

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/08/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/08/01 01	SR	44,99	V	0,18	V	91,71	V	0,00	V	0,34	V	145,50	V	28370	V
2016/08/01 02	SR	43,30	V	0,18	V	89,04	V	0,01	V	0,27	V	145,22	V	28315	V
2016/08/01 03	SR	15,60	V	0,03	V	111,92	V	0,00	V	0,25	V	146,15	V	30265	V
2016/08/01 04	SR	13,67	V	0,02	V	100,43	V	0,00	V	0,27	V	147,52	V	30638	V
2016/08/01 05	SR	23,82	V	0,05	V	91,78	V	0,00	V	0,31	V	148,22	V	30221	V
2016/08/01 06	SR	18,96	V	0,06	V	98,34	V	0,00	V	0,27	V	149,15	V	31077	V
2016/08/01 07	SR	13,57	V	0,05	V	102,48	V	0,00	V	0,28	V	150,70	V	31852	V
2016/08/01 08	SR	23,86	V	0,27	V	115,70	V	0,03	V	0,30	V	150,85	V	29741	V
2016/08/01 09	SR	2,43	V	0,25	V	189,56	V	0,00	V	0,32	V	142,18	V	25046	V
2016/08/01 10	SR	1,41	V	0,08	V	177,23	V	0,00	V	0,30	V	141,86	V	33238	V
2016/08/01 11	SR	4,92	V	0,06	V	153,26	V	0,00	V	0,30	V	146,17	V	33695	V
2016/08/01 12	SR	8,86	V	0,05	V	138,72	V	0,00	V	0,29	V	147,45	V	33349	V
2016/08/01 13	SR	14,31	V	0,03	V	117,18	V	0,00	V	0,30	V	146,95	V	32171	V
2016/08/01 14	SR	21,95	V	0,08	NV	111,12	V	0,26	V	0,31	NV	147,01	V	32294	NV
2016/08/01 15	SR	32,22	V	0,20	V	115,51	V	0,00	V	0,35	V	145,59	V	28929	V
2016/08/01 16	SR	71,07	V	0,30	V	87,43	V	0,00	V	0,36	V	143,66	V	28846	V
2016/08/01 17	SR	112,87	V	0,64	V	71,99	V	0,02	V	0,40	V	146,54	V	27470	V
2016/08/01 18	SR	121,50	V	0,49	V	77,46	V	0,34	V	0,35	V	146,32	V	28037	V
2016/08/01 19	SR	63,59	V	0,28	V	102,94	V	0,24	V	0,31	V	146,10	V	29634	V
2016/08/01 20	SR	81,18	V	0,46	V	91,41	V	0,00	V	0,31	V	146,62	V	30022	V
2016/08/01 21	SR	62,60	V	0,45	V	91,44	V	0,00	V	0,30	V	148,23	V	32205	V
2016/08/01 22	SR	43,72	V	0,18	V	91,94	V	0,00	V	0,29	V	149,58	V	32024	V
2016/08/01 23	SR	13,78	V	0,08	V	126,60	V	0,00	V	0,29	V	149,92	V	33511	V
2016/08/01 24	SR	8,11	V	0,09	V	135,39	V	0,00	V	0,29	V	150,54	V	33741	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.4-121.5	0.0-0.6	72.0-189.6	0.0-0.3	0.3-0.4	141.9-150.9	25046.0-33740.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	35.9	0.2	111.7	0	0.3	147	30539
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 