

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/08/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/08/11 01	SR	37,46	V	0,33	V	95,03	V	0,00	V	0,26	V	143,88	V	27901	V
2016/08/11 02	SR	15,00	V	0,14	V	111,12	V	0,00	V	0,25	V	145,23	V	30080	V
2016/08/11 03	SR	22,90	V	0,19	V	116,94	V	0,00	V	0,25	V	146,00	V	30271	V
2016/08/11 04	SR	24,32	V	0,22	V	123,81	V	0,00	V	0,27	V	145,79	V	29748	V
2016/08/11 05	SR	24,93	V	0,26	V	125,78	V	0,00	V	0,25	V	145,02	V	28727	V
2016/08/11 06	SR	21,17	V	0,18	V	127,29	V	0,00	V	0,25	V	146,03	V	29395	V
2016/08/11 07	SR	40,71	V	0,33	V	116,56	V	0,00	V	0,26	V	145,96	V	29180	V
2016/08/11 08	SR	10,79	V	0,11	V	132,19	V	0,00	V	0,24	V	142,07	V	30601	V
2016/08/11 09	SR	35,83	V	0,18	V	109,11	V	0,00	V	0,25	V	141,09	V	29262	V
2016/08/11 10	SR	25,01	V	0,19	V	119,97	V	0,00	V	0,29	V	140,88	V	29729	V
2016/08/11 11	SR	33,36	V	0,22	V	115,80	V	0,02	V	0,28	V	141,38	V	29492	V
2016/08/11 12	SR	11,18	V	0,15	V	155,51	V	0,06	V	0,28	V	142,40	V	30886	V
2016/08/11 13	SR	4,36	V	0,15	V	169,52	V	0,72	V	0,29	V	142,20	V	31300	V
2016/08/11 14	SR	30,81	V	0,33	V	123,89	V	0,20	V	0,30	V	141,90	V	30095	V
2016/08/11 15	SR	27,35	V	0,19	V	106,90	V	0,00	V	0,32	V	142,00	V	30266	V
2016/08/11 16	SR	20,72	V	0,23	V	117,79	V	0,00	V	0,34	V	142,29	V	30146	V
2016/08/11 17	SR	8,53	V	0,15	V	131,23	V	0,00	V	0,34	V	142,61	V	30574	V
2016/08/11 18	SR	10,49	V	0,15	V	121,23	V	0,00	V	0,32	V	142,31	V	30855	V
2016/08/11 19	SR	21,28	V	0,20	V	113,54	V	0,00	V	0,29	V	142,95	V	30682	V
2016/08/11 20	SR	20,21	V	0,16	V	111,47	V	0,00	V	0,28	V	142,28	V	29936	V
2016/08/11 21	SR	16,68	V	0,15	V	115,78	V	0,00	V	0,26	V	142,29	V	30163	V
2016/08/11 22	SR	27,28	V	0,19	V	108,88	V	0,00	V	0,25	V	142,06	V	29215	V
2016/08/11 23	SR	59,17	V	0,32	V	74,55	V	0,00	V	0,27	V	141,94	V	26851	V
2016/08/11 24	SR	12,30	V	0,10	V	103,46	V	0,00	V	0,25	V	143,22	V	29161	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.4-59.2	0.1-0.3	74.6-169.5	0.0-0.7	0.2-0.3	140.9-146.0	26851.0-31299.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	23.4	0.2	118.6	0	0.3	143.1	29771.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: