

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/08/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/08/12 01	SR	15,99	V	0,09	V	88,45	V	0,00	V	0,25	V	143,45	V	28956	V
2016/08/12 02	SR	13,51	V	0,09	V	96,48	V	0,00	V	0,38	V	144,08	V	29735	V
2016/08/12 03	SR	16,93	V	0,07	V	88,07	V	0,00	V	0,25	V	145,07	V	30157	V
2016/08/12 04	SR	14,47	V	0,06	V	91,35	V	0,00	V	0,25	V	145,13	V	29589	V
2016/08/12 05	SR	20,55	V	0,09	V	86,86	V	0,00	V	0,37	V	145,91	V	30146	V
2016/08/12 06	SR	28,89	V	0,20	V	79,04	V	0,00	V	0,55	V	145,84	V	28990	V
2016/08/12 07	SR	42,14	V	0,29	V	79,03	V	0,00	V	0,58	V	145,99	V	28352	V
2016/08/12 08	SR	23,55	V	0,24	V	90,53	V	0,00	V	0,93	V	146,99	V	30252	V
2016/08/12 09	SR	13,84	V	0,18	V	102,31	V	0,00	V	0,65	V	146,44	V	29994	V
2016/08/12 10	SR	30,25	V	0,30	V	86,82	V	0,00	V	0,73	V	145,62	V	28875	V
2016/08/12 11	SR	23,60	V	0,21	V	82,13	V	0,00	V	0,59	V	144,64	V	29135	V
2016/08/12 12	SR	61,92	V	0,37	V	70,71	V	0,00	V	0,65	V	143,83	V	26565	V
2016/08/12 13	SR	22,47	V	0,26	V	93,93	V	0,00	V	0,59	V	144,11	V	30191	V
2016/08/12 14	SR	12,29	V	0,28	V	124,98	V	0,00	V	0,85	V	144,37	V	31200	V
2016/08/12 15	SR	3,67	V	0,25	V	160,15	V	0,00	V	0,68	V	145,92	V	31897	V
2016/08/12 16	SR	27,27	V	0,20	V	106,69	V	0,00	V	0,34	V	144,16	V	29227	V
2016/08/12 17	SR	17,40	V	0,20	V	133,87	V	0,05	V	0,37	V	143,96	V	30105	V
2016/08/12 18	SR	2,46	V	0,15	V	147,28	V	0,00	V	0,34	V	144,28	V	30253	V
2016/08/12 19	SR	1,50	V	0,18	V	165,47	V	0,00	V	0,31	V	143,70	V	30664	V
2016/08/12 20	SR	13,70	V	0,24	V	142,43	V	0,00	V	0,29	V	143,47	V	29767	V
2016/08/12 21	SR	32,94	V	0,24	V	107,84	V	0,01	V	0,27	V	142,40	V	28378	V
2016/08/12 22	SR	59,52	V	0,45	V	111,07	V	0,02	V	0,28	V	142,40	V	27022	V
2016/08/12 23	SR	9,60	V	0,18	V	146,88	V	0,00	V	0,27	V	143,23	V	30085	V
2016/08/12 24	SR	79,38	V	0,49	V	93,74	V	0,22	V	0,30	V	143,94	V	26395	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.5-79.4	0.1-0.5	70.7-165.5	0.0-0.2	0.2-0.9	142.4-147.0	26394.8-31897.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	24.5	0.2	107.3	0	0.5	144.5	29413.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

