

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/08/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/08/17 01	SR	15,08	V	0,14	V	136,69	V	0,00	V	0,30	V	147,32	V	27242	V
2016/08/17 02	SR	6,27	V	0,12	V	147,97	V	0,00	V	0,33	V	148,60	V	29060	V
2016/08/17 03	SR	15,54	V	0,12	V	114,15	V	0,00	V	0,29	V	148,03	V	27977	V
2016/08/17 04	SR	25,62	V	0,09	V	81,82	V	0,00	V	0,30	V	149,26	V	28512	V
2016/08/17 05	SR	14,20	V	0,05	V	109,00	V	0,00	V	0,29	V	149,03	V	27869	V
2016/08/17 06	SR	12,10	V	0,05	V	127,83	V	0,00	V	0,32	V	149,92	V	28923	V
2016/08/17 07	SR	16,52	V	0,06	V	121,36	V	0,00	V	0,29	V	149,71	V	27863	V
2016/08/17 08	SR	84,82	V	2,54	V	88,62	V	0,33	V	0,29	V	148,54	V	27240	V
2016/08/17 09	SR	190,58	V	3,16	V	64,81	V	0,34	V	0,27	V	144,41	V	25716	V
2016/08/17 10	SR	40,22	V	0,28	V	105,83	V	0,06	V	0,30	V	143,18	V	27245	V
2016/08/17 11	SR	10,78	V	0,15	V	127,35	V	0,29	V	0,32	V	140,27	V	27565	V
2016/08/17 12	SR	17,57	V	0,15	V	125,56	V	0,46	V	0,31	V	138,19	V	27383	V
2016/08/17 13	SR	6,13	V	0,15	V	141,59	V	0,91	V	0,34	V	137,58	V	28340	V
2016/08/17 14	SR	3,89	V	0,18	V	166,84	V	1,69	V	0,37	V	139,43	V	30051	V
2016/08/17 15	SR	7,79	V	0,18	V	152,26	V	2,19	V	0,39	V	139,71	V	29314	V
2016/08/17 16	SR	10,70	V	0,18	V	130,32	V	0,81	V	0,40	V	140,17	V	29262	V
2016/08/17 17	SR	10,10	V	0,21	V	121,66	V	0,17	V	0,38	V	140,73	V	29441	V
2016/08/17 18	SR	9,42	V	0,23	V	133,36	V	1,72	V	0,35	V	141,01	V	28624	V
2016/08/17 19	SR	3,77	V	0,22	V	153,28	V	1,79	V	0,35	V	139,82	V	28459	V
2016/08/17 20	SR	17,78	V	0,24	V	114,58	V	0,35	V	0,33	V	139,61	V	27703	V
2016/08/17 21	SR	7,43	V	0,19	V	127,64	V	0,09	V	0,32	V	140,34	V	28211	V
2016/08/17 22	SR	3,41	V	0,19	V	158,46	V	0,00	V	0,31	V	141,02	V	28876	V
2016/08/17 23	SR	0,69	V	0,15	V	179,57	V	0,06	V	0,30	V	141,95	V	29968	V
2016/08/17 24	SR	0,44	V	0,14	V	171,26	V	0,20	V	0,30	V	142,07	V	29556	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.4-190.6	0.1-3.2	64.8-179.6	0.0-2.2	0.3-0.4	137.6-149.9	25715.9-30050.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	22.1	0.4	129.2	0.5	0.3	143.3	28349.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

