

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/08/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	TG: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/08/18 01	SR	0,50	V	0,15	V	183,43	V	0,43	V	0,39	V	142,03	V	30009	V
2016/08/18 02	SR	11,86	V	0,11	V	122,62	V	0,00	V	0,28	V	141,54	V	27695	V
2016/08/18 03	SR	34,86	V	0,24	V	98,06	V	0,00	V	0,27	V	140,79	V	26768	V
2016/08/18 04	SR	3,62	V	0,06	V	139,23	V	0,00	V	0,28	V	141,66	V	28300	V
2016/08/18 05	SR	1,97	V	0,09	V	151,32	V	0,00	V	0,32	V	143,02	V	28851	V
2016/08/18 06	SR	4,99	V	0,07	V	131,23	V	0,00	V	0,29	V	143,44	V	28003	V
2016/08/18 07	SR	5,72	V	0,11	V	134,01	V	0,00	V	0,29	V	143,65	V	28003	V
2016/08/18 08	SR	14,39	V	0,30	V	114,22	V	0,00	V	0,29	V	143,72	V	27819	V
2016/08/18 09	SR	37,95	V	0,38	V	94,44	V	0,00	V	0,29	V	143,34	V	27587	V
2016/08/18 10	SR	13,25	V	0,23	V	118,02	V	0,00	V	0,30	V	142,48	V	28268	V
2016/08/18 11	SR	12,37	V	0,23	V	124,30	V	0,00	V	0,31	V	142,34	V	28309	V
2016/08/18 12	SR	65,19	V	1,05	V	93,77	V	0,08	V	0,29	V	141,08	V	27006	V
2016/08/18 13	SR	38,54	V	0,57	V	108,05	V	0,04	V	0,31	V	140,48	V	27096	V
2016/08/18 14	SR	13,50	V	0,20	V	115,69	V	0,00	V	0,30	V	140,68	V	27381	V
2016/08/18 15	SR	37,88	V	0,32	V	83,55	V	0,00	V	0,30	V	140,25	V	26708	V
2016/08/18 16	SR	11,27	V	0,21	V	122,67	V	0,91	V	0,33	V	140,81	V	27402	V
2016/08/18 17	SR	9,06	V	0,20	V	135,43	V	1,14	V	0,32	V	141,37	V	27967	V
2016/08/18 18	SR	7,22	V	0,17	V	128,57	V	2,20	V	0,31	V	140,43	V	27214	V
2016/08/18 19	SR	4,88	V	0,20	V	128,22	V	1,49	V	0,30	V	139,81	V	27515	V
2016/08/18 20	SR	4,82	V	0,21	V	142,35	V	0,53	V	0,30	V	140,52	V	28059	V
2016/08/18 21	SR	2,10	V	0,17	V	150,65	V	0,00	V	0,31	V	141,21	V	27968	V
2016/08/18 22	SR	2,62	V	0,14	V	150,08	V	0,02	V	0,61	V	141,49	V	27745	V
2016/08/18 23	SR	9,67	V	0,14	V	121,35	V	0,04	V	0,55	V	140,76	V	26697	V
2016/08/18 24	SR	0,90	V	0,13	V	145,31	V	0,00	V	0,56	V	140,93	V	27965	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.5-65.2	0.1-1.1	83.5-183.4	0.0-2.2	0.3-0.6	139.8-143.7	26696.5-30008.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	14.5	0.2	126.5	0.3	0.3	141.6	27764
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: