

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/08/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/08/19 01	SR	0,00	V	0,14	V	177,60	V	0,00	V	0,59	V	142,64	V	30261	V
2016/08/19 02	SR	0,00	V	0,14	V	191,79	V	0,00	V	0,58	V	144,28	V	30842	V
2016/08/19 03	SR	1,63	V	0,11	V	162,57	V	0,00	V	0,55	V	143,67	V	28936	V
2016/08/19 04	SR	37,84	V	0,18	V	96,27	V	0,00	V	0,49	V	142,03	V	26098	V
2016/08/19 05	SR	3,78	V	0,11	V	142,48	V	0,00	V	0,53	V	142,86	V	27869	V
2016/08/19 06	SR	0,65	V	0,13	V	170,79	V	0,00	V	0,56	V	144,40	V	28805	V
2016/08/19 07	SR	0,68	V	0,15	V	173,91	V	0,00	V	0,56	V	144,84	V	28466	V
2016/08/19 08	SR	2,47	V	0,24	V	155,80	V	0,00	V	0,55	V	142,58	V	28162	V
2016/08/19 09	SR	10,41	V	0,21	V	123,00	V	1,15	V	0,52	V	141,86	V	27994	V
2016/08/19 10	SR	15,48	V	0,19	V	112,35	V	0,00	V	0,55	V	141,15	V	27054	V
2016/08/19 11	SR	10,78	V	0,19	V	131,62	V	0,00	V	0,61	V	141,93	V	27722	V
2016/08/19 12	SR	3,31	V	0,15	V	151,25	V	0,00	V	0,70	V	142,22	V	28739	V
2016/08/19 13	SR	25,10	V	0,20	V	109,35	V	0,00	V	0,72	V	145,29	V	29232	V
2016/08/19 14	SR	110,25	V	4,02	V	93,33	V	0,32	V	0,82	V	146,85	V	27612	V
2016/08/19 15	SR	76,87	V	1,35	V	114,46	V	0,39	V	0,82	V	146,46	V	28195	V
2016/08/19 16	SR	10,81	V	0,23	V	150,97	V	0,00	V	0,89	V	147,49	V	30686	V
2016/08/19 17	SR	33,25	V	0,29	V	104,01	V	0,00	V	0,80	V	147,01	V	28529	V
2016/08/19 18	SR	75,55	V	0,93	V	93,25	V	0,01	V	0,76	V	144,74	V	27228	V
2016/08/19 19	SR	101,40	V	2,99	V	99,18	V	0,23	V	0,72	V	145,47	V	28088	V
2016/08/19 20	SR	5,16	V	0,27	V	143,69	V	0,00	V	0,69	V	146,60	V	29613	V
2016/08/19 21	SR	4,11	V	0,28	V	148,96	V	0,00	V	0,67	V	146,47	V	29405	V
2016/08/19 22	SR	0,53	V	0,26	V	172,71	V	0,00	V	0,63	V	145,18	V	29534	V
2016/08/19 23	SR	0,24	V	0,26	V	199,93	V	0,01	V	0,64	V	145,56	V	30563	V
2016/08/19 24	SR	0,16	V	0,22	V	189,95	V	0,59	V	0,60	V	144,81	V	29444	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-110.3	0.1-4.0	93.2-199.9	0.0-1.1	0.5-0.9	141.1-147.5	26097.8-30841.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	22.1	0.6	142.1	0.1	0.6	144.4	28711.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: