

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/08/02

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/08/02 01	SR	6,17	V	0,07	V	130,09	V	0,00	V	0,44	V	150,55	V	33448	V
2016/08/02 02	SR	8,67	V	0,07	V	127,02	V	0,00	V	0,29	V	150,50	V	32965	V
2016/08/02 03	SR	19,25	V	0,07	V	115,14	V	0,00	V	0,29	V	150,34	V	32632	V
2016/08/02 04	SR	8,85	V	0,05	V	127,64	V	0,00	V	0,35	V	151,00	V	33488	V
2016/08/02 05	SR	15,31	V	0,05	V	111,14	V	0,00	V	0,29	V	150,90	V	32829	V
2016/08/02 06	SR	16,25	V	0,06	V	114,40	V	0,00	V	0,29	V	151,44	V	33364	V
2016/08/02 07	SR	14,94	V	0,08	V	116,88	V	0,00	V	0,29	V	151,44	V	32866	V
2016/08/02 08	SR	20,80	V	0,14	V	115,86	V	0,00	V	0,31	V	151,23	V	33390	V
2016/08/02 09	SR	12,84	V	0,09	V	125,10	V	0,00	V	0,34	V	147,72	V	33335	V
2016/08/02 10	SR	17,51	V	0,09	V	122,33	V	0,00	V	0,29	V	145,51	V	34235	V
2016/08/02 11	SR	26,43	V	0,13	V	111,21	V	0,00	V	0,28	V	144,27	V	33604	V
2016/08/02 12	SR	27,37	V	0,18	V	118,66	V	0,00	V	0,29	V	144,34	V	33417	V
2016/08/02 13	SR	49,62	V	0,33	V	98,21	V	0,00	V	0,30	V	145,09	V	33509	V
2016/08/02 14	SR	28,59	V	0,16	V	108,62	V	0,00	V	0,31	V	145,47	V	33562	V
2016/08/02 15	SR	49,06	V	0,25	V	91,35	V	0,00	V	0,31	V	145,50	V	32687	V
2016/08/02 16	SR	55,37	V	0,37	V	83,26	V	0,00	V	0,32	V	145,66	V	30937	V
2016/08/02 17	SR	26,16	V	0,22	V	109,30	V	0,00	V	0,36	V	145,34	V	32131	V
2016/08/02 18	SR	9,86	V	0,15	V	153,78	V	0,00	V	0,33	V	145,22	V	33100	V
2016/08/02 19	SR	31,20	V	0,19	V	106,05	V	0,00	V	0,30	V	145,18	V	31293	V
2016/08/02 20	SR	89,05	V	0,23	V	86,68	V	0,02	V	0,29	V	144,95	V	29528	V
2016/08/02 21	SR	37,44	V	0,20	V	97,09	V	0,00	V	0,28	V	144,22	V	30276	V
2016/08/02 22	SR	13,99	V	0,14	V	125,49	V	0,00	V	0,28	V	144,49	V	32266	V
2016/08/02 23	SR	4,66	V	0,11	V	137,23	V	0,00	V	0,27	V	145,57	V	31569	V
2016/08/02 24	SR	5,09	V	0,11	V	133,92	V	0,00	V	0,26	V	144,65	V	31456	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.7-89.1	0.1-0.4	83.3-153.8	0.0-0.0	0.3-0.4	144.2-151.4	29528.0-34235.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	24.8	0.1	115.3	0	0.3	147.1	32578.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: