


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/08/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	TG: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA	*	TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/08/20 01	SR	1,17	V	0,20	V	167,21	V	0,14	V	0,59	V	143,94	V	28254	V
2016/08/20 02	SR	9,93	V	0,18	V	126,70	V	0,00	V	0,55	V	142,86	V	26417	V
2016/08/20 03	SR	1,67	V	0,18	V	160,42	V	0,00	V	0,58	V	143,54	V	28432	V
2016/08/20 04	SR	0,95	V	0,18	V	183,03	V	0,15	V	0,59	V	145,08	V	29073	V
2016/08/20 05	SR	0,27	V	0,21	V	189,31	V	0,02	V	0,63	V	145,93	V	29715	V
2016/08/20 06	SR	3,32	V	0,20	V	170,34	V	0,49	V	0,55	V	146,30	V	28842	V
2016/08/20 07	SR	12,63	V	0,23	V	146,50	V	1,56	V	0,53	V	145,65	V	27783	V
2016/08/20 08	SR	27,71	V	0,39	V	124,44	V	2,62	V	0,52	V	144,15	V	27836	V
2016/08/20 09	SR	24,39	V	0,28	V	126,31	V	1,53	V	0,54	V	142,23	V	27832	V
2016/08/20 10	SR	13,47	V	0,18	V	137,46	V	1,97	V	0,57	V	141,88	V	28218	V
2016/08/20 11	SR	12,49	V	0,23	V	142,49	V	0,40	V	0,58	V	141,08	V	28633	V
2016/08/20 12	SR	55,10	V	0,51	V	109,88	V	0,22	V	0,56	V	141,06	V	28175	V
2016/08/20 13	SR	56,55	V	0,60	V	96,97	V	0,01	V	0,54	V	139,69	V	27603	V
2016/08/20 14	SR	11,56	V	0,18	V	140,73	V	0,17	V	0,57	V	141,41	V	29356	V
2016/08/20 15	SR	29,25	V	0,28	V	121,67	V	0,78	V	0,54	V	142,39	V	28748	V
2016/08/20 16	SR	78,97	V	1,55	V	91,53	V	0,59	V	0,54	V	141,69	V	27826	V
2016/08/20 17	SR	20,28	V	0,30	V	127,35	V	0,02	V	0,55	V	141,77	V	28617	V
2016/08/20 18	SR	29,97	V	0,34	V	113,59	V	0,01	V	0,56	V	142,30	V	28711	V
2016/08/20 19	SR	46,36	V	0,46	V	87,29	V	0,01	V	0,58	V	142,79	V	28711	V
2016/08/20 20	SR	22,23	V	0,25	V	116,79	V	0,00	V	0,55	V	143,41	V	29079	V
2016/08/20 21	SR	73,22	V	1,50	V	95,29	V	0,07	V	0,52	V	144,28	V	27971	V
2016/08/20 22	SR	36,62	V	0,33	V	94,05	V	0,00	V	0,50	V	144,15	V	28389	V
2016/08/20 23	SR	16,43	V	0,17	V	124,66	V	0,00	V	0,51	V	144,75	V	29252	V
2016/08/20 24	SR	15,57	V	0,16	V	120,17	V	0,00	V	0,52	V	146,38	V	30302	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.3-79.0	0.2-1.5	87.3-189.3	0.0-2.6	0.5-0.6	139.7-146.4	26417.2-30301.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	25	0.4	129.8	0.4	0.6	143.3	28490.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

