

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/08/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	TG: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/08/21 01	SR	63,67	V	0,79	V	83,54	V	0,01	V	0,50	V	147,91	V	28975	V
2016/08/21 02	SR	41,11	V	0,24	V	92,12	V	0,00	V	0,49	V	147,93	V	29070	V
2016/08/21 03	SR	15,10	V	0,13	V	121,18	V	0,00	V	0,50	V	146,19	V	28287	V
2016/08/21 04	SR	1,97	V	0,10	V	172,39	V	0,00	V	0,52	V	146,37	V	30007	V
2016/08/21 05	SR	10,72	V	0,19	V	163,74	V	0,00	V	0,50	V	147,23	V	30264	V
2016/08/21 06	SR	8,45	V	0,09	V	144,45	V	0,00	V	0,46	V	146,12	V	28549	V
2016/08/21 07	SR	2,67	V	0,06	V	158,84	V	0,00	V	0,46	V	145,54	V	29222	V
2016/08/21 08	SR	4,78	V	0,17	V	142,72	V	0,02	V	0,47	V	142,72	V	28138	V
2016/08/21 09	SR	5,20	V	0,15	V	157,98	V	0,56	V	0,49	V	141,54	V	27890	V
2016/08/21 10	SR	0,73	V	0,15	V	166,59	V	1,54	V	0,53	V	140,71	V	28344	V
2016/08/21 11	SR	1,74	V	0,17	V	162,51	V	0,98	V	0,53	V	140,78	V	28231	V
2016/08/21 12	SR	0,71	V	0,20	V	172,00	V	0,67	V	0,64	V	140,30	V	28391	V
2016/08/21 13	SR	3,08	V	0,21	V	151,75	V	1,58	V	0,69	V	140,91	V	28325	V
2016/08/21 14	SR	17,97	V	0,24	V	124,98	V	4,10	V	0,81	V	138,86	V	27161	V
2016/08/21 15	SR	77,08	V	0,90	V	102,84	V	0,10	V	0,94	V	139,67	V	28241	V
2016/08/21 16	SR	41,18	V	0,64	V	117,43	V	0,07	V	1,09	V	140,55	V	28399	V
2016/08/21 17	SR	16,49	V	0,33	V	141,93	V	0,08	V	1,17	V	141,35	V	29413	V
2016/08/21 18	SR	1,90	V	0,27	V	176,59	V	1,40	V	1,11	V	141,56	V	30179	V
2016/08/21 19	SR	21,41	V	0,38	V	137,69	V	0,67	V	0,77	V	140,74	V	29020	V
2016/08/21 20	SR	17,79	V	0,29	V	118,50	V	0,00	V	0,67	V	140,03	V	28532	V
2016/08/21 21	SR	36,53	V	0,39	V	108,34	V	0,00	V	0,58	V	140,71	V	28467	V
2016/08/21 22	SR	77,93	V	1,87	V	91,51	V	0,13	V	0,55	V	140,26	V	27334	V
2016/08/21 23	SR	37,75	V	0,28	V	99,92	V	0,00	V	0,51	V	140,50	V	27791	V
2016/08/21 24	SR	14,11	V	0,17	V	123,18	V	0,00	V	0,52	V	141,06	V	28918	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.7-77.9	0.1-1.9	83.5-176.6	0.0-4.1	0.5-1.2	138.9-147.9	27161.4-30264.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	21.7	0.4	134.7	0.5	0.6	142.5	28631.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: