

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/08/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/08/22 01	SR	10,24	V	0,16	V	130,79	V	0,00	V	0,48	V	141,99	V	29019	V
2016/08/22 02	SR	9,03	V	0,13	V	131,86	V	0,00	V	0,49	V	142,40	V	28861	V
2016/08/22 03	SR	8,37	V	0,12	V	135,18	V	0,00	V	0,46	V	142,06	V	28699	V
2016/08/22 04	SR	5,45	V	0,12	V	146,57	V	0,00	V	0,48	V	142,45	V	29267	V
2016/08/22 05	SR	9,93	V	0,12	V	145,04	V	0,00	V	0,47	V	144,34	V	30350	V
2016/08/22 06	SR	8,09	V	0,11	V	137,06	V	0,00	V	0,46	V	145,28	V	29757	V
2016/08/22 07	SR	18,92	V	0,19	V	118,46	V	0,00	V	0,45	V	145,68	V	28954	V
2016/08/22 08	SR	49,56	V	0,48	V	102,89	V	0,01	V	0,47	V	145,36	V	29342	V
2016/08/22 09	SR	34,89	V	0,33	V	126,07	V	0,00	V	0,54	V	143,44	V	28916	V
2016/08/22 10	SR	13,91	V	0,13	V	126,58	V	0,00	V	0,62	V	143,87	V	29648	V
2016/08/22 11	SR	35,99	V	0,25	V	101,20	V	0,00	V	0,62	V	143,34	V	28598	V
2016/08/22 12	SR	34,17	V	0,25	V	101,15	V	0,00	V	0,64	V	142,99	V	28909	V
2016/08/22 13	SR	37,97	V	0,28	V	98,74	V	0,00	V	0,63	V	143,05	V	28945	V
2016/08/22 14	SR	20,96	V	0,31	V	114,70	V	0,00	V	0,75	V	143,72	V	29419	V
2016/08/22 15	SR	6,38	V	0,20	V	140,53	V	0,00	V	0,88	V	143,80	V	30226	V
2016/08/22 16	SR	6,49	V	0,23	V	160,56	V	0,00	V	1,05	V	145,97	V	32910	V
2016/08/22 17	SR	36,26	V	0,25	V	99,97	V	0,00	V	1,10	V	145,07	V	29697	V
2016/08/22 18	SR	59,43	V	0,40	V	87,66	V	0,00	V	1,07	V	143,43	V	28709	V
2016/08/22 19	SR	28,44	V	0,24	V	96,40	V	0,00	V	0,80	V	143,51	V	29154	V
2016/08/22 20	SR	47,31	V	0,37	V	85,25	V	0,00	V	0,69	V	144,27	V	29248	V
2016/08/22 21	SR	37,91	V	0,33	V	91,87	V	0,00	V	0,56	V	143,67	V	28399	V
2016/08/22 22	SR	36,32	V	0,33	V	104,01	V	0,02	V	0,52	V	142,52	V	28335	V
2016/08/22 23	SR	24,21	V	0,29	V	130,69	V	0,03	V	0,51	V	143,04	V	28872	V
2016/08/22 24	SR	41,20	V	2,04	V	157,84	V	3,47	V	0,49	V	142,09	V	28227	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.4-59.4	0.1-2.0	85.3-160.6	0.0-3.5	0.4-1.1	142.0-146.0	28227.3-32910.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	25.9	0.3	119.6	0.1	0.6	143.6	29269.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: