

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/08/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/08/24 01	SR	13,00	V	0,19	V	126,71	V	0,00	V	0,56	V	144,53	V	28041	V
2016/08/24 02	SR	33,29	V	0,26	V	101,82	V	0,00	V	0,58	V	144,04	V	27881	V
2016/08/24 03	SR	17,18	V	0,18	V	109,14	V	0,00	V	0,54	V	144,49	V	28184	V
2016/08/24 04	SR	11,02	V	0,17	V	123,50	V	0,00	V	0,55	V	144,75	V	28637	V
2016/08/24 05	SR	8,78	V	0,17	V	136,60	V	0,00	V	0,55	V	145,48	V	29603	V
2016/08/24 06	SR	21,50	V	0,37	V	116,63	V	0,02	V	0,51	V	145,63	V	28409	V
2016/08/24 07	SR	29,06	V	0,25	V	98,91	V	0,00	V	0,49	V	144,48	V	27346	V
2016/08/24 08	SR	16,33	V	0,24	V	124,47	V	0,00	V	0,52	V	143,86	V	28953	V
2016/08/24 09	SR	5,88	V	0,16	V	144,62	V	0,00	V	0,61	V	142,79	V	29085	V
2016/08/24 10	SR	6,86	V	0,17	V	140,12	V	0,00	V	0,68	V	142,86	V	29299	V
2016/08/24 11	SR	6,10	V	0,17	V	136,03	V	0,00	V	0,75	V	141,38	V	28704	V
2016/08/24 12	SR	17,84	V	0,19	V	111,09	V	0,00	V	0,76	V	141,31	V	28357	V
2016/08/24 13	SR	10,78	V	0,19	V	116,80	V	0,00	V	0,84	V	141,37	V	28672	V
2016/08/24 14	SR	3,75	V	0,22	V	155,93	V	0,00	V	1,11	V	142,27	V	31064	V
2016/08/24 15	SR	5,06	V	0,25	V	152,90	V	0,00	V	1,29	V	143,93	V	32391	V
2016/08/24 16	SR	9,69	V	0,26	V	134,17	V	0,00	V	1,30	V	144,41	V	30914	V
2016/08/24 17	SR	16,47	V	0,27	V	112,33	V	0,00	V	1,37	V	142,42	V	28997	V
2016/08/24 18	SR	6,72	V	0,24	V	132,89	V	0,00	V	1,26	V	141,68	V	29233	V
2016/08/24 19	SR	28,66	V	0,30	V	102,78	V	0,00	V	0,87	V	141,47	V	28420	V
2016/08/24 20	SR	14,53	V	0,27	V	130,96	V	0,00	V	0,81	V	141,79	V	29190	V
2016/08/24 21	SR	3,39	V	0,25	V	157,40	V	0,00	V	0,73	V	142,92	V	30166	V
2016/08/24 22	SR	6,81	V	0,21	V	141,30	V	0,00	V	0,64	V	142,24	V	28897	V
2016/08/24 23	SR	8,48	V	0,25	V	159,73	V	0,00	V	0,61	V	142,65	V	29443	V
2016/08/24 24	SR	5,97	V	0,17	V	151,08	V	0,00	V	0,60	V	143,60	V	29506	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.4-33.3	0.2-0.4	98.9-159.7	0.0-0.0	0.5-1.4	141.3-145.6	27346.1-32391.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	12.8	0.2	129.9	0	0.8	143.2	29141.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: