

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/08/25

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/08/25 01	SR	28,30	V	0,44	V	118,36	V	0,00	V	0,59	V	144,34	V	28781	V
2016/08/25 02	SR	11,69	V	0,18	V	145,64	V	0,00	V	0,59	V	144,08	V	29048	V
2016/08/25 03	SR	7,95	V	0,19	V	162,12	V	0,00	V	0,62	V	144,36	V	29447	V
2016/08/25 04	SR	13,66	V	0,22	V	147,65	V	0,00	V	0,59	V	144,37	V	29589	V
2016/08/25 05	SR	24,93	V	0,43	V	123,41	V	0,01	V	0,56	V	144,05	V	28573	V
2016/08/25 06	SR	21,68	V	0,24	V	113,34	V	0,00	V	0,58	V	143,67	V	27978	V
2016/08/25 07	SR	78,71	V	1,85	V	75,35	V	0,10	V	0,58	V	144,00	V	27085	V
2016/08/25 08	SR	29,96	V	0,39	V	101,28	V	0,00	V	0,62	V	145,00	V	28280	V
2016/08/25 09	SR	6,94	V	0,20	V	143,82	V	0,00	V	0,79	V	147,24	V	30765	V
2016/08/25 10	SR	41,57	V	0,40	V	84,89	V	0,00	V	0,68	V	145,45	V	27357	V
2016/08/25 11	SR	38,31	V	0,40	V	95,52	V	0,00	V	0,75	V	142,98	V	27499	V
2016/08/25 12	SR	38,02	V	0,28	V	89,62	V	0,00	V	0,78	V	142,84	V	27653	V
2016/08/25 13	SR	66,47	V	0,61	V	80,08	V	0,00	V	0,78	V	142,81	V	27024	V
2016/08/25 14	SR	63,35	V	0,70	V	81,78	V	0,00	V	1,00	V	142,02	V	26544	V
2016/08/25 15	SR	11,02	V	0,24	V	126,14	V	0,00	V	1,19	V	141,80	V	27184	V
2016/08/25 16	SR	13,75	V	0,26	V	130,31	V	0,00	V	1,29	V	143,30	V	29137	V
2016/08/25 17	SR	4,06	V	0,21	V	158,58	V	0,00	V	1,41	V	143,57	V	28617	V
2016/08/25 18	SR	5,21	V	0,20	V	146,22	V	0,30	V	1,25	V	142,21	V	27551	V
2016/08/25 19	SR	0,59	V	0,26	V	186,88	V	0,30	V	1,01	V	142,80	V	31050	V
2016/08/25 20	SR	2,51	V	0,29	V	172,64	V	4,40	V	0,84	V	143,16	V	29745	V
2016/08/25 21	SR	5,98	V	0,35	V	162,77	V	2,23	V	0,74	V	142,67	V	29840	V
2016/08/25 22	SR	2,85	V	0,22	V	146,76	V	0,20	V	0,67	V	142,39	V	29264	V
2016/08/25 23	SR	1,44	V	0,21	V	171,85	V	0,00	V	0,67	V	142,02	V	29878	V
2016/08/25 24	SR	8,59	V	0,21	V	150,44	V	0,00	V	0,62	V	142,54	V	28791	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.6-78.7	0.2-1.9	75.3-186.9	0.0-4.4	0.6-1.4	141.8-147.2	26543.9-31049.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	22	0.4	129.8	0.3	0.8	143.5	28611.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 