

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/08/27

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/08/27 01	SR	0,37	V	0,16	V	244,09	V	29,25	V	0,80	V	141,75	V	33148	V
2016/08/27 02	SR	2,56	V	0,06	V	212,03	V	33,67	V	0,69	V	140,65	V	30577	V
2016/08/27 03	SR	1,97	V	0,06	V	231,57	V	32,75	V	0,75	V	140,42	V	31850	V
2016/08/27 04	SR	3,31	V	0,07	V	229,32	V	41,05	V	0,67	V	139,46	V	30358	V
2016/08/27 05	SR	1,78	V	0,03	V	232,19	V	33,30	V	0,64	V	139,23	V	30832	V
2016/08/27 06	SR	1,02	V	0,01	V	222,29	V	28,30	V	0,62	V	138,90	V	30811	V
2016/08/27 07	SR	2,70	V	0,01	V	206,93	V	20,46	V	0,59	V	138,60	V	30701	V
2016/08/27 08	SR	0,65	V	0,26	V	209,68	V	20,68	V	0,64	V	137,60	V	30181	V
2016/08/27 09	SR	2,45	V	0,20	V	189,16	V	14,05	V	0,73	V	137,28	V	29480	V
2016/08/27 10	SR	4,56	V	0,20	V	169,34	V	7,52	V	0,79	V	137,54	V	29304	V
2016/08/27 11	SR	19,87	V	0,29	V	128,44	V	4,02	V	0,78	V	137,05	V	27638	V
2016/08/27 12	SR	1,65	V	0,23	V	173,25	V	5,80	V	0,91	V	135,86	V	28218	V
2016/08/27 13	SR	5,45	V	0,26	V	165,46	V	5,45	V	0,95	V	136,14	V	28276	V
2016/08/27 14	SR	5,18	V	0,27	V	165,31	V	6,81	V	1,23	V	136,24	V	28494	V
2016/08/27 15	SR	14,56	V	0,34	V	133,71	V	2,48	V	1,42	V	135,87	V	27447	V
2016/08/27 16	SR	15,24	V	0,36	V	145,25	V	3,72	V	1,55	V	135,61	V	27712	V
2016/08/27 17	SR	45,58	V	1,31	V	136,38	V	6,65	V	1,54	V	136,10	V	27063	V
2016/08/27 18	SR	21,68	V	0,45	V	157,48	V	10,18	V	1,44	V	136,40	V	27770	V
2016/08/27 19	SR	51,09	V	1,66	V	138,69	V	7,98	V	0,98	V	136,42	V	26938	V
2016/08/27 20	SR	4,78	V	0,38	V	175,58	V	13,26	V	0,89	V	136,63	V	28358	V
2016/08/27 21	SR	8,41	V	0,36	V	172,16	V	16,48	V	0,80	V	135,51	V	27374	V
2016/08/27 22	SR	4,42	V	0,30	V	193,25	V	23,04	V	0,74	V	135,29	V	28370	V
2016/08/27 23	SR	3,70	V	0,24	V	180,32	V	23,30	V	0,68	V	136,03	V	27733	V
2016/08/27 24	SR	2,31	V	0,21	V	185,78	V	18,50	V	0,67	V	136,84	V	28215	V

Campo Scalo	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.4-51.1	0.0-1.7	128.4-244.1	2.5-41.1	0.6-1.5	135.3-141.8	26938.2-33148.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	9.4	0.3	183.2	17	0.9	137.4	29035.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: