

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/08/28

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/08/28 01	SR	3,18	V	0,19	V	174,90	V	15,26	V	0,65	V	136,87	V	27861	V
2016/08/28 02	SR	2,63	V	0,18	V	187,42	V	15,86	V	0,65	V	136,87	V	28511	V
2016/08/28 03	SR	4,45	V	0,17	V	194,63	V	17,98	V	0,65	V	137,96	V	29118	V
2016/08/28 04	SR	63,44	V	1,54	V	116,72	V	7,23	V	0,62	V	137,60	V	26691	V
2016/08/28 05	SR	19,32	V	0,16	V	130,99	V	1,84	V	0,61	V	137,36	V	27276	V
2016/08/28 06	SR	26,56	V	0,35	V	120,07	V	0,93	V	0,59	V	136,28	V	26576	V
2016/08/28 07	SR	34,66	V	0,21	V	104,07	V	0,00	V	0,56	V	135,89	V	26502	V
2016/08/28 08	SR	46,95	V	0,85	V	97,81	V	0,05	V	0,58	V	135,75	V	26321	V
2016/08/28 09	SR	23,51	V	0,28	V	108,60	V	0,12	V	0,65	V	136,16	V	26888	V
2016/08/28 10	SR	36,88	V	0,26	V	92,96	V	0,00	V	0,80	V	135,30	V	27159	V
2016/08/28 11	SR	16,39	V	0,21	V	114,84	V	0,00	V	0,91	V	136,72	V	28050	V
2016/08/28 12	SR	10,18	V	0,21	V	131,19	V	0,02	V	0,92	V	137,15	V	27728	V
2016/08/28 13	SR	6,68	V	0,24	V	138,71	V	0,20	V	0,95	V	136,96	V	27501	V
2016/08/28 14	SR	35,50	V	0,46	V	111,05	V	0,07	V	1,06	V	136,77	V	26712	V
2016/08/28 15	SR	18,01	V	0,36	V	133,50	V	1,04	V	1,36	V	136,67	V	27021	V
2016/08/28 16	SR	29,23	V	0,80	V	136,89	V	5,44	V	1,45	V	136,76	V	26608	V
2016/08/28 17	SR	42,11	V	0,66	V	115,48	V	4,57	V	1,51	V	136,93	V	26807	V
2016/08/28 18	SR	38,78	V	0,98	V	124,66	V	1,19	V	1,48	V	137,41	V	27033	V
2016/08/28 19	SR	15,64	V	0,32	V	133,86	V	1,24	V	1,20	V	137,26	V	27423	V
2016/08/28 20	SR	3,71	V	0,31	V	157,47	V	1,63	V	1,03	V	137,95	V	28959	V
2016/08/28 21	SR	2,42	V	0,31	V	177,79	V	0,05	V	0,91	V	138,58	V	29660	V
2016/08/28 22	SR	2,92	V	0,26	V	164,84	V	0,12	V	0,78	V	137,92	V	28466	V
2016/08/28 23	SR	5,87	V	0,22	V	150,39	V	0,12	V	0,74	V	137,92	V	27555	V
2016/08/28 24	SR	7,45	V	0,20	V	129,44	V	0,00	V	0,70	V	137,67	V	27340	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.4-63.4	0.2-1.5	93.0-194.6	0.0-18.0	0.6-1.5	135.3-138.6	26321.4-29660.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	20.7	0.4	135.3	3.1	0.9	137	27490.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: