


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/08/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/08/29 01	SR	10,79	V	0,22	V	128,81	V	0,00	V	0,69	V	137,96	V	27167	V
2016/08/29 02	SR	7,13	V	0,18	V	148,61	V	0,00	V	0,67	V	138,13	V	27450	V
2016/08/29 03	SR	3,97	V	0,16	V	163,91	V	0,00	V	0,67	V	139,21	V	28166	V
2016/08/29 04	SR	39,38	V	0,25	V	91,22	V	0,00	V	0,62	V	138,78	V	26621	V
2016/08/29 05	SR	32,47	V	0,21	V	92,84	V	0,00	V	0,60	V	138,88	V	26874	V
2016/08/29 06	SR	32,84	V	0,34	V	102,19	V	0,00	V	0,59	V	139,57	V	26934	V
2016/08/29 07	SR	86,64	V	1,54	V	90,97	V	0,13	V	0,60	V	139,54	V	25966	V
2016/08/29 08	SR	18,60	V	0,26	V	119,85	V	0,00	V	0,63	V	139,90	V	28166	V
2016/08/29 09	SR	7,35	V	0,15	V	142,63	V	0,00	V	0,73	V	139,22	V	28304	V
2016/08/29 10	SR	4,18	V	0,19	V	163,65	V	0,00	V	0,87	V	139,91	V	29703	V
2016/08/29 11	SR	19,25	V	0,24	V	110,50	V	0,00	V	0,91	V	139,87	V	28050	V
2016/08/29 12	SR	29,48	V	0,40	V	105,70	V	0,00	V	0,99	V	139,32	V	27586	V
2016/08/29 13	SR	26,54	V	0,31	V	106,63	V	0,00	V	1,11	V	139,01	V	27487	V
2016/08/29 14	SR	9,75	V	0,22	V	127,02	V	0,00	V	1,25	V	139,32	V	27863	V
2016/08/29 15	SR	4,13	V	0,25	V	145,06	V	0,00	V	1,47	V	139,42	V	28331	V
2016/08/29 16	SR	1,43	V	0,26	V	153,89	V	0,00	V	1,60	V	140,52	V	29653	V
2016/08/29 17	SR	0,77	V	0,31	V	178,29	V	0,20	V	1,56	V	141,37	V	30039	V
2016/08/29 18	SR	4,41	V	0,32	V	176,21	V	5,79	V	1,43	V	139,84	V	28201	V
2016/08/29 19	SR	6,55	V	0,31	V	171,83	V	7,41	V	1,04	V	138,38	V	28351	V
2016/08/29 20	SR	2,36	V	0,25	V	163,83	V	4,36	V	0,91	V	139,14	V	29059	V
2016/08/29 21	SR	5,80	V	0,28	V	148,59	V	1,27	V	0,85	V	139,60	V	29958	V
2016/08/29 22	SR	9,82	V	0,29	V	176,15	V	0,58	V	0,65	V	140,56	V	30817	V
2016/08/29 23	SR	14,30	V	0,28	V	168,32	V	1,63	V	0,67	V	140,27	V	30508	V
2016/08/29 24	SR	0,41	V	0,27	V	236,72	V	0,42	V	0,91	V	143,92	V	33817	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.4-86.6	0.2-1.5	91.0-236.7	0.0-7.4	0.6-1.6	138.0-143.9	25966.2-33817.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	15.8	0.3	142.2	0.9	0.9	139.7	28544.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

