

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/08/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/08/30 01	SR	81,30	V	2,08	V	127,08	V	6,69	V	0,69	V	140,63	V	27043	V
2016/08/30 02	SR	5,01	V	0,14	V	155,33	V	1,58	V	0,70	V	139,95	V	28844	V
2016/08/30 03	SR	1,53	V	0,15	V	168,12	V	0,09	V	0,72	V	141,62	V	30340	V
2016/08/30 04	SR	1,31	V	0,15	V	178,39	V	0,04	V	0,72	V	142,60	V	30591	V
2016/08/30 05	SR	10,63	V	0,20	V	153,59	V	1,86	V	0,67	V	144,01	V	30439	V
2016/08/30 06	SR	5,52	V	0,10	V	131,44	V	0,01	V	0,57	V	142,67	V	28915	V
2016/08/30 07	SR	3,12	V	0,10	V	151,70	V	0,00	V	0,56	V	140,43	V	28726	V
2016/08/30 08	SR	10,52	V	0,18	V	129,35	V	0,00	V	0,53	V	140,10	V	27969	V
2016/08/30 09	SR	5,34	V	0,15	V	141,99	V	0,00	V	0,59	V	140,28	V	29151	V
2016/08/30 10	SR	10,90	V	0,19	V	126,84	V	0,00	V	0,67	V	139,57	V	29301	V
2016/08/30 11	SR	4,16	V	0,13	V	144,72	V	0,00	V	0,67	V	138,99	V	29671	V
2016/08/30 12	SR	15,34	V	0,18	V	125,43	V	0,00	V	0,70	V	140,21	V	30141	V
2016/08/30 13	SR	26,70	V	0,22	V	114,99	V	0,00	V	0,77	V	140,59	V	29707	V
2016/08/30 14	SR	74,23	V	0,56	V	78,50	V	0,00	V	0,80	V	141,27	V	28612	V
2016/08/30 15	SR	57,89	V	0,43	V	78,33	V	0,00	V	0,80	V	141,25	V	28335	V
2016/08/30 16	SR	18,86	V	0,18	V	120,08	V	0,00	V	0,80	V	142,34	V	29220	V
2016/08/30 17	SR	52,07	V	0,89	V	126,60	V	0,58	V	0,82	V	141,99	V	28132	V
2016/08/30 18	SR	104,21	V	2,76	V	113,95	V	0,19	V	0,88	V	141,96	V	27213	V
2016/08/30 19	SR	22,42	V	0,32	V	135,29	V	0,00	V	0,81	V	142,56	V	28856	V
2016/08/30 20	SR	24,08	V	0,32	V	161,60	V	0,18	V	0,76	V	142,00	V	29016	V
2016/08/30 21	SR	97,25	V	1,08	V	100,47	V	0,19	V	0,68	V	142,79	V	28117	V
2016/08/30 22	SR	7,83	V	0,15	V	192,76	V	0,00	V	0,78	V	143,65	V	31402	V
2016/08/30 23	SR	5,65	V	0,16	V	214,69	V	0,00	V	0,75	V	145,00	V	32513	V
2016/08/30 24	SR	9,64	V	0,16	V	193,85	V	0,00	V	0,69	V	144,86	V	31459	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.3-104.2	0.1-2.8	78.3-214.7	0.0-6.7	0.5-0.9	139.0-145.0	27043.1-32513.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	27.3	0.5	140.2	0.5	0.7	141.7	29321.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: