

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/08/31

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/08/31 01	SR	8,68	V	0,15	V	184,71	V	0,00	V	0,63	V	143,61	V	30284	V
2016/08/31 02	SR	11,09	V	0,12	V	161,11	V	0,00	V	0,62	V	142,61	V	29104	V
2016/08/31 03	SR	6,28	V	0,11	V	165,92	V	0,00	V	0,61	V	142,25	V	29474	V
2016/08/31 04	SR	7,75	V	0,10	V	161,60	V	0,00	V	0,58	V	143,10	V	29922	V
2016/08/31 05	SR	11,50	V	0,10	V	141,56	V	0,00	V	0,56	V	142,88	V	28945	V
2016/08/31 06	SR	5,26	V	0,06	V	157,92	V	0,00	V	0,56	V	143,06	V	29385	V
2016/08/31 07	SR	32,26	V	0,19	V	120,54	V	0,00	V	0,56	V	142,91	V	28231	V
2016/08/31 08	SR	35,07	V	0,30	V	114,47	V	0,00	V	0,61	V	143,15	V	28718	V
2016/08/31 09	SR	23,54	V	0,26	V	126,92	V	0,00	V	0,60	V	143,56	V	28429	V
2016/08/31 10	SR	12,77	V	0,18	V	130,19	V	0,00	V	0,67	V	144,29	V	29088	V
2016/08/31 11	SR	32,19	V	0,59	V	136,79	V	0,01	V	0,73	V	143,54	V	28465	V
2016/08/31 12	SR	11,61	V	0,19	V	150,34	V	0,00	V	0,87	V	140,94	V	28196	V
2016/08/31 13	SR	45,06	V	0,47	V	126,15	V	0,00	V	0,94	V	140,14	V	27940	V
2016/08/31 14	SR	52,53	V	0,82	V	131,21	V	0,03	V	1,14	V	140,73	V	27916	V
2016/08/31 15	SR	45,71	V	0,81	V	111,58	V	0,01	V	1,32	V	142,43	V	27798	V
2016/08/31 16	SR	35,57	V	0,33	V	125,00	V	0,05	V	1,18	V	143,01	V	28368	V
2016/08/31 17	SR	5,21	V	0,26	V	189,89	V	0,00	V	1,30	V	143,41	V	29835	V
2016/08/31 18	SR	8,55	V	0,26	V	166,83	V	0,00	V	1,24	V	142,97	V	29133	V
2016/08/31 19	SR	17,26	V	0,27	V	149,07	V	0,00	V	1,01	V	141,89	V	28611	V
2016/08/31 20	SR	14,75	V	0,48	V	166,47	V	1,30	V	0,87	V	142,49	V	29116	V
2016/08/31 21	SR	54,77	V	0,91	V	116,66	V	0,28	V	0,72	V	140,87	V	27181	V
2016/08/31 22	SR	4,67	V	0,18	V	165,04	V	0,14	V	0,80	V	142,11	V	30410	V
2016/08/31 23	SR	33,36	V	0,31	V	101,94	V	0,00	V	0,78	V	145,10	V	31144	V
2016/08/31 24	SR	9,55	V	0,17	V	127,07	V	0,00	V	0,76	V	146,78	V	32213	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.7-54.8	0.1-0.9	101.9-189.9	0.0-1.3	0.6-1.3	140.1-146.8	27181.2-32212.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	21.9	0.3	142.9	0.1	0.8	142.8	29079.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: