

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/08/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MM: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/08/04 01	SR	1,93	V	0,08	V	200,32	V	0,00	V	0,29	V	148,62	V	33403	V
2016/08/04 02	SR	4,81	V	0,08	V	197,47	V	0,00	V	0,33	V	146,95	V	31676	V
2016/08/04 03	SR	4,57	V	0,04	V	161,85	V	0,00	V	0,27	V	147,81	V	32151	V
2016/08/04 04	SR	18,74	V	0,07	V	117,55	V	0,00	V	0,25	V	148,74	V	30078	V
2016/08/04 05	SR	15,78	V	0,02	V	124,03	V	0,00	V	0,25	V	148,07	V	30991	V
2016/08/04 06	SR	14,38	V	0,04	V	128,11	V	0,00	V	0,26	V	148,51	V	31054	V
2016/08/04 07	SR	3,10	V	0,04	V	165,99	V	0,00	V	0,29	V	149,44	V	32844	V
2016/08/04 08	SR	31,88	V	0,25	V	104,09	V	0,00	V	0,26	V	148,70	V	30199	V
2016/08/04 09	SR	39,04	V	0,23	V	99,69	V	0,00	V	0,28	V	148,66	V	29993	V
2016/08/04 10	SR	17,76	V	0,15	V	113,54	V	0,00	V	0,28	V	148,51	V	30527	V
2016/08/04 11	SR	6,49	V	0,13	V	146,86	V	0,00	V	0,28	V	146,37	V	31152	V
2016/08/04 12	SR	11,98	V	0,16	V	133,16	V	0,00	V	0,29	V	146,57	V	30912	V
2016/08/04 13	SR	18,03	V	0,20	V	138,72	V	0,00	V	0,30	V	146,73	V	30832	V
2016/08/04 14	SR	75,17	V	0,33	V	78,44	V	0,08	V	0,39	V	145,03	V	26870	V
2016/08/04 15	SR	11,59	V	0,17	V	119,28	V	0,00	V	0,32	V	145,61	V	30098	V
2016/08/04 16	SR	18,52	V	0,23	V	115,53	V	0,00	V	0,35	V	145,58	V	30067	V
2016/08/04 17	SR	5,86	V	0,17	V	134,08	V	0,00	V	0,29	V	141,78	V	30016	V
2016/08/04 18	SR	6,64	V	0,15	V	134,74	V	0,00	V	0,27	V	141,36	V	31226	V
2016/08/04 19	SR	1,69	V	0,11	V	170,05	V	0,00	V	0,27	V	141,85	V	33034	V
2016/08/04 20	SR	2,54	V	0,12	V	176,47	V	0,00	V	0,30	V	143,60	V	33932	V
2016/08/04 21	SR	17,15	V	0,14	V	131,70	V	0,00	V	0,27	V	142,43	V	32290	V
2016/08/04 22	SR	9,99	V	0,07	V	133,96	V	0,00	V	0,26	V	141,46	V	31868	V
2016/08/04 23	SR	8,95	V	0,06	V	123,12	V	0,00	V	0,26	V	141,35	V	30673	V
2016/08/04 24	SR	12,23	V	0,07	V	124,74	V	0,00	V	0,26	V	141,47	V	30673	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.7-75.2	0.0-0.3	78.4-200.3	0.0-0.1	0.2-0.4	141.4-149.4	26870.0-33932.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	15	0.1	136.4	0	0.3	145.6	31106.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: