

# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/08/05

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO R 021 |       | COT R 057 |       | NOX NO2 R 027 |       | SO2 R 026 |       | PLV R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2016/08/05 01 | SR       | 4,98     | V     | 0,07      | V     | 144,98        | V     | 0,00      | V     | 0,26      | V     | 142,16         | V     | 31079            | V     |
| 2016/08/05 02 | SR       | 11,52    | V     | 0,08      | V     | 136,50        | V     | 0,00      | V     | 0,28      | V     | 142,18         | V     | 30014            | V     |
| 2016/08/05 03 | SR       | 10,23    | V     | 0,06      | V     | 132,21        | V     | 0,00      | V     | 0,25      | V     | 142,74         | V     | 30241            | V     |
| 2016/08/05 04 | SR       | 35,05    | V     | 0,26      | V     | 118,88        | V     | 0,01      | V     | 0,26      | V     | 143,24         | V     | 28600            | V     |
| 2016/08/05 05 | SR       | 21,00    | V     | 0,13      | V     | 126,52        | V     | 0,01      | V     | 0,26      | V     | 143,79         | V     | 29298            | V     |
| 2016/08/05 06 | SR       | 16,14    | V     | 0,06      | V     | 115,20        | V     | 0,00      | V     | 0,28      | V     | 144,25         | V     | 30033            | V     |
| 2016/08/05 07 | SR       | 13,81    | V     | 0,04      | V     | 117,58        | V     | 0,00      | V     | 0,26      | V     | 145,15         | V     | 30771            | V     |
| 2016/08/05 08 | SR       | 15,09    | V     | 0,20      | V     | 120,22        | V     | 0,00      | V     | 0,26      | V     | 145,20         | V     | 30505            | V     |
| 2016/08/05 09 | SR       | 4,50     | V     | 0,16      | V     | 143,69        | V     | 0,00      | V     | 0,30      | V     | 146,32         | V     | 31732            | V     |
| 2016/08/05 10 | SR       | 19,40    | V     | 0,15      | V     | 108,11        | V     | 0,00      | V     | 0,27      | V     | 143,90         | V     | 29369            | V     |
| 2016/08/05 11 | SR       | 18,88    | V     | 0,16      | V     | 131,39        | V     | 0,00      | V     | 0,29      | V     | 143,24         | V     | 30636            | V     |
| 2016/08/05 12 | SR       | 22,38    | V     | 0,19      | V     | 124,49        | V     | 0,00      | V     | 0,27      | V     | 143,11         | V     | 29530            | V     |
| 2016/08/05 13 | SR       | 9,59     | V     | 0,12      | V     | 136,19        | V     | 0,00      | V     | 0,28      | V     | 142,86         | V     | 30776            | V     |
| 2016/08/05 14 | SR       | 10,08    | V     | 0,13      | V     | 135,51        | V     | 0,00      | V     | 0,27      | V     | 143,70         | V     | 31336            | V     |
| 2016/08/05 15 | SR       | 16,02    | V     | 0,20      | V     | 127,66        | V     | 0,00      | V     | 0,37      | V     | 143,62         | V     | 30015            | V     |
| 2016/08/05 16 | SR       | 11,26    | V     | 0,11      | V     | 123,60        | V     | 0,00      | V     | 0,28      | V     | 142,48         | V     | 29658            | V     |
| 2016/08/05 17 | SR       | 3,25     | V     | 0,13      | V     | 148,27        | V     | 0,00      | V     | 0,31      | V     | 142,30         | V     | 31195            | V     |
| 2016/08/05 18 | SR       | 5,54     | V     | 0,13      | V     | 155,39        | V     | 0,00      | V     | 0,29      | V     | 143,91         | V     | 32390            | V     |
| 2016/08/05 19 | SR       | 5,32     | V     | 0,15      | V     | 167,11        | V     | 0,00      | V     | 0,28      | V     | 144,90         | V     | 33154            | V     |
| 2016/08/05 20 | SR       | 11,96    | V     | 0,26      | V     | 175,48        | V     | 0,09      | V     | 0,30      | V     | 145,57         | V     | 33464            | V     |
| 2016/08/05 21 | SR       | 17,52    | V     | 0,17      | V     | 118,29        | V     | 0,00      | V     | 0,30      | V     | 145,18         | V     | 31689            | V     |
| 2016/08/05 22 | SR       | 6,40     | V     | 0,12      | V     | 138,97        | V     | 0,00      | V     | 0,25      | V     | 144,22         | V     | 31853            | V     |
| 2016/08/05 23 | SR       | 8,26     | V     | 0,11      | V     | 131,38        | V     | 0,00      | V     | 0,25      | V     | 144,00         | V     | 31626            | V     |
| 2016/08/05 24 | SR       | 13,25    | V     | 0,10      | V     | 116,94        | V     | 0,00      | V     | 0,26      | V     | 143,67         | V     | 31014            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-500 mg/Nm3 | 0-60 mg/Nm3 | 0-600 mg/Nm3 | 0-400 mg/Nm3 | 0-60 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 3.3-35.1     | 0.0-0.3     | 108.1-175.5  | 0.0-0.1      | 0.2-0.4     | 142.2-146.3 | 28600.3-33464.2 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 13           | 0.1         | 133.1        | 0            | 0.3         | 143.8       | 30832.4         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

