

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/08/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/08/06 01	SR	14,30	V	0,11	V	123,46	V	0,00	V	0,27	V	143,93	V	30714	V
2016/08/06 02	SR	13,06	V	0,10	V	130,93	V	0,00	V	0,24	V	144,42	V	30237	V
2016/08/06 03	SR	14,37	V	0,09	V	129,54	V	0,00	V	0,24	V	144,35	V	29964	V
2016/08/06 04	SR	20,82	V	0,11	V	117,24	V	0,00	V	0,25	V	144,70	V	29930	V
2016/08/06 05	SR	25,44	V	0,06	V	96,54	V	0,00	V	0,24	V	144,29	V	29496	V
2016/08/06 06	SR	14,00	V	0,05	V	110,98	V	0,00	V	0,24	V	144,43	V	30372	V
2016/08/06 07	SR	9,40	V	0,07	V	125,67	V	0,00	V	0,25	V	145,23	V	31062	V
2016/08/06 08	SR	7,27	V	0,12	V	129,00	V	0,00	V	0,25	V	145,51	V	31204	V
2016/08/06 09	SR	19,31	V	0,11	V	119,29	V	0,00	V	0,25	V	144,84	V	30142	V
2016/08/06 10	SR	10,61	V	0,11	V	126,99	V	0,00	V	0,27	V	143,95	V	30625	V
2016/08/06 11	SR	11,79	V	0,13	V	125,69	V	0,00	V	0,28	V	144,71	V	31624	V
2016/08/06 12	SR	26,83	V	0,21	V	118,25	V	0,01	V	0,28	V	145,34	V	31789	V
2016/08/06 13	SR	21,51	V	0,19	V	112,55	V	0,00	V	0,31	V	145,07	V	30696	V
2016/08/06 14	SR	11,89	V	0,18	V	124,23	V	0,00	V	0,31	V	145,96	V	32784	V
2016/08/06 15	SR	18,50	V	0,19	V	109,44	V	0,00	V	0,33	V	146,08	V	30659	V
2016/08/06 16	SR	17,49	V	0,19	V	122,86	V	0,00	V	0,35	V	146,84	V	31486	V
2016/08/06 17	SR	15,28	V	0,19	V	114,00	V	0,00	V	0,36	V	146,75	V	31530	V
2016/08/06 18	SR	30,19	V	0,26	V	105,50	V	0,05	V	0,33	V	147,21	V	30613	V
2016/08/06 19	SR	28,69	V	0,19	V	86,70	V	0,00	V	0,30	V	146,85	V	30636	V
2016/08/06 20	SR	41,48	V	0,25	V	86,18	V	0,00	V	0,30	V	146,94	V	30579	V
2016/08/06 21	SR	19,01	V	0,16	V	103,51	V	0,00	V	0,28	V	147,19	V	31632	V
2016/08/06 22	SR	22,98	V	0,14	V	98,94	V	0,00	V	0,27	V	146,55	V	30377	V
2016/08/06 23	SR	39,47	V	0,20	V	85,92	V	0,00	V	0,27	V	146,92	V	29967	V
2016/08/06 24	SR	20,72	V	0,13	V	106,97	V	0,00	V	0,28	V	147,57	V	31636	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.3-41.5	0.0-0.3	85.9-130.9	0.0-0.0	0.2-0.4	143.9-147.6	29496.0-32784.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	19.8	0.1	112.9	0	0.3	145.7	30823.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: