

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/08/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/08/08 01	SR	16,78	V	0,13	V	127,62	V	0,00	V	0,26	V	145,78	V	30165	V
2016/08/08 02	SR	20,16	V	0,14	V	123,13	V	0,01	V	0,25	V	146,53	V	30269	V
2016/08/08 03	SR	42,06	V	0,27	V	94,82	V	0,00	V	0,30	V	146,14	V	28194	V
2016/08/08 04	SR	11,21	V	0,10	V	133,09	V	0,00	V	0,27	V	147,13	V	30679	V
2016/08/08 05	SR	7,83	V	0,06	V	141,76	V	0,00	V	0,26	V	148,52	V	31453	V
2016/08/08 06	SR	5,63	V	0,07	V	150,12	V	0,00	V	0,28	V	149,77	V	32407	V
2016/08/08 07	SR	7,87	V	0,06	V	144,76	V	0,00	V	0,26	V	149,49	V	31684	V
2016/08/08 08	SR	7,97	V	0,11	V	147,92	V	0,00	V	0,27	V	147,73	V	31776	V
2016/08/08 09	SR	7,47	V	0,10	V	146,96	V	0,00	V	0,29	V	147,56	V	32313	V
2016/08/08 10	SR	4,94	V	0,09	V	157,66	V	0,00	V	0,30	V	145,87	V	31835	V
2016/08/08 11	SR	6,18	V	0,10	V	152,02	V	0,00	V	0,30	V	143,71	V	32320	V
2016/08/08 12	SR	15,31	V	0,13	V	134,39	V	0,00	V	0,41	V	143,54	V	31818	V
2016/08/08 13	SR	18,33	V	0,17	V	134,76	V	0,00	V	0,32	V	142,84	V	31446	V
2016/08/08 14	SR	58,77	V	0,34	V	109,68	V	0,01	V	0,32	V	142,65	V	28405	V
2016/08/08 15	SR	77,23	V	0,49	V	108,94	V	0,19	V	0,34	V	141,67	V	27187	V
2016/08/08 16	SR	59,37	V	0,35	V	126,65	V	0,29	V	0,37	V	141,18	V	28076	V
2016/08/08 17	SR	56,21	V	0,38	V	123,42	V	0,01	V	0,39	V	141,02	V	27646	V
2016/08/08 18	SR	25,66	V	0,19	V	127,30	V	0,00	V	0,34	V	140,84	V	29237	V
2016/08/08 19	SR	20,73	V	0,19	V	140,19	V	0,12	V	0,30	V	141,12	V	30030	V
2016/08/08 20	SR	36,09	V	0,27	V	141,50	V	0,18	V	0,29	V	141,08	V	29865	V
2016/08/08 21	SR	20,57	V	0,18	V	133,67	V	0,00	V	0,28	V	142,24	V	30013	V
2016/08/08 22	SR	9,74	V	0,11	V	139,89	V	0,00	V	0,26	V	141,61	V	30118	V
2016/08/08 23	SR	9,78	V	0,09	V	123,75	V	0,00	V	0,25	V	140,40	V	29885	V
2016/08/08 24	SR	2,80	V	0,10	V	160,13	V	0,00	V	0,27	V	140,52	V	31237	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.8-77.2	0.1-0.5	94.8-160.1	0.0-0.3	0.3-0.4	140.4-149.8	27187.3-32406.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	22.9	0.2	134.3	0	0.3	144.1	30335.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

H. H. H.

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]