

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/08/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/08/09 01	SR	2,03	V	0,11	V	187,99	V	0,00	V	0,27	V	141,04	V	31286	V
2016/08/09 02	SR	28,77	V	0,12	V	106,69	V	0,00	V	0,25	V	140,91	V	29119	V
2016/08/09 03	SR	16,59	V	0,05	V	114,28	V	0,00	V	0,25	V	141,58	V	29825	V
2016/08/09 04	SR	43,92	V	0,14	V	99,94	V	0,00	V	0,29	V	142,00	V	28376	V
2016/08/09 05	SR	3,23	V	0,05	V	168,20	V	0,00	V	0,26	V	141,47	V	29940	V
2016/08/09 06	SR	2,10	V	0,05	V	169,01	V	0,00	V	0,26	V	141,05	V	30938	V
2016/08/09 07	SR	4,92	V	0,06	V	154,28	V	0,00	V	0,30	V	143,17	V	32118	V
2016/08/09 08	SR	4,24	V	0,13	V	155,59	V	0,00	V	0,27	V	142,83	V	31709	V
2016/08/09 09	SR	3,83	V	0,14	V	171,28	V	0,00	V	0,29	V	143,94	V	33636	V
2016/08/09 10	SR	7,91	V	0,11	V	148,73	V	0,00	V	0,29	V	143,72	V	32969	V
2016/08/09 11	SR	13,38	V	0,15	V	126,26	V	0,00	V	0,34	V	143,81	V	32152	V
2016/08/09 12	SR	8,16	V	0,12	V	127,46	V	0,00	V	0,29	V	142,16	V	30872	V
2016/08/09 13	SR	3,13	V	0,14	V	152,86	V	0,00	V	0,32	V	140,53	V	30628	V
2016/08/09 14	SR	7,53	V	0,15	V	139,60	V	0,00	V	0,30	V	141,56	V	31125	V
2016/08/09 15	SR	52,98	V	0,28	V	98,02	V	0,00	V	0,31	V	141,74	V	28784	V
2016/08/09 16	SR	72,44	V	0,33	V	88,38	V	0,00	V	0,32	V	142,17	V	27149	V
2016/08/09 17	SR	13,00	V	0,13	V	108,52	V	0,00	V	0,32	V	140,78	V	29452	V
2016/08/09 18	SR	77,61	V	1,11	V	91,56	V	0,00	V	0,36	V	142,53	V	29792	V
2016/08/09 19	SR	59,53	V	0,69	V	92,71	V	0,00	V	0,34	V	145,92	V	32075	V
2016/08/09 20	SR	8,46	V	0,12	V	133,99	V	0,00	V	0,31	V	145,46	V	31471	V
2016/08/09 21	SR	4,91	V	0,13	V	158,05	V	0,00	V	0,31	V	145,84	V	32430	V
2016/08/09 22	SR	9,03	V	0,13	V	142,20	V	0,00	V	0,29	V	146,06	V	31313	V
2016/08/09 23	SR	8,79	V	0,10	V	132,33	V	0,00	V	0,28	V	145,54	V	30911	V
2016/08/09 24	SR	7,52	V	0,10	V	147,61	V	0,00	V	0,28	V	145,67	V	31854	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.0-77.6	0.0-1.1	88.4-188.0	0.0-0.0	0.2-0.4	140.5-146.1	27149.2-33635.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	19.3	0.2	134	0	0.3	143	30830.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 