

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/08/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/08/01 01	SR	19,77	V	0,14	V	147,06	V	0,00	V	1,32	V	133,71	V	32337	V
2017/08/01 02	SR	17,90	V	0,13	V	143,86	V	0,00	V	1,31	V	133,14	V	32710	V
2017/08/01 03	SR	36,34	V	0,13	V	114,01	V	0,00	V	1,26	V	133,48	V	31133	V
2017/08/01 04	SR	57,30	V	0,30	V	99,65	V	0,00	V	1,24	V	134,05	V	30581	V
2017/08/01 05	SR	107,91	V	0,54	V	74,12	V	0,07	V	1,21	V	134,33	V	30279	V
2017/08/01 06	SR	13,44	V	0,07	V	122,54	V	0,00	V	1,28	V	135,36	V	32510	V
2017/08/01 07	SR	7,90	V	0,09	V	131,96	V	0,00	V	1,30	V	136,38	V	32052	V
2017/08/01 08	SR	14,15	V	0,09	V	116,82	V	0,00	V	1,27	V	133,08	V	31286	V
2017/08/01 09	SR	19,54	V	0,01	V	111,88	V	0,00	V	1,29	V	131,30	V	31583	V
2017/08/01 10	SR	20,64	V	0,01	V	109,05	V	0,00	V	1,33	V	132,78	V	31426	V
2017/08/01 11	SR	12,74	V	0,01	V	120,62	V	0,00	V	1,39	V	132,69	V	31834	V
2017/08/01 12	SR	44,79	V	0,04	V	89,10	V	0,00	V	1,38	V	133,75	V	31049	V
2017/08/01 13	SR	30,53	V	0,01	V	95,28	V	0,00	V	1,39	V	134,31	V	30921	V
2017/08/01 14	SR	44,62	V	0,01	V	81,99	V	0,00	V	1,39	V	132,92	V	30470	V
2017/08/01 15	SR	33,48	V	0,01	V	102,02	V	0,00	V	1,42	V	131,74	V	30963	V
2017/08/01 16	SR	58,13	V	0,09	V	100,45	V	0,00	V	1,42	V	129,55	V	31431	V
2017/08/01 17	SR	60,06	V	0,13	V	101,38	V	0,00	V	1,43	V	131,36	V	30731	V
2017/08/01 18	SR	22,43	V	0,03	V	123,24	V	0,00	V	1,44	V	133,41	V	31498	V
2017/08/01 19	SR	5,73	V	0,02	V	144,07	V	0,00	V	1,45	V	135,06	V	32627	V
2017/08/01 20	SR	8,81	V	0,01	V	139,60	V	0,00	V	1,42	V	134,70	V	32959	V
2017/08/01 21	SR	24,70	V	0,04	V	131,09	V	0,02	V	1,37	V	135,06	V	32446	V
2017/08/01 22	SR	19,53	V	0,04	V	139,03	V	0,05	V	1,35	V	134,38	V	32159	V
2017/08/01 23	SR	29,04	V	0,04	V	126,21	V	0,05	V	1,32	V	135,77	V	31697	V
2017/08/01 24	SR	10,03	V	0,02	V	138,36	V	0,00	V	1,32	V	133,97	V	32353	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.7-107.9	0.0-0.5	74.1-147.1	0.0-0.1	1.2-1.5	129.6-136.4	30279.4-32958.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	30	0.1	116.8	0	1.3	133.6	31626.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/08/02

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/08/02 01	SR	14,38	V	0,02	V	121,76	V	0,00	V	1,29	V	134,39	V	31262	V
2017/08/02 02	SR	11,18	V	0,02	V	137,26	V	0,00	V	1,36	V	133,98	V	32559	V
2017/08/02 03	SR	60,44	V	0,15	V	105,88	V	0,00	V	1,23	V	132,75	V	31167	V
2017/08/02 04	SR	30,90	V	0,05	V	101,18	V	0,00	V	1,24	V	131,74	V	30611	V
2017/08/02 05	SR	7,67	V	0,04	V	126,15	V	0,00	V	1,29	V	133,82	V	31972	V
2017/08/02 06	SR	11,60	V	0,03	V	118,04	V	0,00	V	1,27	V	133,08	V	31872	V
2017/08/02 07	SR	12,25	V	0,06	V	130,69	V	0,00	V	1,32	V	136,13	V	31630	V
2017/08/02 08	SR	11,70	V	0,04	V	134,12	V	0,00	V	1,35	V	135,14	V	31578	V
2017/08/02 09	SR	8,93	V	0,06	V	140,50	V	0,00	V	1,39	V	134,32	V	31770	V
2017/08/02 10	SR	21,57	V	0,04	V	130,46	V	0,01	V	1,40	V	134,58	V	31458	V
2017/08/02 11	SR	29,06	V	0,06	V	119,75	V	0,00	V	1,41	V	133,86	V	30585	V
2017/08/02 12	SR	48,94	V	0,06	V	110,53	V	0,04	V	1,41	V	133,51	V	30352	V
2017/08/02 13	SR	77,61	V	0,27	V	111,08	V	0,65	V	1,42	V	133,66	V	30294	V
2017/08/02 14	SR	30,72	V	0,07	V	134,07	V	1,05	V	1,46	V	131,35	V	29552	V
2017/08/02 15	SR	10,62	V	0,02	V	128,40	V	0,22	V	1,52	V	131,75	V	30160	V
2017/08/02 16	SR	41,56	V	0,09	V	95,74	V	0,00	V	1,54	V	131,77	V	29960	V
2017/08/02 17	SR	100,64	V	0,28	V	63,91	V	0,02	V	1,54	V	131,24	V	30295	V
2017/08/02 18	SR	106,95	V	0,21	V	73,19	V	0,00	V	1,50	V	131,22	V	30700	V
2017/08/02 19	SR	68,74	V	0,10	V	98,85	V	0,00	V	1,50	V	131,36	V	31637	V
2017/08/02 20	SR	22,59	V	0,07	V	123,55	V	0,00	V	1,52	V	134,20	V	31905	V
2017/08/02 21	SR	8,37	V	0,06	V	143,69	V	0,00	V	1,54	V	134,51	V	32930	V
2017/08/02 22	SR	4,86	V	0,06	V	157,94	V	0,00	V	1,61	V	136,59	V	34143	V
2017/08/02 23	SR	44,92	V	0,09	V	108,59	V	0,00	V	1,55	V	139,70	V	33470	V
2017/08/02 24	SR	59,55	V	0,13	V	89,06	V	0,01	V	1,44	V	138,32	V	32205	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.9-106.9	0.0-0.3	63.9-157.9	0.0-1.1	1.2-1.6	131.2-139.7	29552.4-34142.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	35.2	0.1	116.8	0.1	1.4	133.9	31419.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: