

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/08/01 01	SR	224,58	V	9,00	V	125,10	V	23,82	V	1,52	V	145,58	V	17699	V
2026/08/01 02	SR	98,13	V	0,41	V	147,02	V	18,48	V	1,09	V	144,49	V	17621	V
2026/08/01 03	SR	79,84	V	0,36	V	151,30	V	17,53	V	0,99	V	143,49	V	17534	V
2026/08/01 04	SR	150,58	V	1,37	V	141,82	V	15,40	V	0,90	V	142,88	V	17304	V
2026/08/01 05	SR	164,84	V	3,19	V	127,77	V	9,22	V	1,02	V	143,28	V	17333	V
2026/08/01 06	SR	122,71	V	1,56	V	123,19	V	5,03	V	0,87	V	143,68	V	17315	V
2026/08/01 07	SR	87,62	V	0,17	V	130,57	V	5,05	V	0,82	V	143,77	V	17228	V
2026/08/01 08	SR	143,46	V	0,75	V	132,57	V	6,76	V	0,81	V	143,73	V	17121	V
2026/08/01 09	SR	108,32	V	0,31	V	143,02	V	6,04	V	0,80	V	144,07	V	17097	V
2026/08/01 10	SR	123,74	V	0,67	V	133,03	V	4,95	V	0,79	V	144,30	V	17028	V
2026/08/01 11	SR	114,71	V	0,43	V	148,18	V	12,71	V	0,92	V	143,99	V	16808	V
2026/08/01 12	SR	206,49	V	5,19	V	136,62	V	19,85	V	0,83	V	143,62	V	16854	V
2026/08/01 13	SR	203,90	V	4,13	V	148,27	V	19,80	V	0,88	V	144,31	V	17065	V
2026/08/01 14	SR	183,98	V	1,68	V	136,02	V	17,80	V	0,85	V	144,35	V	17099	V
2026/08/01 15	SR	112,04	V	0,73	V	136,10	V	15,17	V	0,88	V	144,36	V	16864	V
2026/08/01 16	SR	160,09	V	0,96	V	130,52	V	11,19	V	0,94	V	144,12	V	17142	V
2026/08/01 17	SR	152,81	V	1,25	V	131,64	V	9,60	V	0,96	V	145,45	V	17441	V
2026/08/01 18	SR	96,23	V	0,13	V	129,98	V	7,49	V	0,92	V	146,21	V	17389	V
2026/08/01 19	SR	106,90	V	0,81	V	131,15	V	4,68	V	0,92	V	146,09	V	17183	V
2026/08/01 20	SR	97,50	V	0,13	V	117,84	V	3,83	V	0,93	V	145,73	V	16997	V
2026/08/01 21	SR	106,06	V	0,57	V	119,07	V	5,21	V	1,27	V	145,15	V	17023	V
2026/08/01 22	SR	120,88	V	1,26	V	117,17	V	5,54	V	0,94	V	144,52	V	17175	V
2026/08/01 23	SR	50,05	V	0,03	V	134,45	V	3,81	V	0,87	V	143,73	V	17022	V
2026/08/01 24	SR	59,85	V	0,05	V	133,13	V	2,51	V	1,00	V	143,32	V	17017	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	50.0-224.6	0.0-9.0	117.2-151.3	2.5-23.8	0.8-1.5	142.9-146.2	16807.5-17699.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	128.1	1.5	133.6	10.5	0.9	144.3	17181.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/08/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/08/02 01	SR	78,61	V	0,93	V	132,41	V	2,66	V	0,82	V	142,96	V	16828	V
2026/08/02 02	SR	103,00	V	0,56	V	126,63	V	1,80	V	0,80	V	142,82	V	16713	V
2026/08/02 03	SR	58,40	V	0,04	V	135,14	V	1,28	V	0,97	V	142,70	V	16594	V
2026/08/02 04	SR	41,77	V	0,06	V	149,61	V	1,16	V	0,77	V	142,04	V	16371	V
2026/08/02 05	SR	54,54	V	0,30	V	140,32	V	1,51	V	0,78	V	141,94	V	16493	V
2026/08/02 06	SR	120,93	V	0,33	V	109,32	V	1,97	V	0,81	V	142,26	V	16625	V
2026/08/02 07	SR	194,27	V	2,99	V	107,64	V	3,30	V	0,86	V	143,28	V	16966	V
2026/08/02 08	SR	118,59	V	0,63	V	122,94	V	1,79	V	0,86	V	144,36	V	17023	V
2026/08/02 09	SR	121,50	V	0,19	V	110,13	V	1,86	V	0,78	V	144,08	V	16766	V
2026/08/02 10	SR	147,86	V	0,79	V	111,35	V	2,31	V	0,84	V	144,12	V	16899	V
2026/08/02 11	SR	160,31	V	1,03	V	111,48	V	1,40	V	0,84	V	144,93	V	16992	V
2026/08/02 12	SR	75,16	V	0,03	V	128,91	V	0,63	V	0,86	V	145,89	V	17154	V
2026/08/02 13	SR	130,84	V	0,72	V	114,60	V	2,43	V	0,80	V	145,61	V	16828	V
2026/08/02 14	SR	133,69	V	0,49	V	112,42	V	1,73	V	0,81	V	145,61	V	16955	V
2026/08/02 15	SR	133,88	V	1,52	V	120,28	V	2,55	V	0,83	V	146,01	V	17025	V
2026/08/02 16	SR	123,00	V	0,50	V	115,79	V	2,11	V	0,84	V	146,33	V	17030	V
2026/08/02 17	SR	130,59	V	0,65	V	126,34	V	1,81	V	0,87	V	146,87	V	17189	V
2026/08/02 18	SR	112,22	V	0,37	V	121,76	V	1,19	V	0,83	V	147,29	V	17112	V
2026/08/02 19	SR	108,64	V	0,19	V	128,38	V	0,68	V	0,83	V	147,57	V	17162	V
2026/08/02 20	SR	134,32	V	1,55	V	120,26	V	1,43	V	0,85	V	147,18	V	16960	V
2026/08/02 21	SR	187,79	V	1,52	V	116,26	V	1,70	V	0,94	V	148,14	V	17310	V
2026/08/02 22	SR	110,05	V	0,56	V	126,91	V	1,60	V	1,24	V	148,23	V	17224	V
2026/08/02 23	SR	92,88	V	0,50	V	124,78	V	2,08	V	0,93	V	146,86	V	17282	V
2026/08/02 24	SR	121,71	V	1,35	V	119,00	V	2,55	V	0,84	V	145,93	V	17112	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	41.8-194.3	0.0-3.0	107.6-149.6	0.6-3.3	0.8-1.2	141.9-148.2	16371.4-17310.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	116.4	0.7	122.2	1.8	0.9	145.1	16942.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

