

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/08/12

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/08/12 01	SR	26,17	V	0,25	V	121,01	V	0,00	V	2,52	V	92,65	V	29825	V
2019/08/12 02	SR	19,32	V	0,26	V	139,72	V	0,00	V	2,00	V	90,99	V	30380	V
2019/08/12 03	SR	33,22	V	0,33	V	127,75	V	0,00	V	1,50	V	90,95	V	29649	V
2019/08/12 04	SR	78,07	V	1,02	V	98,11	V	0,03	V	1,47	V	90,32	V	28660	V
2019/08/12 05	SR	80,76	V	1,53	V	96,14	V	0,04	V	1,57	V	90,03	V	28887	V
2019/08/12 06	SR	77,60	V	1,85	V	95,20	V	0,38	V	2,24	V	90,63	V	29318	V
2019/08/12 07	SR	42,13	V	0,54	V	121,13	V	2,21	V	0,98	V	91,27	V	28327	V
2019/08/12 08	SR	38,14	V	0,68	V	125,96	V	2,08	V	1,33	V	93,04	V	28586	V
2019/08/12 09	SR	83,32	V	1,29	V	103,10	V	2,53	V	1,32	V	93,31	V	28520	V
2019/08/12 10	SR	115,95	V	3,05	V	104,74	V	2,24	V	1,45	V	93,66	V	29799	V
2019/08/12 11	SR	39,76	V	0,55	V	116,68	V	0,61	V	1,40	V	93,81	V	30615	V
2019/08/12 12	SR	71,35	V	0,91	V	109,60	V	0,02	V	1,16	V	93,68	V	30199	V
2019/08/12 13	SR	22,44	V	0,33	V	126,58	V	0,00	V	1,27	V	93,99	V	30690	V
2019/08/12 14	SR	59,80	V	0,72	V	114,65	V	0,07	V	1,16	V	93,49	V	28867	V
2019/08/12 15	SR	39,55	V	0,51	V	118,98	V	0,02	V	1,15	V	93,38	V	29232	V
2019/08/12 16	SR	63,44	V	0,85	V	105,72	V	0,08	V	1,03	V	93,35	V	29123	V
2019/08/12 17	SR	39,43	V	0,35	V	120,38	V	0,18	V	0,93	V	93,43	V	29321	V
2019/08/12 18	SR	19,17	V	0,21	V	123,34	V	0,00	V	0,75	V	93,42	V	29282	V
2019/08/12 19	SR	60,44	V	1,23	V	100,79	V	0,12	V	0,82	V	93,81	V	29247	V
2019/08/12 20	SR	37,64	V	0,33	V	108,81	V	0,04	V	0,94	V	94,01	V	29769	V
2019/08/12 21	SR	41,63	V	0,36	V	99,78	V	0,08	V	0,68	V	93,81	V	29299	V
2019/08/12 22	SR	25,56	V	0,24	V	110,65	V	0,00	V	0,80	V	94,05	V	30267	V
2019/08/12 23	SR	11,62	V	0,20	V	137,06	V	0,00	V	0,85	V	94,38	V	30971	V
2019/08/12 24	SR	13,92	V	0,19	V	140,32	V	0,00	V	0,71	V	94,15	V	30875	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.6-115.9	0.2-3.0	95.2-140.3	0.0-2.5	0.7-2.5	90.0-94.4	28327.0-30970.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	47.5	0.7	115.3	0.4	1.3	92.9	29571
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/08/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/08/13 01	SR	31,77	V	0,30	V	112,24	V	0,00	V	0,64	V	93,98	V	29734	V
2019/08/13 02	SR	17,76	V	0,17	V	124,15	V	0,00	V	0,49	V	93,74	V	29376	V
2019/08/13 03	SR	22,11	V	0,19	V	121,68	V	0,00	V	0,50	V	94,37	V	29427	V
2019/08/13 04	SR	48,65	V	0,77	V	118,54	V	0,00	V	0,51	V	95,95	V	29569	V
2019/08/13 05	SR	56,69	V	0,67	V	100,00	V	0,00	V	0,49	V	96,19	V	28788	V
2019/08/13 06	SR	71,80	V	0,74	V	103,66	V	0,00	V	0,54	V	96,49	V	29048	V
2019/08/13 07	SR	65,35	V	0,49	V	97,83	V	0,00	V	0,47	V	96,59	V	28651	V
2019/08/13 08	SR	68,61	V	0,71	V	104,45	V	0,00	V	0,42	V	96,45	V	28355	V
2019/08/13 09	SR	62,66	V	0,42	V	103,26	V	0,00	V	0,47	V	96,47	V	28336	V
2019/08/13 10	SR	88,35	V	1,12	V	93,13	V	0,05	V	0,68	V	96,56	V	29637	V
2019/08/13 11	SR	42,55	V	0,42	V	102,19	V	0,16	V	0,79	V	95,53	V	30297	V
2019/08/13 12	SR	54,56	V	0,51	V	99,51	V	0,01	V	0,69	V	94,10	V	30121	V
2019/08/13 13	SR	43,87	V	0,56	V	107,97	V	0,00	V	0,71	V	95,26	V	31015	V
2019/08/13 14	SR	64,82	V	1,35	V	101,74	V	0,12	V	0,67	V	95,99	V	29657	V
2019/08/13 15	SR	17,20	V	0,39	V	177,35	V	0,00	V	1,38	V	108,53	V	31358	V
2019/08/13 16	SR	19,95	V	0,37	V	150,55	V	0,00	V	1,21	V	121,52	V	32224	V
2019/08/13 17	SR	63,17	V	0,61	V	77,54	V	0,00	V	0,56	V	95,47	V	29480	V
2019/08/13 18	SR	43,80	V	0,40	V	96,01	V	0,00	V	0,79	V	94,48	V	28902	V
2019/08/13 19	SR	24,95	V	0,32	V	123,94	V	0,00	V	1,27	V	94,55	V	29491	V
2019/08/13 20	SR	21,40	V	0,34	V	132,90	V	0,00	V	2,09	V	94,51	V	29714	V
2019/08/13 21	SR	32,69	V	0,40	V	122,63	V	0,00	V	2,76	V	94,58	V	29971	V
2019/08/13 22	SR	17,94	V	0,30	V	132,49	V	0,00	V	2,77	V	94,46	V	29880	V
2019/08/13 23	SR	12,92	V	0,29	V	154,02	V	0,00	V	2,36	V	94,61	V	30447	V
2019/08/13 24	SR	23,76	V	0,32	V	128,74	V	0,00	V	1,87	V	94,37	V	29728	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.9-88.3	0.2-1.4	77.5-177.3	0.0-0.2	0.4-2.8	93.7-121.5	28336.4-32223.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	42.4	0.5	116.1	0	1	96.9	29716.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/08/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/08/14 01	SR	33,23	V	0,36	V	118,51	V	0,01	V	1,64	V	94,28	V	29655	V
2019/08/14 02	SR	50,93	V	0,66	V	111,54	V	0,02	V	1,43	V	94,22	V	29234	V
2019/08/14 03	SR	57,12	V	0,63	V	95,62	V	0,00	V	1,13	V	93,99	V	28628	V
2019/08/14 04	SR	58,14	V	0,58	V	102,43	V	0,00	V	1,04	V	93,90	V	28711	V
2019/08/14 05	SR	32,26	V	0,48	V	116,56	V	0,00	V	0,98	V	94,91	V	29224	V
2019/08/14 06	SR	20,47	V	0,27	V	121,52	V	0,00	V	1,11	V	94,93	V	29636	V
2019/08/14 07	SR	18,00	V	0,29	V	131,77	V	0,00	V	1,11	V	94,57	V	30175	V
2019/08/14 08	SR	17,38	V	0,29	V	124,09	V	0,00	V	0,94	V	94,32	V	29728	V
2019/08/14 09	SR	21,35	V	0,31	V	117,63	V	0,00	V	0,88	V	94,20	V	29267	V
2019/08/14 10	SR	29,45	V	0,41	V	105,53	V	0,00	V	0,87	V	94,28	V	31249	V
2019/08/14 11	SR	23,15	V	0,30	V	106,77	V	0,00	V	0,91	V	94,43	V	31457	V
2019/08/14 12	SR	24,96	V	0,26	V	108,82	V	0,00	V	0,84	V	93,95	V	30990	V
2019/08/14 13	SR	22,27	V	0,27	V	126,25	V	0,00	V	0,76	V	94,10	V	30887	V
2019/08/14 14	SR	38,01	V	0,50	V	123,87	V	0,02	V	0,71	V	95,96	V	30588	V
2019/08/14 15	SR	57,89	V	1,00	V	118,15	V	0,66	V	0,81	V	96,34	V	29400	V
2019/08/14 16	SR	38,78	V	0,33	V	106,36	V	0,64	V	0,85	V	96,10	V	29067	V
2019/08/14 17	SR	28,29	V	0,31	V	102,45	V	0,00	V	1,02	V	95,31	V	29517	V
2019/08/14 18	SR	29,42	V	0,26	V	98,22	V	0,00	V	1,38	V	94,56	V	30148	V
2019/08/14 19	SR	57,13	V	0,52	V	87,36	V	0,00	V	1,23	V	94,18	V	29968	V
2019/08/14 20	SR	36,04	V	0,35	V	102,60	V	0,00	V	1,24	V	94,01	V	30350	V
2019/08/14 21	SR	31,29	V	0,29	V	111,19	V	0,00	V	1,51	V	93,91	V	30809	V
2019/08/14 22	SR	38,44	V	0,31	V	115,88	V	0,00	V	1,76	V	92,81	V	30532	V
2019/08/14 23	SR	100,45	V	1,87	V	90,70	V	0,16	V	1,89	V	91,24	V	30191	V
2019/08/14 24	SR	100,21	V	1,04	V	98,30	V	0,04	V	1,43	V	90,97	V	30150	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.4-100.5	0.3-1.9	87.4-131.8	0.0-0.7	0.7-1.9	91.0-96.3	28627.6-31457.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	40.2	0.5	110.1	0.1	1.1	94.2	29981.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/08/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/08/15 01	SR	93,94	V	1,65	V	102,02	V	0,05	V	1,11	V	90,20	V	29374	V
2019/08/15 02	SR	61,01	V	0,73	V	112,60	V	0,01	V	1,19	V	89,78	V	29340	V
2019/08/15 03	SR	16,49	V	0,24	V	135,02	V	0,00	V	0,98	V	89,82	V	29709	V
2019/08/15 04	SR	19,54	V	0,24	V	140,13	V	0,00	V	1,01	V	91,09	V	30082	V
2019/08/15 05	SR	24,37	V	0,30	V	154,69	V	0,00	V	1,39	V	90,55	V	31077	V
2019/08/15 06	SR	28,85	V	0,30	V	139,55	V	0,02	V	1,17	V	90,70	V	31063	V
2019/08/15 07	SR	50,94	V	0,60	V	125,60	V	0,51	V	0,96	V	90,24	V	30895	V
2019/08/15 08	SR	55,93	V	1,73	V	151,53	V	1,64	V	0,60	V	97,79	V	26456	V
2019/08/15 09	SR	18,62	V	0,50	V	249,14	V	0,46	V	0,31	V	121,07	V	27766	V
2019/08/15 10	SR	91,12	V	0,32	V	125,37	V	0,17	V	0,86	V	128,19	V	33450	V
2019/08/15 11	SR	53,86	V	0,00	V	114,72	V	0,01	V	0,83	V	133,08	V	34244	V
2019/08/15 12	SR	58,66	V	0,00	V	113,43	V	0,03	V	0,73	V	131,37	V	33641	V
2019/08/15 13	SR	38,23	V	0,00	V	114,26	V	0,08	V	0,70	V	128,98	V	33897	V
2019/08/15 14	SR	59,14	V	0,00	V	99,35	V	0,46	V	2,92	V	119,53	V	32603	V
2019/08/15 15	SR	104,00	V	0,00	V	80,27	V	0,01	V	0,71	V	95,19	V	31116	V
2019/08/15 16	SR	143,90	V	0,04	V	80,85	V	2,60	V	0,93	V	94,29	V	30507	V
2019/08/15 17	SR	102,31	V	0,05	V	74,04	V	0,02	V	2,27	V	94,46	V	31501	V
2019/08/15 18	SR	82,08	V	0,06	V	84,67	V	0,13	V	2,77	V	94,38	V	31603	V
2019/08/15 19	SR	30,13	V	0,06	V	103,25	V	0,00	V	3,37	V	94,28	V	32186	V
2019/08/15 20	SR	70,67	V	0,06	V	74,53	V	0,00	V	3,60	V	102,04	V	32602	V
2019/08/15 21	SR	79,90	V	0,07	V	72,12	V	0,00	V	1,07	V	132,88	V	32217	V
2019/08/15 22	SR	52,22	V	0,05	V	84,10	V	0,00	V	1,05	V	136,50	V	32758	V
2019/08/15 23	SR	107,54	V	0,04	V	66,14	V	0,02	V	1,05	V	138,44	V	32298	V
2019/08/15 24	SR	118,38	V	0,04	V	78,62	V	0,25	V	1,02	V	139,27	V	30559	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.5-143.9	0.0-1.7	66.1-249.1	0.0-2.6	0.3-3.6	89.8-139.3	26456.2-34243.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	65.1	0.3	111.5	0.3	1.4	108.9	31289.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/08/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/08/16 01	SR	98,98	V	0,02	V	82,92	V	0,02	V	1,01	V	139,89	V	32124	V
2019/08/16 02	SR	44,51	V	0,01	V	111,78	V	0,00	V	0,96	V	140,41	V	31815	V
2019/08/16 03	SR	47,63	V	0,01	V	105,97	V	0,01	V	0,93	V	140,74	V	31638	V
2019/08/16 04	SR	41,78	V	0,01	V	108,90	V	0,00	V	0,89	V	141,02	V	31973	V
2019/08/16 05	SR	44,59	V	0,01	V	111,28	V	0,00	V	0,88	V	141,18	V	30796	V
2019/08/16 06	SR	40,71	V	0,03	V	110,51	V	0,03	V	0,81	V	141,31	V	31750	V
2019/08/16 07	SR	41,06	V	0,01	V	107,66	V	0,00	V	0,79	V	141,23	V	30003	V
2019/08/16 08	SR	45,50	V	0,01	V	85,80	V	0,00	V	0,70	V	141,00	V	31561	V
2019/08/16 09	SR	38,58	V	0,01	V	85,01	V	0,00	V	0,71	V	140,43	V	29372	V
2019/08/16 10	SR	35,59	NV	0,01	NV	90,25	NV	0,00	NV	0,79	NV	140,38	NV	31918	NV
2019/08/16 11	SR	44,78	NV	2,02	NV	79,19	NV	0,00	NV	0,69	NV	141,27	NV	31444	NV
2019/08/16 12	SR	65,16	V	0,23	V	78,30	V	0,00	V	0,60	V	141,12	V	30753	V
2019/08/16 13	SR	48,50	V	0,05	V	81,84	V	0,00	V	0,62	V	141,12	V	30628	V
2019/08/16 14	SR	14,32	V	0,00	V	127,54	V	0,00	V	0,78	V	142,12	V	32271	V
2019/08/16 15	SR	9,59	V	0,01	V	139,81	V	0,00	V	0,77	V	141,27	V	31729	V
2019/08/16 16	SR	7,89	V	0,00	V	157,58	V	0,00	V	0,77	V	135,67	V	31967	V
2019/08/16 17	SR	42,02	V	0,02	V	136,90	V	0,00	V	0,80	V	134,58	V	31906	V
2019/08/16 18	SR	143,16	V	0,32	V	72,48	V	0,00	V	0,66	V	132,70	V	29765	V
2019/08/16 19	SR	140,82	V	0,64	V	66,42	V	0,01	V	0,64	V	132,88	V	29390	V
2019/08/16 20	SR	81,51	V	0,04	V	74,93	V	0,00	V	0,72	V	134,07	V	30189	V
2019/08/16 21	SR	47,08	V	0,00	V	87,64	V	0,00	V	0,69	V	134,60	V	30126	V
2019/08/16 22	SR	28,13	V	0,14	V	109,21	V	0,00	V	0,82	V	136,52	V	30594	V
2019/08/16 23	SR	32,40	V	0,12	V	110,28	V	0,00	V	0,70	V	137,14	V	29883	V
2019/08/16 24	SR	58,15	V	0,40	V	119,55	V	0,00	V	0,63	V	137,17	V	28119	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.9-143.2	0.0-0.6	66.4-157.6	0.0-0.0	0.6-1.0	132.7-142.1	28119.3-32270.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52.8	0.1	103.3	0	0.8	138.6	30834.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/08/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/08/17 01	SR	114,44	V	2,42	V	122,85	V	0,51	V	0,59	V	136,62	V	27620	V
2019/08/17 02	SR	81,78	V	2,15	V	126,42	V	0,77	V	0,66	V	137,44	V	28732	V
2019/08/17 03	SR	89,22	V	1,61	V	120,36	V	0,17	V	0,74	V	139,30	V	29458	V
2019/08/17 04	SR	45,44	V	0,17	V	120,06	V	0,00	V	0,81	V	140,63	V	29897	V
2019/08/17 05	SR	26,12	V	0,10	V	118,71	V	0,00	V	0,92	V	140,93	V	30316	V
2019/08/17 06	SR	71,06	V	0,45	V	86,76	V	0,01	V	0,72	V	139,44	V	28686	V
2019/08/17 07	SR	50,75	V	0,25	V	95,49	V	0,00	V	0,82	V	139,83	V	29634	V
2019/08/17 08	SR	62,38	V	0,31	V	95,17	V	0,00	V	0,80	V	140,43	V	29361	V
2019/08/17 09	SR	46,75	V	0,23	V	100,34	V	0,00	V	0,76	V	140,57	V	29102	V
2019/08/17 10	SR	53,14	V	0,84	V	106,57	V	0,05	V	0,89	V	141,39	V	30471	V
2019/08/17 11	SR	35,00	V	0,23	V	118,62	V	0,00	V	0,87	V	142,03	V	30553	V
2019/08/17 12	SR	32,72	V	0,26	V	125,46	V	0,00	V	0,99	V	142,67	V	31156	V
2019/08/17 13	SR	33,12	V	0,25	V	117,45	V	0,00	V	0,95	V	142,78	V	31227	V
2019/08/17 14	SR	20,14	V	0,15	V	116,11	V	0,95	V	1,40	V	140,30	V	30825	V
2019/08/17 15	SR	21,17	V	0,15	V	110,73	V	1,48	V	1,43	V	134,27	V	30877	V
2019/08/17 16	SR	54,82	V	0,26	V	72,53	V	0,00	V	0,97	V	128,67	V	29841	V
2019/08/17 17	SR	41,29	V	0,19	V	76,75	V	0,00	V	7,48	V	103,13	V	30137	V
2019/08/17 18	SR	89,64	V	0,65	V	62,61	V	0,01	V	2,38	V	95,89	V	30165	V
2019/08/17 19	SR	116,20	V	0,54	V	48,57	NV	0,00	V	1,77	V	95,02	V	28850	V
2019/08/17 20	SR	137,61	V	1,30	V	49,68	NV	0,13	V	2,95	V	97,13	V	29012	V
2019/08/17 21	SR	52,03	V	0,21	V	71,91	V	0,00	V	1,04	V	126,38	V	31264	V
2019/08/17 22	SR	43,58	V	0,19	V	82,11	V	0,00	V	0,93	V	129,99	V	31233	V
2019/08/17 23	SR	53,30	V	0,21	V	84,30	V	0,00	V	0,87	V	131,05	V	31263	V
2019/08/17 24	SR	38,29	V	0,17	V	97,04	V	0,00	V	0,88	V	131,37	V	31573	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.1-137.6	0.1-2.4	62.6-126.4	0.0-1.5	0.6-7.5	95.0-142.8	27619.8-31572.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	58.7	0.6	101.3	0.2	1.4	130.7	30052.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/08/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/08/18 01	SR	35,01	V	0,19	V	101,64	V	0,00	V	0,89	V	131,75	V	31494	V
2019/08/18 02	SR	67,69	V	0,32	V	92,06	V	0,00	V	0,82	V	131,41	V	30791	V
2019/08/18 03	SR	53,04	V	0,21	V	97,12	V	0,00	V	0,68	V	130,80	V	30475	V
2019/08/18 04	SR	45,19	V	0,19	V	96,29	V	0,00	V	0,68	V	131,29	V	30325	V
2019/08/18 05	SR	32,65	V	0,15	V	109,75	V	0,00	V	0,77	V	131,76	V	30858	V
2019/08/18 06	SR	23,56	V	0,15	V	125,94	V	0,00	V	0,96	V	133,49	V	31876	V
2019/08/18 07	SR	20,96	V	0,16	V	129,79	V	0,00	V	1,05	V	134,01	V	31814	V
2019/08/18 08	SR	11,52	V	0,13	V	141,28	V	0,00	V	1,10	V	134,31	V	32062	V
2019/08/18 09	SR	17,34	V	0,13	V	126,00	V	0,00	V	0,92	V	134,34	V	31460	V
2019/08/18 10	SR	15,69	V	0,29	V	138,84	V	0,00	V	1,02	V	134,83	V	32281	V
2019/08/18 11	SR	5,37	V	0,29	V	176,09	V	0,00	V	0,36	V	128,91	V	24995	V
2019/08/18 12	SR	23,18	V	0,28	V	135,28	V	0,00	V	0,47	V	125,83	V	29057	V
2019/08/18 13	SR	85,64	V	0,65	V	73,89	V	0,00	V	0,53	V	129,52	V	29636	V
2019/08/18 14	SR	59,22	V	0,59	V	101,64	V	0,01	V	0,60	V	130,22	V	29665	V
2019/08/18 15	SR	66,84	V	0,82	V	114,87	V	0,03	V	0,53	V	129,32	V	29123	V
2019/08/18 16	SR	41,55	V	0,35	V	115,88	V	0,01	V	0,52	V	129,96	V	29080	V
2019/08/18 17	SR	45,68	V	0,50	V	120,27	V	0,43	V	0,54	V	130,66	V	29078	V
2019/08/18 18	SR	34,85	V	0,34	V	121,05	V	0,23	V	0,50	V	131,13	V	28718	V
2019/08/18 19	SR	69,86	V	0,51	V	94,77	V	0,01	V	0,50	V	131,11	V	28229	V
2019/08/18 20	SR	85,18	V	1,75	V	112,19	V	0,52	V	0,48	V	130,22	V	28577	V
2019/08/18 21	SR	49,49	V	0,45	V	104,10	V	0,09	V	0,57	V	130,38	V	29700	V
2019/08/18 22	SR	41,55	V	0,37	V	103,58	V	0,00	V	0,72	V	132,23	V	30475	V
2019/08/18 23	SR	31,52	V	0,28	V	109,11	V	0,00	V	0,68	V	132,20	V	30010	V
2019/08/18 24	SR	15,89	V	0,25	V	127,05	V	0,00	V	0,60	V	131,37	V	29858	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.4-85.6	0.1-1.7	73.9-176.1	0.0-0.5	0.4-1.1	125.8-134.8	24994.6-32280.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	40.8	0.4	115.4	0.1	0.7	131.3	29984.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 