

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/08/14

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/08/14 01	SR	75,90	V	0,65	V	77,95	V	0,00	V	1,08	V	142,04	V	26906	V
2018/08/14 02	SR	29,37	V	0,26	V	100,12	V	0,00	V	1,06	V	142,46	V	27095	V
2018/08/14 03	SR	6,40	V	0,21	V	139,80	V	0,00	V	1,07	V	142,76	V	27514	V
2018/08/14 04	SR	7,03	V	0,21	V	132,92	V	0,00	V	0,99	V	142,81	V	27607	V
2018/08/14 05	SR	19,69	V	0,23	V	101,36	V	0,00	V	0,96	V	142,68	V	27196	V
2018/08/14 06	SR	24,62	V	0,20	V	94,80	V	0,00	V	0,93	V	142,26	V	26807	V
2018/08/14 07	SR	34,85	V	0,28	V	92,00	V	0,00	V	0,99	V	142,32	V	26875	V
2018/08/14 08	SR	42,95	V	0,27	V	90,54	V	0,00	V	1,24	V	143,25	V	27300	V
2018/08/14 09	SR	54,80	V	0,38	V	84,40	V	0,00	V	1,19	V	143,92	V	27145	V
2018/08/14 10	SR	97,58	V	0,58	V	67,44	V	0,00	V	1,16	V	144,30	V	26848	V
2018/08/14 11	SR	96,46	V	0,60	V	58,76	NV	0,00	V	1,07	V	144,32	V	26554	V
2018/08/14 12	SR	55,48	V	0,32	V	78,52	V	0,00	V	1,06	V	145,11	V	26866	V
2018/08/14 13	SR	55,76	V	0,29	V	74,97	V	0,00	V	1,38	V	145,60	V	26903	V
2018/08/14 14	SR	105,99	V	2,04	V	80,33	V	0,27	V	1,26	V	143,23	V	26793	V
2018/08/14 15	SR	50,37	V	0,77	V	102,03	V	0,04	V	1,01	V	141,28	V	26279	V
2018/08/14 16	SR	29,88	V	0,23	V	82,32	V	0,00	V	1,18	V	142,10	V	26508	V
2018/08/14 17	SR	94,93	V	1,59	V	69,32	V	0,55	V	1,29	V	142,81	V	26342	V
2018/08/14 18	SR	50,58	V	0,48	V	76,87	V	0,00	V	1,11	V	142,47	V	26451	V
2018/08/14 19	SR	55,87	V	1,01	V	66,46	V	0,00	V	1,03	V	142,66	V	26391	V
2018/08/14 20	SR	57,58	V	0,33	V	63,74	V	0,00	V	0,98	V	142,65	V	26433	V
2018/08/14 21	SR	54,85	V	0,30	V	71,45	V	0,00	V	1,00	V	142,99	V	26643	V
2018/08/14 22	SR	95,29	V	0,48	V	55,30	NV	0,00	V	0,99	V	143,21	V	26523	V
2018/08/14 23	SR	101,56	V	0,53	V	53,77	NV	0,00	V	0,99	V	143,29	V	26503	V
2018/08/14 24	SR	64,82	V	0,29	V	59,40	NV	0,00	V	0,97	V	143,18	V	26434	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.4-106.0	0.2-2.0	63.7-139.8	0.0-0.6	0.9-1.4	141.3-145.6	26279.1-27606.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	56.8	0.5	87.4	0	1.1	143.1	26788.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. 14/8

RESPONSABILE IMPIANTO:


[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/08/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/08/15 01	SR	68,64	V	0,33	V	61,71	V	0,00	V	0,97	V	143,52	V	26551	V
2018/08/15 02	SR	50,35	V	0,29	V	75,64	V	0,00	V	1,10	V	144,14	V	26904	V
2018/08/15 03	SR	73,17	V	0,50	V	66,85	V	0,00	V	1,13	V	144,23	V	26884	V
2018/08/15 04	SR	103,34	V	0,81	V	56,20	NV	0,00	V	1,05	V	144,03	V	26406	V
2018/08/15 05	SR	59,55	V	0,43	V	75,63	V	0,00	V	1,13	V	144,18	V	26727	V
2018/08/15 06	SR	75,13	V	0,64	V	65,20	V	0,01	V	1,14	V	144,57	V	26645	V
2018/08/15 07	SR	98,87	V	1,00	V	57,62	NV	0,05	V	1,04	V	144,97	V	26296	V
2018/08/15 08	SR	75,44	V	0,71	V	66,31	V	0,04	V	1,02	V	146,13	V	26287	V
2018/08/15 09	SR	62,34	V	0,49	V	67,76	V	0,00	V	1,13	V	146,14	V	26094	V
2018/08/15 10	SR	54,71	V	0,42	V	64,09	V	0,00	V	0,86	V	142,93	V	26145	V
2018/08/15 11	SR	56,47	V	0,49	V	64,00	V	0,00	V	0,92	V	142,72	V	26403	V
2018/08/15 12	SR	42,51	V	0,25	V	69,04	V	0,00	V	0,87	V	143,09	V	26362	V
2018/08/15 13	SR	56,52	V	2,03	V	79,29	V	1,29	V	0,90	V	143,03	V	26282	V
2018/08/15 14	SR	62,78	V	1,54	V	82,47	V	0,28	V	1,02	V	142,82	V	26113	V
2018/08/15 15	SR	31,29	V	0,27	V	74,25	V	0,00	V	0,93	V	142,31	V	26221	V
2018/08/15 16	SR	39,42	V	0,52	V	74,56	V	0,00	V	0,93	V	142,47	V	26147	V
2018/08/15 17	SR	33,62	V	0,25	V	74,66	V	0,00	V	0,94	V	142,48	V	26020	V
2018/08/15 18	SR	57,89	V	0,38	V	66,75	V	0,00	V	0,91	V	142,84	V	25835	V
2018/08/15 19	SR	66,35	V	0,58	V	69,54	V	0,01	V	1,08	V	143,08	V	25878	V
2018/08/15 20	SR	46,13	V	0,31	V	71,09	V	0,00	V	1,02	V	142,69	V	26213	V
2018/08/15 21	SR	69,48	V	0,57	V	71,12	V	0,00	V	1,08	V	142,77	V	26167	V
2018/08/15 22	SR	42,05	V	0,27	V	71,67	V	0,00	V	1,23	V	143,73	V	26503	V
2018/08/15 23	SR	38,93	V	0,24	V	71,76	V	0,00	V	1,22	V	144,36	V	26449	V
2018/08/15 24	SR	124,00	V	2,51	V	57,28	NV	0,63	V	1,20	V	144,31	V	26174	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	31.3-124.0	0.2-2.5	61.7-82.5	0.0-1.3	0.9-1.2	142.3-146.1	25835.2-26904.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	62	0.7	70.6	0.1	1	143.6	26321
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/08/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/08/16 01	SR	88,18	V	0,98	V	71,47	V	0,06	V	1,28	V	143,97	V	26370	V
2018/08/16 02	SR	121,80	V	1,46	V	67,98	V	0,08	V	1,24	V	143,62	V	26394	V
2018/08/16 03	SR	101,87	V	1,37	V	72,30	V	0,11	V	1,13	V	143,88	V	26329	V
2018/08/16 04	SR	73,82	V	0,51	V	72,43	V	0,00	V	1,03	V	144,36	V	26304	V
2018/08/16 05	SR	27,02	V	0,21	V	89,36	V	0,00	V	1,00	V	145,14	V	26547	V
2018/08/16 06	SR	10,12	V	0,22	V	120,72	V	0,24	V	1,08	V	145,64	V	26735	V
2018/08/16 07	SR	18,99	V	0,21	V	104,91	V	0,00	V	1,14	V	145,65	V	26422	V
2018/08/16 08	SR	18,07	V	0,27	V	117,85	V	0,00	V	1,19	V	145,50	V	26436	V
2018/08/16 09	SR	32,96	V	0,61	V	100,61	V	0,07	V	1,16	V	146,19	V	26446	V
2018/08/16 10	SR	40,17	V	0,31	V	79,09	V	0,00	V	1,23	V	146,25	V	26541	V
2018/08/16 11	SR	43,25	V	0,30	V	75,60	V	0,00	V	1,08	V	143,77	V	26353	V
2018/08/16 12	SR	82,58	V	1,29	V	78,16	V	0,13	V	1,18	V	142,89	V	26422	V
2018/08/16 13	SR	72,02	V	0,78	V	77,61	V	0,02	V	1,13	V	142,54	V	26120	V
2018/08/16 14	SR	54,13	V	0,45	V	81,43	V	0,00	V	1,20	V	143,04	V	26290	V
2018/08/16 15	SR	44,00	V	0,32	V	76,84	V	0,00	V	1,17	V	143,66	V	26238	V
2018/08/16 16	SR	50,05	V	0,33	V	72,53	V	0,00	V	1,29	V	143,97	V	26132	V
2018/08/16 17	SR	83,48	V	0,82	V	70,02	V	0,02	V	0,97	V	142,71	V	26116	V
2018/08/16 18	SR	29,13	V	0,27	V	102,70	V	0,00	V	0,95	V	142,75	V	26437	V
2018/08/16 19	SR	19,02	V	0,26	V	119,26	V	0,00	V	1,08	V	143,43	V	26564	V
2018/08/16 20	SR	12,42	V	0,24	V	129,68	V	0,00	V	1,15	V	143,65	V	26565	V
2018/08/16 21	SR	38,45	V	0,61	V	101,52	V	0,02	V	1,22	V	143,80	V	26458	V
2018/08/16 22	SR	61,47	V	0,45	V	64,49	V	0,00	V	1,14	V	144,39	V	26265	V
2018/08/16 23	SR	88,28	V	1,01	V	68,58	V	0,06	V	1,09	V	144,13	V	26188	V
2018/08/16 24	SR	69,75	V	0,56	V	76,09	V	0,01	V	1,10	V	144,33	V	26275	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.1-121.8	0.2-1.5	64.5-129.7	0.0-0.2	1.0-1.3	142.5-146.2	26115.9-26735.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53.4	0.6	87.1	0	1.1	144.1	26372.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Sten Nove

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/08/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR		
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		S02_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/08/17 01	SR	110,09	V	1,41	V	69,72	V	0,05	V	0,89	V	143,83	V	25680	V
2018/08/17 02	SR	17,07	V	0,19	V	97,41	V	0,00	V	0,90	V	144,18	V	25964	V
2018/08/17 03	SR	13,18	V	0,19	V	106,33	V	0,00	V	1,04	V	145,46	V	26505	V
2018/08/17 04	SR	27,78	V	0,24	V	97,49	V	0,00	V	1,11	V	145,92	V	26570	V
2018/08/17 05	SR	26,84	V	0,26	V	101,99	V	0,00	V	1,14	V	145,58	V	26574	V
2018/08/17 06	SR	49,47	V	0,41	V	86,70	V	0,00	V	1,09	V	145,80	V	26426	V
2018/08/17 07	SR	55,15	V	0,41	V	85,84	V	0,00	V	1,11	V	145,57	V	26316	V
2018/08/17 08	SR	38,40	V	0,34	V	96,89	V	0,00	V	1,17	V	145,86	V	26780	V
2018/08/17 09	SR	52,93	V	1,32	V	85,87	V	0,43	V	1,20	V	143,55	V	27089	V
2018/08/17 10	SR	20,85	V	0,25	V	100,24	V	0,00	V	1,27	V	142,82	V	27683	V
2018/08/17 11	SR	19,43	V	0,22	V	99,29	V	0,00	V	1,30	V	143,31	V	27703	V
2018/08/17 12	SR	16,47	V	0,23	V	109,96	V	0,00	V	1,41	V	143,72	V	27609	V
2018/08/17 13	SR	15,79	V	0,22	V	111,67	V	0,00	V	1,38	V	144,10	V	27676	V
2018/08/17 14	SR	37,48	V	0,44	V	106,18	V	0,08	V	2,92	V	144,50	V	27317	V
2018/08/17 15	SR	53,63	V	0,40	V	90,73	V	0,05	V	4,93	V	141,67	V	27201	V
2018/08/17 16	SR	26,61	V	0,23	V	99,85	V	0,00	V	1,52	V	139,94	V	27501	V
2018/08/17 17	SR	81,64	V	0,91	V	76,16	V	0,06	V	1,31	V	139,87	V	26754	V
2018/08/17 18	SR	60,71	V	1,01	V	87,16	V	0,14	V	0,84	V	137,15	V	26318	V
2018/08/17 19	SR	39,22	V	0,30	V	84,06	V	0,02	V	0,79	V	135,59	V	26214	V
2018/08/17 20	SR	112,66	V	1,11	V	62,37	V	0,07	V	0,72	V	135,56	V	25897	V
2018/08/17 21	SR	57,83	V	0,40	V	69,03	V	0,00	V	0,78	V	135,84	V	26147	V
2018/08/17 22	SR	51,71	V	0,30	V	66,67	V	0,00	V	0,84	V	136,65	V	26249	V
2018/08/17 23	SR	31,67	V	0,22	V	78,68	V	0,00	V	0,75	V	136,81	V	26288	V
2018/08/17 24	SR	20,50	V	0,18	V	91,69	V	0,00	V	0,81	V	137,03	V	26639	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.2-112.7	0.2-1.4	62.4-111.7	0.0-0.4	0.7-4.9	135.6-145.9	25679.9-27702.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43.2	0.5	90.1	0	1.3	141.7	26712.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:**RESPONSABILE IMPIANTO:**

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	I6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/08/18 01	SR	7,48	V	0,19	V	123,98	V	0,00	V	1,01	V	138,74	V	27813	V
2018/08/18 02	SR	13,15	V	0,19	V	116,69	V	0,00	V	1,01	V	139,30	V	27567	V
2018/08/18 03	SR	31,29	V	0,22	V	92,40	V	0,00	V	0,85	V	138,70	V	26697	V
2018/08/18 04	SR	33,76	V	0,27	V	86,49	V	0,00	V	0,82	V	138,62	V	26485	V
2018/08/18 05	SR	34,65	V	0,24	V	81,77	V	0,00	V	0,82	V	138,95	V	26336	V
2018/08/18 06	SR	28,58	V	0,20	V	86,45	V	0,00	V	0,79	V	139,17	V	26300	V
2018/08/18 07	SR	14,10	V	0,20	V	117,40	V	0,00	V	0,99	V	140,03	V	27170	V
2018/08/18 08	SR	9,58	V	0,18	V	129,53	V	0,00	V	1,26	V	139,67	V	27304	V
2018/08/18 09	SR	10,00	V	0,19	V	126,38	V	0,00	V	1,20	V	138,81	V	27311	V
2018/08/18 10	SR	10,78	V	0,21	V	116,43	V	0,00	V	1,12	V	138,85	V	27465	V
2018/08/18 11	SR	9,77	V	0,20	V	117,00	V	0,00	V	1,04	V	138,24	V	27249	V
2018/08/18 12	SR	8,18	V	0,19	V	113,75	V	0,00	V	0,93	V	137,85	V	26778	V
2018/08/18 13	SR	5,37	V	0,19	V	122,02	V	0,00	V	0,96	V	138,22	V	27047	V
2018/08/18 14	SR	17,63	V	0,21	V	104,73	V	0,00	V	1,09	V	139,57	V	26959	V
2018/08/18 15	SR	56,44	V	0,31	V	71,97	V	0,00	V	0,92	V	138,17	V	25809	V
2018/08/18 16	SR	95,74	V	0,83	V	59,06	NV	0,02	V	0,91	V	138,54	V	26005	V
2018/08/18 17	SR	82,69	V	0,53	V	56,71	NV	0,01	V	0,91	V	138,97	V	25831	V
2018/08/18 18	SR	73,21	V	0,40	V	58,21	NV	0,00	V	0,94	V	138,83	V	25630	V
2018/08/18 19	SR	79,79	V	0,40	V	57,47	NV	0,00	V	0,82	V	138,38	V	25838	V
2018/08/18 20	SR	104,28	V	0,49	V	53,00	NV	0,00	V	0,90	V	139,50	V	26307	V
2018/08/18 21	SR	99,00	V	0,72	V	62,50	V	0,00	V	0,96	V	140,68	V	26710	V
2018/08/18 22	SR	37,67	V	0,31	V	91,23	V	0,00	V	1,13	V	141,60	V	27211	V
2018/08/18 23	SR	71,75	V	0,49	V	72,41	V	0,00	V	1,21	V	141,90	V	27175	V
2018/08/18 24	SR	39,13	V	0,25	V	86,18	V	0,00	V	1,25	V	142,10	V	27355	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.4-104.3	0.2-0.8	62.5-129.5	0.0-0.0	0.8-1.3	137.9-142.1	25629.5-27813.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	40.6	0.3	101	0	1	139.3	26764.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: X. Norio

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/08/19 01	SR	40,23	V	0,25	V	85,97	V	0,00	V	1,20	V	142,24	V	27321	V
2018/08/19 02	SR	23,14	V	0,22	V	104,46	V	0,00	V	1,32	V	142,40	V	27546	V
2018/08/19 03	SR	24,42	V	0,26	V	107,56	V	0,00	V	1,43	V	142,47	V	27463	V
2018/08/19 04	SR	29,30	V	0,25	V	96,00	V	0,00	V	1,30	V	142,55	V	27399	V
2018/08/19 05	SR	61,70	V	0,32	V	66,29	V	0,00	V	1,16	V	142,91	V	27101	V
2018/08/19 06	SR	72,69	V	0,39	V	59,72	NV	0,00	V	1,17	V	143,55	V	27135	V
2018/08/19 07	SR	64,77	V	0,35	V	64,55	V	0,00	V	1,16	V	144,01	V	27108	V
2018/08/19 08	SR	41,14	V	0,27	V	75,79	V	0,00	V	1,39	V	144,61	V	26998	V
2018/08/19 09	SR	46,22	V	0,25	V	68,84	V	0,00	V	1,23	V	142,97	V	26912	V
2018/08/19 10	SR	40,43	V	0,27	V	79,17	V	0,00	V	1,23	V	141,99	V	27079	V
2018/08/19 11	SR	23,46	V	0,22	V	96,59	V	0,00	V	1,18	V	142,10	V	27177	V
2018/08/19 12	SR	13,65	V	0,21	V	116,08	V	0,00	V	1,24	V	142,55	V	27319	V
2018/08/19 13	SR	13,46	V	0,20	V	116,79	V	0,00	V	1,27	V	142,91	V	27275	V
2018/08/19 14	SR	56,19	V	0,43	V	79,15	V	0,00	V	1,26	V	143,12	V	26584	V
2018/08/19 15	SR	100,33	V	0,70	V	52,95	NV	0,00	V	1,06	V	141,98	V	26277	V
2018/08/19 16	SR	125,97	V	1,47	V	61,77	V	0,03	V	0,92	V	142,35	V	25982	V
2018/08/19 17	SR	71,61	V	1,04	V	76,89	V	0,08	V	1,08	V	142,80	V	26343	V
2018/08/19 18	SR	69,44	V	0,75	V	81,88	V	0,03	V	1,10	V	142,84	V	26381	V
2018/08/19 19	SR	90,12	V	2,54	V	90,26	V	0,55	V	0,98	V	142,70	V	26264	V
2018/08/19 20	SR	66,56	V	0,63	V	78,25	V	0,03	V	1,01	V	142,53	V	26295	V
2018/08/19 21	SR	72,51	V	0,53	V	68,59	V	0,01	V	1,06	V	143,17	V	26533	V
2018/08/19 22	SR	56,72	V	0,49	V	78,65	V	0,01	V	1,06	V	143,53	V	26471	V
2018/08/19 23	SR	25,74	V	0,22	V	83,86	V	0,00	V	1,14	V	143,79	V	26788	V
2018/08/19 24	SR	36,19	V	0,23	V	72,02	V	0,00	V	1,12	V	143,89	V	26731	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.5-126.0	0.2-2.5	61.8-116.8	0.0-0.5	0.9-1.4	142.0-144.6	25981.7-27545.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52.7	0.5	84.1	0	1.2	142.9	26853.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/08/20

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/08/20 01	SR	76,59	V	0,79	V	70,96	V	0,03	V	1,08	V	144,13	V	26738	V
2018/08/20 02	SR	30,74	V	0,22	V	79,96	V	0,00	V	1,21	V	144,23	V	26799	V
2018/08/20 03	SR	31,70	V	0,23	V	84,57	V	0,00	V	1,28	V	144,16	V	27033	V
2018/08/20 04	SR	26,82	V	0,24	V	92,31	V	0,00	V	1,31	V	144,32	V	27124	V
2018/08/20 05	SR	60,53	V	0,43	V	62,22	V	0,01	V	1,31	V	143,98	V	26957	V
2018/08/20 06	SR	33,76	V	0,26	V	76,10	V	0,00	V	1,25	V	144,69	V	26853	V
2018/08/20 07	SR	46,27	V	0,28	V	65,35	V	0,00	V	1,23	V	145,15	V	26886	V
2018/08/20 08	SR	40,14	V	0,25	V	69,35	V	0,00	V	2,59	V	144,79	V	26765	V
2018/08/20 09	SR	41,03	V	0,23	V	65,74	V	0,00	V	1,50	V	142,84	V	26487	V
2018/08/20 10	SR	50,66	V	0,30	V	65,69	V	0,00	V	1,14	V	143,33	V	26565	V
2018/08/20 11	SR	54,67	V	0,55	V	63,69	V	0,00	V	1,17	V	143,83	V	26467	V
2018/08/20 12	SR	56,30	V	0,37	V	59,76	NV	0,00	V	1,30	V	143,09	V	26221	V
2018/08/20 13	SR	39,78	V	0,27	V	69,41	V	0,00	V	1,16	V	142,25	V	26352	V
2018/08/20 14	SR	58,68	V	0,30	V	55,41	NV	0,00	V	1,19	V	142,52	V	26380	V
2018/08/20 15	SR	43,65	V	0,26	V	64,06	V	0,00	V	1,19	V	142,72	V	26340	V
2018/08/20 16	SR	34,47	V	0,24	V	67,38	V	0,00	V	1,22	V	142,75	V	26375	V
2018/08/20 17	SR	45,45	V	0,29	V	65,74	V	0,00	V	1,26	V	142,88	V	26380	V
2018/08/20 18	SR	56,25	V	0,58	V	82,69	V	0,00	V	1,44	V	143,09	V	26390	V
2018/08/20 19	SR	31,33	V	0,45	V	103,20	V	0,00	V	1,34	V	141,98	V	26589	V
2018/08/20 20	SR	41,46	V	0,24	V	70,75	V	0,00	V	1,34	V	141,76	V	26864	V
2018/08/20 21	SR	89,41	V	0,60	V	46,28	NV	0,00	V	1,26	V	142,18	V	27096	V
2018/08/20 22	SR	77,00	V	0,66	V	57,97	NV	0,00	V	1,23	V	142,53	V	27638	V
2018/08/20 23	SR	55,61	V	0,32	V	68,09	V	0,00	V	1,20	V	142,95	V	27955	V
2018/08/20 24	SR	22,30	V	0,21	V	96,71	V	0,00	V	1,12	V	142,97	V	28329	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	22.3-89.4	0.2-0.8	62.2-103.2	0.0-0.0	1.1-2.6	141.8-145.1	26221.3-28328.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	47.7	0.4	74.2	0	1.3	143.3	26816.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: