

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/08/19 01	SR	29,26	V	0,26	V	89,16	V	0,00	V	1,74	V	137,73	V	17308	V
2024/08/19 02	SR	30,42	V	0,32	V	99,95	V	0,00	V	1,60	V	138,19	V	17298	V
2024/08/19 03	SR	139,79	V	2,44	V	56,47	V	0,24	V	1,52	V	137,59	V	17015	V
2024/08/19 04	SR	111,45	V	0,85	V	58,43	V	0,01	V	1,36	V	137,19	V	17050	V
2024/08/19 05	SR	80,63	V	0,51	V	60,61	V	0,00	V	1,46	V	137,77	V	17086	V
2024/08/19 06	SR	62,57	V	0,40	V	67,46	V	0,00	V	1,44	V	137,75	V	17014	V
2024/08/19 07	SR	79,30	V	0,86	V	73,93	V	0,04	V	1,50	V	138,23	V	17098	V
2024/08/19 08	SR	18,42	V	0,33	V	121,35	V	0,00	V	1,59	V	138,93	V	17369	V
2024/08/19 09	SR	36,33	V	0,43	V	82,65	V	0,00	V	1,91	V	139,03	V	17355	V
2024/08/19 10	SR	91,16	V	0,59	V	56,70	V	0,00	V	1,65	V	139,42	V	17165	V
2024/08/19 11	SR	27,63	V	0,29	V	90,65	V	0,00	V	1,58	V	139,92	V	17174	V
2024/08/19 12	SR	22,52	V	0,26	V	89,53	V	0,00	V	1,73	V	140,19	V	17166	V
2024/08/19 13	SR	37,17	V	0,32	V	81,04	V	0,00	V	1,65	V	140,69	V	17197	V
2024/08/19 14	SR	27,42	V	0,30	V	85,56	V	0,00	V	1,67	V	141,00	V	17196	V
2024/08/19 15	SR	52,74	V	0,50	V	77,82	V	0,00	V	1,65	V	141,09	V	16805	V
2024/08/19 16	SR	0,42	V	0,35	V	181,59	V	0,00	V	1,38	V	135,03	V	15165	V
2024/08/19 17	SR	7,63	V	0,31	V	142,36	V	0,00	V	1,40	V	132,62	V	16460	V
2024/08/19 18	SR	42,66	V	0,36	V	74,51	V	0,00	V	1,66	V	138,31	V	17221	V
2024/08/19 19	SR	54,01	V	0,49	V	66,60	V	0,00	V	1,79	V	140,10	V	17185	V
2024/08/19 20	SR	30,67	V	0,38	V	77,26	V	0,00	V	1,95	V	140,54	V	17163	V
2024/08/19 21	SR	34,55	V	0,42	V	72,65	V	0,00	V	2,19	V	140,73	V	17131	V
2024/08/19 22	SR	31,70	V	0,43	V	78,26	V	0,00	V	2,35	V	140,82	V	17170	V
2024/08/19 23	SR	132,63	V	1,35	V	48,00	V	0,03	V	2,08	V	141,30	V	17127	V
2024/08/19 24	SR	121,64	V	1,14	V	47,16	V	0,00	V	2,21	V	141,62	V	17103	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.4-139.8	0.3-2.4	47.2-181.6	0.0-0.2	1.4-2.4	132.6-141.6	15164.5-17368.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54.3	0.6	82.5	0	1.7	139	17042.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/08/20 01	SR	125,46	V	1,14	V	48,90	V	0,00	V	1,97	V	142,36	V	17100	V
2024/08/20 02	SR	59,33	V	0,57	V	74,93	V	0,00	V	1,83	V	142,87	V	17204	V
2024/08/20 03	SR	33,64	V	0,43	V	93,65	V	0,00	V	1,74	V	143,03	V	17237	V
2024/08/20 04	SR	39,15	V	0,43	NV	86,69	V	0,00	V	1,72	V	143,41	V	17281	V
2024/08/20 05	SR	14,11	V	0,00	V	108,34	V	0,00	V	1,61	V	143,42	V	17496	V
2024/08/20 06	SR	18,15	V	0,00	V	102,55	V	0,00	V	1,62	V	143,37	V	17477	V
2024/08/20 07	SR	16,25	V	0,01	V	103,21	V	0,00	V	1,62	V	143,58	V	17477	V
2024/08/20 08	SR	8,64	V	0,01	V	118,96	V	0,00	V	1,58	V	143,78	V	17430	V
2024/08/20 09	SR	6,57	V	0,01	V	122,07	V	0,00	V	1,67	V	143,87	V	17404	V
2024/08/20 10	SR	16,70	V	0,01	V	100,43	V	0,00	V	1,52	V	144,28	V	17338	V
2024/08/20 11	SR	9,39	V	0,00	V	108,33	V	0,00	V	1,45	V	144,57	V	17398	V
2024/08/20 12	SR	5,39	V	0,01	V	119,66	V	0,00	V	1,47	V	144,57	V	17521	V
2024/08/20 13	SR	15,58	V	0,00	V	104,01	V	0,00	V	1,41	V	144,80	V	17469	V
2024/08/20 14	SR	30,07	V	0,90	V	97,02	V	0,15	V	1,34	V	145,15	V	17202	V
2024/08/20 15	SR	10,21	V	0,11	V	111,79	V	0,00	V	1,33	V	145,55	V	17170	V
2024/08/20 16	SR	109,42	V	0,00	NV	82,72	V	0,24	V	1,44	NV	145,84	V	16833	NV
2024/08/20 17	SR	128,96	V	9,74	V	70,65	V	0,08	V	1,28	V	144,96	V	16522	V
2024/08/20 18	SR	22,35	V	0,88	V	101,41	V	0,00	V	1,36	V	145,47	V	16969	V
2024/08/20 19	SR	20,44	V	0,88	V	103,58	V	0,00	V	1,46	V	146,05	V	16992	V
2024/08/20 20	SR	12,33	V	0,74	V	112,71	V	0,00	V	1,42	V	146,31	V	17086	V
2024/08/20 21	SR	1,14	V	0,72	V	176,54	V	0,00	V	1,65	V	145,68	V	17180	V
2024/08/20 22	SR	93,28	V	10,32	V	109,83	V	1,09	V	2,17	V	144,88	V	16788	V
2024/08/20 23	SR	69,11	V	5,06	V	96,87	V	0,01	V	2,06	V	145,49	V	16846	V
2024/08/20 24	SR	17,58	V	1,16	V	122,91	V	0,00	V	2,20	V	145,19	V	16852	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.1-129.0	0.0-10.3	48.9-176.5	0.0-1.1	1.3-2.2	142.4-146.3	16521.5-17521.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	36.8	1.5	103.2	0.1	1.6	144.5	17192.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/08/21 01	SR	18,23	V	0,89	V	116,63	V	0,00	V	2,29	V	145,31	V	16911	V
2024/08/21 02	SR	23,22	V	0,91	V	103,23	V	0,10	V	2,17	V	145,33	V	17026	V
2024/08/21 03	SR	22,89	V	1,20	V	108,63	V	0,44	V	2,20	V	145,21	V	17067	V
2024/08/21 04	SR	48,13	V	2,42	V	97,29	V	1,57	V	2,18	V	145,11	V	17074	V
2024/08/21 05	SR	42,61	V	2,16	V	98,48	V	0,13	V	2,17	V	145,28	V	17168	V
2024/08/21 06	SR	40,26	V	1,90	V	99,54	V	0,55	V	2,10	V	145,40	V	17200	V
2024/08/21 07	SR	19,09	V	0,90	V	112,98	V	0,14	V	2,06	V	145,13	V	17161	V
2024/08/21 08	SR	65,57	V	5,16	V	95,22	V	0,09	V	2,00	V	145,54	V	17151	V
2024/08/21 09	SR	58,79	V	4,49	V	100,97	V	0,14	V	1,95	V	145,96	V	17126	V
2024/08/21 10	SR	74,00	V	4,09	V	88,26	V	0,04	V	3,36	V	146,32	V	16996	V
2024/08/21 11	SR	100,99	V	8,03	V	84,07	V	1,10	V	6,59	V	143,54	V	16675	V
2024/08/21 12	SR	21,19	V	0,95	V	111,95	V	0,00	V	2,45	V	142,57	V	17065	V
2024/08/21 13	SR	60,38	V	3,69	V	88,34	V	0,01	V	2,26	V	142,50	V	17124	V
2024/08/21 14	SR	40,41	V	2,41	V	99,68	V	0,01	V	1,88	V	142,68	V	17080	V
2024/08/21 15	SR	70,46	V	3,21	V	74,91	V	0,00	V	1,65	V	143,34	V	17051	V
2024/08/21 16	SR	72,22	V	3,06	V	70,00	V	0,00	V	1,46	V	143,53	V	17240	V
2024/08/21 17	SR	56,98	V	0,94	V	71,98	V	0,00	V	1,38	NV	143,63	V	17405	NV
2024/08/21 18	SR	49,55	V	0,46	V	77,66	V	0,00	V	1,38	V	143,50	V	17372	V
2024/08/21 19	SR	76,93	V	0,75	V	71,39	V	0,01	V	1,40	V	143,60	V	17443	V
2024/08/21 20	SR	24,51	V	0,38	V	92,18	V	0,00	V	1,33	V	143,59	V	17575	V
2024/08/21 21	SR	31,74	V	0,37	V	80,25	V	0,00	V	1,34	V	143,29	V	17591	V
2024/08/21 22	SR	15,44	V	0,33	V	99,01	V	0,01	V	1,51	V	142,92	V	17706	V
2024/08/21 23	SR	1,76	V	0,37	V	153,50	V	0,78	V	2,36	V	142,17	V	17780	V
2024/08/21 24	SR	2,42	V	0,36	V	152,30	V	1,20	V	2,43	V	141,55	V	17769	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.8-101.0	0.3-8.0	70.0-153.5	0.0-1.6	1.3-6.6	141.5-146.3	16675.3-17780.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43.2	2.1	97.9	0.3	2.2	144	17232.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Pinella

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/08/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/08/22 01	SR	19,26	V	0,37	V	111,36	V	1,73	V	2,44	V	141,96	V	17612	V
2024/08/22 02	SR	41,07	V	0,79	V	108,12	V	2,04	V	2,34	V	142,24	V	17636	V
2024/08/22 03	SR	4,71	V	0,35	V	139,30	V	2,20	V	2,35	V	141,96	V	17764	V
2024/08/22 04	SR	2,78	V	0,37	V	148,84	V	2,86	V	2,52	V	141,88	V	17784	V
2024/08/22 05	SR	5,97	V	0,32	V	137,50	V	1,47	V	1,82	V	142,15	V	17843	V
2024/08/22 06	SR	4,96	V	0,29	V	143,21	V	1,64	V	1,98	V	142,36	V	17773	V
2024/08/22 07	SR	39,06	V	0,54	V	108,41	V	2,43	V	1,95	V	142,63	V	17672	V
2024/08/22 08	SR	40,97	V	0,50	V	99,26	V	2,36	V	1,96	V	143,02	V	17637	V
2024/08/22 09	SR	17,63	V	0,29	V	113,27	V	0,80	V	1,73	V	143,30	V	17573	V
2024/08/22 10	SR	46,74	V	0,88	V	101,74	V	1,68	V	1,92	V	143,55	V	17553	V
2024/08/22 11	SR	63,55	V	0,75	V	95,36	V	1,99	V	1,95	V	143,83	V	17511	V
2024/08/22 12	SR	68,83	V	0,71	V	94,25	V	2,48	V	1,85	V	143,91	V	17531	V
2024/08/22 13	SR	48,88	V	0,72	V	110,10	V	1,47	V	1,91	V	144,01	V	17502	V
2024/08/22 14	SR	115,76	V	3,50	V	99,14	V	1,45	V	2,23	V	143,95	V	17290	V
2024/08/22 15	SR	135,67	V	2,55	V	79,52	V	0,45	V	2,08	V	144,19	V	17340	V
2024/08/22 16	SR	17,84	V	0,36	V	110,99	V	0,00	V	0,96	V	137,94	V	13349	V
2024/08/22 17	SR	5,48	V	0,32	V	120,36	V	0,00	V	0,71	V	130,26	V	13218	V
2024/08/22 18	SR	10,18	V	0,35	V	109,54	V	0,00	V	0,64	V	128,86	V	13507	V
2024/08/22 19	SR	48,68	V	0,54	V	82,73	V	0,00	V	0,76	V	129,96	V	14451	V
2024/08/22 20	SR	92,96	V	0,72	V	58,18	V	0,00	V	1,07	V	134,47	V	15744	V
2024/08/22 21	SR	119,22	V	1,10	V	55,34	V	0,00	V	1,16	V	136,60	V	15888	V
2024/08/22 22	SR	66,03	V	0,58	V	73,95	V	0,00	V	1,29	V	137,60	V	16085	V
2024/08/22 23	SR	14,83	V	0,34	V	110,12	V	0,00	V	1,59	V	137,62	V	16143	V
2024/08/22 24	SR	23,61	V	0,35	V	97,47	V	0,00	V	1,63	V	137,56	V	16053	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.8-135.7	0.3-3.5	55.3-148.8	0.0-2.9	0.6-2.5	128.9-144.2	13218.4-17842.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43.9	0.7	104.5	1.1	1.7	139.8	16602.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

R. Nello

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]