

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/08/22 01	SR	88,65	V	0,55	V	70,93	V	0,00	V	1,10	V	138,31	V	30284	V
2019/08/22 02	SR	75,73	V	0,51	V	81,26	V	0,00	V	1,19	V	138,90	V	30671	V
2019/08/22 03	SR	78,23	V	0,60	V	81,01	V	0,00	V	1,20	V	139,07	V	30668	V
2019/08/22 04	SR	36,75	V	0,35	V	102,54	V	0,00	V	1,31	V	139,10	V	30373	V
2019/08/22 05	SR	39,27	V	0,42	V	97,24	V	0,00	V	1,18	V	139,40	V	30053	V
2019/08/22 06	SR	97,62	V	1,87	V	102,01	V	0,18	V	1,52	V	140,05	V	28275	V
2019/08/22 07	SR	146,46	V	5,01	V	119,93	V	1,05	V	0,99	V	134,08	V	27711	V
2019/08/22 08	SR	59,66	V	1,26	V	157,56	V	0,36	V	1,03	V	131,18	V	29405	V
2019/08/22 09	SR	43,80	V	0,84	V	174,29	V	3,48	V	1,03	V	130,77	V	29932	V
2019/08/22 10	SR	141,91	V	7,01	V	164,05	V	19,32	V	0,98	V	130,63	V	29109	V
2019/08/22 11	SR	84,70	V	2,51	V	182,43	V	12,74	V	0,92	V	130,49	V	29591	V
2019/08/22 12	SR	18,86	V	0,47	V	193,99	V	22,24	V	1,19	V	131,15	V	30169	V
2019/08/22 13	SR	81,44	V	2,83	V	140,12	V	28,45	V	0,91	V	129,45	V	28570	V
2019/08/22 14	SR	79,08	NV	1,65	NV	137,23	NV	10,97	NV	0,74	NV	127,91	NV	26962	NV
2019/08/22 15	SR	4,47	V	0,30	V	159,37	V	4,98	V	0,58	V	125,86	V	26424	V
2019/08/22 16	SR	57,76	V	1,35	V	89,36	V	1,42	V	0,58	V	125,51	V	27124	V
2019/08/22 17	SR	115,81	V	1,89	V	76,77	V	0,13	V	0,76	V	126,86	V	28943	V
2019/08/22 18	SR	67,77	V	0,51	V	84,97	V	0,00	V	0,98	V	129,36	V	29943	V
2019/08/22 19	SR	88,38	V	0,65	V	77,82	V	0,00	V	1,08	V	130,43	V	29847	V
2019/08/22 20	SR	67,48	V	0,45	V	72,72	V	0,00	V	0,84	V	130,39	V	28832	V
2019/08/22 21	SR	46,05	V	0,40	V	79,59	V	0,00	V	0,78	V	131,03	V	28636	V
2019/08/22 22	SR	72,90	V	0,62	V	64,97	V	0,00	V	0,68	V	130,61	V	27595	V
2019/08/22 23	SR	91,88	V	0,47	V	57,42	NV	0,00	V	0,61	V	129,88	V	27224	V
2019/08/22 24	SR	62,96	V	0,34	V	67,63	V	0,00	V	0,59	V	130,12	V	27730	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.5-146.5	0.3-7.0	65.0-194.0	0.0-28.5	0.6-1.5	125.5-140.1	26423.6-30671.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	72.5	1.4	110.9	4.1	1	132.3	29004.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/08/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/08/23 01	SR	44,94	V	0,32	V	81,68	V	0,00	V	0,66	V	131,23	V	28282	V
2019/08/23 02	SR	82,86	V	0,88	V	80,20	V	0,00	V	0,79	V	132,64	V	29132	V
2019/08/23 03	SR	120,02	V	1,89	V	83,01	V	0,00	V	1,15	V	134,02	V	30087	V
2019/08/23 04	SR	66,60	V	0,94	V	92,13	V	0,00	V	1,14	V	134,99	V	30601	V
2019/08/23 05	SR	24,35	V	0,32	V	99,71	V	0,00	V	1,55	V	135,87	V	31083	V
2019/08/23 06	SR	96,60	V	1,17	V	73,79	V	0,02	V	1,18	V	135,86	V	29583	V
2019/08/23 07	SR	106,29	V	2,42	V	93,95	V	0,34	V	0,95	V	135,24	V	28949	V
2019/08/23 08	SR	67,01	V	0,68	V	111,62	V	0,00	V	0,96	V	132,71	V	29078	V
2019/08/23 09	SR	26,83	V	0,38	V	132,22	V	0,00	V	1,10	V	132,85	V	29190	V
2019/08/23 10	SR	35,01	V	0,38	V	113,75	V	0,00	V	0,99	V	132,98	V	27758	V
2019/08/23 11	SR	23,94	V	0,29	V	116,59	V	0,00	V	0,93	V	133,05	V	27430	V
2019/08/23 12	SR	40,82	V	0,43	V	115,38	V	0,01	V	0,91	V	133,22	V	27267	V
2019/08/23 13	SR	71,87	V	0,91	V	120,73	V	0,16	V	0,96	V	132,79	V	26921	V
2019/08/23 14	SR	41,06	V	0,54	V	130,63	V	0,29	V	0,92	V	131,35	V	27413	V
2019/08/23 15	SR	73,63	V	1,61	V	116,83	V	1,42	V	0,96	V	130,68	V	27266	V
2019/08/23 16	SR	12,18	V	0,26	V	154,32	V	1,40	V	1,39	V	131,12	V	28947	V
2019/08/23 17	SR	11,07	V	0,25	V	150,03	V	0,66	V	1,43	V	131,28	V	28898	V
2019/08/23 18	SR	20,44	V	0,29	V	132,02	V	1,39	V	1,22	V	130,97	V	28085	V
2019/08/23 19	SR	45,51	V	0,52	V	103,08	V	0,93	V	0,87	V	129,63	V	26445	V
2019/08/23 20	SR	46,32	V	0,56	V	103,42	V	0,01	V	0,76	V	129,07	V	26182	V
2019/08/23 21	SR	69,93	V	0,60	V	77,27	V	0,01	V	0,68	V	128,41	V	24947	V
2019/08/23 22	SR	59,67	V	0,42	V	80,63	V	0,00	V	0,70	V	128,24	V	25298	V
2019/08/23 23	SR	84,30	V	0,62	V	68,87	V	0,01	V	0,74	V	128,78	V	25224	V
2019/08/23 24	SR	78,14	V	0,68	V	74,02	V	0,01	V	0,82	V	129,30	V	25593	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.1-120.0	0.2-2.4	68.9-154.3	0.0-1.4	0.7-1.5	128.2-135.9	24946.5-31083.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	56.2	0.7	104.4	0.3	1	131.9	27902.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/08/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/08/24 01	SR	69,39	V	0,52	V	76,11	V	0,01	V	0,92	V	130,50	V	26200	V
2019/08/24 02	SR	46,50	V	0,42	V	79,87	V	0,01	V	1,05	V	131,66	V	26884	V
2019/08/24 03	SR	28,41	V	0,25	V	86,72	V	0,00	V	1,37	V	132,93	V	27865	V
2019/08/24 04	SR	11,67	V	0,23	V	122,97	V	0,00	V	2,02	V	134,79	V	29470	V
2019/08/24 05	SR	27,25	V	0,30	V	98,06	V	0,00	V	1,59	V	135,51	V	28748	V
2019/08/24 06	SR	98,59	V	1,75	V	87,30	V	0,17	V	1,53	V	136,44	V	28213	V
2019/08/24 07	SR	108,73	V	1,61	V	86,67	V	0,17	V	1,10	V	132,51	V	26075	V
2019/08/24 08	SR	97,89	V	1,18	V	99,06	V	0,05	V	0,76	V	128,17	V	26042	V
2019/08/24 09	SR	125,15	V	2,75	V	105,11	V	0,90	V	0,76	V	127,59	V	25622	V
2019/08/24 10	SR	94,16	V	1,74	V	119,05	V	0,35	V	0,74	V	127,60	V	25741	V
2019/08/24 11	SR	49,99	V	0,52	V	130,38	V	0,58	V	0,81	V	127,82	V	26173	V
2019/08/24 12	SR	42,44	V	0,38	V	110,05	V	1,48	V	0,79	V	128,55	V	26054	V
2019/08/24 13	SR	56,94	V	1,44	V	113,28	V	1,94	V	0,86	V	129,66	V	26458	V
2019/08/24 14	SR	89,91	V	1,54	V	99,32	V	2,89	V	0,91	V	129,77	V	26145	V
2019/08/24 15	SR	39,95	V	0,67	V	127,52	V	2,29	V	0,95	V	130,85	V	26540	V
2019/08/24 16	SR	21,08	V	0,26	V	136,55	V	2,07	V	1,04	V	131,62	V	27326	V
2019/08/24 17	SR	13,77	V	0,24	V	155,51	V	0,50	V	1,13	V	132,84	V	27910	V
2019/08/24 18	SR	9,96	V	0,24	V	160,73	V	0,00	V	1,20	V	133,79	V	28274	V
2019/08/24 19	SR	10,94	V	0,25	V	145,88	V	0,00	V	1,07	V	134,23	V	28218	V
2019/08/24 20	SR	11,05	V	0,23	V	139,54	V	0,00	V	1,12	V	134,09	V	28328	V
2019/08/24 21	SR	21,82	V	0,24	V	106,05	V	0,00	V	1,07	V	131,93	V	28279	V
2019/08/24 22	SR	31,15	V	0,26	V	91,41	V	0,00	V	0,99	V	131,57	V	26795	V
2019/08/24 23	SR	8,58	V	0,24	V	145,65	V	0,00	V	1,42	V	132,65	V	28488	V
2019/08/24 24	SR	17,26	V	0,24	V	121,78	V	0,00	V	1,34	V	132,61	V	27664	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.6-125.2	0.2-2.7	76.1-160.7	0.0-2.9	0.7-2.0	127.6-136.4	25622.2-29470.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	47.2	0.7	114.4	0.6	1.1	131.7	27229.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/08/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/08/25 01	SR	80,50	V	0,38	V	56,10	NV	0,00	V	0,82	V	130,52	V	25359	V
2019/08/25 02	SR	101,35	V	0,95	V	60,30	V	0,00	V	0,87	V	130,05	V	25211	V
2019/08/25 03	SR	113,20	V	1,40	V	64,54	V	0,03	V	0,86	V	130,30	V	25300	V
2019/08/25 04	SR	105,94	V	1,19	V	58,66	NV	0,04	V	0,94	V	131,25	V	25326	V
2019/08/25 05	SR	61,49	V	0,59	V	72,22	V	0,01	V	0,90	V	132,01	V	25703	V
2019/08/25 06	SR	25,63	V	0,25	V	95,31	V	0,00	V	1,01	V	132,68	V	26489	V
2019/08/25 07	SR	19,60	V	0,23	V	108,60	V	0,00	V	1,07	V	133,56	V	26169	V
2019/08/25 08	SR	18,46	V	0,22	V	111,00	V	0,00	V	1,15	V	133,40	V	25895	V
2019/08/25 09	SR	17,55	V	0,22	V	115,10	V	0,00	V	1,22	V	133,52	V	25942	V
2019/08/25 10	SR	27,92	V	0,28	V	100,86	V	0,00	V	1,13	V	133,61	V	25671	V
2019/08/25 11	SR	47,58	V	0,33	V	81,98	V	0,00	V	1,11	V	133,51	V	24972	V
2019/08/25 12	SR	42,47	V	0,31	V	83,10	V	0,00	V	1,00	V	131,29	V	24623	V
2019/08/25 13	SR	34,69	V	0,26	V	85,47	V	0,00	V	1,12	V	130,50	V	25110	V
2019/08/25 14	SR	32,56	V	0,26	V	87,45	V	0,00	V	1,13	V	130,97	V	24990	V
2019/08/25 15	SR	45,28	V	0,34	V	77,02	V	0,00	V	1,09	V	131,23	V	24645	V
2019/08/25 16	SR	39,27	V	0,29	V	77,22	V	0,00	V	1,12	V	130,77	V	24627	V
2019/08/25 17	SR	33,28	V	0,26	V	80,37	V	0,00	V	1,10	V	130,81	V	24432	V
2019/08/25 18	SR	30,15	V	0,25	V	85,87	V	0,00	V	1,06	V	131,15	V	24395	V
2019/08/25 19	SR	35,97	V	0,29	V	92,06	V	0,00	V	1,18	V	131,76	V	24767	V
2019/08/25 20	SR	32,56	V	0,31	V	94,61	V	0,00	V	1,25	V	132,68	V	24766	V
2019/08/25 21	SR	45,79	V	0,41	V	93,43	V	0,00	V	1,39	V	133,00	V	24621	V
2019/08/25 22	SR	53,74	V	0,44	V	86,76	V	0,00	V	1,18	V	133,40	V	24714	V
2019/08/25 23	SR	17,78	V	0,24	V	110,88	V	0,00	V	1,85	V	134,84	V	26169	V
2019/08/25 24	SR	17,84	V	0,23	V	106,27	V	0,00	V	2,18	V	135,96	V	26363	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.5-113.2	0.2-1.4	60.3-115.1	0.0-0.0	0.8-2.2	130.1-136.0	24395.1-26489.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	45	0.4	89.6	0	1.2	132.2	25260.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Giovanni P. 415

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/08/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/08/26 01	SR	61,95	V	0,43	V	68,84	V	0,00	V	1,58	V	136,07	V	25252	V
2019/08/26 02	SR	81,21	V	0,48	V	53,47	NV	0,00	V	1,39	V	135,83	V	24967	V
2019/08/26 03	SR	71,96	V	0,54	V	57,88	NV	0,01	V	1,47	V	136,72	V	25312	V
2019/08/26 04	SR	59,79	V	0,29	V	60,76	V	0,00	V	1,48	V	137,14	V	25395	V
2019/08/26 05	SR	36,18	V	0,26	V	78,29	V	0,00	V	1,54	V	137,41	V	25682	V
2019/08/26 06	SR	40,55	V	0,27	V	74,40	V	0,00	V	1,69	V	137,47	V	25282	V
2019/08/26 07	SR	70,27	V	0,49	V	63,16	V	0,00	V	1,48	V	137,31	V	24598	V
2019/08/26 08	SR	52,56	V	0,36	V	73,83	V	0,00	V	1,83	V	138,19	V	25046	V
2019/08/26 09	SR	58,24	V	0,36	V	62,94	V	0,00	V	1,63	V	138,90	V	24905	V
2019/08/26 10	SR	59,06	V	0,41	V	62,64	V	0,00	V	1,64	V	139,04	V	24952	V
2019/08/26 11	SR	73,98	V	0,47	V	54,35	NV	0,00	V	1,69	V	139,27	V	24378	V
2019/08/26 12	SR	40,63	V	0,29	V	70,16	V	0,00	V	1,56	V	136,11	V	24157	V
2019/08/26 13	SR	49,80	V	0,33	V	62,70	V	0,00	V	1,38	V	133,54	V	24177	V
2019/08/26 14	SR	33,75	V	0,29	V	67,98	V	0,00	V	1,73	V	134,33	V	25128	V
2019/08/26 15	SR	39,65	V	0,31	V	68,16	V	0,00	V	1,93	V	135,20	V	24935	V
2019/08/26 16	SR	25,88	V	0,27	V	80,27	V	0,00	V	2,00	V	136,17	V	25123	V
2019/08/26 17	SR	27,20	V	0,26	V	81,40	V	0,00	V	2,00	V	135,89	V	25282	V
2019/08/26 18	SR	30,89	V	0,37	V	91,50	V	0,00	V	2,29	V	135,73	V	25621	V
2019/08/26 19	SR	12,69	V	0,25	V	121,38	V	0,00	V	2,98	V	136,70	V	26487	V
2019/08/26 20	SR	30,13	V	0,41	V	115,78	V	0,00	V	3,23	V	137,10	V	26506	V
2019/08/26 21	SR	114,08	V	2,09	V	88,22	V	0,28	V	2,36	V	136,65	V	25026	V
2019/08/26 22	SR	85,84	V	1,00	V	120,54	V	0,08	V	2,28	V	136,92	V	25387	V
2019/08/26 23	SR	44,36	V	0,70	V	146,87	V	1,26	V	2,56	V	136,97	V	25857	V
2019/08/26 24	SR	98,46	V	4,03	V	131,59	V	5,06	V	1,70	V	135,47	V	24862	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.7-114.1	0.3-4.0	60.8-146.9	0.0-5.1	1.4-3.2	133.5-139.3	24157.2-26505.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54.1	0.6	85.3	0.3	1.9	136.7	25179.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/08/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/08/27 01	SR	17,37	V	0,28	V	124,99	V	0,49	V	1,55	V	135,53	V	25256	V
2019/08/27 02	SR	9,48	V	0,26	V	143,80	V	0,00	V	2,18	V	137,35	V	26692	V
2019/08/27 03	SR	14,66	V	0,26	V	133,50	V	0,00	V	2,75	V	138,70	V	26801	V
2019/08/27 04	SR	27,95	V	0,31	V	116,82	V	0,00	V	2,44	V	139,25	V	26425	V
2019/08/27 05	SR	38,40	V	0,36	V	101,17	V	0,00	V	2,12	V	139,28	V	25892	V
2019/08/27 06	SR	40,16	V	0,39	V	108,94	V	0,00	V	2,04	V	139,78	V	26183	V
2019/08/27 07	SR	40,59	V	0,45	V	102,92	V	0,00	V	1,98	V	140,04	V	26116	V
2019/08/27 08	SR	53,07	V	0,74	V	116,35	V	0,03	V	2,12	V	140,36	V	26669	V
2019/08/27 09	SR	32,97	V	0,61	V	165,48	V	2,99	V	2,42	V	138,92	V	27231	V
2019/08/27 10	SR	90,42	V	2,26	V	130,72	V	5,67	V	1,69	V	137,56	V	25301	V
2019/08/27 11	SR	70,56	V	1,87	V	149,79	V	10,77	V	1,39	V	134,01	V	22575	V
2019/08/27 12	SR	36,34	V	2,89	V	201,98	V	3,25	V	0,24	V	123,46	V	11882	V
2019/08/27 13	SR	120,32	V	4,88	V	150,67	V	15,83	V	0,50	V	120,12	V	19665	V
2019/08/27 14	SR	62,56	V	1,06	V	141,77	V	8,28	V	1,75	V	127,33	V	24865	V
2019/08/27 15	SR	18,95	V	0,30	V	146,23	V	2,90	V	1,89	V	131,58	V	25459	V
2019/08/27 16	SR	28,45	V	0,38	V	130,95	V	0,79	V	1,92	V	132,32	V	24793	V
2019/08/27 17	SR	16,47	V	0,28	V	143,76	V	0,00	V	2,39	V	134,46	V	25561	V
2019/08/27 18	SR	15,39	V	0,28	V	139,81	V	0,00	V	2,41	V	135,76	V	25576	V
2019/08/27 19	SR	28,42	V	0,38	V	123,67	V	0,00	V	2,47	V	136,57	V	27000	V
2019/08/27 20	SR	21,93	V	0,33	V	124,10	V	0,00	V	2,42	V	137,60	V	26795	V
2019/08/27 21	SR	43,62	V	0,38	V	105,24	V	0,00	V	2,12	V	137,77	V	25703	V
2019/08/27 22	SR	52,48	V	0,42	V	113,13	V	0,00	V	1,80	V	137,34	V	24886	V
2019/08/27 23	SR	84,89	V	1,07	V	101,26	V	0,02	V	1,65	V	136,62	V	24064	V
2019/08/27 24	SR	46,23	V	0,32	V	108,27	V	0,00	V	1,54	V	137,23	V	24683	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.5-120.3	0.3-4.9	101.2-202.0	0.0-15.8	0.2-2.7	120.1-140.4	11882.2-27231.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	42.2	0.9	130.2	2.1	1.9	135.4	24836.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/08/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR		
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/08/28 01	SR	74,71	V	0,59	V	98,81	V	0,00	V	1,79	V	138,35	V	24424	V
2019/08/28 02	SR	119,64	V	0,94	V	82,27	V	0,00	V	1,75	V	138,40	V	23872	V
2019/08/28 03	SR	63,75	V	0,58	V	103,79	V	0,00	V	2,02	V	138,96	V	24705	V
2019/08/28 04	SR	57,97	V	0,53	V	104,59	V	0,00	V	2,34	V	139,67	V	25266	V
2019/08/28 05	SR	126,54	V	2,06	V	82,46	V	0,07	V	2,51	V	140,03	V	25161	V
2019/08/28 06	SR	101,96	V	3,57	V	113,57	V	1,92	V	0,84	V	131,64	V	20173	V
2019/08/28 07	SR	60,39	V	0,60	V	82,47	V	0,05	V	2,55	V	133,29	V	25553	V
2019/08/28 08	SR	78,14	V	3,49	V	105,94	V	2,62	V	1,73	V	134,22	V	21747	V
2019/08/28 09	SR	76,08	V	5,15	V	151,59	V	2,92	V	1,06	V	127,65	V	21545	V
2019/08/28 10	SR	29,40	V	0,35	V	103,33	V	0,00	V	2,51	V	133,45	V	25136	V
2019/08/28 11	SR	49,84	V	0,37	V	89,22	V	0,00	V	2,18	V	134,83	V	23813	V
2019/08/28 12	SR	48,20	V	0,37	V	90,47	V	0,00	V	2,00	V	135,80	V	23710	V
2019/08/28 13	SR	77,01	V	0,65	V	89,83	V	0,00	V	2,11	V	137,15	V	23627	V
2019/08/28 14	SR	30,80	V	0,28	V	107,17	V	0,00	V	2,52	V	139,13	V	24462	V
2019/08/28 15	SR	53,35	V	0,58	V	110,42	V	0,00	V	3,27	V	140,62	V	24676	V
2019/08/28 16	SR	34,06	V	0,41	V	122,51	V	0,00	V	3,16	V	141,61	V	24741	V
2019/08/28 17	SR	40,71	V	0,41	V	108,75	V	0,00	V	3,44	V	142,94	V	23102	V
2019/08/28 18	SR	49,89	V	0,43	V	87,51	V	0,00	V	2,58	V	138,75	V	23466	V
2019/08/28 19	SR	57,29	V	0,45	V	74,47	V	0,00	V	2,55	V	135,30	V	24114	V
2019/08/28 20	SR	13,85	V	0,29	V	134,62	V	0,00	V	3,28	V	135,70	V	24864	V
2019/08/28 21	SR	14,53	V	0,27	V	139,15	V	0,00	V	1,50	V	135,56	V	25117	V
2019/08/28 22	SR	121,28	V	3,28	V	127,32	V	0,69	V	1,56	V	135,27	V	24124	V
2019/08/28 23	SR	16,59	V	0,29	V	149,00	V	0,00	V	1,46	V	136,57	V	25053	V
2019/08/28 24	SR	46,72	V	0,41	V	121,12	V	0,00	V	1,40	V	137,82	V	24746	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.9-126.5	0.3-5.2	74.5-151.6	0.0-2.9	0.8-3.4	127.6-142.9	20173.4-25553.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	60.1	1.1	107.5	0.3	2.2	136.8	24050
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/08/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/08/29 01	SR	22,24	V	0,45	V	140,92	V	0,01	V	1,68	V	138,79	V	24993	V
2019/08/29 02	SR	58,36	V	0,68	V	104,81	V	0,00	V	1,63	V	139,28	V	24944	V
2019/08/29 03	SR	54,32	V	0,68	V	96,23	V	0,01	V	1,76	V	139,20	V	25292	V
2019/08/29 04	SR	108,34	V	1,95	V	90,49	V	0,22	V	1,66	V	139,38	V	26266	V
2019/08/29 05	SR	116,57	V	4,26	V	100,10	V	1,51	V	2,10	V	140,01	V	24847	V
2019/08/29 06	SR	99,69	V	2,00	V	92,81	V	0,22	V	2,09	V	140,12	V	26357	V
2019/08/29 07	SR	145,81	V	3,15	V	83,14	V	0,34	V	1,81	V	140,20	V	25824	V
2019/08/29 08	SR	81,99	V	0,79	V	108,28	V	0,01	V	1,86	V	140,48	V	23870	V
2019/08/29 09	SR	54,95	V	0,45	V	108,69	V	0,00	V	2,00	V	138,80	V	23630	V
2019/08/29 10	SR	25,81	V	0,32	V	130,24	V	0,00	V	2,43	V	134,78	V	24107	V
2019/08/29 11	SR	12,17	V	0,26	V	146,25	V	0,00	V	2,13	V	132,98	V	24609	V
2019/08/29 12	SR	19,94	V	0,25	V	130,29	V	0,00	V	1,92	V	131,11	V	24425	V
2019/08/29 13	SR	17,09	V	0,26	V	141,21	V	0,00	V	1,57	V	131,11	V	24467	V
2019/08/29 14	SR	31,59	V	0,31	V	121,35	V	0,00	V	1,40	V	131,55	V	23951	V
2019/08/29 15	SR	27,02	V	0,28	V	120,61	V	0,00	V	1,49	V	131,89	V	23840	V
2019/08/29 16	SR	22,39	V	0,26	V	115,95	V	0,00	V	1,81	V	132,38	V	23977	V
2019/08/29 17	SR	52,12	V	0,39	V	94,07	V	0,00	V	1,89	V	132,71	V	23659	V
2019/08/29 18	SR	73,19	V	0,54	V	70,93	V	0,00	V	1,57	V	132,62	V	23296	V
2019/08/29 19	SR	69,41	V	0,47	V	66,29	V	0,00	V	1,90	V	133,47	V	23934	V
2019/08/29 20	SR	83,08	V	0,52	V	57,73	NV	0,00	V	1,92	V	134,09	V	23875	V
2019/08/29 21	SR	108,50	V	0,72	V	54,24	NV	0,00	V	1,69	V	134,20	V	23849	V
2019/08/29 22	SR	104,74	V	0,75	V	48,20	NV	0,00	V	1,82	V	134,23	V	23758	V
2019/08/29 23	SR	89,28	V	0,57	V	49,01	NV	0,00	V	2,01	V	135,51	V	23969	V
2019/08/29 24	SR	87,78	V	0,56	V	56,95	NV	0,00	V	1,81	V	136,22	V	23793	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.2-145.8	0.3-4.3	66.3-146.2	0.0-1.5	1.4-2.4	131.1-140.5	23296.4-26356.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	65.3	0.9	108.6	0.1	1.8	135.6	24397.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/08/30

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/08/30 01	SR	86,44	V	0,66	V	63,09	V	0,00	V	2,06	V	136,27	V	23763	V
2019/08/30 02	SR	44,40	V	0,36	V	78,99	V	0,00	V	1,79	V	136,85	V	24011	V
2019/08/30 03	SR	93,11	V	0,70	V	63,21	V	0,00	V	2,12	V	137,23	V	23650	V
2019/08/30 04	SR	61,60	V	0,39	V	78,41	V	0,00	V	2,28	V	137,97	V	23727	V
2019/08/30 05	SR	78,10	V	0,48	V	70,53	V	0,00	V	2,10	V	138,33	V	24509	V
2019/08/30 06	SR	71,59	V	0,42	V	73,36	V	0,00	V	1,86	V	138,71	V	24449	V
2019/08/30 07	SR	54,00	V	0,40	V	79,19	V	0,00	V	2,12	V	139,35	V	24402	V
2019/08/30 08	SR	34,17	V	0,39	V	97,83	V	0,00	V	1,97	V	140,15	V	24424	V
2019/08/30 09	SR	57,43	V	0,40	V	77,06	V	0,00	V	2,07	V	140,40	V	23965	V
2019/08/30 10	SR	107,53	V	1,16	V	60,68	V	0,06	V	2,00	V	140,61	V	24225	V
2019/08/30 11	SR	57,81	V	0,39	V	82,15	V	0,00	V	1,69	V	141,33	V	24200	V
2019/08/30 12	SR	39,85	V	0,31	V	96,55	V	0,00	V	1,76	V	138,89	V	24074	V
2019/08/30 13	SR	30,95	V	0,28	V	104,48	V	0,00	V	1,76	V	135,47	V	24006	V
2019/08/30 14	SR	59,86	V	0,49	V	86,34	V	0,00	V	1,78	V	135,73	V	24267	V
2019/08/30 15	SR	119,91	V	1,58	V	80,63	V	0,11	V	1,55	V	135,62	V	23410	V
2019/08/30 16	SR	48,22	V	0,53	V	108,56	V	0,01	V	1,79	V	135,53	V	23961	V
2019/08/30 17	SR	62,94	V	0,86	V	101,01	V	0,04	V	1,58	V	136,03	V	23651	V
2019/08/30 18	SR	57,24	V	0,44	V	92,49	V	0,00	V	2,16	V	135,67	V	23044	V
2019/08/30 19	SR	83,55	V	0,62	V	90,62	V	0,00	V	1,75	V	135,64	V	22859	V
2019/08/30 20	SR	112,61	V	1,38	V	103,68	V	0,10	V	1,83	V	135,93	V	23223	V
2019/08/30 21	SR	47,29	V	0,38	V	92,44	V	0,00	V	1,70	V	135,92	V	23193	V
2019/08/30 22	SR	13,40	V	0,24	V	123,25	V	0,00	V	1,26	V	136,69	V	24329	V
2019/08/30 23	SR	22,75	V	0,24	V	108,94	V	0,00	V	1,29	V	136,41	V	23692	V
2019/08/30 24	SR	25,28	V	0,25	V	106,60	V	0,00	V	1,18	V	135,80	V	23292	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.4-119.9	0.2-1.6	60.7-123.3	0.0-0.1	1.2-2.3	135.5-141.3	22858.9-24508.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.3	0.6	88.3	0	1.8	137.4	23846.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO


DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/08/31 01	SR	42,46	V	0,29	V	93,96	V	0,00	V	1,01	V	135,65	V	22787	V
2019/08/31 02	SR	36,69	V	0,26	V	99,27	V	0,00	V	0,94	V	136,32	V	23293	V
2019/08/31 03	SR	35,35	V	0,28	V	102,32	V	0,00	V	1,26	V	137,44	V	23717	V
2019/08/31 04	SR	37,44	V	0,28	V	102,06	V	0,00	V	1,25	V	137,90	V	23815	V
2019/08/31 05	SR	40,72	V	0,29	V	101,91	V	0,00	V	1,13	V	138,37	V	24086	V
2019/08/31 06	SR	39,94	V	0,29	V	97,59	V	0,00	V	1,35	V	139,46	V	24765	V
2019/08/31 07	SR	52,21	V	0,34	V	87,51	V	0,00	V	1,69	V	140,28	V	24851	V
2019/08/31 08	SR	95,09	V	0,83	V	65,38	V	0,00	V	1,61	V	139,20	V	24705	V
2019/08/31 09	SR	111,64	V	0,89	V	52,07	NV	0,00	V	1,62	V	136,47	V	24560	V
2019/08/31 10	SR	112,26	V	0,87	V	49,80	NV	0,00	V	1,54	V	136,80	V	24636	V
2019/08/31 11	SR	97,47	V	0,90	V	78,13	V	0,00	V	1,55	V	136,98	V	24162	V
2019/08/31 12	SR	21,90	V	0,27	V	115,89	V	0,00	V	1,45	V	138,38	V	24672	V
2019/08/31 13	SR	47,23	V	0,32	V	84,39	V	0,00	V	1,50	V	138,53	V	23715	V
2019/08/31 14	SR	53,96	V	0,68	V	100,88	V	0,02	V	1,26	V	137,62	V	23116	V
2019/08/31 15	SR	22,67	V	0,26	V	126,35	V	0,00	V	0,84	V	132,54	V	23278	V
2019/08/31 16	SR	79,24	V	0,85	V	111,19	V	0,00	V	0,85	V	131,48	V	22893	V
2019/08/31 17	SR	61,11	V	0,81	V	112,87	V	0,02	V	0,74	V	131,79	V	22866	V
2019/08/31 18	SR	82,50	V	1,09	V	107,78	V	0,05	V	0,63	V	131,23	V	22643	V
2019/08/31 19	SR	115,30	V	3,51	V	98,51	V	0,91	V	0,65	V	131,20	V	22684	V
2019/08/31 20	SR	90,28	V	1,35	V	105,98	V	0,13	V	0,65	V	131,24	V	22827	V
2019/08/31 21	SR	100,35	V	2,45	V	126,58	V	0,74	V	0,61	V	130,89	V	23139	V
2019/08/31 22	SR	41,75	V	0,36	V	112,41	V	0,03	V	0,57	V	131,03	V	23145	V
2019/08/31 23	SR	39,14	V	0,44	V	113,14	V	0,02	V	0,60	V	131,00	V	23608	V
2019/08/31 24	SR	17,83	V	0,33	V	132,70	V	0,00	V	0,66	V	131,43	V	23322	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.8-115.3	0.3-3.5	65.4-132.7	0.0-0.9	0.6-1.7	130.9-140.3	22643.1-24851.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.4	0.8	103.5	0.1	1.1	135.1	23636.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 