

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/08/28

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/08/28 01	SR	81,59	V	1,55	V	102,33	V	0,20	V	1,02	V	142,43	V	26070	V
2018/08/28 02	SR	44,33	V	0,66	V	112,97	V	0,06	V	1,13	V	142,69	V	26364	V
2018/08/28 03	SR	16,93	V	0,21	V	119,52	V	0,00	V	1,19	V	143,19	V	26463	V
2018/08/28 04	SR	24,62	V	0,27	V	108,54	V	0,00	V	1,21	V	143,65	V	26324	V
2018/08/28 05	SR	71,91	V	0,57	V	78,48	V	0,00	V	1,14	V	143,59	V	25834	V
2018/08/28 06	SR	51,42	V	0,42	V	83,65	V	0,00	V	1,26	V	144,01	V	26042	V
2018/08/28 07	SR	24,31	V	0,47	V	96,37	V	0,03	V	1,37	V	144,04	V	26371	V
2018/08/28 08	SR	33,87	V	0,43	V	90,44	V	0,03	V	1,38	V	144,36	V	26474	V
2018/08/28 09	SR	22,85	V	0,24	V	107,71	V	0,00	V	1,48	V	144,46	V	26495	V
2018/08/28 10	SR	46,89	V	0,41	V	96,75	V	0,00	V	1,39	V	144,24	V	26311	V
2018/08/28 11	SR	54,56	V	0,74	V	112,36	V	0,09	V	1,59	V	144,16	V	26133	V
2018/08/28 12	SR	51,79	V	0,67	V	108,07	V	0,03	V	1,60	V	144,49	V	26054	V
2018/08/28 13	SR	48,56	V	0,50	V	94,25	V	0,02	V	1,13	V	141,25	V	25476	V
2018/08/28 14	SR	22,11	V	0,24	V	98,34	V	0,00	V	1,15	V	140,19	V	25925	V
2018/08/28 15	SR	15,88	V	0,20	V	103,71	V	0,00	V	1,31	V	141,39	V	26418	V
2018/08/28 16	SR	10,22	V	0,21	V	120,51	V	0,00	V	1,45	V	142,31	V	26583	V
2018/08/28 17	SR	12,97	V	0,20	V	113,12	V	0,00	V	1,58	V	142,52	V	26494	V
2018/08/28 18	SR	10,25	V	0,20	V	117,82	V	0,00	V	1,58	V	141,90	V	26535	V
2018/08/28 19	SR	15,02	V	0,20	V	102,65	V	0,00	V	1,50	V	141,84	V	26640	V
2018/08/28 20	SR	20,76	V	0,48	V	109,22	V	0,04	V	1,54	V	141,84	V	26548	V
2018/08/28 21	SR	44,18	V	0,39	V	87,08	V	0,00	V	1,47	V	141,41	V	26171	V
2018/08/28 22	SR	72,01	V	1,37	V	80,06	V	0,22	V	1,43	V	141,41	V	25931	V
2018/08/28 23	SR	20,87	V	0,25	V	106,04	V	0,00	V	1,29	V	142,41	V	26044	V
2018/08/28 24	SR	25,26	V	0,25	V	97,24	V	0,00	V	1,41	V	143,32	V	26169	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.2-81.6	0.2-1.6	78.5-120.5	0.0-0.2	1.0-1.6	140.2-144.5	25475.7-26640.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	35.1	0.5	102	0	1.4	142.8	26244.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Alfonso Nave

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/08/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/08/29 01	SR	34,89	V	0,26	V	84,90	V	0,00	V	1,36	V	143,58	V	26068	V
2018/08/29 02	SR	37,08	V	0,30	V	96,61	V	0,00	V	1,32	V	143,53	V	26109	V
2018/08/29 03	SR	29,08	V	0,29	V	113,55	V	0,00	V	1,40	V	143,60	V	26186	V
2018/08/29 04	SR	27,69	V	0,32	V	109,53	V	0,01	V	1,58	V	143,59	V	26354	V
2018/08/29 05	SR	42,82	V	0,55	V	88,19	V	0,03	V	1,47	V	143,43	V	26439	V
2018/08/29 06	SR	15,59	V	0,26	V	121,40	V	0,09	V	1,52	V	143,69	V	26706	V
2018/08/29 07	SR	64,11	V	0,68	V	95,71	V	0,64	V	1,44	V	143,59	V	26410	V
2018/08/29 08	SR	62,60	V	0,81	V	97,16	V	1,21	V	1,37	V	143,35	V	26222	V
2018/08/29 09	SR	34,80	V	0,32	V	98,30	V	1,35	V	1,55	V	144,10	V	26665	V
2018/08/29 10	SR	39,11	V	0,33	V	95,76	V	0,28	V	1,53	V	145,01	V	26603	V
2018/08/29 11	SR	38,05	V	0,52	V	111,16	V	1,36	V	1,56	V	145,70	V	26425	V
2018/08/29 12	SR	44,19	V	0,40	V	98,39	V	2,25	V	1,47	V	146,32	V	26232	V
2018/08/29 13	SR	45,04	V	0,80	V	114,24	V	2,82	V	1,50	V	146,13	V	26408	V
2018/08/29 14	SR	71,15	V	2,21	V	118,83	V	5,43	V	1,49	V	145,25	V	25965	V
2018/08/29 15	SR	39,11	V	0,34	V	106,53	V	1,44	V	1,03	V	141,86	V	25817	V
2018/08/29 16	SR	45,94	V	0,60	V	106,34	V	2,25	V	1,06	V	141,62	V	26028	V
2018/08/29 17	SR	69,75	V	0,99	V	102,05	V	4,28	V	1,10	V	141,51	V	25883	V
2018/08/29 18	SR	61,25	V	0,77	V	103,64	V	6,65	V	0,92	V	140,50	V	25645	V
2018/08/29 19	SR	77,28	V	2,12	V	106,71	V	5,94	V	0,91	V	140,10	V	25624	V
2018/08/29 20	SR	21,89	V	0,27	V	106,06	V	2,28	V	0,89	V	139,95	V	25753	V
2018/08/29 21	SR	15,65	V	0,24	V	102,32	V	0,28	V	1,05	V	140,32	V	26195	V
2018/08/29 22	SR	20,03	V	0,23	V	91,78	V	0,00	V	1,00	V	140,69	V	26233	V
2018/08/29 23	SR	119,92	V	1,01	V	154,59	V	0,01	V	1,32	V	139,73	V	25274	V
2018/08/29 24	SR	28,98	V	1,43	V	111,00	V	1,80	V	0,99	V	136,64	V	26420	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.6-119.9	0.2-2.2	84.9-154.6	0.0-6.7	0.9-1.6	136.6-146.3	25274.0-26706.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	45.3	0.7	105.6	1.7	1.3	142.7	26152.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Se Mm

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/08/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/08/30 01	SR	43,92	V	0,25	V	69,07	V	0,00	V	0,96	V	138,67	V	26121	V
2018/08/30 02	SR	60,58	V	0,25	V	68,72	V	0,00	V	0,98	V	140,54	V	26459	V
2018/08/30 03	SR	103,71	V	0,65	V	72,97	V	0,00	V	1,11	V	141,74	V	26727	V
2018/08/30 04	SR	113,58	V	1,53	V	89,44	V	0,01	V	1,17	V	142,99	V	27222	V
2018/08/30 05	SR	42,16	V	0,27	V	86,23	V	0,00	V	1,21	V	143,68	V	26771	V
2018/08/30 06	SR	81,93	V	0,84	V	77,72	V	0,02	V	1,10	V	142,77	V	25707	V
2018/08/30 07	SR	25,51	V	0,21	V	92,59	V	0,00	V	1,18	V	142,93	V	26163	V
2018/08/30 08	SR	18,01	V	0,19	V	98,01	V	0,00	V	1,29	V	143,10	V	26334	V
2018/08/30 09	SR	20,66	V	0,19	V	95,60	V	0,00	V	1,18	V	141,44	V	26187	V
2018/08/30 10	SR	25,86	V	0,20	V	88,29	V	0,00	V	1,10	V	141,03	V	25588	V
2018/08/30 11	SR	24,47	V	0,20	V	86,10	V	0,00	V	1,13	V	141,32	V	25639	V
2018/08/30 12	SR	44,23	V	0,25	V	66,08	V	0,00	V	1,17	V	142,00	V	25676	V
2018/08/30 13	SR	49,78	V	0,21	V	59,27	NV	0,00	V	1,14	V	142,03	V	25516	V
2018/08/30 14	SR	34,14	V	0,20	V	73,83	V	0,00	V	1,39	V	143,49	V	26269	V
2018/08/30 15	SR	41,12	V	0,20	V	71,15	V	0,00	V	1,57	V	144,43	V	26653	V
2018/08/30 16	SR	72,90	V	0,28	V	53,04	NV	0,00	V	1,26	V	143,41	V	26396	V
2018/08/30 17	SR	86,87	V	0,40	V	54,17	NV	0,00	V	1,17	V	143,37	V	26312	V
2018/08/30 18	SR	99,16	V	0,47	V	64,12	V	0,00	V	1,38	V	143,97	V	26649	V
2018/08/30 19	SR	120,14	V	1,43	V	76,93	V	0,00	V	1,16	V	143,66	V	26708	V
2018/08/30 20	SR	82,63	V	1,11	V	87,33	V	0,00	V	1,16	V	143,73	V	26802	V
2018/08/30 21	SR	57,84	V	0,30	V	74,13	V	0,00	V	1,20	V	144,18	V	26704	V
2018/08/30 22	SR	20,50	V	0,24	V	96,82	V	0,00	V	1,49	V	144,19	V	27023	V
2018/08/30 23	SR	73,74	V	0,75	V	74,83	V	0,00	V	1,50	V	143,87	V	26973	V
2018/08/30 24	SR	132,88	V	2,64	V	69,73	V	0,10	V	1,49	V	144,05	V	26877	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.0-132.9	0.2-2.6	64.1-98.0	0.0-0.1	1.0-1.6	138.7-144.4	25516.3-27222.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.5	0.6	80	0	1.2	142.8	26394.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Renzo Noio

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/08/31

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/08/31 01	SR	98,62	V	1,45	V	68,44	V	0,00	V	1,54	V	144,77	V	26837	V
2018/08/31 02	SR	51,10	V	0,35	V	73,62	V	0,00	V	1,66	V	145,02	V	26781	V
2018/08/31 03	SR	53,29	V	0,32	V	67,18	V	0,00	V	1,74	V	144,72	V	26818	V
2018/08/31 04	SR	98,10	V	0,75	V	68,31	V	0,00	V	1,61	V	144,23	V	25161	V
2018/08/31 05	SR	139,31	V	11,22	V	111,77	V	23,88	V	1,84	V	139,12	V	23244	V
2018/08/31 06	SR	53,09	V	3,74	V	76,19	V	0,69	V	1,81	V	143,58	V	26888	V
2018/08/31 07	SR	49,65	V	2,07	V	72,45	V	0,00	V	1,67	V	145,68	V	26670	V
2018/08/31 08	SR	48,46	V	1,40	V	75,72	V	0,00	V	1,76	V	146,74	V	26792	V
2018/08/31 09	SR	61,57	V	1,07	V	64,52	V	0,00	V	1,65	V	146,58	V	26608	V
2018/08/31 10	SR	78,17	V	0,82	V	56,19	NV	0,00	V	1,53	V	146,86	V	26793	V
2018/08/31 11	SR	67,03	V	0,78	V	63,28	V	0,00	V	3,40	V	146,47	V	26561	V
2018/08/31 12	SR	76,04	V	0,81	V	69,34	V	0,00	V	1,59	V	143,03	V	26571	V
2018/08/31 13	SR	54,24	V	0,67	V	75,73	V	0,00	V	1,56	V	143,27	V	26923	V
2018/08/31 14	SR	61,09	V	0,68	V	70,03	V	0,00	V	1,55	V	143,18	V	26649	V
2018/08/31 15	SR	61,43	V	0,73	V	89,65	V	0,01	V	1,44	V	141,16	V	26533	V
2018/08/31 16	SR	32,89	V	0,46	V	123,39	V	0,00	V	1,43	V	141,15	V	26799	V
2018/08/31 17	SR	73,04	V	0,60	V	70,71	V	0,00	V	1,45	V	141,67	V	26482	V
2018/08/31 18	SR	103,75	V	1,09	V	59,12	NV	0,00	V	1,40	V	142,78	V	25870	V
2018/08/31 19	SR	74,30	V	0,65	V	77,24	V	0,00	V	1,47	V	143,32	V	25856	V
2018/08/31 20	SR	78,77	V	0,63	V	80,07	V	0,00	V	1,74	V	142,56	V	25983	V
2018/08/31 21	SR	99,91	V	0,79	V	73,52	V	0,02	V	1,41	V	141,82	V	25982	V
2018/08/31 22	SR	45,93	V	0,28	V	96,21	V	0,00	V	1,49	V	142,16	V	26411	V
2018/08/31 23	SR	41,54	V	0,31	V	101,40	V	0,00	V	1,49	V	142,58	V	26325	V
2018/08/31 24	SR	40,60	V	0,26	V	91,75	V	0,00	V	1,24	V	142,41	V	26335	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	32.9-139.3	0.3-11.2	63.3-123.4	0.0-23.9	1.2-3.4	139.1-146.9	23244.1-26922.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	68.4	1.3	80	1	1.6	143.5	26328
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: