

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/08/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/08/03 01	SR	54,27	V	0,06	V	94,43	V	0,00	V	1,41	V	137,27	V	31203	V
2017/08/03 02	SR	22,08	V	0,04	V	128,25	V	0,00	V	1,44	V	137,45	V	32035	V
2017/08/03 03	SR	15,58	V	0,01	V	142,73	V	0,00	V	1,46	V	137,24	V	32283	V
2017/08/03 04	SR	34,57	V	0,02	V	118,62	V	0,00	V	1,41	V	136,82	V	31939	V
2017/08/03 05	SR	80,78	V	0,13	V	96,64	V	0,02	V	1,37	V	136,08	V	31258	V
2017/08/03 06	SR	57,45	V	0,01	V	98,93	V	0,00	V	1,41	V	138,50	V	32038	V
2017/08/03 07	SR	71,18	V	0,02	V	86,52	V	0,00	V	1,37	V	140,52	V	31504	V
2017/08/03 08	SR	32,54	V	0,08	V	122,89	V	0,01	V	1,42	V	138,81	V	31757	V
2017/08/03 09	SR	18,86	V	0,06	V	120,86	V	0,00	V	1,44	V	137,72	V	32999	V
2017/08/03 10	SR	24,84	V	0,08	V	117,47	V	0,00	V	1,45	V	136,74	V	32202	V
2017/08/03 11	SR	41,56	V	0,12	V	109,14	V	0,00	V	1,45	V	134,99	V	31283	V
2017/08/03 12	SR	51,39	V	0,16	V	101,55	V	0,01	V	1,44	V	134,64	V	30821	V
2017/08/03 13	SR	36,89	V	0,24	V	108,20	V	0,07	V	1,50	V	135,84	V	30644	V
2017/08/03 14	SR	33,27	V	0,02	V	103,45	V	0,00	V	1,53	V	137,24	V	31412	V
2017/08/03 15	SR	31,98	V	0,17	V	116,63	V	0,00	V	1,61	V	135,93	V	30885	V
2017/08/03 16	SR	0,13	V	0,39	V	172,50	V	0,00	V	2,30	V	123,05	V	17842	V
2017/08/03 17	SR	3,26	V	0,31	V	152,62	V	0,00	V	1,81	V	115,03	V	23431	V
2017/08/03 18	SR	69,82	V	0,44	V	103,13	V	0,03	V	1,52	V	120,27	V	27283	V
2017/08/03 19	SR	36,66	V	0,22	V	90,36	V	0,00	V	1,46	V	128,84	V	29623	V
2017/08/03 20	SR	23,57	V	0,15	V	91,48	V	0,00	V	1,45	V	131,93	V	30290	V
2017/08/03 21	SR	11,45	V	0,18	V	113,47	V	0,00	V	1,46	V	134,16	V	31463	V
2017/08/03 22	SR	16,02	V	0,23	V	147,77	V	0,11	V	1,47	V	135,40	V	32626	V
2017/08/03 23	SR	33,01	V	0,24	V	143,51	V	1,08	V	1,44	V	136,46	V	32081	V
2017/08/03 24	SR	36,96	V	0,23	V	131,84	V	0,60	V	1,42	V	137,37	V	31627	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.1-80.8	0.0-0.4	86.5-172.5	0.0-1.1	1.4-2.3	115.0-140.5	17841.7-32999.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	34.9	0.2	117.2	0.1	1.5	134.1	30438.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/08/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	I6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	I8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/08/04 01	SR	39,96	V	0,17	V	111,88	V	0,16	V	1,39	V	137,47	V	31369	V
2017/08/04 02	SR	59,38	V	0,18	V	80,93	V	0,00	V	1,36	V	136,99	V	30936	V
2017/08/04 03	SR	50,29	V	0,13	V	82,91	V	0,00	V	1,38	V	137,73	V	31518	V
2017/08/04 04	SR	45,47	V	0,15	V	93,75	V	0,00	V	1,39	V	139,13	V	32560	V
2017/08/04 05	SR	74,68	V	0,24	V	88,41	V	0,00	V	1,37	V	140,00	V	32372	V
2017/08/04 06	SR	106,50	V	0,78	V	89,51	V	0,12	V	1,36	V	139,27	V	32596	V
2017/08/04 07	SR	22,39	V	0,11	V	113,47	V	0,00	V	1,38	V	137,44	V	33964	V
2017/08/04 08	SR	15,22	V	0,11	V	121,22	V	0,00	V	1,41	V	133,90	V	33728	V
2017/08/04 09	SR	14,23	V	0,04	V	123,53	V	0,00	V	1,48	V	132,89	V	33611	V
2017/08/04 10	SR	42,51	V	0,02	V	95,63	V	0,00	V	1,48	V	133,74	V	32256	V
2017/08/04 11	SR	34,27	V	0,02	V	115,48	V	0,00	V	1,53	V	135,56	V	32619	V
2017/08/04 12	SR	36,95	V	0,04	V	114,44	V	0,00	V	1,54	V	137,22	V	32253	V
2017/08/04 13	SR	10,70	V	0,03	V	152,18	V	0,35	V	1,60	V	138,12	V	33182	V
2017/08/04 14	SR	18,20	V	0,05	V	133,34	V	0,27	V	1,60	V	136,55	V	32111	V
2017/08/04 15	SR	16,73	V	0,05	V	117,74	V	0,01	V	1,60	V	135,15	V	31627	V
2017/08/04 16	SR	11,82	V	0,09	V	120,22	V	0,00	V	1,64	V	135,85	V	31344	V
2017/08/04 17	SR	12,74	V	0,17	V	111,83	V	0,00	V	1,65	V	133,26	V	31761	V
2017/08/04 18	SR	46,32	V	0,68	V	97,28	V	0,21	V	1,56	V	128,50	V	31144	V
2017/08/04 19	SR	22,40	V	0,11	V	98,10	V	0,01	V	1,59	V	129,48	V	31297	V
2017/08/04 20	SR	21,80	V	0,10	V	93,71	V	0,00	V	1,58	V	130,56	V	31554	V
2017/08/04 21	SR	17,48	V	0,11	V	92,23	V	0,00	V	1,49	V	130,93	V	31099	V
2017/08/04 22	SR	12,78	V	0,13	V	105,44	V	0,00	V	1,50	V	131,73	V	30938	V
2017/08/04 23	SR	25,93	V	0,13	V	92,18	V	0,00	V	1,49	V	133,42	V	31394	V
2017/08/04 24	SR	21,74	V	0,11	V	115,20	V	0,00	V	1,53	V	134,62	V	32698	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.7-106.5	0.0-0.8	80.9-152.2	0.0-0.3	1.4-1.6	128.5-140.0	30936.5-33963.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	32.5	0.2	106.7	0	1.5	135	32080.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/08/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/08/05 01	SR	7,07	V	0,11	V	149,63	V	0,00	V	1,61	V	137,70	V	34856	V
2017/08/05 02	SR	19,04	V	0,10	V	123,08	V	0,00	V	1,50	V	138,07	V	33374	V
2017/08/05 03	SR	15,07	V	0,06	V	126,79	V	0,00	V	1,49	V	137,55	V	33202	V
2017/08/05 04	SR	21,35	V	0,02	V	124,68	V	0,00	V	1,45	V	137,43	V	32043	V
2017/08/05 05	SR	24,06	V	0,08	V	122,29	V	0,00	V	1,43	V	136,76	V	32462	V
2017/08/05 06	SR	50,25	V	0,26	V	96,12	V	0,03	V	1,41	V	136,91	V	32552	V
2017/08/05 07	SR	40,22	V	0,05	V	93,15	V	0,00	V	1,41	V	137,22	V	32142	V
2017/08/05 08	SR	10,89	V	0,01	V	127,64	V	0,00	V	1,48	V	135,83	V	32542	V
2017/08/05 09	SR	5,44	V	0,03	V	154,07	V	0,00	V	1,53	V	134,92	V	34034	V
2017/08/05 10	SR	5,50	V	0,01	V	159,62	V	0,00	V	1,59	V	133,72	V	35198	V
2017/08/05 11	SR	6,74	V	0,01	V	155,07	V	0,00	V	1,59	V	134,19	V	34692	V
2017/08/05 12	SR	9,56	V	0,01	V	139,20	V	0,00	V	1,60	V	134,40	V	33765	V
2017/08/05 13	SR	31,49	V	0,10	V	109,51	V	0,00	V	1,58	V	134,97	V	32874	V
2017/08/05 14	SR	8,25	V	0,01	V	121,42	V	0,00	V	1,68	V	135,87	V	32978	V
2017/08/05 15	SR	10,47	V	0,01	V	116,20	V	0,00	V	1,64	V	135,25	V	32519	V
2017/08/05 16	SR	13,36	V	0,05	V	111,82	V	0,00	V	1,65	V	134,83	V	32092	V
2017/08/05 17	SR	30,15	V	0,09	V	105,44	V	0,00	V	1,62	V	134,57	V	31935	V
2017/08/05 18	SR	66,08	V	0,09	V	80,46	V	0,00	V	1,55	V	133,73	V	30707	V
2017/08/05 19	SR	31,26	V	0,01	V	97,86	V	0,00	V	1,53	V	133,55	V	30532	V
2017/08/05 20	SR	17,50	V	0,01	V	112,68	V	0,00	V	1,53	V	133,07	V	31389	V
2017/08/05 21	SR	23,59	V	0,03	V	114,08	V	0,00	V	1,51	V	133,90	V	31696	V
2017/08/05 22	SR	11,64	V	0,02	V	118,23	V	0,00	V	1,50	V	134,62	V	31462	V
2017/08/05 23	SR	18,80	V	0,05	V	112,65	V	0,00	V	1,48	V	135,89	V	31685	V
2017/08/05 24	SR	13,07	V	0,04	V	114,85	V	0,00	V	1,47	V	135,67	V	31901	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.4-66.1	0.0-0.3	80.5-159.6	0.0-0.0	1.4-1.7	133.1-138.1	30531.5-35197.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	20.5	0.1	120.3	0	1.5	135.4	32609.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/08/06 01	SR	11,17	V	0,02	V	123,76	V	0,00	V	1,48	V	136,75	V	32497	V
2017/08/06 02	SR	4,98	V	0,05	V	151,15	V	0,00	V	1,51	V	137,38	V	32900	V
2017/08/06 03	SR	4,66	V	0,04	V	139,56	V	0,00	V	1,47	V	136,75	V	32672	V
2017/08/06 04	SR	17,91	V	0,05	V	123,76	V	0,00	V	1,43	V	136,29	V	32052	V
2017/08/06 05	SR	18,89	V	0,02	V	109,58	V	0,00	V	1,41	V	136,45	V	31547	V
2017/08/06 06	SR	21,63	V	0,02	V	105,07	V	0,00	V	1,42	V	136,20	V	31487	V
2017/08/06 07	SR	44,90	V	0,06	V	99,15	V	0,00	V	1,40	V	136,89	V	31130	V
2017/08/06 08	SR	55,91	V	0,03	V	85,32	V	0,00	V	1,37	V	132,88	V	30620	V
2017/08/06 09	SR	15,79	V	0,01	V	114,52	V	0,00	V	1,45	V	133,64	V	31803	V
2017/08/06 10	SR	20,88	V	0,01	V	107,14	V	0,00	V	1,47	V	133,22	V	31251	V
2017/08/06 11	SR	36,66	V	0,01	V	94,38	V	0,00	V	1,51	V	132,88	V	31251	V
2017/08/06 12	SR	50,05	V	0,08	V	93,71	V	0,00	V	1,49	V	131,96	V	31062	V
2017/08/06 13	SR	35,02	V	0,03	V	100,59	V	0,00	V	1,52	V	131,90	V	31624	V
2017/08/06 14	SR	36,72	V	0,01	V	104,63	V	0,00	V	1,53	V	133,88	V	30907	V
2017/08/06 15	SR	30,58	V	0,01	V	97,60	V	0,00	V	1,60	V	134,45	V	31202	V
2017/08/06 16	SR	55,86	V	0,06	V	77,01	V	0,00	V	1,61	V	133,83	V	30873	V
2017/08/06 17	SR	67,46	V	0,04	V	68,24	V	0,00	V	1,59	V	132,78	V	30397	V
2017/08/06 18	SR	76,42	V	0,06	V	71,17	V	0,00	V	1,52	V	130,41	V	31044	V
2017/08/06 19	SR	27,99	V	0,01	V	98,28	V	0,00	V	1,51	V	134,35	V	31454	V
2017/08/06 20	SR	34,97	V	0,02	V	94,69	V	0,00	V	1,50	V	133,79	V	30919	V
2017/08/06 21	SR	44,98	V	0,03	V	89,32	V	0,00	V	1,51	V	134,44	V	31499	V
2017/08/06 22	SR	28,04	V	0,02	V	98,10	V	0,00	V	1,50	V	136,23	V	31947	V
2017/08/06 23	SR	41,09	V	0,05	V	89,46	V	0,00	V	1,46	V	137,03	V	31565	V
2017/08/06 24	SR	21,59	V	0,03	V	104,77	V	0,00	V	1,49	V	137,37	V	32144	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.7-76.4	0.0-0.1	68.2-151.2	0.0-0.0	1.4-1.6	130.4-137.4	30397.3-32899.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	33.5	0	101.7	0	1.5	134.7	31493.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 


RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/08/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTCI	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/08/07 01	SR	39,41	V	0,02	V	90,47	V	0,00	V	1,47	V	138,17	V	32106	V
2017/08/07 02	SR	39,01	V	0,10	V	110,71	V	0,00	V	1,47	V	138,21	V	32209	V
2017/08/07 03	SR	17,87	V	0,04	V	120,88	V	0,00	V	1,43	V	137,80	V	31772	V
2017/08/07 04	SR	14,22	V	0,04	V	119,39	V	0,00	V	1,43	V	136,44	V	31714	V
2017/08/07 05	SR	21,44	V	0,05	V	106,18	V	0,00	V	1,40	V	137,90	V	31164	V
2017/08/07 06	SR	9,13	V	0,04	V	123,81	V	0,00	V	1,51	V	139,76	V	32499	V
2017/08/07 07	SR	27,25	V	0,06	V	99,21	V	0,00	V	1,47	V	141,24	V	32247	V
2017/08/07 08	SR	39,96	V	0,09	V	84,82	V	0,00	V	1,44	V	138,01	V	30923	V
2017/08/07 09	SR	11,02	V	0,01	V	114,20	V	0,00	V	1,50	V	137,19	V	33283	V
2017/08/07 10	SR	7,41	V	0,01	V	136,64	V	0,00	V	1,48	V	135,32	V	32517	V
2017/08/07 11	SR	41,55	V	0,03	V	116,68	V	0,00	V	1,41	V	133,02	V	31762	V
2017/08/07 12	SR	46,45	V	0,02	V	101,50	V	0,00	V	1,40	V	131,05	V	30590	V
2017/08/07 13	SR	13,57	V	0,01	V	142,39	V	0,32	V	1,52	V	131,59	V	32126	V
2017/08/07 14	SR	19,42	V	0,01	V	133,27	V	0,23	V	1,53	V	131,38	V	32280	V
2017/08/07 15	SR	117,85	V	0,48	V	85,43	V	0,06	V	1,49	V	130,85	V	30608	V
2017/08/07 16	SR	119,95	V	0,48	V	79,67	V	0,06	V	1,48	V	131,69	V	30759	V
2017/08/07 17	SR	71,92	V	0,15	V	70,56	V	0,02	V	1,48	V	133,05	V	30841	V
2017/08/07 18	SR	91,00	V	0,14	V	73,01	V	0,00	V	1,47	V	132,46	V	30499	V
2017/08/07 19	SR	31,93	V	0,01	V	96,68	V	0,00	V	1,48	V	132,24	V	31570	V
2017/08/07 20	SR	16,00	V	0,01	V	117,67	V	0,00	V	1,51	V	133,45	V	32440	V
2017/08/07 21	SR	46,26	V	0,03	V	94,06	V	0,00	V	1,43	V	132,43	V	31947	V
2017/08/07 22	SR	36,60	V	0,01	V	90,94	V	0,00	V	1,37	V	132,14	V	31050	V
2017/08/07 23	SR	23,40	V	0,01	V	101,46	V	0,00	V	1,40	V	132,29	V	31529	V
2017/08/07 24	SR	14,83	V	0,01	V	111,07	V	0,00	V	1,41	V	132,77	V	32009	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.4-119.9	0.0-0.5	70.6-142.4	0.0-0.3	1.4-1.5	130.9-141.2	30499.3-33282.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	38.2	0.1	105	0	1.5	134.6	31685.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 