

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/08/08 01	SR	23,36	V	0,01	V	100,61	V	0,00	V	1,41	V	133,13	V	31855	V
2017/08/08 02	SR	40,74	V	0,01	V	94,16	V	0,00	V	1,40	V	130,66	V	32173	V
2017/08/08 03	SR	95,51	V	0,83	V	78,82	V	0,30	V	1,39	V	130,48	V	31135	V
2017/08/08 04	SR	72,39	V	0,02	V	86,65	V	0,00	V	1,42	V	133,57	V	31239	V
2017/08/08 05	SR	74,20	V	0,01	V	82,29	V	0,00	V	1,40	V	135,71	V	31094	V
2017/08/08 06	SR	120,73	V	0,03	V	72,36	V	0,00	V	1,38	V	134,71	V	30409	V
2017/08/08 07	SR	115,82	V	0,05	V	71,87	V	0,00	V	1,38	V	135,92	V	31247	V
2017/08/08 08	SR	29,56	V	0,01	V	96,94	V	0,00	V	1,37	V	136,30	V	31712	V
2017/08/08 09	SR	11,28	V	0,01	V	124,80	V	0,00	V	1,42	V	130,64	V	32221	V
2017/08/08 10	SR	19,02	V	0,01	V	109,50	V	0,00	V	1,40	V	127,83	V	31994	V
2017/08/08 11	SR	23,65	V	0,01	V	96,67	V	0,00	V	1,39	V	126,68	V	31680	V
2017/08/08 12	SR	20,35	V	0,04	V	109,92	V	0,00	V	1,43	V	127,38	V	32371	V
2017/08/08 13	SR	8,89	V	0,01	V	118,79	V	0,00	V	1,45	V	126,41	V	33345	V
2017/08/08 14	SR	11,32	V	0,01	V	113,81	V	0,00	V	1,42	V	125,10	V	32878	V
2017/08/08 15	SR	27,55	V	0,01	V	113,46	V	0,00	V	1,38	V	126,46	V	32725	V
2017/08/08 16	SR	71,91	V	0,61	V	105,85	V	0,25	V	1,34	V	127,28	V	32346	V
2017/08/08 17	SR	54,99	V	0,05	V	125,81	V	0,07	V	1,33	V	127,01	V	32717	V
2017/08/08 18	SR	19,61	V	0,01	V	143,74	V	0,49	V	1,33	V	127,76	V	33200	V
2017/08/08 19	SR	40,53	V	0,01	V	109,19	V	0,00	V	1,27	V	127,16	V	33830	V
2017/08/08 20	SR	110,23	V	0,33	V	67,93	V	0,04	V	1,29	V	128,11	V	30586	V
2017/08/08 21	SR	148,99	V	1,05	V	63,74	V	0,16	V	1,33	V	130,18	V	31283	V
2017/08/08 22	SR	31,84	V	0,02	V	91,78	V	0,00	V	1,39	V	132,15	V	32200	V
2017/08/08 23	SR	53,34	V	0,05	V	86,89	V	0,00	V	1,33	V	131,78	V	32046	V
2017/08/08 24	SR	31,17	V	0,01	V	90,33	V	0,00	V	1,29	V	128,38	V	30203	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.9-149.0	0.0-1.0	63.7-143.7	0.0-0.5	1.3-1.4	125.1-136.3	30203.5-33830.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52.4	0.1	98.2	0.1	1.4	130	31937.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/08/09 01	SR	41,02	V	0,03	V	86,73	V	0,00	V	1,28	V	128,12	V	30095	V
2017/08/09 02	SR	59,36	V	0,08	V	78,76	V	0,00	V	1,30	V	127,74	V	30629	V
2017/08/09 03	SR	127,39	V	0,78	V	68,03	V	0,17	V	1,28	V	130,17	V	30060	V
2017/08/09 04	SR	127,73	V	0,40	V	72,07	V	0,08	V	1,35	V	132,09	V	30719	V
2017/08/09 05	SR	88,60	V	0,10	V	98,82	V	0,00	V	1,41	V	133,26	V	32286	V
2017/08/09 06	SR	27,00	V	0,01	V	110,28	V	0,00	V	1,43	V	134,37	V	33356	V
2017/08/09 07	SR	30,22	V	0,00	V	94,46	V	0,00	V	1,37	V	132,61	V	31740	V
2017/08/09 08	SR	57,61	V	0,01	V	80,50	V	0,00	V	1,31	V	132,01	V	30810	V
2017/08/09 09	SR	60,53	V	0,02	V	74,86	V	0,00	V	1,31	V	130,47	V	30170	V
2017/08/09 10	SR	31,85	V	0,01	V	88,27	V	0,00	V	1,43	V	130,44	V	32122	V
2017/08/09 11	SR	34,34	V	0,01	V	93,63	V	0,00	V	1,45	V	130,79	V	32340	V
2017/08/09 12	SR	41,81	V	0,62	V	110,13	V	0,28	V	1,48	V	129,88	V	32290	V
2017/08/09 13	SR	84,76	V	0,24	V	88,40	V	0,04	V	1,46	V	129,71	V	31279	V
2017/08/09 14	SR	23,87	V	0,03	V	139,35	V	0,00	V	1,61	V	129,95	V	33618	V
2017/08/09 15	SR	16,95	V	0,01	V	144,66	V	0,00	V	1,63	V	133,08	V	34644	V
2017/08/09 16	SR	20,11	V	0,01	V	138,03	V	0,00	V	1,65	V	134,57	V	35265	V
2017/08/09 17	SR	54,05	V	0,17	V	99,90	V	0,02	V	1,59	V	134,18	V	33290	V
2017/08/09 18	SR	41,12	V	0,05	V	102,17	V	0,00	V	1,58	V	131,99	V	32970	V
2017/08/09 19	SR	15,02	V	0,02	V	135,95	V	0,00	V	1,61	V	131,42	V	34792	V
2017/08/09 20	SR	9,25	V	0,01	V	148,73	V	0,00	V	1,53	V	131,31	V	36185	V
2017/08/09 21	SR	11,75	V	0,01	V	145,89	V	0,00	V	1,50	V	131,69	V	35513	V
2017/08/09 22	SR	31,60	V	0,03	V	123,98	V	0,00	V	1,43	V	130,57	V	34200	V
2017/08/09 23	SR	56,78	V	0,09	V	109,54	V	0,00	V	1,41	V	131,62	V	32807	V
2017/08/09 24	SR	46,03	V	0,05	V	103,30	V	0,00	V	1,40	V	131,98	V	32317	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.3-127.7	0.0-0.8	68.0-148.7	0.0-0.3	1.3-1.7	127.7-134.6	30059.8-36185.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	47.4	0.1	105.7	0	1.5	131.4	32645.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/08/10 01	SR	38,72	V	0,02	V	95,72	V	0,00	V	1,38	V	132,40	V	32588	V
2017/08/10 02	SR	41,75	V	0,18	V	102,74	V	0,04	V	1,41	V	132,59	V	33809	V
2017/08/10 03	SR	71,30	V	0,06	V	82,59	V	0,00	V	1,38	V	130,29	V	33908	V
2017/08/10 04	SR	53,73	V	0,04	V	99,70	V	0,00	V	1,43	V	132,95	V	34178	V
2017/08/10 05	SR	70,19	V	0,28	V	99,02	V	0,02	V	1,45	V	133,07	V	34038	V
2017/08/10 06	SR	85,48	V	0,23	V	83,79	V	0,03	V	1,38	V	132,35	V	33547	V
2017/08/10 07	SR	61,90	V	0,15	V	89,82	V	0,02	V	1,39	V	133,02	V	33328	V
2017/08/10 08	SR	52,52	V	0,15	V	92,22	V	0,01	V	1,40	V	134,40	V	32662	V
2017/08/10 09	SR	38,11	V	0,04	V	99,58	V	0,00	V	1,39	V	131,67	V	33331	V
2017/08/10 10	SR	65,84	V	0,12	V	83,59	V	0,00	V	1,39	V	130,76	V	32368	V
2017/08/10 11	SR	40,95	V	0,37	V	101,22	V	0,01	V	1,44	V	130,18	V	32846	V
2017/08/10 12	SR	35,86	V	0,02	V	104,34	V	0,00	V	1,43	V	130,90	V	33087	V
2017/08/10 13	SR	55,50	V	0,05	V	106,98	V	0,00	V	1,45	V	130,12	V	32278	V
2017/08/10 14	SR	20,20	V	0,01	V	132,89	V	0,00	V	1,51	V	130,85	V	33120	V
2017/08/10 15	SR	33,54	V	0,19	V	114,26	V	0,05	V	1,46	V	131,19	V	32615	V
2017/08/10 16	SR	27,15	V	0,01	V	108,32	V	0,00	V	1,43	V	131,38	V	32778	V
2017/08/10 17	SR	29,27	V	0,01	V	104,70	V	0,00	V	1,47	V	129,99	V	32641	V
2017/08/10 18	SR	52,46	V	0,06	V	86,07	V	0,00	V	1,45	V	130,55	V	31617	V
2017/08/10 19	SR	34,08	V	0,08	V	98,94	V	0,01	V	1,43	V	129,77	V	32452	V
2017/08/10 20	SR	46,72	V	0,03	V	89,35	V	0,00	V	1,39	V	127,74	V	32854	V
2017/08/10 21	SR	31,50	V	0,01	V	99,33	V	0,00	V	1,37	V	128,64	V	32713	V
2017/08/10 22	SR	48,40	V	0,11	V	94,81	V	0,01	V	1,30	V	127,31	V	35326	V
2017/08/10 23	SR	6,54	V	0,01	V	130,00	V	0,00	V	1,37	V	127,13	V	35716	V
2017/08/10 24	SR	15,24	V	0,01	V	146,34	V	0,00	V	1,41	V	127,31	V	35642	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.5-85.5	0.0-0.4	82.6-146.3	0.0-0.1	1.3-1.5	127.1-134.4	31617.4-35715.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	44	0.1	101.9	0	1.4	130.7	33310.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: