

# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/08/08

| RIFERIMENTI                 | CODICI MONITOR                   |                                             |                                      |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | I6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |

| ORA           | IMPIANTO | CO_R021 |       | COT_R057 |       | NOX_NO2_R027 |       | SO2_R026 |       | PLV_R022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|---------|-------|----------|-------|--------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media   | Stato | Media    | Stato | Media        | Stato | Media    | Stato | Media    | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2023/08/08 01 | SR       | 9,19    | V     | 1,37     | V     | 134,24       | V     | 9,61     | V     | 1,33     | V     | 142,94         | V     | 28184            | V     |
| 2023/08/08 02 | SR       | 5,16    | V     | 1,37     | V     | 138,63       | V     | 10,84    | V     | 1,51     | V     | 143,29         | V     | 28295            | V     |
| 2023/08/08 03 | SR       | 12,57   | V     | 1,37     | V     | 127,29       | V     | 11,83    | V     | 1,60     | V     | 143,50         | V     | 28010            | V     |
| 2023/08/08 04 | SR       | 3,83    | V     | 1,44     | V     | 145,44       | V     | 10,92    | V     | 1,68     | V     | 143,59         | V     | 28392            | V     |
| 2023/08/08 05 | SR       | 14,98   | V     | 1,37     | V     | 123,43       | V     | 9,88     | V     | 1,71     | V     | 143,68         | V     | 28266            | V     |
| 2023/08/08 06 | SR       | 18,91   | V     | 1,36     | V     | 120,21       | V     | 9,02     | V     | 1,82     | V     | 144,01         | V     | 28146            | V     |
| 2023/08/08 07 | SR       | 12,95   | V     | 1,36     | V     | 127,22       | V     | 9,59     | V     | 2,01     | V     | 144,22         | V     | 28209            | V     |
| 2023/08/08 08 | SR       | 27,44   | V     | 1,31     | V     | 110,74       | V     | 8,81     | V     | 2,00     | V     | 144,22         | V     | 27604            | V     |
| 2023/08/08 09 | SR       | 19,55   | V     | 1,25     | V     | 115,04       | V     | 8,62     | V     | 2,13     | V     | 144,64         | V     | 27669            | V     |
| 2023/08/08 10 | SR       | 23,34   | V     | 1,37     | V     | 113,88       | V     | 8,22     | V     | 2,24     | V     | 144,88         | V     | 27693            | V     |
| 2023/08/08 11 | SR       | 15,69   | V     | 1,29     | V     | 120,01       | V     | 7,07     | V     | 2,32     | V     | 144,92         | V     | 27705            | V     |
| 2023/08/08 12 | SR       | 37,16   | V     | 1,53     | V     | 101,24       | V     | 13,44    | V     | 2,72     | V     | 142,87         | V     | 26947            | V     |
| 2023/08/08 13 | SR       | 38,86   | V     | 1,56     | V     | 99,26        | V     | 12,08    | V     | 2,08     | V     | 141,33         | V     | 26652            | V     |
| 2023/08/08 14 | SR       | 61,52   | V     | 1,75     | V     | 91,82        | V     | 7,66     | V     | 2,10     | V     | 141,43         | V     | 26864            | V     |
| 2023/08/08 15 | SR       | 161,02  | V     | 4,31     | V     | 86,10        | V     | 7,80     | V     | 2,07     | V     | 141,98         | V     | 26796            | V     |
| 2023/08/08 16 | SR       | 32,91   | V     | 1,49     | V     | 105,64       | V     | 4,09     | V     | 1,99     | V     | 143,24         | V     | 27393            | V     |
| 2023/08/08 17 | SR       | 34,42   | V     | 1,56     | V     | 107,18       | V     | 3,61     | V     | 2,17     | V     | 144,12         | V     | 27341            | V     |
| 2023/08/08 18 | SR       | 75,19   | V     | 1,85     | V     | 92,86        | V     | 3,91     | V     | 1,94     | V     | 144,37         | V     | 27211            | V     |
| 2023/08/08 19 | SR       | 75,51   | V     | 1,74     | V     | 83,95        | V     | 3,69     | V     | 2,01     | V     | 144,20         | V     | 26944            | V     |
| 2023/08/08 20 | SR       | 29,90   | V     | 1,53     | V     | 99,83        | V     | 3,27     | V     | 1,99     | V     | 144,39         | V     | 27128            | V     |
| 2023/08/08 21 | SR       | 32,71   | V     | 1,64     | V     | 106,16       | V     | 3,00     | V     | 3,81     | V     | 143,67         | V     | 26908            | V     |
| 2023/08/08 22 | SR       | 112,75  | V     | 3,00     | V     | 91,13        | V     | 5,37     | V     | 2,29     | V     | 138,63         | V     | 26439            | V     |
| 2023/08/08 23 | SR       | 69,16   | V     | 2,55     | V     | 101,37       | V     | 5,94     | V     | 1,88     | V     | 138,25         | V     | 27020            | V     |
| 2023/08/08 24 | SR       | 34,51   | V     | 1,57     | V     | 102,25       | V     | 4,56     | V     | 1,95     | V     | 138,40         | V     | 27054            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 3.8-161.0    | 1.2-4.3     | 83.9-145.4   | 3.0-13.4     | 1.3-3.8     | 138.2-144.9 | 26438.5-28391.7 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 40           | 1.7         | 110.2        | 7.6          | 2.1         | 142.9       | 27452.8         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA: \_\_\_\_\_

RESPONSABILE IMPIANTO: \_\_\_\_\_

# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/08/09

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON-ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO_R 021 |       | COT_R 057 |       | NOX_NO2_R 027 |       | SO2_R 026 |       | PLV_R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2023/08/09 01 | SR       | 15,33    | V     | 1,54      | V     | 114,48        | V     | 4,07      | V     | 1,84      | V     | 138,67         | V     | 27862            | V     |
| 2023/08/09 02 | SR       | 4,65     | V     | 1,61      | V     | 141,20        | V     | 3,76      | V     | 2,07      | V     | 139,34         | V     | 28289            | V     |
| 2023/08/09 03 | SR       | 3,72     | V     | 1,60      | V     | 144,20        | V     | 3,70      | V     | 2,10      | V     | 139,28         | V     | 28281            | V     |
| 2023/08/09 04 | SR       | 3,19     | V     | 1,56      | V     | 148,34        | V     | 4,47      | V     | 1,99      | V     | 139,25         | V     | 28296            | V     |
| 2023/08/09 05 | SR       | 4,45     | V     | 1,54      | V     | 138,85        | V     | 3,38      | V     | 2,12      | V     | 139,35         | V     | 27966            | V     |
| 2023/08/09 06 | SR       | 2,09     | V     | 1,58      | V     | 146,29        | V     | 2,01      | V     | 2,07      | V     | 139,11         | V     | 28089            | V     |
| 2023/08/09 07 | SR       | 4,89     | V     | 1,31      | V     | 136,90        | V     | 2,47      | V     | 2,02      | V     | 139,14         | V     | 27958            | V     |
| 2023/08/09 08 | SR       | 9,01     | V     | 1,25      | V     | 122,50        | V     | 2,22      | V     | 1,98      | NV    | 139,66         | V     | 27619            | V     |
| 2023/08/09 09 | SR       | 33,40    | V     | 1,34      | V     | 91,57         | V     | 1,20      | V     | 1,90      | V     | 139,93         | V     | 27035            | V     |
| 2023/08/09 10 | SR       | 42,32    | V     | 1,32      | V     | 79,59         | V     | 1,57      | V     | 2,40      | V     | 140,07         | V     | 26699            | V     |
| 2023/08/09 11 | SR       | 20,42    | V     | 1,27      | V     | 94,71         | V     | 0,95      | V     | 1,92      | V     | 140,32         | V     | 26708            | V     |
| 2023/08/09 12 | SR       | 8,56     | V     | 1,30      | V     | 118,72        | V     | 0,30      | V     | 2,05      | V     | 140,98         | V     | 26682            | V     |
| 2023/08/09 13 | SR       | 14,79    | V     | 1,31      | V     | 116,44        | V     | 0,56      | V     | 1,95      | V     | 141,12         | V     | 26467            | V     |
| 2023/08/09 14 | SR       | 28,25    | V     | 1,32      | V     | 97,16         | V     | 0,97      | V     | 1,87      | V     | 141,43         | V     | 26305            | V     |
| 2023/08/09 15 | SR       | 72,36    | V     | 2,21      | V     | 92,55         | V     | 1,94      | V     | 2,00      | V     | 141,52         | V     | 26245            | V     |
| 2023/08/09 16 | SR       | 113,79   | V     | 6,01      | V     | 80,01         | V     | 8,40      | V     | 2,00      | V     | 140,35         | V     | 25739            | V     |
| 2023/08/09 17 | SR       | 53,30    | V     | 2,24      | V     | 106,04        | V     | 3,50      | V     | 2,27      | V     | 138,29         | V     | 25240            | V     |
| 2023/08/09 18 | SR       | 57,84    | V     | 2,38      | V     | 99,84         | V     | 4,86      | V     | 2,11      | V     | 138,32         | V     | 25268            | V     |
| 2023/08/09 19 | SR       | 10,30    | V     | 1,60      | V     | 114,60        | V     | 5,17      | V     | 2,26      | V     | 137,93         | V     | 25295            | V     |
| 2023/08/09 20 | SR       | 9,49     | V     | 1,61      | V     | 120,75        | V     | 4,16      | V     | 2,34      | V     | 138,80         | V     | 25334            | V     |
| 2023/08/09 21 | SR       | 8,96     | V     | 1,62      | V     | 127,24        | V     | 4,77      | V     | 2,36      | V     | 139,10         | V     | 25229            | V     |
| 2023/08/09 22 | SR       | 20,97    | V     | 1,72      | V     | 123,73        | V     | 4,79      | V     | 2,47      | V     | 139,15         | V     | 25062            | V     |
| 2023/08/09 23 | SR       | 64,72    | V     | 2,29      | V     | 101,31        | V     | 4,88      | V     | 2,24      | V     | 139,26         | V     | 24830            | V     |
| 2023/08/09 24 | SR       | 15,42    | V     | 1,73      | V     | 129,19        | V     | 5,13      | V     | 2,41      | V     | 139,55         | V     | 25189            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 2.1-113.8    | 1.3-6.0     | 79.6-148.3   | 0.3-8.4      | 1.8-2.5     | 137.9-141.5 | 24830.1-28296.5 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 25.9         | 1.8         | 116.1        | 3.3          | 2.1         | 139.6       | 26570.4         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA: \_\_\_\_\_

RESPONSABILE IMPIANTO: \_\_\_\_\_

# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/08/10

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |


| ORA           | IMPIANTO | CO_R 021 |       | COT_R 057 |       | NOX_NO2_R 027 |       | SO2_R 026 |       | PLV_R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2023/08/10 01 | SR       | 4,74     | V     | 1,61      | V     | 134,45        | V     | 5,31      | V     | 2,21      | V     | 139,69         | V     | 25479            | V     |
| 2023/08/10 02 | SR       | 32,69    | V     | 1,81      | V     | 114,35        | V     | 5,33      | V     | 2,11      | V     | 139,82         | V     | 25243            | V     |
| 2023/08/10 03 | SR       | 5,94     | V     | 1,56      | V     | 135,00        | V     | 6,51      | V     | 2,18      | V     | 139,90         | V     | 25304            | V     |
| 2023/08/10 04 | SR       | 1,78     | V     | 1,54      | V     | 141,15        | V     | 7,41      | V     | 2,12      | V     | 140,11         | V     | 25259            | V     |
| 2023/08/10 05 | SR       | 0,53     | V     | 1,58      | V     | 151,00        | V     | 7,78      | V     | 2,26      | V     | 140,25         | V     | 25368            | V     |
| 2023/08/10 06 | SR       | 3,17     | V     | 1,56      | V     | 141,12        | V     | 10,72     | V     | 2,15      | V     | 140,36         | V     | 25414            | V     |
| 2023/08/10 07 | SR       | 23,85    | V     | 1,53      | V     | 128,80        | V     | 11,08     | V     | 2,04      | V     | 140,30         | V     | 25941            | V     |
| 2023/08/10 08 | SR       | 32,14    | V     | 1,35      | V     | 113,55        | V     | 12,13     | V     | 2,06      | V     | 140,31         | V     | 25487            | V     |
| 2023/08/10 09 | SR       | 17,06    | V     | 1,34      | V     | 129,40        | V     | 13,53     | V     | 2,16      | V     | 141,24         | V     | 25902            | V     |
| 2023/08/10 10 | SR       | 12,19    | V     | 1,29      | V     | 128,53        | V     | 10,56     | V     | 2,39      | V     | 142,03         | V     | 25686            | V     |
| 2023/08/10 11 | SR       | 27,74    | V     | 1,33      | V     | 108,90        | V     | 16,43     | V     | 2,88      | V     | 142,20         | V     | 25150            | V     |
| 2023/08/10 12 | SR       | 61,04    | V     | 1,64      | V     | 102,22        | V     | 19,66     | V     | 2,40      | V     | 139,51         | V     | 25086            | V     |
| 2023/08/10 13 | SR       | 61,10    | V     | 1,49      | V     | 94,47         | V     | 19,07     | V     | 2,14      | V     | 138,60         | V     | 24521            | V     |
| 2023/08/10 14 | SR       | 27,00    | V     | 1,62      | NV    | 107,48        | V     | 13,60     | V     | 2,15      | NV    | 138,88         | V     | 24639            | NV    |
| 2023/08/10 15 | SR       | 353,20   | NV    | 11,68     | NV    | 189,68        | NV    | 11,29     | NV    | 5,65      | NV    | 139,18         | NV    | 25775            | NV    |
| 2023/08/10 16 | SR       | 14,96    | V     | 1,85      | V     | 132,59        | V     | 15,43     | V     | 1,19      | V     | 138,79         | V     | 24448            | V     |
| 2023/08/10 17 | SR       | 107,18   | V     | 2,65      | V     | 92,70         | V     | 8,03      | V     | 1,77      | V     | 139,89         | V     | 24461            | V     |
| 2023/08/10 18 | SR       | 27,90    | V     | 1,89      | V     | 113,73        | V     | 5,22      | V     | 1,55      | V     | 140,31         | V     | 24723            | V     |
| 2023/08/10 19 | SR       | 23,07    | V     | 1,94      | V     | 122,18        | V     | 4,72      | V     | 1,37      | V     | 140,64         | V     | 24736            | V     |
| 2023/08/10 20 | SR       | 92,39    | V     | 2,37      | V     | 93,14         | V     | 3,89      | V     | 1,21      | V     | 140,96         | V     | 24577            | V     |
| 2023/08/10 21 | SR       | 38,61    | V     | 2,02      | V     | 115,69        | V     | 3,95      | V     | 1,21      | V     | 140,93         | V     | 24755            | V     |
| 2023/08/10 22 | SR       | 117,21   | V     | 2,45      | V     | 89,01         | V     | 3,86      | V     | 1,02      | V     | 141,02         | V     | 24562            | V     |
| 2023/08/10 23 | SR       | 27,83    | V     | 1,92      | V     | 118,09        | V     | 3,10      | V     | 1,17      | V     | 141,03         | V     | 24902            | V     |
| 2023/08/10 24 | SR       | 35,33    | V     | 1,90      | V     | 113,30        | V     | 2,65      | V     | 1,19      | V     | 141,50         | V     | 25000            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 0.5-117.2    | 1.3-2.6     | 89.0-151.0   | 2.7-19.7     | 1.0-2.9     | 138.6-142.2 | 24447.9-25940.5 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 34.6         | 1.8         | 118.3        | 9.1          | 1.9         | 140.4       | 25091.2         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:





# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/08/11

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO_R 021 |       | COT_R 057 |       | NOX_NO2_R 027 |       | SO2_R 026 |       | PLV_R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2023/08/11 01 | SR       | 21,05    | V     | 1,80      | V     | 115,31        | V     | 2,34      | V     | 1,10      | V     | 141,64         | V     | 25080            | V     |
| 2023/08/11 02 | SR       | 16,55    | V     | 1,78      | V     | 121,36        | V     | 2,74      | V     | 1,11      | V     | 141,86         | V     | 25310            | V     |
| 2023/08/11 03 | SR       | 11,43    | V     | 1,76      | V     | 129,68        | V     | 3,26      | V     | 1,05      | V     | 142,08         | V     | 25376            | V     |
| 2023/08/11 04 | SR       | 51,45    | V     | 1,93      | V     | 112,98        | V     | 3,22      | V     | 0,97      | V     | 142,11         | V     | 25324            | V     |
| 2023/08/11 05 | SR       | 4,26     | V     | 1,76      | V     | 144,79        | V     | 5,18      | V     | 0,91      | V     | 142,35         | V     | 25679            | V     |
| 2023/08/11 06 | SR       | 1,79     | V     | 1,83      | V     | 150,72        | V     | 7,00      | V     | 0,95      | V     | 142,21         | V     | 25783            | V     |
| 2023/08/11 07 | SR       | 6,84     | V     | 1,75      | V     | 131,91        | V     | 6,24      | V     | 0,93      | V     | 142,15         | V     | 26304            | V     |
| 2023/08/11 08 | SR       | 18,53    | V     | 1,68      | V     | 116,18        | V     | 6,64      | V     | 0,86      | V     | 142,41         | V     | 25770            | V     |
| 2023/08/11 09 | SR       | 18,19    | V     | 1,69      | V     | 116,53        | V     | 5,68      | V     | 0,94      | V     | 142,58         | V     | 25632            | V     |
| 2023/08/11 10 | SR       | 12,90    | V     | 1,69      | V     | 126,81        | V     | 6,46      | V     | 0,91      | V     | 143,70         | V     | 25399            | V     |
| 2023/08/11 11 | SR       | 17,61    | V     | 1,74      | V     | 122,73        | V     | 5,50      | V     | 0,90      | V     | 143,91         | V     | 25060            | V     |
| 2023/08/11 12 | SR       | 9,87     | V     | 1,80      | V     | 125,18        | V     | 9,09      | V     | 1,42      | V     | 144,08         | V     | 24875            | V     |
| 2023/08/11 13 | SR       | 34,84    | V     | 1,89      | V     | 107,24        | V     | 7,45      | V     | 0,83      | V     | 142,97         | V     | 24635            | V     |
| 2023/08/11 14 | SR       | 103,38   | V     | 2,82      | V     | 83,05         | V     | 3,42      | V     | 0,73      | V     | 142,72         | V     | 24479            | V     |
| 2023/08/11 15 | SR       | 13,23    | V     | 1,71      | V     | 121,76        | V     | 2,40      | V     | 0,91      | V     | 144,14         | V     | 25128            | V     |
| 2023/08/11 16 | SR       | 16,83    | V     | 1,69      | V     | 110,04        | V     | 0,78      | V     | 0,85      | V     | 144,59         | V     | 25025            | V     |
| 2023/08/11 17 | SR       | 12,56    | V     | 1,70      | V     | 118,97        | V     | 0,92      | V     | 0,87      | V     | 144,67         | V     | 25225            | V     |
| 2023/08/11 18 | SR       | 5,18     | V     | 1,75      | V     | 146,29        | V     | 1,70      | V     | 0,83      | V     | 144,80         | V     | 25341            | V     |
| 2023/08/11 19 | SR       | 3,93     | V     | 1,76      | V     | 154,39        | V     | 2,48      | V     | 0,83      | V     | 144,60         | V     | 25411            | V     |
| 2023/08/11 20 | SR       | 36,62    | V     | 1,77      | V     | 112,55        | V     | 2,11      | V     | 0,73      | V     | 144,44         | V     | 25377            | V     |
| 2023/08/11 21 | SR       | 72,35    | V     | 2,48      | V     | 95,72         | V     | 2,07      | V     | 0,64      | V     | 143,84         | V     | 25110            | V     |
| 2023/08/11 22 | SR       | 48,36    | V     | 1,93      | V     | 103,84        | V     | 1,94      | V     | 0,65      | V     | 143,61         | V     | 25055            | V     |
| 2023/08/11 23 | SR       | 15,36    | V     | 1,76      | V     | 129,71        | V     | 2,81      | V     | 0,79      | V     | 143,94         | V     | 25372            | V     |
| 2023/08/11 24 | SR       | 8,41     | V     | 1,74      | V     | 139,84        | V     | 2,91      | V     | 0,81      | V     | 144,58         | V     | 25602            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 1.8-103.4    | 1.7-2.8     | 83.0-154.4   | 0.8-9.1      | 0.6-1.4     | 141.6-144.8 | 24478.5-26304.2 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 23.4         | 1.8         | 122.4        | 3.9          | 0.9         | 143.3       | 25306.3         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA: 


RESPONSABILE IMPIANTO: 


# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/08/12

| RIFERIMENTI                 | CODICI MONITOR                   |                                             |                                      |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |

| ORA           | IMPIANTO | CO R 021 |       | COT R 057 |       | NOX NO2 R 027 |       | SO2 R 026 |       | PLV R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2023/08/12 01 | SR       | 3,85     | V     | 1,69      | V     | 150,54        | V     | 3,61      | V     | 0,83      | V     | 144,88         | V     | 25886            | V     |
| 2023/08/12 02 | SR       | 2,54     | V     | 1,67      | V     | 156,67        | V     | 5,02      | V     | 0,84      | V     | 144,86         | V     | 25980            | V     |
| 2023/08/12 03 | SR       | 1,02     | V     | 1,75      | V     | 174,67        | V     | 7,07      | V     | 0,93      | V     | 144,63         | V     | 25882            | V     |
| 2023/08/12 04 | SR       | 1,71     | V     | 1,75      | V     | 171,30        | V     | 7,06      | V     | 0,88      | V     | 144,40         | V     | 25861            | V     |
| 2023/08/12 05 | SR       | 41,46    | V     | 1,84      | V     | 124,49        | V     | 7,83      | V     | 0,71      | V     | 144,53         | V     | 26076            | V     |
| 2023/08/12 06 | SR       | 52,04    | V     | 2,40      | V     | 128,06        | V     | 5,68      | V     | 0,70      | V     | 144,09         | V     | 26363            | V     |
| 2023/08/12 07 | SR       | 1,96     | V     | 1,90      | V     | 162,25        | V     | 6,36      | V     | 0,79      | V     | 144,72         | V     | 26905            | V     |
| 2023/08/12 08 | SR       | 18,33    | V     | 1,72      | V     | 130,09        | V     | 5,81      | V     | 0,66      | V     | 144,48         | V     | 26498            | V     |
| 2023/08/12 09 | SR       | 25,25    | V     | 1,73      | V     | 120,70        | V     | 5,86      | V     | 0,64      | V     | 144,30         | V     | 26534            | V     |
| 2023/08/12 10 | SR       | 14,10    | V     | 1,65      | V     | 128,63        | V     | 5,76      | V     | 0,65      | V     | 144,62         | V     | 26600            | V     |
| 2023/08/12 11 | SR       | 119,90   | V     | 2,35      | V     | 89,30         | V     | 4,79      | V     | 0,59      | V     | 143,97         | V     | 25809            | V     |
| 2023/08/12 12 | SR       | 66,67    | V     | 1,96      | V     | 100,75        | V     | 4,60      | V     | 0,58      | V     | 143,55         | V     | 25829            | V     |
| 2023/08/12 13 | SR       | 72,34    | V     | 1,94      | V     | 94,58         | V     | 3,69      | V     | 0,59      | V     | 143,58         | V     | 25541            | V     |
| 2023/08/12 14 | SR       | 80,98    | V     | 2,22      | V     | 99,81         | V     | 3,08      | V     | 0,60      | V     | 143,86         | V     | 25585            | V     |
| 2023/08/12 15 | SR       | 16,84    | V     | 1,62      | V     | 126,82        | V     | 3,41      | V     | 0,69      | V     | 145,22         | V     | 26348            | V     |
| 2023/08/12 16 | SR       | 16,65    | V     | 1,66      | V     | 124,24        | V     | 3,11      | V     | 0,72      | V     | 145,51         | V     | 26436            | V     |
| 2023/08/12 17 | SR       | 5,75     | V     | 1,73      | V     | 142,82        | V     | 4,17      | V     | 0,76      | V     | 145,54         | V     | 26596            | V     |
| 2023/08/12 18 | SR       | 24,91    | V     | 1,84      | V     | 136,38        | V     | 6,65      | V     | 0,79      | V     | 145,27         | V     | 26707            | V     |
| 2023/08/12 19 | SR       | 10,73    | V     | 1,80      | V     | 138,24        | V     | 7,48      | V     | 0,79      | V     | 145,31         | V     | 26667            | V     |
| 2023/08/12 20 | SR       | 19,35    | V     | 1,81      | V     | 126,98        | V     | 8,16      | V     | 0,82      | V     | 145,43         | V     | 26628            | V     |
| 2023/08/12 21 | SR       | 32,43    | V     | 1,82      | V     | 116,01        | V     | 7,04      | V     | 0,77      | V     | 145,34         | V     | 26583            | V     |
| 2023/08/12 22 | SR       | 45,25    | V     | 1,96      | V     | 112,32        | V     | 7,05      | V     | 0,72      | V     | 145,25         | V     | 26319            | V     |
| 2023/08/12 23 | SR       | 54,35    | V     | 2,08      | V     | 111,91        | V     | 6,79      | V     | 0,74      | V     | 144,94         | V     | 26474            | V     |
| 2023/08/12 24 | SR       | 33,40    | V     | 1,82      | V     | 115,63        | V     | 6,03      | V     | 0,76      | V     | 145,13         | V     | 26631            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 1.0-119.9    | 1.6-2.4     | 89.3-174.7   | 3.1-8.2      | 0.6-0.9     | 143.6-145.5 | 25540.6-26905.3 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 31.7         | 1.9         | 128.5        | 5.7          | 0.7         | 144.7       | 26280.7         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/08/13

| RIFERIMENTI                 | CODICI MONITOR                   |                                             |                                      |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |

| ORA           | IMPIANTO | CO_R 021 |       | COT_R 057 |       | NOX_NO2_R 027 |       | SO2_R 026 |       | PLV_R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2023/08/13 01 | SR       | 43,73    | V     | 1,80      | V     | 104,52        | V     | 6,92      | V     | 0,77      | V     | 145,02         | V     | 26639            | V     |
| 2023/08/13 02 | SR       | 31,70    | V     | 1,71      | V     | 109,94        | V     | 6,71      | V     | 0,76      | V     | 144,91         | V     | 26671            | V     |
| 2023/08/13 03 | SR       | 21,80    | V     | 1,73      | V     | 117,40        | V     | 5,93      | V     | 0,76      | V     | 144,89         | V     | 26706            | V     |
| 2023/08/13 04 | SR       | 87,28    | V     | 2,04      | V     | 94,39         | V     | 5,33      | V     | 0,74      | V     | 144,83         | V     | 26615            | V     |
| 2023/08/13 05 | SR       | 91,22    | V     | 2,21      | V     | 92,93         | V     | 4,72      | V     | 0,71      | V     | 144,78         | V     | 26511            | V     |
| 2023/08/13 06 | SR       | 81,51    | V     | 1,96      | V     | 87,50         | V     | 4,48      | V     | 0,76      | V     | 145,00         | V     | 26378            | V     |
| 2023/08/13 07 | SR       | 37,51    | V     | 1,87      | V     | 104,81        | V     | 4,44      | V     | 0,86      | V     | 144,94         | V     | 26586            | V     |
| 2023/08/13 08 | SR       | 24,39    | V     | 1,73      | V     | 113,81        | V     | 4,06      | V     | 0,83      | V     | 145,07         | V     | 26735            | V     |
| 2023/08/13 09 | SR       | 13,45    | V     | 1,69      | V     | 124,85        | V     | 5,29      | V     | 0,83      | V     | 145,00         | V     | 26725            | V     |
| 2023/08/13 10 | SR       | 10,97    | V     | 1,65      | V     | 126,94        | V     | 5,73      | V     | 0,88      | V     | 145,15         | V     | 26866            | V     |
| 2023/08/13 11 | SR       | 15,37    | V     | 1,63      | V     | 123,34        | V     | 5,38      | V     | 0,92      | V     | 145,25         | V     | 26967            | V     |
| 2023/08/13 12 | SR       | 16,30    | V     | 1,60      | V     | 115,05        | V     | 2,12      | V     | 0,81      | V     | 145,37         | V     | 26776            | V     |
| 2023/08/13 13 | SR       | 18,39    | V     | 1,59      | V     | 114,84        | V     | 3,41      | V     | 0,91      | V     | 145,05         | V     | 26672            | V     |
| 2023/08/13 14 | SR       | 31,86    | V     | 1,48      | V     | 103,31        | V     | 2,79      | V     | 0,67      | V     | 142,35         | V     | 26086            | V     |
| 2023/08/13 15 | SR       | 33,70    | V     | 1,47      | V     | 97,26         | V     | 0,96      | V     | 0,60      | V     | 141,44         | V     | 25670            | V     |
| 2023/08/13 16 | SR       | 28,11    | V     | 1,47      | V     | 104,61        | V     | 1,33      | V     | 0,64      | V     | 141,39         | V     | 25599            | V     |
| 2023/08/13 17 | SR       | 14,97    | V     | 1,50      | V     | 113,25        | V     | 0,70      | V     | 0,67      | V     | 142,31         | V     | 26071            | V     |
| 2023/08/13 18 | SR       | 23,84    | V     | 1,53      | V     | 107,78        | V     | 0,70      | V     | 0,72      | V     | 143,27         | V     | 26276            | V     |
| 2023/08/13 19 | SR       | 47,04    | V     | 1,68      | V     | 93,83         | V     | 0,45      | V     | 0,65      | V     | 143,54         | V     | 25925            | V     |
| 2023/08/13 20 | SR       | 52,12    | V     | 1,78      | V     | 94,80         | V     | 0,66      | V     | 0,68      | V     | 143,83         | V     | 26051            | V     |
| 2023/08/13 21 | SR       | 20,02    | V     | 1,60      | V     | 114,13        | V     | 0,55      | V     | 0,75      | V     | 144,52         | V     | 26327            | V     |
| 2023/08/13 22 | SR       | 23,32    | V     | 1,59      | V     | 110,71        | V     | 0,43      | V     | 0,74      | V     | 145,17         | V     | 26468            | V     |
| 2023/08/13 23 | SR       | 13,16    | V     | 1,55      | V     | 129,10        | V     | 0,69      | V     | 0,83      | V     | 145,24         | V     | 26403            | V     |
| 2023/08/13 24 | SR       | 42,37    | V     | 1,67      | V     | 111,62        | V     | 0,56      | V     | 0,79      | V     | 144,51         | V     | 25050            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 11.0-91.2    | 1.5-2.2     | 87.5-129.1   | 0.4-6.9      | 0.6-0.9     | 141.4-145.4 | 25050.2-26967.5 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 34.3         | 1.7         | 108.8        | 3.1          | 0.8         | 144.3       | 26365.6         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA: \_\_\_\_\_

RESPONSABILE IMPIANTO: \_\_\_\_\_