

# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/08/09

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO_R021 |       | COT_R057 |       | NOX_NO2_R027 |       | SO2_R026 |       | PLV_R022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|---------|-------|----------|-------|--------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media   | Stato | Media    | Stato | Media        | Stato | Media    | Stato | Media    | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2024/08/09 01 | SR       | 9,32    | V     | 0,37     | V     | 122,18       | V     | 0,00     | V     | 1,53     | V     | 138,44         | V     | 18093            | V     |
| 2024/08/09 02 | SR       | 89,09   | V     | 1,81     | V     | 81,23        | V     | 0,23     | V     | 1,57     | V     | 138,90         | V     | 17915            | V     |
| 2024/08/09 03 | SR       | 108,04  | V     | 1,93     | V     | 84,34        | V     | 0,11     | V     | 1,64     | V     | 138,95         | V     | 18031            | V     |
| 2024/08/09 04 | SR       | 26,64   | V     | 0,41     | V     | 100,62       | V     | 0,00     | V     | 1,78     | V     | 138,65         | V     | 18101            | V     |
| 2024/08/09 05 | SR       | 109,71  | V     | 2,22     | V     | 68,13        | V     | 0,24     | V     | 1,95     | V     | 139,27         | V     | 18125            | V     |
| 2024/08/09 06 | SR       | 97,92   | V     | 1,92     | V     | 76,56        | V     | 0,27     | V     | 2,75     | V     | 140,05         | V     | 18046            | V     |
| 2024/08/09 07 | SR       | 44,04   | V     | 0,53     | V     | 84,08        | V     | 0,00     | V     | 2,00     | V     | 138,32         | V     | 18078            | V     |
| 2024/08/09 08 | SR       | 102,76  | V     | 2,79     | V     | 71,95        | V     | 0,48     | V     | 1,97     | V     | 137,64         | V     | 17920            | V     |
| 2024/08/09 09 | SR       | 70,68   | V     | 2,23     | V     | 82,55        | V     | 0,51     | V     | 1,83     | V     | 137,85         | V     | 17788            | V     |
| 2024/08/09 10 | SR       | 69,84   | V     | 0,91     | V     | 76,84        | V     | 0,01     | V     | 1,73     | V     | 138,00         | V     | 17692            | V     |
| 2024/08/09 11 | SR       | 116,93  | V     | 2,56     | V     | 67,77        | V     | 0,33     | V     | 1,73     | V     | 138,28         | V     | 17604            | V     |
| 2024/08/09 12 | SR       | 57,14   | V     | 0,68     | V     | 82,71        | V     | 0,00     | V     | 1,51     | V     | 138,42         | V     | 17602            | V     |
| 2024/08/09 13 | SR       | 79,74   | V     | 0,88     | V     | 74,27        | V     | 0,02     | V     | 1,53     | V     | 138,26         | V     | 17657            | V     |
| 2024/08/09 14 | SR       | 65,68   | V     | 1,24     | V     | 84,36        | V     | 0,07     | V     | 1,49     | V     | 137,94         | V     | 17668            | V     |
| 2024/08/09 15 | SR       | 28,40   | V     | 0,43     | V     | 95,74        | V     | 0,00     | V     | 1,53     | V     | 137,68         | V     | 17626            | V     |
| 2024/08/09 16 | SR       | 53,50   | V     | 0,70     | V     | 84,59        | V     | 0,02     | V     | 1,48     | V     | 137,76         | V     | 17645            | V     |
| 2024/08/09 17 | SR       | 53,70   | V     | 0,92     | V     | 87,14        | V     | 0,02     | V     | 1,54     | V     | 137,88         | V     | 17729            | V     |
| 2024/08/09 18 | SR       | 70,19   | V     | 0,76     | V     | 74,82        | V     | 0,01     | V     | 1,56     | V     | 138,22         | V     | 17925            | V     |
| 2024/08/09 19 | SR       | 40,20   | V     | 0,43     | V     | 81,87        | V     | 0,00     | V     | 1,57     | V     | 138,47         | V     | 17983            | V     |
| 2024/08/09 20 | SR       | 66,78   | V     | 0,60     | V     | 69,37        | V     | 0,00     | V     | 1,63     | V     | 138,61         | V     | 18040            | V     |
| 2024/08/09 21 | SR       | 68,23   | V     | 0,72     | V     | 68,30        | V     | 0,01     | V     | 1,58     | V     | 138,52         | V     | 18045            | V     |
| 2024/08/09 22 | SR       | 24,03   | V     | 0,43     | V     | 95,69        | V     | 0,00     | V     | 1,63     | V     | 138,63         | V     | 18243            | V     |
| 2024/08/09 23 | SR       | 9,44    | V     | 0,41     | V     | 123,12       | V     | 0,00     | V     | 1,69     | V     | 138,68         | V     | 18302            | V     |
| 2024/08/09 24 | SR       | 10,64   | V     | 0,43     | V     | 111,77       | V     | 0,00     | V     | 1,71     | V     | 138,76         | V     | 18245            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 9.3-116.9    | 0.4-2.8     | 67.8-123.1   | 0.0-0.5      | 1.5-2.8     | 137.6-140.1 | 17601.8-18301.8 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 61.4         | 1.1         | 85.4         | 0.1          | 1.7         | 138.4       | 17921           |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

*R. N. Lla*

RESPONSABILE IMPIANTO:

*[Signature]*

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO_R021 |       | COT_R057 |       | NOX_N02_R027 |       | SO2_R026 |       | PLV_R022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|---------|-------|----------|-------|--------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media   | Stato | Media    | Stato | Media        | Stato | Media    | Stato | Media    | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2024/08/10 01 | SR       | 55,08   | V     | 0,69     | V     | 75,87        | V     | 0,01     | V     | 1,72     | V     | 139,28         | V     | 18123            | V     |
| 2024/08/10 02 | SR       | 45,53   | V     | 0,59     | V     | 87,51        | V     | 0,00     | V     | 1,57     | V     | 139,69         | V     | 18063            | V     |
| 2024/08/10 03 | SR       | 30,70   | V     | 0,42     | V     | 83,83        | V     | 0,00     | V     | 1,51     | V     | 139,83         | V     | 18102            | V     |
| 2024/08/10 04 | SR       | 55,81   | V     | 0,52     | V     | 67,36        | V     | 0,00     | V     | 1,54     | V     | 140,25         | V     | 18045            | V     |
| 2024/08/10 05 | SR       | 70,41   | V     | 0,66     | V     | 66,03        | V     | 0,04     | V     | 1,63     | V     | 140,66         | V     | 18215            | V     |
| 2024/08/10 06 | SR       | 87,64   | V     | 0,79     | V     | 58,82        | V     | 0,00     | V     | 1,66     | V     | 141,08         | V     | 18143            | V     |
| 2024/08/10 07 | SR       | 109,65  | V     | 1,36     | V     | 62,48        | V     | 0,05     | V     | 2,24     | V     | 141,79         | V     | 18067            | V     |
| 2024/08/10 08 | SR       | 74,78   | V     | 1,05     | V     | 67,15        | V     | 0,06     | V     | 1,36     | V     | 139,27         | V     | 17693            | V     |
| 2024/08/10 09 | SR       | 67,69   | V     | 0,64     | V     | 65,21        | V     | 0,00     | V     | 1,43     | V     | 137,84         | V     | 17606            | V     |
| 2024/08/10 10 | SR       | 138,23  | V     | 2,08     | V     | 54,27        | V     | 0,18     | V     | 1,48     | V     | 138,26         | V     | 17561            | V     |
| 2024/08/10 11 | SR       | 92,21   | V     | 0,83     | V     | 58,48        | V     | 0,01     | V     | 1,44     | V     | 138,82         | V     | 17609            | V     |
| 2024/08/10 12 | SR       | 78,74   | V     | 0,65     | V     | 59,45        | V     | 0,00     | V     | 1,57     | V     | 139,64         | V     | 17784            | V     |
| 2024/08/10 13 | SR       | 92,44   | V     | 0,83     | V     | 57,57        | V     | 0,00     | V     | 1,52     | V     | 140,09         | V     | 17682            | V     |
| 2024/08/10 14 | SR       | 36,75   | V     | 0,45     | V     | 81,44        | V     | 0,00     | V     | 1,57     | V     | 140,30         | V     | 17872            | V     |
| 2024/08/10 15 | SR       | 15,60   | V     | 0,40     | V     | 112,51       | V     | 0,00     | V     | 1,64     | V     | 140,55         | V     | 18040            | V     |
| 2024/08/10 16 | SR       | 12,99   | V     | 0,40     | V     | 115,02       | V     | 0,00     | V     | 1,62     | V     | 140,49         | V     | 18067            | V     |
| 2024/08/10 17 | SR       | 9,57    | V     | 0,40     | V     | 121,78       | V     | 0,00     | V     | 1,60     | V     | 140,51         | V     | 18082            | V     |
| 2024/08/10 18 | SR       | 4,93    | V     | 0,42     | V     | 137,49       | V     | 0,00     | V     | 1,39     | V     | 140,58         | V     | 18089            | V     |
| 2024/08/10 19 | SR       | 5,18    | V     | 0,43     | V     | 130,35       | V     | 0,00     | V     | 1,39     | V     | 140,59         | V     | 18105            | V     |
| 2024/08/10 20 | SR       | 8,84    | V     | 0,46     | V     | 112,16       | V     | 0,00     | V     | 1,52     | V     | 140,98         | V     | 18002            | V     |
| 2024/08/10 21 | SR       | 29,17   | V     | 0,54     | V     | 79,72        | V     | 0,00     | V     | 1,57     | V     | 140,96         | V     | 17911            | V     |
| 2024/08/10 22 | SR       | 88,90   | V     | 0,82     | V     | 52,69        | V     | 0,00     | V     | 1,51     | V     | 140,71         | V     | 17704            | V     |
| 2024/08/10 23 | SR       | 32,59   | V     | 0,59     | V     | 97,63        | V     | 0,01     | V     | 1,61     | V     | 140,91         | V     | 18016            | V     |
| 2024/08/10 24 | SR       | 19,93   | V     | 0,42     | V     | 92,87        | V     | 0,00     | V     | 1,53     | V     | 141,44         | V     | 18027            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 4.9-138.2    | 0.4-2.1     | 52.7-137.5   | 0.0-0.2      | 1.4-2.2     | 137.8-141.8 | 17560.9-18214.7 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 52.6         | 0.7         | 83.2         | 0            | 1.6         | 140.2       | 17942.1         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

*Piero*

RESPONSABILE IMPIANTO:

*[Signature]*

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO_R021 |       | COT_R057 |       | NOX_N02_R027 |       | SO2_R026 |       | PLV_R022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|---------|-------|----------|-------|--------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media   | Stato | Media    | Stato | Media        | Stato | Media    | Stato | Media    | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2024/08/11 01 | SR       | 18,83   | V     | 0,42     | V     | 91,39        | V     | 0,00     | V     | 1,55     | V     | 141,76         | V     | 18069            | V     |
| 2024/08/11 02 | SR       | 15,40   | V     | 0,41     | V     | 99,81        | V     | 0,00     | V     | 1,53     | V     | 141,82         | V     | 18056            | V     |
| 2024/08/11 03 | SR       | 50,82   | V     | 0,53     | V     | 70,71        | V     | 0,00     | V     | 1,59     | V     | 141,97         | V     | 17900            | V     |
| 2024/08/11 04 | SR       | 34,04   | V     | 0,44     | V     | 78,77        | V     | 0,00     | V     | 1,58     | V     | 142,37         | V     | 17955            | V     |
| 2024/08/11 05 | SR       | 23,14   | V     | 0,38     | V     | 87,23        | V     | 0,00     | V     | 1,68     | V     | 142,37         | V     | 17963            | V     |
| 2024/08/11 06 | SR       | 37,74   | V     | 0,39     | V     | 71,58        | V     | 0,00     | V     | 1,87     | V     | 142,57         | V     | 17626            | V     |
| 2024/08/11 07 | SR       | 53,75   | V     | 0,43     | V     | 61,44        | V     | 0,00     | V     | 1,82     | V     | 142,74         | V     | 17604            | V     |
| 2024/08/11 08 | SR       | 46,08   | V     | 0,42     | V     | 64,03        | V     | 0,00     | V     | 1,72     | V     | 142,87         | V     | 17581            | V     |
| 2024/08/11 09 | SR       | 32,35   | V     | 0,43     | V     | 79,63        | V     | 0,00     | V     | 1,80     | V     | 142,77         | V     | 17401            | V     |
| 2024/08/11 10 | SR       | 98,76   | V     | 1,33     | V     | 58,37        | V     | 0,05     | V     | 2,32     | V     | 142,50         | V     | 17317            | V     |
| 2024/08/11 11 | SR       | 67,29   | V     | 0,69     | V     | 63,41        | V     | 0,01     | V     | 1,50     | V     | 139,75         | V     | 17309            | V     |
| 2024/08/11 12 | SR       | 58,02   | V     | 0,60     | V     | 68,80        | V     | 0,00     | V     | 1,50     | V     | 138,92         | V     | 17350            | V     |
| 2024/08/11 13 | SR       | 49,12   | V     | 0,48     | V     | 71,91        | V     | 0,00     | V     | 1,53     | V     | 139,08         | V     | 17411            | V     |
| 2024/08/11 14 | SR       | 99,63   | V     | 1,04     | V     | 61,46        | V     | 0,01     | V     | 1,56     | V     | 139,24         | V     | 17504            | V     |
| 2024/08/11 15 | SR       | 38,29   | V     | 0,44     | V     | 80,35        | V     | 0,00     | V     | 1,56     | V     | 139,36         | V     | 17561            | V     |
| 2024/08/11 16 | SR       | 49,04   | V     | 0,53     | V     | 79,79        | V     | 0,00     | V     | 1,49     | V     | 139,62         | V     | 17516            | V     |
| 2024/08/11 17 | SR       | 32,17   | V     | 0,42     | V     | 90,81        | V     | 0,00     | V     | 1,51     | V     | 139,73         | V     | 17564            | V     |
| 2024/08/11 18 | SR       | 15,31   | V     | 0,36     | V     | 103,16       | V     | 0,00     | V     | 1,49     | V     | 139,86         | V     | 17711            | V     |
| 2024/08/11 19 | SR       | 14,35   | V     | 0,38     | V     | 105,52       | V     | 0,00     | V     | 1,53     | V     | 140,00         | V     | 17716            | V     |
| 2024/08/11 20 | SR       | 37,75   | V     | 0,45     | V     | 82,55        | V     | 0,00     | V     | 1,50     | V     | 140,33         | V     | 17747            | V     |
| 2024/08/11 21 | SR       | 64,20   | V     | 0,81     | V     | 70,96        | V     | 0,02     | V     | 1,42     | V     | 140,35         | V     | 17641            | V     |
| 2024/08/11 22 | SR       | 53,35   | V     | 0,47     | V     | 68,97        | V     | 0,00     | V     | 1,54     | V     | 140,60         | V     | 17761            | V     |
| 2024/08/11 23 | SR       | 42,72   | V     | 0,58     | V     | 81,19        | V     | 0,01     | V     | 1,61     | V     | 140,67         | V     | 17740            | V     |
| 2024/08/11 24 | SR       | 57,93   | V     | 0,58     | V     | 65,92        | V     | 0,00     | V     | 1,67     | V     | 140,85         | V     | 17706            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 14.4-99.6    | 0.4-1.3     | 58.4-105.5   | 0.0-0.1      | 1.4-2.3     | 138.9-142.9 | 17308.6-18069.3 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 45.4         | 0.5         | 77.4         | 0            | 1.6         | 140.9       | 17654.5         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

*R. mella*

RESPONSABILE IMPIANTO:

*[Signature]*



# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/08/12

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO_R 021 |       | COT_R 057 |       | NOX_NO2_R 027 |       | SO2_R 026 |       | PLV_R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2024/08/12 01 | SR       | 44,97    | V     | 0,43      | V     | 69,93         | V     | 0,00      | V     | 1,66      | V     | 141,10         | V     | 17772            | V     |
| 2024/08/12 02 | SR       | 32,87    | V     | 0,38      | V     | 74,22         | V     | 0,00      | V     | 1,64      | V     | 141,26         | V     | 17736            | V     |
| 2024/08/12 03 | SR       | 21,97    | V     | 0,36      | V     | 84,81         | V     | 0,00      | V     | 1,69      | V     | 141,34         | V     | 18158            | V     |
| 2024/08/12 04 | SR       | 18,35    | V     | 0,36      | V     | 91,27         | V     | 0,00      | V     | 1,76      | V     | 141,48         | V     | 18189            | V     |
| 2024/08/12 05 | SR       | 20,14    | V     | 0,45      | V     | 88,07         | V     | 0,00      | V     | 1,85      | V     | 141,72         | V     | 18177            | V     |
| 2024/08/12 06 | SR       | 13,78    | V     | 0,40      | V     | 98,33         | V     | 0,00      | V     | 1,84      | V     | 141,77         | V     | 18100            | V     |
| 2024/08/12 07 | SR       | 46,11    | V     | 0,65      | V     | 75,60         | V     | 0,00      | V     | 1,78      | V     | 142,04         | V     | 17956            | V     |
| 2024/08/12 08 | SR       | 41,20    | V     | 0,52      | V     | 74,77         | V     | 0,00      | V     | 1,61      | V     | 142,24         | V     | 18066            | V     |
| 2024/08/12 09 | SR       | 87,50    | V     | 1,17      | V     | 63,20         | V     | 0,01      | V     | 2,39      | V     | 142,52         | V     | 18043            | V     |
| 2024/08/12 10 | SR       | 141,34   | V     | 2,36      | V     | 47,55         | V     | 0,14      | V     | 3,85      | V     | 142,23         | V     | 17844            | V     |
| 2024/08/12 11 | SR       | 72,95    | V     | 0,74      | V     | 61,19         | V     | 0,00      | V     | 1,59      | V     | 141,93         | V     | 18096            | V     |
| 2024/08/12 12 | SR       | 119,07   | V     | 1,50      | V     | 52,63         | V     | 0,03      | V     | 1,50      | V     | 142,03         | V     | 17918            | V     |
| 2024/08/12 13 | SR       | 133,32   | V     | 2,77      | V     | 56,24         | V     | 0,46      | V     | 1,50      | V     | 142,30         | V     | 17969            | V     |
| 2024/08/12 14 | SR       | 23,64    | V     | 0,43      | V     | 89,99         | V     | 0,00      | V     | 1,45      | V     | 143,65         | V     | 18185            | V     |
| 2024/08/12 15 | SR       | 18,37    | V     | 0,41      | V     | 95,65         | V     | 0,00      | V     | 1,36      | V     | 144,08         | V     | 18278            | V     |
| 2024/08/12 16 | SR       | 16,49    | V     | 0,38      | V     | 92,74         | V     | 0,00      | V     | 1,92      | V     | 143,01         | V     | 18068            | V     |
| 2024/08/12 17 | SR       | 10,00    | V     | 0,38      | V     | 108,78        | V     | 0,00      | V     | 1,07      | V     | 139,12         | V     | 18058            | V     |
| 2024/08/12 18 | SR       | 10,81    | V     | 0,37      | V     | 113,15        | V     | 0,00      | V     | 1,01      | V     | 137,59         | V     | 18002            | V     |
| 2024/08/12 19 | SR       | 9,25     | V     | 0,41      | V     | 123,91        | V     | 0,00      | V     | 1,18      | V     | 138,22         | V     | 18243            | V     |
| 2024/08/12 20 | SR       | 20,72    | V     | 0,60      | V     | 113,65        | V     | 0,01      | V     | 1,26      | V     | 139,11         | V     | 18063            | V     |
| 2024/08/12 21 | SR       | 32,23    | V     | 0,53      | V     | 95,57         | V     | 0,01      | V     | 1,43      | V     | 139,54         | V     | 18170            | V     |
| 2024/08/12 22 | SR       | 37,79    | V     | 0,67      | V     | 97,53         | V     | 0,32      | V     | 1,38      | V     | 139,52         | V     | 18154            | V     |
| 2024/08/12 23 | SR       | 22,97    | V     | 0,36      | V     | 98,95         | V     | 0,05      | V     | 1,39      | V     | 139,83         | V     | 18237            | V     |
| 2024/08/12 24 | SR       | 26,37    | V     | 0,40      | V     | 97,38         | V     | 0,00      | V     | 1,44      | V     | 140,09         | V     | 18154            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 9.3-141.3    | 0.4-2.8     | 47.6-123.9   | 0.0-0.5      | 1.0-3.9     | 137.6-144.1 | 17736.3-18277.6 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 42.6         | 0.7         | 86           | 0            | 1.6         | 141.2       | 18068.2         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: