

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/04/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/04/01 01	SR	23,76	V	1,43	V	93,75	V	0,00	V	1,08	V	129,67	V	24894	V
2024/04/01 02	SR	38,53	V	1,37	V	80,87	V	0,00	V	1,04	V	129,78	V	24911	V
2024/04/01 03	SR	21,89	V	1,58	V	123,68	V	0,00	V	1,42	V	129,42	V	24740	V
2024/04/01 04	SR	0,02	V	2,01	V	224,05	V	0,00	V	1,74	V	125,62	V	25517	V
2024/04/01 05	SR	0,23	V	2,21	V	224,13	V	0,00	V	1,75	V	124,64	V	25678	V
2024/04/01 06	SR	131,12	V	5,69	V	124,29	V	5,33	V	1,17	V	126,39	V	24739	V
2024/04/01 07	SR	15,88	V	1,50	V	107,38	V	0,00	V	1,22	V	129,55	V	24216	V
2024/04/01 08	SR	58,89	V	1,66	V	78,11	V	0,00	V	1,12	V	129,63	V	24070	V
2024/04/01 09	SR	98,15	V	1,73	V	65,44	V	0,00	V	1,04	V	130,12	V	23628	V
2024/04/01 10	SR	104,86	V	1,72	V	61,93	V	0,00	V	1,08	V	130,54	V	23827	V
2024/04/01 11	SR	105,69	V	1,69	V	68,68	V	0,03	V	1,03	V	131,14	V	23600	V
2024/04/01 12	SR	33,03	V	1,57	V	92,50	V	0,00	V	1,09	V	131,26	V	23667	V
2024/04/01 13	SR	28,62	V	1,55	V	100,56	V	0,00	V	1,09	V	131,36	V	23669	V
2024/04/01 14	SR	38,58	V	1,53	V	85,91	V	0,00	V	1,03	V	131,75	V	23440	V
2024/04/01 15	SR	20,73	V	1,57	V	101,74	V	0,00	V	1,13	V	132,01	V	23358	V
2024/04/01 16	SR	13,15	V	1,59	V	115,29	V	0,00	V	1,07	V	132,11	V	23657	V
2024/04/01 17	SR	30,99	V	1,49	V	93,21	V	0,00	V	1,15	V	132,20	V	23750	V
2024/04/01 18	SR	61,84	V	1,55	V	78,77	V	0,01	V	1,16	V	132,37	V	23694	V
2024/04/01 19	SR	102,05	V	1,57	V	62,68	V	0,01	V	1,19	V	132,83	V	23654	V
2024/04/01 20	SR	92,05	V	1,61	V	62,99	V	0,00	V	1,20	V	132,84	V	23913	V
2024/04/01 21	SR	68,88	V	1,61	V	69,76	V	0,00	V	1,15	V	132,96	V	23766	V
2024/04/01 22	SR	43,63	V	1,76	V	79,92	V	0,00	V	1,27	V	132,73	V	23881	V
2024/04/01 23	SR	52,33	V	1,72	V	72,05	V	0,00	V	1,27	V	132,77	V	23921	V
2024/04/01 24	SR	71,51	V	1,70	V	71,43	V	0,00	V	1,28	V	132,78	V	23949	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-131.1	1.4-5.7	61.9-224.1	0.0-5.3	1.0-1.8	124.6-133.0	23358.0-25678.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52.3	1.8	97.5	0.2	1.2	130.7	24089.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. M.

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]