


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/04/01

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/04/01 01	SR	118,90	V	1,88	V	73,20	V	0,02	V	0,00	V	146,85	V	35463	V
2016/04/01 02	SR	129,00	V	1,78	V	63,02	V	0,01	V	0,00	V	147,33	V	34913	V
2016/04/01 03	SR	35,67	V	0,09	V	84,50	V	0,00	V	0,00	V	147,79	V	36115	V
2016/04/01 04	SR	29,51	V	0,11	V	88,45	V	0,00	V	0,00	V	148,29	V	36162	V
2016/04/01 05	SR	14,98	V	0,03	V	101,92	V	0,00	V	0,00	V	148,79	V	36191	V
2016/04/01 06	SR	71,99	V	0,49	V	62,25	V	0,00	V	0,07	V	148,95	V	34246	V
2016/04/01 07	SR	29,62	V	0,71	V	91,00	V	0,06	V	0,00	V	150,35	V	35183	V
2016/04/01 08	SR	23,07	V	0,13	V	111,32	V	0,00	V	0,00	V	148,98	V	35120	V
2016/04/01 09	SR	17,68	V	0,07	V	111,90	V	0,00	V	0,00	V	147,76	V	35145	V
2016/04/01 10	SR	19,22	V	0,17	V	121,93	V	0,00	V	0,00	V	146,92	V	35423	V
2016/04/01 11	SR	22,43	V	0,14	V	111,62	V	0,00	V	0,00	V	146,65	V	34726	V
2016/04/01 12	SR	30,25	V	0,07	V	87,69	V	0,00	V	0,00	V	146,47	V	34209	V
2016/04/01 13	SR	41,06	V	0,15	V	85,65	V	0,00	V	0,00	V	146,44	V	33889	V
2016/04/01 14	SR	40,75	V	0,68	V	106,80	V	0,19	V	0,00	V	146,42	V	33444	V
2016/04/01 15	SR	41,85	V	0,26	V	98,27	V	0,00	V	0,00	V	146,22	V	33299	V
2016/04/01 16	SR	26,12	V	0,21	V	112,26	V	0,01	V	0,00	V	145,74	V	33761	V
2016/04/01 17	SR	27,27	V	0,33	V	117,39	V	0,01	V	0,00	V	145,72	V	33678	V
2016/04/01 18	SR	3,60	V	0,04	V	151,63	V	0,00	V	0,00	V	146,15	V	34835	V
2016/04/01 19	SR	4,50	V	0,08	V	178,29	V	0,00	V	0,00	V	146,88	V	35391	V
2016/04/01 20	SR	7,98	V	0,10	V	163,97	V	0,00	V	0,00	V	145,86	V	34857	V
2016/04/01 21	SR	40,96	V	0,56	V	115,79	V	0,01	V	0,00	V	146,23	V	33736	V
2016/04/01 22	SR	5,06	V	0,09	V	168,76	V	0,00	V	0,00	V	146,77	V	34612	V
2016/04/01 23	SR	12,30	V	0,07	V	131,55	V	0,00	V	0,00	V	145,66	V	33445	V
2016/04/01 24	SR	12,03	V	0,05	V	128,38	V	0,00	V	0,00	V	146,22	V	34061	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.6-129.0	0.0-1.9	62.3-178.3	0.0-0.2	0.0-0.1	145.7-150.4	33298.9-36190.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	33.6	0.3	111.1	0	0	147.1	34662.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 