

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/04/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/04/18 01	SR	12,56	V	0,01	V	131,36	V	0,00	V	0,00	V	149,90	V	37240	V
2016/04/18 02	SR	51,27	V	0,07	V	98,04	V	0,10	V	0,00	V	149,11	V	34553	V
2016/04/18 03	SR	14,41	V	0,01	V	113,62	V	0,00	V	0,00	V	149,22	V	36192	V
2016/04/18 04	SR	13,31	V	0,01	V	117,87	V	0,00	V	0,00	V	150,35	V	36755	V
2016/04/18 05	SR	23,11	V	0,05	V	114,31	V	0,00	V	0,00	V	150,44	V	36424	V
2016/04/18 06	SR	12,75	V	0,01	V	121,29	V	0,00	V	0,00	V	150,12	V	36740	V
2016/04/18 07	SR	12,59	V	0,02	V	126,62	V	0,00	V	0,00	V	149,75	V	36497	V
2016/04/18 08	SR	11,67	V	0,01	V	120,20	V	0,00	V	0,00	V	148,82	V	36109	V
2016/04/18 09	SR	14,72	V	0,03	V	121,56	V	0,00	V	0,00	V	146,08	V	34622	V
2016/04/18 10	SR	14,84	V	0,03	V	122,02	V	0,00	V	0,00	V	142,08	V	34722	V
2016/04/18 11	SR	42,53	V	0,19	V	93,57	V	0,00	V	0,00	V	142,08	V	34299	V
2016/04/18 12	SR	28,09	V	0,06	V	104,73	V	0,00	V	0,00	V	142,54	V	34583	V
2016/04/18 13	SR	12,46	V	0,02	V	122,18	V	0,00	V	0,00	V	143,25	V	35805	V
2016/04/18 14	SR	11,63	V	0,04	V	140,00	V	0,00	V	0,00	V	143,98	V	36834	V
2016/04/18 15	SR	7,72	V	0,02	V	154,10	V	0,00	V	0,00	V	143,73	V	36060	V
2016/04/18 16	SR	20,56	V	0,04	V	126,80	V	0,00	V	0,00	V	143,17	V	35198	V
2016/04/18 17	SR	34,96	V	0,23	V	111,60	V	0,03	V	0,00	V	141,10	V	33527	V
2016/04/18 18	SR	9,70	V	0,02	V	143,36	V	0,00	V	0,00	V	141,60	V	36397	V
2016/04/18 19	SR	9,12	V	0,03	V	156,54	V	0,00	V	0,00	V	143,01	V	37414	V
2016/04/18 20	SR	22,44	V	0,11	V	124,17	V	0,00	V	0,00	V	141,68	V	34923	V
2016/04/18 21	SR	12,51	V	0,04	V	135,60	V	0,00	V	0,00	V	142,94	V	36221	V
2016/04/18 22	SR	7,61	V	0,04	V	141,63	V	0,00	V	0,00	V	143,74	V	36319	V
2016/04/18 23	SR	5,57	V	0,04	V	148,64	V	0,00	V	0,00	V	144,19	V	36273	V
2016/04/18 24	SR	34,22	V	0,16	V	105,82	V	0,00	V	0,00	V	144,72	V	36011	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.6-51.3	0.0-0.2	93.6-156.5	0.0-0.1	0.0-0.0	141.1-150.4	33527.4-37414.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	18.3	0.1	124.8	0	0	145.3	35821.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: