

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/04/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/04/19 01	SR	56,80	V	0,46	V	94,23	V	0,00	V	0,00	V	146,30	V	36598	V
2016/04/19 02	SR	102,48	V	2,06	V	96,63	V	0,00	V	0,00	V	147,62	V	36350	V
2016/04/19 03	SR	46,63	V	0,91	V	116,62	V	0,00	V	0,00	V	149,28	V	37978	V
2016/04/19 04	SR	17,08	V	0,13	V	122,21	V	0,00	V	0,00	V	149,53	V	38629	V
2016/04/19 05	SR	22,27	V	0,16	V	110,47	V	0,00	V	0,00	V	149,60	V	38427	V
2016/04/19 06	SR	10,03	V	0,08	V	119,64	V	0,00	V	0,00	V	149,47	V	38490	V
2016/04/19 07	SR	14,29	V	0,14	V	112,22	V	0,00	V	0,00	V	149,68	V	38268	V
2016/04/19 08	SR	13,42	V	0,13	V	111,42	V	0,00	V	0,00	V	150,11	V	38092	V
2016/04/19 09	SR	16,17	V	0,11	V	106,75	V	0,00	V	0,00	V	150,97	V	38109	V
2016/04/19 10	SR	32,43	V	0,10	V	83,00	V	0,00	V	0,00	V	151,01	V	36690	V
2016/04/19 11	SR	17,06	V	0,04	V	104,58	V	0,00	V	0,00	V	149,10	V	36868	V
2016/04/19 12	SR	5,95	V	0,01	V	136,03	V	0,00	V	0,00	V	146,56	V	37608	V
2016/04/19 13	SR	4,70	V	0,01	V	144,70	V	0,00	V	0,00	V	145,90	V	37642	V
2016/04/19 14	SR	22,87	V	0,20	V	139,20	V	0,48	V	0,00	V	146,07	V	37311	V
2016/04/19 15	SR	32,94	V	0,07	V	104,89	V	0,00	V	0,00	V	144,66	V	35373	V
2016/04/19 16	SR	35,53	V	0,04	V	108,38	V	0,00	V	0,00	V	145,75	V	36441	V
2016/04/19 17	SR	32,87	V	0,05	V	105,10	V	0,00	V	0,00	V	144,51	V	34940	V
2016/04/19 18	SR	33,73	V	0,11	V	104,54	V	0,00	V	0,00	V	144,19	V	35060	V
2016/04/19 19	SR	22,91	V	0,17	V	117,78	V	0,00	V	0,00	V	144,48	V	35039	V
2016/04/19 20	SR	22,71	V	0,02	V	108,32	V	0,00	V	0,00	V	144,22	V	34842	V
2016/04/19 21	SR	18,13	V	0,02	V	117,91	V	0,00	V	0,00	V	144,57	V	35312	V
2016/04/19 22	SR	29,05	V	0,03	V	101,04	V	0,00	V	0,00	V	144,56	V	34023	V
2016/04/19 23	SR	33,19	V	0,11	V	93,72	V	0,00	V	0,00	V	144,03	V	33071	V
2016/04/19 24	SR	19,77	V	0,02	V	110,91	V	0,00	V	0,00	V	142,97	V	33977	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.7-102.5	0.0-2.1	83.0-144.7	0.0-0.5	0.0-0.0	143.0-151.0	33070.9-38628.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	27.6	0.2	111.3	0	0	146.9	36464.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: