

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/04/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/04/02 01	SR	49,84	V	0,57	V	116,74	V	0,02	V	0,00	V	146,78	V	33163	V
2016/04/02 02	SR	23,40	V	0,09	V	127,50	V	0,00	V	0,00	V	147,10	V	34077	V
2016/04/02 03	SR	20,86	V	0,09	V	126,96	V	0,00	V	0,00	V	147,43	V	34033	V
2016/04/02 04	SR	23,83	V	0,12	V	117,88	V	0,00	V	0,00	V	147,79	V	33908	V
2016/04/02 05	SR	44,16	V	0,16	V	97,82	V	0,00	V	0,00	V	147,48	V	33425	V
2016/04/02 06	SR	19,88	V	0,12	V	117,50	V	0,00	V	0,00	V	148,84	V	34056	V
2016/04/02 07	SR	20,91	V	0,05	V	106,41	V	0,00	V	0,00	V	149,97	V	33857	V
2016/04/02 08	SR	16,66	V	0,06	V	114,09	V	0,00	V	0,00	V	150,91	V	34440	V
2016/04/02 09	SR	18,21	V	0,08	V	112,72	V	0,00	V	0,00	V	148,93	V	34760	V
2016/04/02 10	SR	11,60	V	0,07	V	120,62	V	0,00	V	0,00	V	147,75	V	34799	V
2016/04/02 11	SR	4,38	V	0,05	V	149,92	V	0,00	V	0,00	V	147,06	V	35225	V
2016/04/02 12	SR	10,25	V	0,03	V	128,81	V	0,00	V	0,00	V	147,25	V	34457	V
2016/04/02 13	SR	16,19	V	0,08	V	114,09	V	0,00	V	0,00	V	146,75	V	33795	V
2016/04/02 14	SR	21,13	V	0,07	V	105,42	V	0,00	V	0,00	V	146,44	V	33503	V
2016/04/02 15	SR	27,03	V	0,08	V	97,67	V	0,00	V	0,00	V	145,18	V	33187	V
2016/04/02 16	SR	29,72	V	0,11	V	96,27	V	0,00	V	0,00	V	144,04	V	32898	V
2016/04/02 17	SR	91,52	V	1,62	V	80,93	V	0,17	V	0,00	V	142,11	V	30994	V
2016/04/02 18	SR	27,52	V	0,08	V	106,45	V	0,00	V	0,00	V	141,89	V	32604	V
2016/04/02 19	SR	26,27	V	0,07	V	109,07	V	0,00	V	0,00	V	141,92	V	32675	V
2016/04/02 20	SR	20,61	V	0,07	V	104,27	V	0,00	V	0,00	V	142,84	V	32895	V
2016/04/02 21	SR	14,10	V	0,10	V	121,34	V	0,00	V	0,00	V	143,07	V	33913	V
2016/04/02 22	SR	16,12	V	0,07	V	121,71	V	0,00	V	0,00	V	144,25	V	34378	V
2016/04/02 23	SR	18,07	V	0,08	V	116,99	V	0,00	V	0,00	V	143,92	V	33954	V
2016/04/02 24	SR	11,35	V	0,04	V	125,29	V	0,00	V	0,00	V	144,38	V	34391	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.4-91.5	0.0-1.6	80.9-149.9	0.0-0.2	0.0-0.0	141.9-150.9	30993.8-35224.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	24.3	0.2	114	0	0	146	33724.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: