

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/04/20

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/04/20 01	SR	27,01	V	0,02	V	96,21	V	0,00	V	0,00	V	143,93	V	34335	V
2016/04/20 02	SR	14,52	V	0,03	V	120,61	V	0,00	V	0,00	V	144,91	V	35168	V
2016/04/20 03	SR	11,80	V	0,01	V	128,61	V	0,00	V	0,00	V	146,00	V	35777	V
2016/04/20 04	SR	15,31	V	0,01	V	113,62	V	0,00	V	0,00	V	148,71	V	37369	V
2016/04/20 05	SR	136,56	V	2,40	V	161,21	V	0,05	V	0,00	V	147,96	V	36282	V
2016/04/20 06	SR	7,85	V	0,06	V	138,55	V	0,00	V	0,00	V	147,48	V	36682	V
2016/04/20 07	SR	9,35	V	0,08	V	136,34	V	0,00	V	0,00	V	148,78	V	37138	V
2016/04/20 08	SR	8,67	V	0,12	V	132,31	V	0,00	V	0,00	V	148,37	V	36774	V
2016/04/20 09	SR	22,29	V	0,13	V	108,67	V	0,00	V	0,00	V	147,88	V	35141	V
2016/04/20 10	SR	16,61	V	0,02	V	118,16	V	0,00	V	0,00	V	146,64	V	36402	V
2016/04/20 11	SR	28,19	V	0,04	V	102,88	V	0,00	V	0,00	V	146,39	V	35353	V
2016/04/20 12	SR	21,64	V	0,01	V	112,26	V	0,00	V	0,00	V	146,15	V	36186	V
2016/04/20 13	SR	16,63	V	0,02	V	125,10	V	0,00	V	0,00	V	146,18	V	35766	V
2016/04/20 14	SR	9,77	V	0,01	V	146,32	V	0,00	V	0,00	V	146,68	V	37792	V
2016/04/20 15	SR	8,82	V	0,01	V	139,41	V	0,00	V	0,00	V	148,80	V	38346	V
2016/04/20 16	SR	18,79	V	0,01	V	102,28	V	0,00	V	0,00	V	148,66	V	37252	V
2016/04/20 17	SR	38,77	V	0,04	V	85,11	V	0,00	V	0,00	V	148,12	V	36125	V
2016/04/20 18	SR	30,08	V	0,02	V	91,85	V	0,00	V	0,00	V	147,90	V	36910	V
2016/04/20 19	SR	18,24	V	0,01	V	107,27	V	0,00	V	0,00	V	149,43	V	38294	V
2016/04/20 20	SR	12,11	V	0,02	V	120,63	V	0,00	V	0,00	V	149,67	V	38619	V
2016/04/20 21	SR	7,17	V	0,01	V	139,03	V	0,00	V	0,00	V	149,59	V	38495	V
2016/04/20 22	SR	6,34	V	0,01	V	135,19	V	0,00	V	0,00	V	148,08	V	37172	V
2016/04/20 23	SR	8,66	V	0,01	V	117,69	V	0,00	V	0,00	V	146,21	V	35843	V
2016/04/20 24	SR	32,51	V	0,03	V	88,13	V	0,00	V	0,00	V	145,92	V	34861	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.3-136.6	0.0-2.4	85.1-161.2	0.0-0.1	0.0-0.0	143.9-149.7	34335.0-38619.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	22	0.1	119.5	0	0	147.4	36586.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: