

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/04/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/04/21 01	SR	36,73	V	0,04	V	87,42	V	0,00	V	0,00	V	146,77	V	34740	V
2016/04/21 02	SR	37,83	V	0,10	V	83,21	V	0,00	V	0,00	V	148,54	V	34642	V
2016/04/21 03	SR	19,14	V	0,01	V	102,51	V	0,00	V	0,00	V	148,62	V	34811	V
2016/04/21 04	SR	6,75	V	0,01	V	127,54	V	0,00	V	0,00	V	148,80	V	36235	V
2016/04/21 05	SR	4,06	V	0,01	V	150,31	V	0,00	V	0,00	V	149,54	V	36806	V
2016/04/21 06	SR	5,31	V	0,01	V	138,87	V	0,00	V	0,00	V	148,47	V	36493	V
2016/04/21 07	SR	14,68	V	0,03	V	151,08	V	0,00	V	0,00	V	149,20	V	36954	V
2016/04/21 08	SR	29,05	V	0,16	V	124,69	V	0,00	V	0,00	V	146,47	V	35661	V
2016/04/21 09	SR	20,42	V	0,01	V	113,76	V	0,00	V	0,00	V	147,70	V	37259	V
2016/04/21 10	SR	23,65	V	0,10	V	119,55	V	0,00	V	0,00	V	145,77	V	35598	V
2016/04/21 11	SR	24,97	V	0,05	V	111,31	V	0,00	V	0,00	V	143,31	V	36008	V
2016/04/21 12	SR	7,84	V	0,01	V	141,39	V	0,00	V	0,00	V	142,40	V	36734	V
2016/04/21 13	SR	4,74	V	0,01	V	150,46	V	0,00	V	0,00	V	142,87	V	37954	V
2016/04/21 14	SR	2,42	V	0,01	V	173,02	V	0,00	V	0,00	V	141,23	V	35614	V
2016/04/21 15	SR	58,07	V	0,08	V	87,39	V	0,20	V	0,00	V	141,69	V	34409	V
2016/04/21 16	SR	45,53	V	0,17	V	105,97	V	0,00	V	0,00	V	141,69	V	34619	V
2016/04/21 17	SR	29,12	V	0,06	V	125,92	V	0,00	V	0,00	V	143,63	V	36074	V
2016/04/21 18	SR	55,03	V	0,11	V	94,30	V	0,00	V	0,00	V	143,51	V	34828	V
2016/04/21 19	SR	66,94	V	0,31	V	88,73	V	0,02	V	0,00	V	143,55	V	33783	V
2016/04/21 20	SR	99,95	V	0,64	V	83,66	V	0,01	V	0,00	V	143,60	V	31537	V
2016/04/21 21	SR	49,59	V	0,23	V	95,14	V	0,00	V	0,00	V	144,44	V	33178	V
2016/04/21 22	SR	55,51	V	0,62	V	107,65	V	3,55	V	0,00	V	144,02	V	32833	V
2016/04/21 23	SR	61,31	V	0,32	V	90,78	V	0,02	V	0,00	V	143,58	V	32333	V
2016/04/21 24	SR	54,58	V	0,44	V	91,75	V	0,03	V	0,00	V	143,95	V	33087	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.4-100.0	0.0-0.6	83.2-173.0	0.0-3.6	0.0-0.0	141.2-149.5	31537.4-37953.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	33.9	0.1	114.4	0.2	0	145.1	35091.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: