

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/04/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/04/22 01	SR	22,71	V	0,03	V	101,50	V	0,00	V	0,00	V	144,88	V	34450	V
2016/04/22 02	SR	65,28	V	0,27	V	71,35	V	0,00	V	0,00	V	144,25	V	31635	V
2016/04/22 03	SR	36,47	V	0,05	V	88,11	V	0,00	V	0,00	V	144,31	V	33454	V
2016/04/22 04	SR	44,97	V	0,11	V	85,33	V	0,00	V	0,00	V	144,34	V	32947	V
2016/04/22 05	SR	28,36	V	0,03	V	97,46	V	0,00	V	0,00	V	144,61	V	34387	V
2016/04/22 06	SR	19,14	V	0,01	V	111,60	V	0,00	V	0,00	V	146,10	V	35774	V
2016/04/22 07	SR	21,35	V	0,02	V	119,76	V	0,00	V	0,00	V	147,24	V	36325	V
2016/04/22 08	SR	25,39	V	0,04	V	110,85	V	0,00	V	0,00	V	146,18	V	36025	V
2016/04/22 09	SR	28,97	V	0,02	V	96,51	V	0,00	V	1,06	V	145,41	V	36898	V
2016/04/22 10	SR	59,60	V	0,20	V	79,41	V	0,00	V	0,00	V	145,74	V	35455	V
2016/04/22 11	SR	46,53	V	0,15	V	90,27	V	0,00	V	0,00	V	145,98	V	35984	V
2016/04/22 12	SR	40,54	V	0,14	V	96,68	V	0,00	V	0,00	V	146,95	V	37042	V
2016/04/22 13	SR	13,64	V	0,01	V	120,11	V	0,00	V	0,00	V	148,21	V	38281	V
2016/04/22 14	SR	10,12	V	0,01	V	139,42	V	0,00	V	0,00	V	148,74	V	38591	V
2016/04/22 15	SR	5,16	V	0,01	V	183,45	V	0,00	V	0,00	V	148,78	V	38735	V
2016/04/22 16	SR	6,06	V	0,02	V	149,23	V	0,00	V	0,00	V	148,19	V	37095	V
2016/04/22 17	SR	1,86	V	0,01	V	161,30	V	0,00	V	0,00	V	147,62	V	37126	V
2016/04/22 18	SR	3,77	V	0,01	V	161,31	V	0,00	V	0,00	V	148,51	V	37097	V
2016/04/22 19	SR	8,81	V	0,01	V	136,31	V	0,00	V	0,00	V	148,75	V	36203	V
2016/04/22 20	SR	45,51	V	0,15	V	96,63	V	0,00	V	0,00	V	148,64	V	34511	V
2016/04/22 21	SR	21,34	V	0,03	V	114,82	V	0,00	V	0,00	V	148,94	V	35465	V
2016/04/22 22	SR	12,00	V	0,01	V	149,34	V	0,00	V	0,00	V	149,98	V	36697	V
2016/04/22 23	SR	16,97	V	0,01	V	126,99	V	0,00	V	0,00	V	150,29	V	35846	V
2016/04/22 24	SR	32,36	V	0,14	V	106,67	V	0,01	V	0,00	V	150,47	V	34617	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.9-65.3	0.0-0.3	71.3-183.4	0.0-0.0	0.0-1.1	144.2-150.5	31635.1-38734.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	25.7	0.1	116.4	0	0	147.2	35860
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: