

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/04/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX N02 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/04/23 01	SR	69,56	V	0,39	V	95,59	V	0,00	V	0,00	V	151,90	V	33205	V
2016/04/23 02	SR	23,82	V	0,06	V	131,11	V	0,00	V	0,00	V	150,88	V	34973	V
2016/04/23 03	SR	15,86	V	0,01	V	134,05	V	0,00	V	0,32	V	150,47	V	35652	V
2016/04/23 04	SR	15,46	V	0,01	V	135,47	V	0,00	V	0,00	V	150,78	V	36063	V
2016/04/23 05	SR	31,76	V	0,03	V	121,84	V	0,34	V	0,00	V	150,56	V	35668	V
2016/04/23 06	SR	15,24	V	0,01	V	134,44	V	0,00	V	0,00	V	150,97	V	36202	V
2016/04/23 07	SR	11,61	V	0,01	V	150,22	V	0,00	V	0,00	V	150,56	V	36799	V
2016/04/23 08	SR	24,60	V	0,02	V	112,81	V	0,01	V	0,00	V	147,29	V	36041	V
2016/04/23 09	SR	13,00	V	0,01	V	124,05	V	0,00	V	0,00	V	146,49	V	37001	V
2016/04/23 10	SR	21,31	V	0,10	V	113,58	V	0,00	V	0,00	V	146,34	V	36055	V
2016/04/23 11	SR	21,10	V	0,06	V	107,26	V	0,00	V	0,00	V	146,25	V	36134	V
2016/04/23 12	SR	16,22	V	0,06	V	123,20	V	0,00	V	0,00	V	146,76	V	37000	V
2016/04/23 13	SR	28,79	V	0,06	V	108,28	V	0,00	V	0,00	V	147,01	V	35986	V
2016/04/23 14	SR	58,85	V	0,22	V	83,69	V	0,00	V	0,00	V	147,02	V	33655	V
2016/04/23 15	SR	29,11	V	0,05	V	101,55	V	0,00	V	0,00	V	146,67	V	33959	V
2016/04/23 16	SR	20,79	V	0,10	V	113,75	V	0,00	V	0,00	V	145,88	V	33752	V
2016/04/23 17	SR	20,16	V	0,01	V	104,35	V	0,00	V	0,00	V	145,60	V	33366	V
2016/04/23 18	SR	13,33	V	0,01	V	126,94	V	0,00	V	0,00	V	144,31	V	33768	V
2016/04/23 19	SR	28,13	V	0,13	V	134,58	V	0,00	V	0,00	V	144,73	V	34259	V
2016/04/23 20	SR	71,28	V	0,51	V	84,79	V	0,01	V	0,00	V	143,93	V	31881	V
2016/04/23 21	SR	29,20	V	0,02	V	94,73	V	0,00	V	0,00	V	146,09	V	33894	V
2016/04/23 22	SR	28,34	V	0,01	V	93,04	V	0,00	V	0,00	V	147,26	V	33920	V
2016/04/23 23	SR	23,37	V	0,01	V	100,87	V	0,00	V	0,00	V	147,23	V	34024	V
2016/04/23 24	SR	28,12	V	0,03	V	98,49	V	0,00	V	0,00	V	146,37	V	33088	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.6-71.3	0.0-0.5	83.7-150.2	0.0-0.3	0.0-0.3	143.9-151.9	31881.3-37001.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	27.5	0.1	113.7	0	0	147.6	34847.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: