

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/04/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/04/24 01	SR	27,60	V	0,04	V	101,61	V	0,00	V	0,00	V	145,68	V	32716	V
2016/04/24 02	SR	16,80	V	0,01	V	106,12	V	0,00	V	0,00	V	145,74	V	33052	V
2016/04/24 03	SR	33,58	V	0,03	V	83,53	V	0,00	V	0,00	V	145,28	V	31910	V
2016/04/24 04	SR	26,04	V	0,02	V	95,69	V	0,00	V	0,00	V	145,74	V	33280	V
2016/04/24 05	SR	20,50	V	0,01	V	104,43	V	0,00	V	0,00	V	147,65	V	34224	V
2016/04/24 06	SR	20,14	V	0,01	V	107,24	V	0,00	V	0,00	V	148,23	V	34840	V
2016/04/24 07	SR	25,50	V	0,01	V	98,34	V	0,00	V	0,00	V	148,35	V	33868	V
2016/04/24 08	SR	33,95	V	0,10	V	105,69	V	0,00	V	0,00	V	147,62	V	33532	V
2016/04/24 09	SR	47,73	V	0,24	V	99,62	V	0,00	V	0,00	V	144,34	V	32725	V
2016/04/24 10	SR	30,18	V	0,05	V	105,51	V	0,00	V	0,00	V	139,83	V	35853	V
2016/04/24 11	SR	24,63	V	0,06	V	110,29	V	0,00	V	0,00	V	140,89	V	36884	V
2016/04/24 12	SR	23,65	V	0,04	V	107,22	V	0,00	V	0,00	V	140,63	V	35935	V
2016/04/24 13	SR	18,62	V	0,02	V	115,39	V	0,00	V	0,00	V	140,68	V	36229	V
2016/04/24 14	SR	24,36	V	0,01	V	102,34	V	0,00	V	0,00	V	140,86	V	35663	V
2016/04/24 15	SR	37,58	V	0,04	V	89,65	V	0,00	V	0,00	V	140,39	V	33653	V
2016/04/24 16	SR	13,64	V	0,01	V	116,57	V	0,00	V	0,00	V	140,05	V	34806	V
2016/04/24 17	SR	26,59	V	0,03	V	100,74	V	0,00	V	0,00	V	140,11	V	34136	V
2016/04/24 18	SR	13,89	V	0,01	V	115,82	V	0,00	V	0,00	V	140,21	V	35106	V
2016/04/24 19	SR	18,71	V	0,04	V	105,37	V	0,00	V	0,00	V	140,29	V	35241	V
2016/04/24 20	SR	76,88	V	0,39	V	72,35	V	0,33	V	0,00	V	139,61	V	33104	V
2016/04/24 21	SR	31,56	V	0,17	V	88,23	V	0,01	V	0,00	V	139,72	V	34201	V
2016/04/24 22	SR	22,72	V	0,12	V	98,82	V	0,00	V	0,11	V	139,81	V	35001	V
2016/04/24 23	SR	12,11	V	0,12	V	120,52	V	0,00	V	0,00	V	140,94	V	36472	V
2016/04/24 24	SR	8,31	V	0,12	V	134,64	V	0,00	V	0,00	V	141,52	V	36920	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.3-76.9	0.0-0.4	72.4-134.6	0.0-0.3	0.0-0.1	139.6-148.3	31910.4-36919.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	26.5	0.1	103.6	0	0	142.7	34556.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: