

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/04/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/04/25 01	SR	19,74	V	0,14	V	113,82	V	0,00	V	0,00	V	142,15	V	36903	V
2016/04/25 02	SR	35,82	V	0,18	V	89,10	V	0,00	V	0,00	V	141,80	V	35068	V
2016/04/25 03	SR	17,98	V	0,12	V	107,78	V	0,00	V	0,00	V	141,56	V	35672	V
2016/04/25 04	SR	8,23	V	0,10	V	126,01	V	0,00	V	0,00	V	142,21	V	36139	V
2016/04/25 05	SR	16,39	V	0,14	V	124,09	V	0,01	V	0,00	V	143,09	V	35577	V
2016/04/25 06	SR	8,02	V	0,13	V	128,51	V	0,00	V	0,00	V	143,03	V	34680	V
2016/04/25 07	SR	7,21	V	0,14	V	133,40	V	0,00	V	0,00	V	143,30	V	35038	V
2016/04/25 08	SR	4,11	V	0,14	V	140,88	V	0,00	V	0,00	V	143,02	V	35420	V
2016/04/25 09	SR	10,72	V	0,16	V	130,87	V	0,00	V	0,00	V	141,97	V	35507	V
2016/04/25 10	SR	8,26	V	0,01	V	124,43	V	0,00	V	0,00	V	141,26	V	35106	V
2016/04/25 11	SR	14,82	V	0,01	V	122,30	V	0,00	V	0,00	V	141,38	V	35314	V
2016/04/25 12	SR	24,47	V	0,09	V	104,67	V	0,00	V	0,00	V	141,39	V	34385	V
2016/04/25 13	SR	14,22	V	0,01	V	109,68	V	0,00	V	0,00	V	140,33	V	34541	V
2016/04/25 14	SR	18,86	V	0,01	V	99,09	V	0,00	V	0,00	V	140,33	V	35303	V
2016/04/25 15	SR	22,44	V	0,03	V	97,27	V	0,00	V	0,00	V	140,89	V	35270	V
2016/04/25 16	SR	9,88	V	0,01	V	116,59	V	0,00	V	0,00	V	141,23	V	35900	V
2016/04/25 17	SR	8,23	V	0,01	V	123,75	V	0,00	V	0,00	V	141,46	V	36105	V
2016/04/25 18	SR	19,20	V	0,03	V	114,22	V	0,00	V	0,00	V	141,99	V	35474	V
2016/04/25 19	SR	60,90	V	0,29	V	82,51	V	0,01	V	0,00	V	141,63	V	33444	V
2016/04/25 20	SR	28,32	V	0,04	V	101,82	V	0,00	V	0,00	V	142,53	V	34838	V
2016/04/25 21	SR	34,74	V	0,07	V	97,49	V	0,00	V	0,00	V	143,28	V	34193	V
2016/04/25 22	SR	10,59	V	0,01	V	142,30	V	0,00	V	0,00	V	143,76	V	36129	V
2016/04/25 23	SR	7,37	V	0,01	V	152,89	V	0,00	V	0,00	V	144,04	V	36529	V
2016/04/25 24	SR	9,63	V	0,03	V	153,25	V	0,00	V	0,00	V	144,25	V	36979	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.1-60.9	0.0-0.3	82.5-153.2	0.0-0.0	0.0-0.0	140.3-144.3	33444.4-36979.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	17.5	0.1	118.2	0	0	142.2	35396.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: