

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/04/26

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/04/26 01	SR	8,09	V	0,01	V	147,48	V	0,00	V	0,00	V	144,34	V	36866	V
2016/04/26 02	SR	28,20	V	0,10	V	118,66	V	0,00	V	0,00	V	144,41	V	35714	V
2016/04/26 03	SR	36,12	V	0,13	V	114,36	V	0,00	V	0,00	V	144,72	V	35516	V
2016/04/26 04	SR	44,65	V	0,22	V	105,20	V	0,01	V	0,00	V	145,14	V	34575	V
2016/04/26 05	SR	13,75	V	0,02	V	135,42	V	0,00	V	0,00	V	145,07	V	35546	V
2016/04/26 06	SR	9,54	V	0,01	V	135,87	V	0,00	V	0,00	V	145,49	V	36245	V
2016/04/26 07	SR	13,96	V	0,06	V	136,37	V	0,00	V	0,00	V	145,03	V	35784	V
2016/04/26 08	SR	7,06	V	0,02	V	147,82	V	0,00	V	0,00	V	143,41	V	35760	V
2016/04/26 09	SR	4,83	V	0,01	V	153,11	V	0,00	V	0,00	V	142,69	V	36151	V
2016/04/26 10	SR	10,65	V	0,02	V	138,91	V	0,00	V	0,04	V	142,51	V	37277	V
2016/04/26 11	SR	42,00	V	0,22	V	106,66	V	0,00	V	0,04	V	141,62	V	35189	V
2016/04/26 12	SR	34,24	V	0,06	V	100,71	V	0,00	V	0,04	V	141,44	V	34998	V
2016/04/26 13	SR	13,63	V	0,01	V	115,51	V	0,00	V	0,12	V	143,07	V	36888	V
2016/04/26 14	SR	6,87	V	0,01	V	143,54	V	0,00	V	0,06	V	144,79	V	37948	V
2016/04/26 15	SR	10,28	V	0,04	V	148,17	V	0,00	V	0,06	V	146,01	V	38348	V
2016/04/26 16	SR	9,09	V	0,01	V	133,55	V	0,00	V	0,06	V	145,66	V	37424	V
2016/04/26 17	SR	2,08	V	0,01	V	181,16	V	0,00	V	0,12	V	142,21	V	33770	V
2016/04/26 18	SR	12,60	V	0,28	V	199,25	V	0,04	V	0,13	V	135,21	V	30394	V
2016/04/26 19	SR	0,03	V	0,01	V	195,60	V	0,00	V	0,07	V	132,73	V	30203	V
2016/04/26 20	SR	5,03	V	0,01	V	183,49	V	0,01	V	0,06	V	130,60	V	29593	V
2016/04/26 21	SR	9,33	V	0,04	V	195,05	V	0,06	V	6,47	V	127,99	V	27472	V
2016/04/26 22	SR	0,00	V	0,07	V	181,60	V	0,01	V	7,90	V	124,90	V	22704	V
2016/04/26 23	SR	0,00	V	0,09	V	181,91	V	0,00	V	7,05	V	123,04	V	20810	V
2016/04/26 24	SR	0,02	V	0,03	V	171,19	V	0,01	V	5,00	V	123,93	V	19482	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-44.7	0.0-0.3	100.7-199.3	0.0-0.1	0.0-7.9	123.0-146.0	19482.3-38348.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	13.4	0.1	148.8	0	1.1	139.4	33110.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: