

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/04/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/04/03 01	SR	5,20	V	0,02	V	154,88	V	0,00	V	0,00	V	144,56	V	34488	V
2016/04/03 02	SR	12,00	V	0,03	V	125,76	V	0,00	V	0,00	V	145,07	V	34039	V
2016/04/03 03	SR	11,33	V	0,04	V	130,28	V	0,00	V	0,00	V	145,45	V	34053	V
2016/04/03 04	SR	24,56	V	0,09	V	106,66	V	0,00	V	0,00	V	145,63	V	33876	V
2016/04/03 05	SR	10,91	V	0,01	V	120,57	V	0,00	V	0,00	V	145,64	V	33848	V
2016/04/03 06	SR	31,02	V	0,16	V	102,74	V	0,00	V	0,00	V	145,55	V	33520	V
2016/04/03 07	SR	259,67	NV	0,01	NV	110,03	NV	31,09	NV	89,62	NV	140,72	NV	27995	NV
2016/04/03 08	SP	1000,00	V	0,00	NV	32,47	NV	176,44	V	552,42	V	119,60	V	598,64	V
2016/04/03 09	SP	1000,00	V	0,00	NV	15,20	NV	167,98	V	790,25	V	113,39	V	487,81	V
2016/04/03 10	SP	1000,00	V	1000,00	NV	23,14	NV	148,57	V	987,23	V	110,03	V	368,43	V
2016/04/03 11	SP	1000,00	V	1000,00	V	19,50	NV	128,65	V	779,58	V	106,22	V	280,11	V
2016/04/03 12	SP	1000,00	V	1000,00	V	11,73	NV	130,37	V	423,63	V	102,93	V	273,64	V
2016/04/03 13	SP	1000,00	V	1000,00	V	9,32	NV	128,47	V	660,07	V	100,31	V	231,37	V
2016/04/03 14	SP	1000,00	NV	1000,00	NV	10,37	NV	125,08	NV	997,34	NV	97,82	V	175,58	NV
2016/04/03 15	AV	935,09	V	790,28	V	92,11	V	62,64	V	676,50	V	96,66	V	748,27	V
2016/04/03 16	AV	799,89	V	771,80	V	138,94	V	50,87	V	701,08	V	95,52	V	698,24	V
2016/04/03 17	AV	336,63	V	194,47	V	128,75	V	6,35	V	118,75	V	94,42	V	4539	V
2016/04/03 18	AV	10,48	V	30,74	V	111,11	V	0,16	V	11,54	V	93,97	V	12113	V
2016/04/03 19	AV	46,94	V	26,19	V	234,08	V	2,58	V	6,79	V	99,20	V	17283	V
2016/04/03 20	AV	5,12	V	13,81	V	228,35	V	0,57	V	0,55	V	106,33	V	19660	V
2016/04/03 21	AV	27,39	V	12,13	V	171,79	V	3,39	V	30,46	V	117,43	V	25893	V
2016/04/03 22	AV	25,48	V	11,22	V	133,57	V	1,99	V	7,91	V	130,42	V	33342	V
2016/04/03 23	AV	94,81	V	14,77	V	101,17	V	0,12	V	1,39	V	136,48	V	30562	V
2016/04/03 24	AV	30,89	V	8,29	V	126,88	V	0,00	V	1,16	V	139,81	V	34816	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.2-31.0	0.0-0.2	102.7-154.9	0.0-0.0	0.0-0.0	144.6-145.6	33520.4-34488.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	15.8	0.1	123.5	0	0	145.3	33970.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: