

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/04/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/04/01 01	SR	30,51	V	0,20	V	85,96	V	0,00	V	0,52	V	139,32	V	30263	V
2018/04/01 02	SR	23,68	V	0,17	V	93,54	V	0,00	V	0,48	V	139,46	V	30281	V
2018/04/01 03	SR	12,78	V	0,16	V	105,10	V	0,00	V	0,43	V	139,47	V	30472	V
2018/04/01 04	SR	33,39	V	0,20	V	84,41	V	0,00	V	0,39	V	139,57	V	30758	V
2018/04/01 05	SR	95,58	V	0,60	V	69,03	V	0,03	V	0,38	V	139,86	V	30609	V
2018/04/01 06	SR	51,95	V	0,27	V	79,80	V	0,00	V	0,41	V	140,04	V	30578	V
2018/04/01 07	SR	63,25	V	0,53	V	88,43	V	0,03	V	0,44	V	140,25	V	29657	V
2018/04/01 08	SR	69,56	V	0,53	V	85,01	V	0,01	V	0,35	V	140,50	V	31114	V
2018/04/01 09	SR	72,75	V	0,76	V	85,84	V	0,06	V	0,37	V	140,97	V	29284	V
2018/04/01 10	SR	45,90	V	0,25	V	92,19	V	0,01	V	0,43	V	141,27	V	32248	V
2018/04/01 11	SR	86,62	V	0,84	V	77,98	V	0,17	V	0,42	V	141,32	V	32024	V
2018/04/01 12	SR	125,13	V	0,72	V	67,99	V	0,06	V	0,33	V	141,25	V	30402	V
2018/04/01 13	SR	74,08	V	0,23	V	67,13	V	0,01	V	0,35	V	142,16	V	31618	V
2018/04/01 14	SR	34,51	V	0,03	V	79,51	V	0,00	V	0,37	V	142,86	V	31661	V
2018/04/01 15	SR	15,19	V	0,01	V	94,23	V	0,00	V	0,37	V	143,07	V	31118	V
2018/04/01 16	SR	20,09	V	0,02	V	92,03	V	0,00	V	0,40	V	143,17	V	31227	V
2018/04/01 17	SR	14,37	V	0,01	V	101,38	V	0,00	V	0,35	V	140,46	V	31101	V
2018/04/01 18	SR	12,14	V	0,02	V	106,80	V	0,00	V	0,35	V	138,89	V	31162	V
2018/04/01 19	SR	7,25	V	0,01	V	109,73	V	0,00	V	0,53	V	139,35	V	31216	V
2018/04/01 20	SR	11,24	V	0,01	V	107,03	V	0,00	V	0,46	V	139,61	V	31340	V
2018/04/01 21	SR	17,92	V	0,03	V	94,94	V	0,00	V	0,33	V	139,90	V	31417	V
2018/04/01 22	SR	22,28	V	0,04	V	91,22	V	0,00	V	0,35	V	139,98	V	31292	V
2018/04/01 23	SR	35,77	V	0,19	V	84,88	V	0,01	V	0,35	V	139,60	V	31142	V
2018/04/01 24	SR	37,25	V	0,12	V	80,52	V	0,00	V	0,35	V	139,70	V	31037	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.3-125.1	0.0-0.8	67.1-109.7	0.0-0.2	0.3-0.5	138.9-143.2	29284.2-32247.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	42.2	0.2	88.5	0	0.4	140.5	30959.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/04/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/04/02 01	SR	45,81	V	0,15	V	75,95	V	0,00	V	0,37	V	140,03	V	31127	V
2018/04/02 02	SR	36,61	V	0,15	V	82,09	V	0,00	V	0,41	V	140,32	V	31225	V
2018/04/02 03	SR	34,42	V	0,15	V	85,46	V	0,00	V	0,38	V	139,90	V	30913	V
2018/04/02 04	SR	35,67	V	0,16	V	79,43	V	0,00	V	0,34	V	139,81	V	31222	V
2018/04/02 05	SR	33,61	V	0,16	V	81,35	V	0,00	V	0,41	V	140,64	V	31041	V
2018/04/02 06	SR	65,37	V	0,46	V	62,73	V	0,03	V	0,32	V	140,39	V	30436	V
2018/04/02 07	SR	40,37	V	0,20	V	64,55	V	0,00	V	0,34	V	139,85	V	31040	V
2018/04/02 08	SR	54,03	V	0,24	V	64,82	V	0,00	V	0,33	V	140,89	V	31141	V
2018/04/02 09	SR	56,82	V	0,26	V	59,52	NV	0,00	V	0,36	V	141,88	V	31035	V
2018/04/02 10	SR	82,56	V	0,40	V	55,23	NV	0,03	V	0,33	V	142,48	V	32097	V
2018/04/02 11	SR	44,16	V	0,10	V	66,75	V	0,00	V	0,34	V	143,67	V	33086	V
2018/04/02 12	SR	50,47	V	0,12	V	66,69	V	0,00	V	0,38	V	144,16	V	33310	V
2018/04/02 13	SR	50,90	V	0,14	V	66,88	V	0,00	V	0,41	V	144,28	V	32092	V
2018/04/02 14	SR	88,85	V	0,72	V	68,94	V	0,13	V	0,67	V	143,92	V	31567	V
2018/04/02 15	SR	44,08	V	0,13	V	86,95	V	0,00	V	0,71	V	139,28	V	31566	V
2018/04/02 16	SR	22,33	V	0,05	V	99,33	V	0,00	V	0,40	V	138,51	V	31255	V
2018/04/02 17	SR	31,68	V	0,10	V	93,91	V	0,03	V	0,37	V	138,78	V	30533	V
2018/04/02 18	SR	15,41	V	0,02	V	99,62	V	0,23	V	0,33	V	138,87	V	31597	V
2018/04/02 19	SR	33,00	V	0,11	V	91,98	V	0,01	V	0,32	V	138,97	V	31753	V
2018/04/02 20	SR	48,59	V	0,24	V	86,79	V	0,04	V	0,33	V	139,37	V	31557	V
2018/04/02 21	SR	28,06	V	0,07	V	86,52	V	0,24	V	0,38	V	139,92	V	31951	V
2018/04/02 22	SR	91,93	V	0,39	V	62,52	V	0,51	V	0,50	V	140,33	V	32269	V
2018/04/02 23	SR	111,31	V	0,55	V	57,88	NV	0,70	V	0,42	V	140,01	V	32016	V
2018/04/02 24	SR	119,48	V	0,65	V	54,98	NV	0,38	V	0,37	V	135,73	V	31234	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.4-119.5	0.0-0.7	62.5-99.6	0.0-0.7	0.3-0.7	135.7-144.3	30435.7-33310.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52.7	0.2	78.7	0.1	0.4	140.5	31544.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/04/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/04/03 01	SR	81,82	V	0,36	V	61,61	V	0,62	V	0,50	V	134,18	V	31628	V
2018/04/03 02	SR	40,86	V	0,24	V	79,49	V	0,96	V	0,59	V	134,77	V	31914	V
2018/04/03 03	SR	47,81	V	0,24	V	67,43	V	0,24	V	0,55	V	135,00	V	31726	V
2018/04/03 04	SR	43,26	V	0,21	V	66,55	V	0,85	V	0,48	V	135,10	V	31696	V
2018/04/03 05	SR	25,44	V	0,14	V	75,32	V	0,65	V	0,49	V	135,61	V	31433	V
2018/04/03 06	SR	38,19	V	0,28	V	81,25	V	0,80	V	0,41	V	135,81	V	31661	V
2018/04/03 07	SR	28,83	V	0,14	V	74,17	V	0,55	V	0,43	V	135,87	V	31269	V
2018/04/03 08	SR	40,22	V	0,17	V	68,04	V	0,36	V	0,41	V	135,98	V	31024	V
2018/04/03 09	SR	137,29	V	0,89	V	52,70	NV	0,71	V	0,37	V	136,04	V	30520	V
2018/04/03 10	SR	32,51	V	0,10	V	76,09	V	0,00	V	0,40	V	136,85	V	31896	V
2018/04/03 11	SR	43,02	V	0,12	V	69,51	V	0,00	V	0,38	V	137,46	V	31863	V
2018/04/03 12	SR	42,07	V	0,12	V	64,95	V	0,00	V	0,45	V	138,17	V	31194	V
2018/04/03 13	SR	29,82	V	0,08	V	71,60	V	0,00	V	0,48	V	138,42	V	31063	V
2018/04/03 14	SR	28,04	V	0,10	V	72,82	V	0,00	V	0,45	V	139,19	V	32533	V
2018/04/03 15	SR	19,09	V	0,07	V	77,55	V	0,00	V	0,39	V	140,09	V	32599	V
2018/04/03 16	SR	41,12	V	0,15	V	66,85	V	0,00	V	0,44	V	139,61	V	32380	V
2018/04/03 17	SR	55,08	V	0,31	V	68,45	V	0,05	V	0,42	V	138,01	V	31751	V
2018/04/03 18	SR	80,42	V	0,71	V	59,93	NV	0,08	V	0,43	V	138,39	V	31096	V
2018/04/03 19	SR	105,93	V	1,23	V	71,40	V	0,27	V	0,41	V	138,57	V	30913	V
2018/04/03 20	SR	82,38	V	0,91	V	87,95	V	0,03	V	0,34	V	138,48	V	31067	V
2018/04/03 21	SR	86,17	V	0,63	V	87,99	V	0,00	V	0,35	V	138,34	V	30157	V
2018/04/03 22	SR	16,28	V	0,11	V	116,09	V	0,00	V	0,36	V	138,12	V	31459	V
2018/04/03 23	SR	34,11	V	0,16	V	90,12	V	0,00	V	0,36	V	138,06	V	31433	V
2018/04/03 24	SR	12,16	V	0,11	V	104,69	V	0,00	V	0,38	V	137,87	V	30589	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.2-137.3	0.1-1.2	61.6-116.1	0.0-1.0	0.3-0.6	134.2-140.1	30157.2-32599.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	49.7	0.3	77.3	0.3	0.4	137.3	31452.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/04/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR													
SOCIETA': SIPEA SRL		V: MISURA VALIDA		25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE		SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE		F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA							
CODICE STABILIMENTO: LTC1		NV: DATO NON VALIDO		TAR: CALIBRAZIONE		AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO		MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE							
CODICE IMPIANTO: C2		NS: NON SIGNIFICATIVA				SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO		16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO							
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA		18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA				TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO		CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE							
ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp_Fumi_051		Portata_Fumi_055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/04/04 01	SR	27,47	V	0,13	V	87,22	V	0,01	V	0,40	V	137,71	V	31636	V
2018/04/04 02	SR	63,90	V	0,26	V	71,52	V	0,11	V	0,42	V	138,06	V	31134	V
2018/04/04 03	SR	40,43	V	0,19	V	75,50	V	0,08	V	0,43	V	138,39	V	30002	V
2018/04/04 04	SR	23,62	V	0,13	V	80,68	V	0,13	V	0,47	V	138,99	V	31338	V
2018/04/04 05	SR	26,40	V	0,14	V	78,08	V	0,00	V	0,45	V	139,46	V	31222	V
2018/04/04 06	SR	21,38	V	0,12	V	84,80	V	0,00	V	0,42	V	139,75	V	31251	V
2018/04/04 07	SR	14,50	V	0,10	V	101,68	V	0,00	V	0,46	V	139,68	V	31603	V
2018/04/04 08	SR	37,13	V	0,20	V	80,17	V	0,01	V	0,45	V	138,21	V	30387	V
2018/04/04 09	SR	28,42	V	0,15	V	85,37	V	0,12	V	0,41	V	136,36	V	30565	V
2018/04/04 10	SR	129,38	V	9,92	V	136,64	V	3,47	V	0,66	V	133,80	V	31861	V
2018/04/04 11	SR	53,84	V	0,18	V	68,81	V	0,00	V	0,34	V	135,03	V	30984	V
2018/04/04 12	SR	19,99	V	0,07	V	93,65	V	0,00	V	0,41	V	136,29	V	30912	V
2018/04/04 13	SR	46,52	V	0,22	V	85,12	V	0,00	V	0,38	V	137,40	V	29791	V
2018/04/04 14	SR	58,58	V	0,36	V	88,06	V	0,00	V	0,35	V	137,60	V	31794	V
2018/04/04 15	SR	87,74	V	0,71	V	83,98	V	0,01	V	0,37	V	137,20	V	29531	V
2018/04/04 16	SR	86,61	V	0,32	V	82,75	V	0,00	V	0,35	V	137,28	V	30245	V
2018/04/04 17	SR	53,61	V	0,61	V	99,52	V	0,12	V	0,35	V	137,60	V	30256	V
2018/04/04 18	SR	24,70	V	0,09	V	92,55	V	0,00	V	0,39	V	137,55	V	30182	V
2018/04/04 19	SR	80,62	V	0,35	V	60,89	V	0,01	V	0,43	V	138,15	V	29641	V
2018/04/04 20	SR	112,12	V	0,30	V	63,91	V	0,01	V	0,40	V	138,29	V	30844	V
2018/04/04 21	SR	32,58	V	0,04	V	96,88	V	0,00	V	0,39	V	138,47	V	30863	V
2018/04/04 22	SR	62,61	V	0,21	V	71,11	V	0,00	V	0,37	V	137,88	V	29820	V
2018/04/04 23	SR	66,92	V	0,25	V	72,68	V	0,02	V	0,34	V	138,23	V	30899	V
2018/04/04 24	SR	38,10	V	0,16	V	86,52	V	0,00	V	0,35	V	137,86	V	31087	V
Campo Scala		0-700 mg/Nm3		0-40 mg/Nm3		0-800 mg/Nm3		0-100 mg/Nm3		0-20 mg/Nm3		0-300 -C		0-54263 Nm3/h	
Min-Max		14.5-129.4		0.0-9.9		60.9-136.6		0.0-3.5		0.3-0.7		133.8-139.8		29530.6-31860.8	
Supero Orario		0		0		0		0		0		0		0	
Media Giornaliera		51.5		0.6		84.5		0.2		0.4		137.7		30743.6	
Supero Giornaliero		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/04/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR													
SOCIETA': SIPEA SRL		V: MISURA VALIDA		25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE		SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE		F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA							
CODICE STABILIMENTO: LTCI		NV: DATO NON VALIDO		TAR: CALIBRAZIONE		AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO		MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE							
CODICE IMPIANTO: C2		NS: NON SIGNIFICATIVA				SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO		16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO							
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA		18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA				TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO		CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE							
ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp_Fumi_051		Portata_Fumi_055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/04/05 01	SR	31,87	V	0,11	V	87,08	V	0,00	V	0,35	V	137,66	V	31080	V
2018/04/05 02	SR	22,88	V	0,07	V	93,78	V	0,00	V	0,35	V	137,61	V	30199	V
2018/04/05 03	SR	60,99	V	0,33	V	76,02	V	0,01	V	0,40	V	137,54	V	30392	V
2018/04/05 04	SR	52,05	V	0,20	V	80,36	V	0,01	V	0,36	V	137,49	V	29771	V
2018/04/05 05	SR	80,24	V	0,38	V	72,54	V	0,02	V	0,34	V	137,57	V	29970	V
2018/04/05 06	SR	56,81	V	0,11	V	65,11	V	0,00	V	0,37	V	138,13	V	30448	V
2018/04/05 07	SR	43,77	V	0,07	V	72,44	V	0,00	V	0,36	V	138,89	V	30738	V
2018/04/05 08	SR	43,89	V	0,11	V	75,34	V	0,00	V	0,40	V	139,31	V	30679	V
2018/04/05 09	SR	22,00	V	0,05	V	88,91	V	0,00	V	0,43	V	138,31	V	30669	V
2018/04/05 10	SR	31,87	V	0,17	V	93,02	V	0,01	V	0,39	V	137,71	V	32091	V
2018/04/05 11	SR	12,86	V	0,03	V	105,40	V	0,00	V	0,44	V	137,80	V	31874	V
2018/04/05 12	SR	21,07	V	0,03	V	100,48	V	0,00	V	0,42	V	137,91	V	32284	V
2018/04/05 13	SR	27,87	V	0,04	V	93,74	V	0,00	V	0,42	V	137,31	V	30796	V
2018/04/05 14	SR	50,17	V	0,04	V	77,23	V	0,00	V	0,34	V	136,78	V	31664	V
2018/04/05 15	SR	83,76	V	0,01	V	68,86	V	0,53	V	0,36	V	137,06	V	31823	V
2018/04/05 16	SR	125,35	V	0,01	V	58,19	NV	0,21	V	0,38	V	137,15	V	30363	V
2018/04/05 17	SR	84,69	V	0,01	V	68,56	V	0,03	V	0,34	V	136,83	V	31071	V
2018/04/05 18	SR	121,52	V	0,01	V	63,68	V	0,30	V	0,33	V	137,33	V	31192	V
2018/04/05 19	SR	93,25	V	0,01	V	81,09	V	6,15	V	0,33	V	137,79	V	31214	V
2018/04/05 20	SR	120,87	V	0,01	V	75,16	V	0,08	V	0,38	V	138,46	V	31500	V
2018/04/05 21	SR	97,87	V	0,01	V	92,03	V	0,05	V	0,38	V	138,63	V	31855	V
2018/04/05 22	SR	49,99	V	0,01	V	99,43	V	0,03	V	0,39	V	139,07	V	31250	V
2018/04/05 23	SR	4,74	V	0,01	V	139,94	V	0,00	V	0,39	V	139,00	V	32102	V
2018/04/05 24	SR	12,99	V	0,01	V	115,19	V	0,00	V	0,42	V	139,04	V	32093	V
Campo Scala		0-700 mg/Nm3		0-40 mg/Nm3		0-800 mg/Nm3		0-100 mg/Nm3		0-20 mg/Nm3		0-300 -C		0-54263 Nm3/h	
Min-Max		4,7-125,4		0,0-0,4		63,7-139,9		0,0-6,2		0,3-0,4		136,8-139,3		29770,6-32284,2	
Supero Orario		0		0		0		0		0		0		0	
Media Giornaliera		56,4		0,1		86,3		0,3		0,4		137,9		31129,9	
Supero Giornaliero		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

D. C.

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/04/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR													
SOCIETA': SIPEA SRL		V: MISURA VALIDA		25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE		SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE		F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA							
CODICE STABILIMENTO: LTCI		NV: DATO NON VALIDO		TAR: CALIBRAZIONE		AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO		MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE							
CODICE IMPIANTO: C2		NS: NON SIGNIFICATIVA				SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO		16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO							
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA		18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA				TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO		CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE							
ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp_Fumi_051		Portata_Fumi_055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/04/06 01	SR	44,94	V	0,01	V	80,81	V	0,04	V	0,42	V	139,13	V	32322	V
2018/04/06 02	SR	57,75	V	0,02	V	62,15	V	0,01	V	0,42	V	139,29	V	31565	V
2018/04/06 03	SR	77,81	V	0,01	V	68,42	V	0,01	V	1,40	V	139,33	V	30721	V
2018/04/06 04	SR	36,56	V	0,01	V	84,81	V	0,00	V	0,49	V	139,84	V	31772	V
2018/04/06 05	SR	43,12	V	0,01	V	83,70	V	0,00	V	0,43	V	139,99	V	31714	V
2018/04/06 06	SR	44,39	V	0,01	V	67,18	V	0,00	V	0,45	V	140,60	V	31506	V
2018/04/06 07	SR	33,95	V	0,01	V	78,66	V	0,01	V	0,45	V	140,26	V	30357	V
2018/04/06 08	SR	18,47	V	0,01	V	119,26	V	0,01	V	0,13	V	129,30	V	22889	V
2018/04/06 09	SR	0,00	V	0,01	V	170,18	V	0,01	V	0,14	V	122,29	V	24614	V
2018/04/06 10	SP	431,05	NV	0,09	NV	177,22	NV	2,89	NV	0,40	NV	117,19	V	10282	NV
2018/04/06 11	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/06 12	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/06 13	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/06 14	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/06 15	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/06 16	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	137,12	NV	0,00	NV
2018/04/06 17	SR	12,13	NV	27,29	NV	111,96	NV	5,87	NV	2,69	NV	137,37	V	36066	NV
2018/04/06 18	SR	17,83	V	2,21	V	80,91	V	0,00	V	0,41	V	137,92	V	35816	V
2018/04/06 19	SR	50,98	V	2,17	V	81,53	V	0,00	V	0,30	V	137,84	V	35266	V
2018/04/06 20	SR	58,50	V	2,52	V	75,04	V	0,05	V	0,27	V	137,67	V	33208	V
2018/04/06 21	SR	40,68	V	2,64	V	81,64	V	0,00	V	0,27	V	137,68	V	34892	V
2018/04/06 22	SR	18,71	V	2,85	V	97,04	V	0,00	V	0,36	V	138,60	V	35462	V
2018/04/06 23	SR	32,84	V	2,52	V	86,15	V	0,00	V	0,32	V	138,96	V	35136	V
2018/04/06 24	SR	39,95	V	2,57	V	74,92	V	0,00	V	0,36	V	139,27	V	34451	V
Campo Scala		0-700 mg/Nm3		0-40 mg/Nm3		0-800 mg/Nm3		0-100 mg/Nm3		0-20 mg/Nm3		0-300 -C		0-54263 Nm3/h	
Min-Max		0,0-77,8		0,0-2,9		62,1-170,2		0,0-0,0		0,1-1,4		122,3-140,6		22888,7-35816,0	
Supero Orario		0		0		0		0		0		0		0	
Media Giornaliera		38,5		1,1		87		0		0,4		137,4		31980,6	
Supero Giornaliero		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTCI	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp_Fumi_051		Portata_Fumi_055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/04/07 01	SR	57,98	V	2,33	V	65,69	V	0,00	V	0,33	V	139,57	V	35507	V
2018/04/07 02	SR	44,29	V	2,34	V	75,42	V	0,00	V	0,38	V	139,76	V	35765	V
2018/04/07 03	SR	39,20	V	2,43	V	74,70	V	0,00	V	0,42	V	140,69	V	36025	V
2018/04/07 04	SR	56,71	V	2,46	V	64,15	V	0,00	V	0,40	V	140,89	V	35694	V
2018/04/07 05	SR	58,71	V	2,66	V	60,13	V	0,00	V	0,42	V	141,33	V	35122	V
2018/04/07 06	SR	51,16	V	2,58	V	73,14	V	0,07	V	0,55	V	142,33	V	36215	V
2018/04/07 07	SR	12,17	V	2,63	V	100,39	V	0,00	V	0,97	V	140,30	V	36265	V
2018/04/07 08	SR	32,19	V	2,94	V	77,53	V	0,00	V	0,47	NV	136,71	V	35729	V
2018/04/07 09	SR	27,64	V	3,06	V	78,82	V	0,00	V	0,54	V	135,94	V	35946	V
2018/04/07 10	SR	18,49	V	2,82	V	86,04	V	0,00	V	0,59	V	136,26	V	36882	V
2018/04/07 11	SR	21,83	V	2,68	V	93,07	V	0,01	V	0,60	V	136,62	V	36721	V
2018/04/07 12	SR	9,15	V	2,76	V	108,07	V	0,00	V	0,54	V	136,09	V	36546	V
2018/04/07 13	SR	19,64	V	2,62	V	90,63	V	0,00	V	0,48	V	136,10	V	36422	V
2018/04/07 14	SR	20,00	V	2,61	V	94,41	V	0,00	V	0,46	V	136,38	V	35088	V
2018/04/07 15	SR	36,82	V	2,45	V	81,01	V	0,00	V	0,42	V	136,76	V	35586	V
2018/04/07 16	SR	43,97	V	2,34	V	75,91	V	0,00	V	0,42	V	137,00	V	35628	V
2018/04/07 17	SR	51,00	V	2,33	V	71,62	V	0,00	V	0,43	V	137,06	V	35442	V
2018/04/07 18	SR	86,81	V	2,32	V	61,96	V	0,00	V	0,42	V	137,18	V	35329	V
2018/04/07 19	SR	69,28	V	2,64	V	66,68	V	0,03	V	0,41	V	136,67	V	35397	V
2018/04/07 20	SR	43,29	V	3,50	V	76,96	V	0,00	V	0,44	V	136,96	V	35351	V
2018/04/07 21	SR	61,20	V	2,80	V	69,75	V	0,00	V	0,46	V	137,27	V	35644	V
2018/04/07 22	SR	33,67	V	2,46	V	78,43	V	0,00	V	0,41	V	137,44	V	35988	V
2018/04/07 23	SR	33,66	V	2,44	V	78,84	V	0,00	V	0,41	V	137,68	V	35892	V
2018/04/07 24	SR	37,99	V	2,41	V	78,89	V	0,00	V	0,38	V	137,98	V	36102	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.1-86.8	2.3-3.5	60.1-108.1	0.0-0.1	0.3-1.0	135.9-142.3	35088.5-36881.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	40.3	2.6	78.4	0	0.5	138	35845.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Alvares RESPONSABILE IMPIANTO: Jul

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/04/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTCI	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp_Fumi_051		Portata_Fumi_055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/04/08 01	SR	34,06	V	2,42	V	83,90	V	0,00	V	0,37	V	138,15	V	35274	V
2018/04/08 02	SR	97,33	V	2,67	V	62,60	V	0,02	V	0,38	V	138,29	V	35741	V
2018/04/08 03	SR	51,54	V	2,35	V	67,95	V	0,00	V	0,41	V	138,60	V	35173	V
2018/04/08 04	SR	33,02	V	2,31	V	77,88	V	0,00	V	0,41	V	138,93	V	34635	V
2018/04/08 05	SR	35,79	V	2,22	V	78,26	V	0,00	V	0,42	V	139,15	V	34550	V
2018/04/08 06	SR	18,99	V	2,35	V	102,92	V	0,00	V	0,47	V	139,64	V	33403	V
2018/04/08 07	SR	25,45	V	2,39	V	86,50	V	0,00	V	0,53	V	140,10	V	34795	V
2018/04/08 08	SR	22,48	V	2,25	V	95,82	V	0,00	V	0,43	V	138,65	V	34628	V
2018/04/08 09	SR	52,88	V	2,46	V	72,44	V	0,00	V	0,39	V	138,18	V	34834	V
2018/04/08 10	SR	67,02	V	2,40	V	74,06	V	0,03	V	0,39	V	138,68	V	34265	V
2018/04/08 11	SR	95,16	V	2,29	V	73,53	V	0,03	V	0,41	V	139,22	V	34046	V
2018/04/08 12	SR	84,15	V	2,35	V	77,52	V	0,03	V	0,42	V	139,65	V	33012	V
2018/04/08 13	SR	53,84	V	2,24	V	82,51	V	0,00	V	0,44	V	139,85	V	33895	V
2018/04/08 14	SR	121,06	V	2,24	V	62,81	V	0,01	V	0,45	V	140,09	V	33685	V
2018/04/08 15	SR	148,76	V	2,39	V	72,10	V	0,19	V	0,47	V	140,28	V	33119	V
2018/04/08 16	SR	24,63	V	2,41	V	112,16	V	0,00	V	0,49	V	139,89	V	33227	V
2018/04/08 17	SR	93,05	V	2,42	V	81,43	V	0,09	V	0,49	V	139,47	V	31877	V
2018/04/08 18	SR	47,61	V	2,49	V	102,57	V	0,00	V	0,47	V	139,15	V	32753	V
2018/04/08 19	SR	69,80	V	2,47	V	74,65	V	0,00	V	0,43	V	137,99	V	32936	V
2018/04/08 20	SR	80,08	V	2,66	V	66,88	V	0,00	V	0,43	V	138,17	V	32793	V
2018/04/08 21	SR	41,30	V	2,22	V	77,48	V	0,00	V	0,43	V	138,58	V	33306	V
2018/04/08 22	SR	31,66	V	2,07	V	85,43	V	0,01	V	0,54	V	138,69	V	32900	V
2018/04/08 23	SR	30,27	V	2,02	V	89,34	V	0,00	V	0,42	V	138,80	V	33787	V
2018/04/08 24	SR	21,71	V	2,15	V	100,03	V	0,00	V	0,44	V	138,75	V	34155	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19,0-148,8	2,0-2,7	62,6-112,2	0,0-0,2	0,4-0,5	138,0-140,3	31877,1-35741,1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	57,6	2,3	81,7	0	0,4	139	33866,2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR													
SOCIETA': SIPEA SRL		V: MISURA VALIDA		25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE				SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE		F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA					
CODICE STABILIMENTO: LTC1		NV: DATO NON VALIDO		TAR: CALIBRAZIONE				AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO		MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE					
CODICE IMPIANTO: C2		NS: NON SIGNIFICATIVA						SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO		16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO					
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA		18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA						TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO		CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE					
ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp_Fumi_051		Portata_Fumi_055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/04/09 01	SR	49,16	V	2,05	V	77,63	V	0,02	V	0,49	V	138,70	V	38055	V
2018/04/09 02	SR	24,28	V	2,15	V	109,45	V	0,09	V	0,50	V	138,52	V	33169	V
2018/04/09 03	SR	27,43	V	2,20	V	127,45	V	0,16	V	0,47	V	138,31	V	33179	V
2018/04/09 04	SR	75,57	V	2,20	V	91,69	V	0,31	V	0,44	V	138,76	V	31805	V
2018/04/09 05	SR	147,68	V	2,10	V	94,93	V	2,80	V	0,46	V	139,20	V	32357	V
2018/04/09 06	SR	24,94	V	2,46	V	148,75	V	0,56	V	0,52	V	139,14	V	32747	V
2018/04/09 07	SR	28,14	V	2,09	V	100,27	V	0,03	V	0,52	V	139,56	V	31417	V
2018/04/09 08	SR	50,11	V	2,00	V	89,17	V	0,31	V	0,43	V	138,58	V	32069	V
2018/04/09 09	SR	55,29	V	2,07	V	93,20	V	0,37	V	0,44	V	138,24	V	32252	V
2018/04/09 10	SR	53,67	NV	2,77	NV	96,66	NV	0,09	NV	0,33	NV	138,40	NV	33273	NV
2018/04/09 11	SR	36,60	NV	0,13	NV	106,98	NV	0,17	NV	0,47	NV	138,83	NV	32868	NV
2018/04/09 12	SR	27,23	V	0,06	V	109,63	V	0,24	V	0,51	V	138,73	V	32934	V
2018/04/09 13	SR	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**
2018/04/09 14	SR	67,06	V	0,71	V	75,95	V	1,22	V	0,43	V	138,88	V	31604	V
2018/04/09 15	SR	72,38	NV	2,39	NV	104,51	NV	1,74	NV	0,44	NV	138,69	NV	32210	NV
2018/04/09 16	SR	64,51	V	0,62	V	83,30	V	1,79	V	0,54	V	139,77	V	32140	V
2018/04/09 17	SR	17,26	V	0,43	V	115,25	V	1,24	V	0,58	V	139,64	V	30721	V
2018/04/09 18	SR	7,22	V	0,32	V	132,48	V	1,34	V	0,55	V	137,70	V	31801	V
2018/04/09 19	SR	52,85	V	0,70	V	92,63	V	1,83	V	0,61	V	137,20	V	32153	V
2018/04/09 20	SR	70,25	V	0,61	V	83,00	V	1,93	V	0,63	V	137,37	V	30552	V
2018/04/09 21	SR	41,52	V	0,46	V	96,01	V	0,97	V	0,64	V	137,87	V	31661	V
2018/04/09 22	SR	28,95	V	0,25	V	106,61	V	1,26	V	0,60	V	138,23	V	31481	V
2018/04/09 23	SR	35,45	V	0,34	V	91,96	V	1,27	V	0,81	V	138,50	V	30328	V
2018/04/09 24	SR	36,17	V	0,30	V	84,57	V	1,61	V	0,78	V	138,65	V	31383	V
Campo Scala		0-700 mg/Nm3		0-40 mg/Nm3		0-800 mg/Nm3		0-100 mg/Nm3		0-20 mg/Nm3		0-300 -C		0-54263 Nm3/h	
Min-Max		7.2-147.7		0.1-2.5		75.9-148.7		0.0-2.8		0.4-0.8		137.2-139.8		30328.3-38054.6	
Supero Orario		0		0		0		0		0		0		0	
Media Giornaliera		46.6		1.2		100.2		1		0.5		138.6		32190.4	
Supero Giornaliero		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	

DATI VERIFICATI DA:

scuro

RESPONSABILE IMPIANTO:

pd

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/04/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTCI	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MM: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	LG: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX N02 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/04/10 01	SR	57,24	V	0,46	V	80,89	V	1,77	V	0,61	V	138,80	V	30485	V
2018/04/10 02	SR	59,42	V	0,56	V	80,28	V	1,91	V	0,80	V	139,00	V	31591	V
2018/04/10 03	SR	47,79	V	0,39	V	82,04	V	1,08	V	0,49	V	139,30	V	31578	V
2018/04/10 04	SR	54,07	V	0,43	V	83,03	V	1,29	V	0,54	V	139,70	V	30275	V
2018/04/10 05	SR	111,79	V	2,56	V	78,37	V	2,23	V	0,54	V	140,05	V	31387	V
2018/04/10 06	SR	14,56	V	0,21	V	107,04	V	1,58	V	0,65	V	140,69	V	30924	V
2018/04/10 07	SR	38,27	V	0,59	V	90,13	V	1,84	V	0,96	V	141,26	V	32241	V
2018/04/10 08	SR	85,43	V	1,17	V	89,63	V	2,03	V	0,82	V	138,33	V	32386	V
2018/04/10 09	SR	28,88	V	0,22	V	96,38	V	1,66	V	0,61	V	136,62	V	31189	V
2018/04/10 10	SR	39,57	V	0,84	V	82,60	V	1,38	V	0,67	V	136,99	V	35841	V
2018/04/10 11	SR	42,14	V	0,78	V	84,76	V	1,49	V	0,69	V	136,77	V	34907	V
2018/04/10 12	SR	56,55	V	0,87	V	71,57	V	1,73	V	0,78	V	135,45	V	33552	V
2018/04/10 13	SR	71,11	V	0,97	V	79,31	V	1,76	V	0,57	V	135,49	V	31266	V
2018/04/10 14	SR	78,93	V	1,04	V	67,54	V	1,88	V	0,62	V	135,55	V	31477	V
2018/04/10 15	SR	31,80	V	0,84	V	95,34	V	1,82	V	0,53	V	135,52	V	32222	V
2018/04/10 16	SR	15,82	V	0,74	V	107,92	V	1,77	V	0,64	V	135,17	V	32990	V
2018/04/10 17	SR	72,26	V	1,25	V	70,32	V	2,28	V	0,67	V	135,13	V	31440	V
2018/04/10 18	SR	32,98	V	0,84	V	95,09	V	1,91	V	0,53	V	135,81	V	31109	V
2018/04/10 19	SR	27,57	V	0,86	V	99,59	V	2,17	V	0,67	V	135,15	V	30228	V
2018/04/10 20	SR	63,38	V	1,03	V	78,43	V	1,81	V	0,76	V	134,43	V	31028	V
2018/04/10 21	SR	96,55	V	1,75	V	61,23	V	1,88	V	0,57	V	133,83	V	29610	V
2018/04/10 22	SR	73,54	V	1,20	V	72,87	V	2,03	V	0,46	V	133,10	V	30582	V
2018/04/10 23	SR	31,89	V	1,03	V	112,62	V	1,69	V	0,77	V	135,18	V	31806	V
2018/04/10 24	SR	26,53	V	0,97	V	114,15	V	1,55	V	0,88	V	135,85	V	31210	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14,6-111,8	0,2-2,6	61,2-114,1	1,1-2,3	0,5-1,0	133,1-141,3	29610,4-36907,4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52,4	0,9	87	1,8	0,7	136,8	31805,1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/04/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE		F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTCI	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO		MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO		16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO		CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX N02 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/04/11 01	SR	57,67	V	1,20	V	90,06	V	1,76	V	0,87	V	136,23	V	31162	V
2018/04/11 02	SR	158,06	V	3,60	V	87,31	V	2,56	V	0,83	V	137,04	V	31648	V
2018/04/11 03	SR	36,31	V	1,11	V	124,32	V	2,22	V	0,75	V	137,42	V	31845	V
2018/04/11 04	SR	92,24	V	1,85	V	107,10	V	1,68	V	0,92	V	137,34	V	33394	V
2018/04/11 05	SR	159,01	V	6,48	V	112,15	V	4,92	V	0,85	V	137,51	V	32983	V
2018/04/11 06	SR	27,84	V	0,96	V	123,60	V	2,07	V	0,80	V	136,32	V	31959	V
2018/04/11 07	SR	18,77	V	0,81	V	112,00	V	1,76	V	0,82	V	135,45	V	31987	V
2018/04/11 08	SR	12,07	V	0,81	V	121,82	V	1,42	V	0,67	V	135,60	V	31949	V
2018/04/11 09	SR	8,85	V	0,75	V	128,90	V	0,98	V	0,94	V	136,16	V	31985	V
2018/04/11 10	SR	5,08	V	0,89	V	138,94	V	1,82	V	0,71	V	136,56	V	33471	V
2018/04/11 11	SR	7,30	V	0,83	V	136,85	V	1,72	V	0,83	V	134,94	V	33739	V
2018/04/11 12	SR	9,51	V	0,91	V	132,17	V	2,10	V	0,88	V	134,79	V	32534	V
2018/04/11 13	SR	1,44	V	0,97	V	174,02	V	1,01	V	1,10	V	134,64	V	33446	V
2018/04/11 14	SR	5,52	V	0,87	V	130,68	V	1,51	V	1,01	V	135,33	V	32676	V
2018/04/11 15	SR	19,48	NV	0,98	NV	92,27	NV	0,63	NV	0,66	NV	133,88	V	33030	NV
2018/04/11 16	SR	18,10	V	0,69	V	90,29	V	0,00	V	0,64	V	133,19	V	33596	V
2018/04/11 17	SR	9,66	V	0,70	V	105,83	V	0,00	V	0,78	V	133,76	V	31231	V
2018/04/11 18	SR	2,45	V	0,83	V	132,44	V	1,27	V	0,73	V	134,83	V	33135	V
2018/04/11 19	SR	74,43	V	1,33	V	84,38	V	2,12	V	0,78	V	136,81	V	31994	V
2018/04/11 20	SR	34,02	V	1,05	V	98,11	V	1,76	V	0,71	V	138,72	V	30263	V
2018/04/11 21	SR	82,10	V	2,06	V	77,81	V	1,92	V	0,65	V	139,34	V	30873	V
2018/04/11 22	SR	11,96	V	0,78	V	131,23	V	2,02	V	0,56	V	139,82	V	32489	V
2018/04/11 23	SR	35,73	V	1,09	V	114,18	V	1,83	V	0,59	V	140,54	V	31927	V
2018/04/11 24	SR	60,30	V	1,06	V	95,06	V	1,95	V	0,47	V	140,86	V	32907	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.4-159.0	0.7-6.5	77.8-174.0	0.0-4.9	0.5-1.1	133.2-140.9	30262.7-33738.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	40.4	1.4	115.2	1.8	0.8	136.5	32312.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/04/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE		F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTCI	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO		MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO		16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO		CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R_021		COT_R_057		NOX_N02_R_027		SO2_R_026		PLV_R_022		Temp_Fumi_051		Portata_Fumi_055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/04/12 01	SR	45,37	V	1,43	V	104,57	V	1,85	V	0,52	V	141,24	V	32591	V
2018/04/12 02	SR	77,80	V	2,06	V	91,69	V	2,11	V	0,58	V	141,40	V	32439	V
2018/04/12 03	SR	15,03	V	0,91	V	124,30	V	2,04	V	0,55	V	141,80	V	32440	V
2018/04/12 04	SR	26,21	V	0,87	V	110,36	V	1,28	V	0,50	V	142,41	V	30704	V
2018/04/12 05	SR	30,80	V	0,97	V	93,95	V	1,23	V	0,49	V	142,61	V	29623	V
2018/04/12 06	SR	8,19	V	0,71	V	121,81	V	1,49	V	0,53	V	142,61	V	29727	V
2018/04/12 07	SR	18,72	V	0,75	V	98,65	V	1,71	V	0,50	V	142,94	V	29810	V
2018/04/12 08	SR	8,44	V	0,81	V	109,55	V	1,67	V	0,40	V	140,47	V	28626	V
2018/04/12 09	SR	52,42	V	2,87	V	128,53	V	3,64	V	0,52	V	134,75	V	30038	V
2018/04/12 10	SR	2,84	V	1,12	V	158,61	V	2,81	V	0,63	V	130,09	V	29349	V
2018/04/12 11	SR	2,46	V	1,01	V	141,46	V	2,92	V	0,56	V	127,92	V	30280	V
2018/04/12 12	SR	0,03	V	0,91	V	172,65	V	2,24	V	0,49	V	128,32	V	28298	V
2018/04/12 13	SR	42,55	V	3,95	V	158,15	V	5,08	V	0,36	V	129,78	V	28226	V
2018/04/12 14	SR	16,52	V	0,78	V	117,65	V	1,17	V	0,48	V	135,56	V	30126	V
2018/04/12 15	SR	69,36	V	2,14	V	102,10	V	1,77	V	0,46	V	138,78	V	30196	V
2018/04/12 16	SR	92,58	V	2,60	V	88,00	V	1,87	V	0,41	V	139,18	V	30088	V
2018/04/12 17	SR	73,59	V	3,44	V	113,14	V	2,58	V	0,45	V	139,97	V	29637	V
2018/04/12 18	SR	25,92	V	1,41	V	125,28	V	1,49	V	0,46	V	139,78	V	30255	V
2018/04/12 19	SR	14,91	V	0,73	V	114,06	V	0,93	V	0,44	V	139,59	V	34636	V
2018/04/12 20	SR	43,04	V	0,89	V	78,25	V	0,66	V	0,41	V	137,96	V	32556	V
2018/04/12 21	SR	30,67	V	1,01	V	119,56	V	0,84	V	0,46	V	137,19	V	32010	V
2018/04/12 22	SR	43,35	V	0,92	V	76,96	V	0,51	V	0,38	V	137,04	V	29992	V
2018/04/12 23	SR	38,48	V	0,90	V	85,44	V	0,20	V	0,39	V	138,00	V	29700	V
2018/04/12 24	SR	40,62	V	0,85	V	86,97	V	0,36	V	0,40	V	138,78	V	30210	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-92.6	0.7-4.0	77.0-172.6	0.2-5.1	0.4-0.6	127.9-142.9	28225.6-34636.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	34.2	1.4	113.4	1.8	0.5	137.8	30481.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/04/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTCI	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp_Fumi_051		Portata_Fumi_055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/04/13 01	SR	44,15	V	0,83	V	85,81	V	0,64	V	0,41	V	139,26	V	30407	V
2018/04/13 02	SR	38,74	V	0,79	V	88,43	V	0,85	V	0,38	V	140,13	V	29634	V
2018/04/13 03	SR	23,94	V	0,71	V	92,25	V	0,25	V	0,40	V	140,61	V	29892	V
2018/04/13 04	SR	14,49	V	0,69	V	103,01	V	0,75	V	0,40	V	140,93	V	30668	V
2018/04/13 05	SR	35,93	V	0,93	V	109,96	V	0,83	V	0,43	V	140,83	V	29657	V
2018/04/13 06	SR	62,37	V	1,39	V	92,94	V	0,71	V	0,39	V	141,09	V	29592	V
2018/04/13 07	SR	30,90	V	0,71	V	90,17	V	0,15	V	0,37	V	141,22	V	29666	V
2018/04/13 08	SR	31,19	V	0,73	V	89,22	V	0,46	V	0,41	V	141,34	V	29736	V
2018/04/13 09	SR	34,27	V	0,77	V	80,67	V	0,83	V	0,40	V	141,58	V	29505	V
2018/04/13 10	SR	53,90	V	0,90	V	79,07	V	0,14	V	0,42	V	141,70	V	28897	V
2018/04/13 11	SR	14,55	V	0,70	V	100,30	V	0,42	V	0,43	V	140,59	V	29396	V
2018/04/13 12	SR	23,88	V	0,72	V	94,24	V	0,71	V	0,41	V	139,95	V	29426	V
2018/04/13 13	SR	16,74	V	0,74	V	105,28	V	0,81	V	0,37	V	139,52	V	29529	V
2018/04/13 14	SR	22,44	V	0,78	V	83,27	V	0,80	V	0,43	V	139,49	V	29541	V
2018/04/13 15	SR	13,45	V	0,83	V	96,24	V	0,04	V	0,46	V	139,35	V	29535	V
2018/04/13 16	SR	46,54	V	1,23	V	73,39	V	0,24	V	0,41	V	139,77	V	29300	V
2018/04/13 17	SR	33,61	V	0,89	V	65,37	V	0,00	V	0,38	V	140,14	V	32331	V
2018/04/13 18	SR	15,30	V	0,74	V	77,58	V	0,00	V	0,45	V	140,48	V	30800	V
2018/04/13 19	SR	35,42	V	0,82	V	68,39	V	0,00	V	0,37	V	140,46	V	32378	V
2018/04/13 20	SR	18,83	V	0,68	V	72,17	V	0,00	V	0,41	V	140,50	V	31269	V
2018/04/13 21	SR	32,92	V	0,74	V	58,02	NV	0,00	V	0,41	V	140,89	V	31651	V
2018/04/13 22	SR	43,77	V	0,82	V	58,64	NV	0,00	V	0,45	V	141,30	V	30760	V
2018/04/13 23	SR	52,88	V	1,05	V	70,09	V	0,00	V	0,43	V	141,94	V	31981	V
2018/04/13 24	SR	32,24	V	0,81	V	75,01	V	0,00	V	0,44	V	142,67	V	30809	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.5-62.4	0.7-1.4	65.4-110.0	0.0-0.9	0.4-0.5	139.3-142.7	28896.7-32377.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	32.2	0.8	86	0.4	0.4	140.7	30265
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/04/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTCL	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp_Fumi_051		Portata_Fumi_055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/04/14 01	SR	32,84	V	0,79	V	74,47	V	0,00	V	0,38	V	143,16	V	31512	V
2018/04/14 02	SR	112,23	V	2,45	V	71,61	V	0,02	V	0,41	V	143,72	V	32006	V
2018/04/14 03	SR	68,36	V	2,16	V	98,91	V	0,01	V	0,46	V	144,19	V	30870	V
2018/04/14 04	SR	67,68	V	2,07	V	98,87	V	0,00	V	0,49	V	144,51	V	31662	V
2018/04/14 05	SR	39,25	V	1,03	V	93,66	V	0,00	V	0,47	V	144,81	V	30581	V
2018/04/14 06	SR	13,46	V	0,65	V	102,36	V	0,00	V	0,41	V	144,93	V	32006	V
2018/04/14 07	SR	13,42	V	0,69	V	101,43	V	0,00	V	0,46	V	145,19	V	31440	V
2018/04/14 08	SR	27,94	V	0,67	V	76,11	V	0,00	V	0,43	V	145,82	V	31726	V
2018/04/14 09	SR	53,16	V	0,74	V	67,17	V	0,00	V	0,43	V	145,96	V	31878	V
2018/04/14 10	SR	67,61	V	1,23	V	75,47	V	0,00	V	0,43	V	145,83	V	32169	V
2018/04/14 11	SR	56,24	V	0,93	V	69,44	V	0,00	V	0,39	V	145,66	V	32718	V
2018/04/14 12	SR	67,08	V	0,95	V	64,82	V	0,00	V	0,45	V	145,28	V	31497	V
2018/04/14 13	SR	59,68	V	0,97	V	64,58	V	0,01	V	0,40	V	143,09	V	32839	V
2018/04/14 14	SR	116,21	V	1,88	V	65,17	V	0,00	V	0,42	V	142,90	V	31820	V
2018/04/14 15	SR	114,39	V	3,83	V	79,72	V	0,16	V	0,46	V	142,62	V	31233	V
2018/04/14 16	SR	35,80	V	1,49	V	97,00	V	0,00	V	0,48	V	142,06	V	31543	V
2018/04/14 17	SR	11,59	V	0,68	V	99,48	V	0,00	V	0,47	V	142,39	V	31556	V
2018/04/14 18	SR	14,32	V	0,62	V	92,38	V	0,00	V	0,48	V	142,26	V	30441	V
2018/04/14 19	SR	30,84	V	0,74	V	90,60	V	0,00	V	0,42	V	142,29	V	32761	V
2018/04/14 20	SR	21,79	V	0,60	V	82,45	V	0,00	V	0,40	V	142,62	V	32611	V
2018/04/14 21	SR	51,22	V	0,81	V	69,34	V	0,00	V	0,44	V	143,00	V	31480	V
2018/04/14 22	SR	20,12	V	0,63	V	90,85	V	0,00	V	0,47	V	143,14	V	32744	V
2018/04/14 23	SR	8,81	V	0,52	V	92,53	V	0,00	V	0,41	V	144,06	V	32825	V
2018/04/14 24	SR	14,51	V	0,62	V	100,58	V	0,00	V	0,39	V	144,51	V	31001	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8,8-116,2	0,5-3,8	64,6-102,4	0,0-0,2	0,4-0,5	142,1-146,0	30440,9-32839,3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Medio Giornaliero	46,6	1,2	84,1	0	0,4	143,9	31788,3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/04/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp_Fumi_051		Portata_Fumi_055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/04/15 01	SR	31,46	V	0,60	V	73,93	V	0,00	V	0,33	V	144,39	V	32605	V
2018/04/15 02	SR	8,88	V	0,54	V	106,98	V	0,00	V	0,38	V	144,73	V	32474	V
2018/04/15 03	SR	3,64	V	0,60	V	121,23	V	0,00	V	0,45	V	144,88	V	31081	V
2018/04/15 04	SR	12,70	V	0,54	V	97,86	V	0,00	V	0,40	V	145,77	V	32371	V
2018/04/15 05	SR	55,86	V	0,77	V	70,09	V	0,00	V	0,42	V	146,49	V	32470	V
2018/04/15 06	SR	20,67	V	0,62	V	84,20	V	0,00	V	0,43	V	146,53	V	30832	V
2018/04/15 07	SR	53,72	V	0,86	V	74,52	V	0,01	V	0,40	V	145,20	V	32739	V
2018/04/15 08	SR	70,15	V	0,91	V	68,87	V	0,00	V	0,48	V	141,76	V	31614	V
2018/04/15 09	SR	55,46	V	0,77	V	73,13	V	0,00	V	0,44	V	142,24	V	32359	V
2018/04/15 10	SR	63,09	V	1,04	V	73,20	V	0,01	V	0,45	V	142,78	V	31588	V
2018/04/15 11	SR	46,89	V	0,93	V	73,49	V	0,01	V	0,42	V	142,91	V	31103	V
2018/04/15 12	SR	61,72	V	1,05	V	67,43	V	0,00	V	0,44	V	142,93	V	29588	V
2018/04/15 13	SR	26,70	V	0,74	V	81,25	V	0,00	V	0,45	V	143,07	V	30606	V
2018/04/15 14	SR	19,35	V	0,69	V	88,63	V	0,00	V	0,48	V	142,69	V	30803	V
2018/04/15 15	SR	12,96	V	0,71	V	99,10	V	0,00	V	0,48	V	142,38	V	29625	V
2018/04/15 16	SR	19,69	V	0,66	V	87,96	V	0,00	V	0,43	V	142,52	V	30535	V
2018/04/15 17	SR	30,21	V	0,80	V	84,13	V	0,00	V	0,47	V	142,77	V	29551	V
2018/04/15 18	SR	36,50	V	0,87	V	81,04	V	0,00	V	0,42	V	142,75	V	30435	V
2018/04/15 19	SR	58,31	V	1,04	V	70,17	V	0,00	V	0,42	V	142,80	V	30791	V
2018/04/15 20	SR	51,93	V	1,19	V	81,85	V	0,04	V	0,42	V	142,52	V	29676	V
2018/04/15 21	SR	86,91	V	2,17	V	71,79	V	0,45	V	0,86	V	143,22	V	30573	V
2018/04/15 22	SR	39,82	V	0,69	V	76,47	V	0,00	V	0,47	V	144,15	V	29886	V
2018/04/15 23	SR	40,93	V	0,68	V	74,37	V	0,00	V	0,43	V	144,71	V	30741	V
2018/04/15 24	SR	20,84	V	0,62	V	84,27	V	0,00	V	0,38	V	144,75	V	30756	V

Campo Scala		0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max		3.6-86.9	0.5-2.2	67.4-127.2	0.0-0.4	0.3-0.9	141.8-146.5	29385.7-32739.3
Supero Orario		0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera		38.7	0.8	82.2	0	0.4	143.7	31012.6
Supero Giornaliero		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/04/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTCI	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp_Fumi_051		Portata_Fumi_055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/04/16 01	SR	44,44	V	0,78	V	80,69	V	0,00	V	0,39	V	144,90	V	29401	V
2018/04/16 02	SR	30,85	V	0,73	V	93,37	V	0,00	V	0,41	V	145,08	V	30836	V
2018/04/16 03	SR	57,30	V	1,90	V	89,10	V	0,83	V	0,45	V	145,08	V	29624	V
2018/04/16 04	SR	15,97	V	0,69	V	101,28	V	0,00	V	0,47	V	145,18	V	31115	V
2018/04/16 05	SR	53,93	V	0,76	V	66,91	V	0,00	V	0,45	V	145,34	V	31143	V
2018/04/16 06	SR	26,48	V	0,75	V	93,85	V	0,00	V	0,47	V	145,58	V	30028	V
2018/04/16 07	SR	10,49	V	0,70	V	109,57	V	0,00	V	0,44	V	145,33	V	31380	V
2018/04/16 08	SR	6,08	V	0,76	V	122,49	V	0,00	V	0,46	V	144,91	V	29605	V
2018/04/16 09	SR	6,51	V	0,72	V	127,62	V	0,00	V	0,58	V	143,93	V	30304	V
2018/04/16 10	SR	29,31	V	0,81	V	98,45	V	0,00	V	0,85	V	142,75	V	31112	V
2018/04/16 11	SR	95,85	V	1,71	V	58,55	NV	0,06	V	0,52	V	140,19	V	30957	V
2018/04/16 12	SR	52,35	V	1,56	V	81,63	V	0,07	V	0,45	V	140,48	V	30908	V
2018/04/16 13	SR	9,30	V	0,68	V	103,91	V	0,00	V	0,51	V	140,67	V	29201	V
2018/04/16 14	SR	35,42	V	0,86	V	87,84	V	0,00	V	0,46	V	140,67	V	29798	V
2018/04/16 15	SR	45,19	V	0,99	V	87,07	V	0,00	V	0,45	V	140,94	V	29504	V
2018/04/16 16	SR	98,64	V	3,38	V	91,06	V	0,00	V	0,49	V	141,35	V	27750	V
2018/04/16 17	SR	60,34	V	2,76	V	101,51	V	0,04	V	0,47	V	141,76	V	29159	V
2018/04/16 18	SR	61,06	V	2,83	V	100,41	V	0,00	V	0,56	V	142,07	V	29164	V
2018/04/16 19	SR	76,84	V	2,96	V	101,39	V	0,03	V	0,58	V	141,43	V	29339	V
2018/04/16 20	SR	67,30	V	2,15	V	101,11	V	0,00	V	0,55	V	140,52	V	28454	V
2018/04/16 21	SR	66,97	V	1,73	V	95,34	V	0,00	V	0,52	V	140,06	V	29817	V
2018/04/16 22	SR	15,23	V	0,71	V	105,33	V	0,00	V	0,49	V	140,00	V	29750	V
2018/04/16 23	SR	6,55	V	0,72	V	112,60	V	0,00	V	0,44	V	140,57	V	30014	V
2018/04/16 24	SR	11,84	V	0,71	V	96,51	V	0,00	V	0,43	V	141,24	V	29999	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.1-98.6	0.7-3.4	66.9-127.6	0.0-0.8	0.4-0.8	140.0-145.6	27750.2-31380.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	41	1.3	97.8	0	0.5	142.5	29931.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/04/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTCI	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp_Fumi_051		Portata_Fumi_055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/04/17 01	SR	47,48	V	0,83	V	65,14	V	0,00	V	0,48	V	142,01	V	30332	V
2018/04/17 02	SR	37,56	V	0,79	V	65,32	V	0,00	V	0,55	V	142,91	V	30533	V
2018/04/17 03	SR	40,27	V	0,87	V	66,92	V	0,00	V	0,54	V	143,85	V	29703	V
2018/04/17 04	SR	24,62	V	0,81	V	80,93	V	0,00	V	0,51	V	144,41	V	29922	V
2018/04/17 05	SR	62,30	V	0,95	V	64,15	V	0,00	V	0,46	V	144,85	V	30361	V
2018/04/17 06	SR	73,08	V	1,10	V	72,89	V	0,00	V	0,46	V	145,14	V	30401	V
2018/04/17 07	SR	38,13	V	1,19	V	94,97	V	0,00	V	0,49	V	144,84	V	29889	V
2018/04/17 08	SR	59,38	V	1,28	V	76,10	V	0,00	V	0,46	V	144,78	V	28712	V
2018/04/17 09	SR	48,38	V	1,12	V	79,11	V	0,00	V	0,48	V	145,15	V	29834	V
2018/04/17 10	SR	36,50	V	0,83	V	81,42	V	0,00	V	0,46	V	145,62	V	30893	V
2018/04/17 11	SR	81,99	V	1,04	V	65,14	V	0,00	V	0,49	V	145,79	V	30956	V
2018/04/17 12	SR	88,10	V	1,08	V	61,14	V	0,00	V	0,45	V	144,66	V	30576	V
2018/04/17 13	SR	24,08	V	0,60	V	81,04	V	0,00	V	0,45	V	143,33	V	29170	V
2018/04/17 14	SR	53,48	V	1,82	V	73,88	V	1,27	V	0,40	V	143,12	V	29942	V
2018/04/17 15	SR	49,47	V	0,96	V	78,40	V	0,13	V	0,43	V	142,61	V	30187	V
2018/04/17 16	SR	52,02	V	0,86	V	82,63	V	0,00	V	0,43	V	142,29	V	30413	V
2018/04/17 17	SR	102,83	V	1,50	V	74,17	V	0,03	V	0,43	V	142,49	V	31030	V
2018/04/17 18	SR	65,26	V	1,11	V	89,17	V	0,04	V	0,43	V	143,61	V	31434	V
2018/04/17 19	SR	53,15	V	0,72	V	89,93	V	0,00	V	0,47	V	144,73	V	28886	V
2018/04/17 20	SR	57,74	V	0,75	V	80,00	V	0,00	V	0,44	V	144,95	V	29810	V
2018/04/17 21	SR	98,06	V	2,03	V	75,18	V	0,09	V	0,42	V	144,77	V	30026	V
2018/04/17 22	SR	64,12	V	2,77	V	110,33	V	0,14	V	0,49	V	144,18	V	30373	V
2018/04/17 23	SR	28,31	V	0,69	V	74,47	V	0,00	V	0,41	V	143,47	V	29179	V
2018/04/17 24	SR	78,54	V	1,26	V	59,56	NV	0,02	V	0,34	V	143,41	V	30398	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	24.1-102.8	0.6-2.8	61.1-110.3	0.0-1.3	0.3-0.5	142.0-145.8	28711.9-31434.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	56.9	1.1	77.5	0.1	0.5	144	30123.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/04/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE		
CODICE STABILIMENTO: LTCI	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO		
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO		
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO		
			CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE		

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp_Fumi_051		Portata_Fumi_055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/04/18 01	SR	52,41	V	0,81	V	69,49	V	0,00	V	0,36	V	143,63	V	30547	V
2018/04/18 02	SR	47,23	V	0,77	V	69,66	V	0,00	V	0,39	V	143,87	V	30727	V
2018/04/18 03	SR	46,18	V	0,81	V	66,75	V	0,00	V	0,41	V	143,91	V	30633	V
2018/04/18 04	SR	38,85	V	0,70	V	69,71	V	0,00	V	0,45	V	144,11	V	29542	V
2018/04/18 05	SR	56,42	V	0,84	V	60,18	V	0,00	V	0,46	V	144,40	V	30596	V
2018/04/18 06	SR	26,74	V	0,69	V	74,41	V	0,00	V	0,44	V	144,54	V	30792	V
2018/04/18 07	SR	43,29	V	0,78	V	71,80	V	0,00	V	0,41	V	144,71	V	30670	V
2018/04/18 08	SR	54,73	V	0,81	V	66,52	V	0,00	V	0,43	V	145,05	V	29374	V
2018/04/18 09	SR	50,71	V	0,78	V	70,42	V	0,00	V	0,42	V	145,58	V	29997	V
2018/04/18 10	SR	28,58	V	0,75	V	85,46	V	0,00	V	0,37	V	145,99	V	30495	V
2018/04/18 11	SR	42,48	V	0,73	V	77,50	V	0,00	V	0,91	V	146,43	V	30792	V
2018/04/18 12	SR	79,41	V	1,02	V	68,47	V	0,01	V	0,45	V	145,96	V	30879	V
2018/04/18 13	SR	59,04	V	1,10	V	77,41	V	0,03	V	0,46	V	143,36	V	29693	V
2018/04/18 14	SR	45,07	V	0,67	V	74,98	V	0,00	V	0,45	V	143,30	V	29985	V
2018/04/18 15	SR	71,10	V	0,91	V	67,07	V	0,00	V	0,43	V	143,64	V	30319	V
2018/04/18 16	SR	40,30	V	0,83	V	86,06	V	0,00	V	0,40	V	143,79	V	30369	V
2018/04/18 17	SR	3,33	V	0,63	V	131,02	V	0,00	V	0,48	V	143,86	V	30516	V
2018/04/18 18	SR	24,85	V	0,62	V	94,33	V	0,00	V	0,46	V	144,47	V	31067	V
2018/04/18 19	SR	21,89	V	0,60	V	87,26	V	0,00	V	0,45	V	145,02	V	30736	V
2018/04/18 20	SR	32,94	V	0,70	V	78,60	V	0,00	V	0,46	V	145,30	V	30794	V
2018/04/18 21	SR	46,83	V	0,74	V	66,98	V	0,00	V	0,46	V	145,75	V	30721	V
2018/04/18 22	SR	37,51	V	0,78	V	75,90	V	0,01	V	0,45	V	146,14	V	31079	V
2018/04/18 23	SR	42,50	V	0,76	V	78,82	V	0,00	V	0,43	V	146,53	V	30915	V
2018/04/18 24	SR	45,07	V	0,79	V	79,74	V	0,00	V	0,37	V	146,89	V	31346	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.3-79.4	0.6-1.1	60.2-131.0	0.0-0.0	0.4-0.9	143.3-146.9	29374.0-31346.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43.2	0.8	77	0	0.5	144.8	30524.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Sen. Mario

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp_Fumi_051		Portata_Fumi_055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/04/19 01	SR	67,54	V	0,82	V	72,82	V	0,00	V	0,37	V	147,36	V	30116	V
2018/04/19 02	SR	18,62	V	0,59	V	95,59	V	0,00	V	0,37	V	147,20	V	31517	V
2018/04/19 03	SR	27,55	V	0,80	V	92,58	V	0,01	V	0,38	V	147,12	V	31672	V
2018/04/19 04	SR	26,54	V	0,61	V	82,40	V	0,00	V	0,39	V	147,18	V	31649	V
2018/04/19 05	SR	33,78	V	0,68	V	82,92	V	0,00	V	0,39	V	147,27	V	30173	V
2018/04/19 06	SR	29,49	V	0,74	V	87,24	V	0,01	V	0,41	V	147,18	V	31721	V
2018/04/19 07	SR	99,96	V	1,06	V	59,74	NV	0,00	V	0,39	V	146,07	V	31545	V
2018/04/19 08	SR	20,94	V	0,59	V	85,73	V	0,00	V	0,42	V	145,25	V	31091	V
2018/04/19 09	SR	29,95	V	0,61	V	73,56	V	0,00	V	0,67	V	144,77	V	31234	V
2018/04/19 10	SR	39,25	V	0,90	V	70,96	V	0,00	V	0,53	V	144,45	V	31532	V
2018/04/19 11	SR	40,79	V	0,92	V	72,95	V	0,01	V	0,46	V	144,21	V	32456	V
2018/04/19 12	SR	14,64	V	0,69	V	108,12	V	0,00	V	0,49	V	144,56	V	31572	V
2018/04/19 13	SR	41,30	V	1,61	V	96,32	V	0,23	V	0,46	V	144,46	V	33007	V
2018/04/19 14	SR	23,18	V	0,80	V	103,95	V	0,00	V	0,49	V	144,44	V	32671	V
2018/04/19 15	SR	85,61	V	1,34	V	58,14	NV	0,01	V	1,04	V	144,46	V	31940	V
2018/04/19 16	SR	96,07	V	1,25	V	59,93	NV	0,01	V	0,50	V	142,39	V	32624	V
2018/04/19 17	SR	88,18	V	1,36	V	65,83	V	0,01	V	0,46	V	141,37	V	31477	V
2018/04/19 18	SR	88,91	V	1,63	V	63,91	V	0,17	V	0,40	V	141,55	V	32031	V
2018/04/19 19	SR	123,92	V	1,66	V	58,57	NV	0,04	V	0,38	V	142,26	V	32630	V
2018/04/19 20	SR	96,53	V	1,52	V	71,10	V	0,04	V	0,38	V	142,73	V	32725	V
2018/04/19 21	SR	101,96	V	1,10	V	64,98	V	0,00	V	0,39	V	143,01	V	32708	V
2018/04/19 22	SR	65,34	V	0,94	V	74,31	V	0,00	V	0,40	V	143,16	V	32801	V
2018/04/19 23	SR	30,48	V	0,83	V	96,25	V	0,00	V	0,40	V	143,12	V	33032	V
2018/04/19 24	SR	55,87	V	2,81	V	91,30	V	1,86	V	0,61	V	142,83	V	32976	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.6-123.9	0.6-2.8	63.9-108.1	0.0-1.9	0.4-1.0	141.4-147.4	30115.7-33032.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	56.1	1.1	82.6	0.1	0.5	144.5	31954.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Sen Moro

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/04/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE		F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO		MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO		T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO		CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp_Fumi_051		Portata_Fumi_055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/04/20 01	SR	35,37	V	0,87	V	86,89	V	0,00	V	0,40	V	142,22	V	33458	V
2018/04/20 02	SR	62,86	V	1,16	V	75,40	V	0,01	V	0,40	V	141,97	V	33648	V
2018/04/20 03	SR	61,67	V	1,42	V	103,33	V	0,02	V	0,41	V	141,80	V	32416	V
2018/04/20 04	SR	34,97	V	0,89	V	98,68	V	0,00	V	0,36	V	142,03	V	33205	V
2018/04/20 05	SR	41,52	V	1,04	V	96,82	V	0,00	V	0,38	V	142,16	V	33010	V
2018/04/20 06	SR	55,68	V	1,27	V	84,85	V	0,03	V	0,38	V	142,38	V	32973	V
2018/04/20 07	SR	74,59	V	1,43	V	83,84	V	0,03	V	0,38	V	142,58	V	32276	V
2018/04/20 08	SR	60,72	V	1,25	V	86,69	V	0,04	V	0,37	V	142,95	V	31847	V
2018/04/20 09	SR	18,76	V	0,79	V	104,01	V	0,00	V	0,39	V	143,59	V	32236	V
2018/04/20 10	SR	29,26	V	0,79	V	96,44	V	0,00	V	1,20	V	143,86	V	32112	V
2018/04/20 11	SR	34,36	V	0,78	V	83,48	V	0,00	V	0,43	V	144,12	V	32237	V
2018/04/20 12	SR	88,26	V	2,07	V	78,35	V	0,10	V	0,42	V	144,28	V	32397	V
2018/04/20 13	SR	18,11	V	0,70	V	102,61	V	0,00	V	0,45	V	144,44	V	32076	V
2018/04/20 14	SR	27,51	V	0,69	V	80,90	V	0,00	V	0,48	V	145,24	V	31989	V
2018/04/20 15	SR	39,54	V	0,67	V	72,39	V	0,00	V	0,46	V	146,14	V	31787	V
2018/04/20 16	SR	76,25	V	0,88	V	56,69	NV	0,00	V	0,44	V	146,57	V	30337	V
2018/04/20 17	SR	46,49	V	0,80	V	75,32	V	0,00	V	0,47	V	146,73	V	31545	V
2018/04/20 18	SR	35,43	V	0,82	V	85,76	V	0,00	V	0,50	V	146,83	V	31520	V
2018/04/20 19	SR	49,91	V	0,95	V	87,47	V	0,00	V	0,52	V	146,79	V	31522	V
2018/04/20 20	SR	45,22	V	0,95	V	82,16	V	0,00	V	0,54	V	145,62	V	31668	V
2018/04/20 21	SR	26,99	V	0,70	V	81,87	V	0,00	V	0,49	V	143,32	V	32069	V
2018/04/20 22	SR	80,60	V	1,07	V	60,69	V	0,00	V	0,47	V	142,94	V	32183	V
2018/04/20 23	SR	112,56	V	2,51	V	68,48	V	0,22	V	0,42	V	142,59	V	32209	V
2018/04/20 24	SR	34,33	V	0,86	V	84,43	V	0,00	V	0,39	V	142,62	V	33066	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.1-112.6	0.7-2.5	60.7-104.0	0.0-0.2	0.4-1.2	141.8-146.8	30337.3-33648.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	49.6	1.1	85.3	0	0.5	143.9	32241.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/04/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE		F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	INV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO		MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO		T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO		CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp_Fumi_051		Portata_Fumi_055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/04/21 01	SR	80,99	V	1,41	V	78,62	V	0,01	V	0,41	V	142,75	V	32822	V
2018/04/21 02	SR	66,48	V	1,50	V	89,26	V	0,02	V	0,41	V	142,90	V	31465	V
2018/04/21 03	SR	90,09	V	1,63	V	82,79	V	0,05	V	0,38	V	142,91	V	33076	V
2018/04/21 04	SR	7,18	V	0,53	V	109,82	V	0,00	V	0,41	V	143,21	V	33212	V
2018/04/21 05	SR	27,59	V	0,66	V	88,40	V	0,00	V	0,43	V	143,59	V	33246	V
2018/04/21 06	SR	65,32	V	1,03	V	71,54	V	0,00	V	0,41	V	143,91	V	32697	V
2018/04/21 07	SR	61,68	V	0,93	V	73,26	V	0,00	V	0,43	V	144,01	V	32452	V
2018/04/21 08	SR	33,90	V	0,66	V	70,18	V	0,00	V	0,87	V	143,29	V	32399	V
2018/04/21 09	SR	72,44	V	0,73	V	47,86	NV	0,00	V	0,48	V	141,76	V	32454	V
2018/04/21 10	SR	61,24	V	0,89	V	53,38	NV	0,00	V	0,47	V	142,10	V	32608	V
2018/04/21 11	SR	55,29	V	0,82	V	57,84	NV	0,00	V	0,46	V	142,41	V	32335	V
2018/04/21 12	SR	43,29	V	0,72	V	65,04	V	0,00	V	0,49	V	142,82	V	32007	V
2018/04/21 13	SR	31,24	V	0,68	V	81,56	V	0,00	V	0,49	V	142,96	V	31735	V
2018/04/21 14	SR	49,31	V	1,05	V	84,85	V	0,02	V	0,46	V	143,31	V	31475	V
2018/04/21 15	SR	37,37	V	0,80	V	88,64	V	0,00	V	0,67	V	143,75	V	31165	V
2018/04/21 16	SR	73,78	V	1,51	V	79,43	V	0,01	V	1,16	V	141,74	V	30406	V
2018/04/21 17	SR	32,80	V	1,07	V	97,49	V	0,00	V	0,50	V	140,55	V	30761	V
2018/04/21 18	SR	18,97	V	0,83	V	98,09	V	0,00	V	0,49	V	140,69	V	30616	V
2018/04/21 19	SR	32,29	V	0,88	V	87,74	V	0,00	V	0,50	V	141,41	V	30663	V
2018/04/21 20	SR	76,67	V	1,11	V	66,71	V	0,00	V	0,46	V	141,88	V	30559	V
2018/04/21 21	SR	68,33	V	1,35	V	72,66	V	0,03	V	0,43	V	141,98	V	31053	V
2018/04/21 22	SR	128,13	V	2,30	V	51,86	NV	0,08	V	0,40	V	142,12	V	30987	V
2018/04/21 23	SR	75,49	V	1,56	V	63,15	V	0,05	V	0,37	V	141,99	V	31010	V
2018/04/21 24	SR	34,35	V	1,05	V	84,15	V	0,02	V	0,41	V	140,91	V	31238	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.2-128.1	0.5-2.3	63.1-109.8	0.0-0.1	0.4-1.2	140.5-144.0	30406.4-33246.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55.2	1.1	81.7	0	0.5	142.5	31766.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Handwritten signature

RESPONSABILE IMPIANTO:

Handwritten signature

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/04/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR													
SOCIETA': SIPEA SRL		V: MISURA VALIDA		25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE		SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE		F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA							
CODICE STABILIMENTO: LTC1		NV: DATO NON VALIDO		TAR: CALIBRAZIONE		AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO		MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE							
CODICE IMPIANTO: C2		NS: NON SIGNIFICATIVA				SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO		T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO							
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA		T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA				TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO		CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE							
ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp_Fumi_051		Portata_Fumi_055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/04/22 01	SR	59,20	V	0,95	V	67,65	V	0,00	V	0,43	V	140,09	V	31121	V
2018/04/22 02	SR	40,12	V	0,87	V	79,50	V	0,00	V	0,43	V	140,24	V	31083	V
2018/04/22 03	SR	92,46	V	1,21	V	63,10	V	0,00	V	0,50	V	140,40	V	29971	V
2018/04/22 04	SR	91,59	V	1,02	V	57,05	NV	0,00	V	0,46	V	141,04	V	31073	V
2018/04/22 05	SR	94,79	V	1,07	V	58,18	NV	0,00	V	0,44	V	141,21	V	31001	V
2018/04/22 06	SR	79,43	V	0,92	V	61,60	V	0,00	V	0,42	V	141,91	V	30998	V
2018/04/22 07	SR	44,73	V	0,88	V	85,83	V	0,00	V	0,43	V	142,26	V	31068	V
2018/04/22 08	SR	22,57	V	0,75	V	98,41	V	0,00	V	0,51	V	141,67	V	31114	V
2018/04/22 09	SR	44,84	V	0,85	V	70,83	V	0,00	V	0,68	V	140,47	V	30920	V
2018/04/22 10	SR	137,56	V	1,85	V	55,03	NV	0,04	V	0,70	V	139,81	V	30534	V
2018/04/22 11	SR	44,37	V	0,77	V	90,31	V	0,00	V	0,44	V	140,06	V	30658	V
2018/04/22 12	SR	34,61	V	0,74	V	91,00	V	0,00	V	0,48	V	139,22	V	30771	V
2018/04/22 13	SR	73,62	V	0,94	V	74,50	V	0,00	V	0,42	V	138,48	V	30802	V
2018/04/22 14	SR	95,38	V	1,19	V	74,44	V	0,00	V	0,40	V	138,93	V	30361	V
2018/04/22 15	SR	71,61	V	1,02	V	74,51	V	0,00	V	0,42	V	139,30	V	30169	V
2018/04/22 16	SR	73,05	V	1,19	V	78,13	V	0,02	V	0,45	V	139,83	V	28525	V
2018/04/22 17	SR	125,76	V	1,62	V	68,07	V	0,00	V	0,41	V	140,41	V	29268	V
2018/04/22 18	SR	81,42	V	1,18	V	72,46	V	0,01	V	0,39	V	140,62	V	29217	V
2018/04/22 19	SR	43,96	V	0,86	V	89,63	V	0,00	V	0,40	V	140,63	V	29409	V
2018/04/22 20	SR	54,38	V	1,47	V	79,49	V	0,12	V	0,40	V	140,95	V	29439	V
2018/04/22 21	SR	101,02	V	1,48	V	60,37	V	0,01	V	1,03	V	140,62	V	29672	V
2018/04/22 22	SR	68,90	V	1,25	V	79,35	V	0,01	V	0,46	V	139,62	V	30158	V
2018/04/22 23	SR	23,99	V	0,77	V	90,97	V	0,00	V	0,48	V	139,24	V	29043	V
2018/04/22 24	SR	49,30	V	0,91	V	79,35	V	0,00	V	0,48	V	139,54	V	30750	V
Campo Scala		0-700 mg/Nm3		0-40 mg/Nm3		0-800 mg/Nm3		0-100 mg/Nm3		0-20 mg/Nm3		0-300 -C		0-54263 Nm3/h	
Min-Max		22.6-137.6		0.7-1.8		60.4-98.4		0.0-0.1		0.4-1.0		138.5-142.3		28525.5-31120.9	
Supero Orario		0		0		0		0		0		0		0	
Media Giornaliera		68.7		1.1		77.6		0		0.5		140.3		30296.8	
Supero Giornaliero		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/04/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR													
SOCIETA': SIPEA SRL		V: MISURA VALIDA		25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE				SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE				F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA			
CODICE STABILIMENTO: LTC1		NV: DATO NON VALIDO		TAR: CALIBRAZIONE				AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO				MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE			
CODICE IMPIANTO: C2		NS: NON SIGNIFICATIVA						SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO				16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO			
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA		18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA						TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO				CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE			
ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp_Fumi_051		Portata_Fumi_055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/04/23 01	SR	43,68	V	0,85	V	77,72	V	0,00	V	0,49	V	139,90	V	30673	V
2018/04/23 02	SR	17,55	V	0,65	V	106,58	V	0,00	V	0,49	V	140,08	V	31001	V
2018/04/23 03	SR	15,85	V	0,62	V	108,85	V	0,00	V	0,46	V	140,09	V	30853	V
2018/04/23 04	SR	75,51	V	1,73	V	90,77	V	0,10	V	0,42	V	139,89	V	30715	V
2018/04/23 05	SR	39,02	V	0,81	V	96,80	V	0,00	V	0,45	V	139,81	V	30636	V
2018/04/23 06	SR	88,03	V	1,47	V	83,45	V	0,03	V	0,46	V	140,22	V	29632	V
2018/04/23 07	SR	34,12	V	0,77	V	88,73	V	0,00	V	0,43	V	140,75	V	30400	V
2018/04/23 08	SR	55,52	V	1,01	V	74,57	V	0,01	V	0,42	V	140,42	V	30111	V
2018/04/23 09	SR	48,75	V	0,82	V	61,39	V	0,00	V	0,44	V	140,40	V	30190	V
2018/04/23 10	SR	22,14	V	0,74	V	72,91	V	0,00	V	0,48	V	140,98	V	30403	V
2018/04/23 11	SR	52,26	V	0,90	V	60,92	V	0,00	V	0,53	V	141,41	V	30171	V
2018/04/23 12	SR	20,00	V	0,65	V	77,83	V	0,00	V	0,55	V	141,76	V	30388	V
2018/04/23 13	SR	31,23	V	0,68	V	67,63	V	0,00	V	0,57	V	142,31	V	28614	V
2018/04/23 14	SR	62,68	V	1,33	V	54,97	NV	0,00	V	0,56	V	142,82	V	29473	V
2018/04/23 15	SR	117,27	V	3,06	V	60,62	V	0,11	V	0,51	V	142,81	V	29207	V
2018/04/23 16	SR	68,31	V	1,10	V	61,89	V	0,00	V	0,49	V	142,20	V	29173	V
2018/04/23 17	SR	52,52	V	1,07	V	79,19	V	0,00	V	0,52	V	141,96	V	29317	V
2018/04/23 18	SR	50,80	V	0,99	V	65,64	V	0,00	V	0,54	V	142,35	V	29379	V
2018/04/23 19	SR	93,32	V	1,47	V	51,91	NV	0,00	V	0,52	V	142,89	V	29493	V
2018/04/23 20	SR	122,33	V	2,38	V	55,39	NV	0,11	V	0,51	V	143,38	V	29366	V
2018/04/23 21	SR	48,91	V	0,97	V	65,93	V	0,00	V	0,62	V	142,39	V	29868	V
2018/04/23 22	SR	4,91	V	0,69	V	127,71	V	0,00	V	0,60	V	139,55	V	30321	V
2018/04/23 23	SR	0,27	V	0,72	V	164,59	V	0,00	V	0,56	V	138,54	V	30456	V
2018/04/23 24	SR	1,04	V	0,49	V	148,14	V	0,00	V	0,52	V	137,82	V	29896	V
Campo Scala		0-700 mg/Nm3		0-40 mg/Nm3		0-800 mg/Nm3		0-100 mg/Nm3		0-20 mg/Nm3		0-300 -C		0-54263 Nm3/h	
Min-Max		0.3-122.3		0.5-3.1		60.6-164.6		0.0-0.1		0.4-0.6		137.8-143.4		28614.5-31000.8	
Supero Orario		0		0		0		0		0		0		0	
Media Giornaliera		48.6		1.1		87.7		0		0.5		141		29989	
Supero Giornaliero		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/04/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR													
SOCIETA': SIPEA SRL		V: MISURA VALIDA		25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE		SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE		F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA							
CODICE STABILIMENTO: LTC1		NV: DATO NON VALIDO		TAR: CALIBRAZIONE		AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO		MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE							
CODICE IMPIANTO: C2		NS: NON SIGNIFICATIVA				SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO		16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO							
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA		18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA				TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO		CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE							
ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp_Fumi_051		Portata_Fumi_055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/04/24 01	SR	31,39	V	0,42	V	75,62	V	0,00	V	0,45	V	136,52	V	28688	V
2018/04/24 02	SR	5,70	V	0,61	V	129,66	V	0,00	V	0,55	V	136,87	V	28597	V
2018/04/24 03	SR	64,73	V	1,07	V	72,54	V	0,00	V	0,43	V	135,50	V	27728	V
2018/04/24 04	SR	6,97	V	0,64	V	117,12	V	0,00	V	0,47	V	135,46	V	28298	V
2018/04/24 05	SR	6,63	V	0,63	V	115,98	V	0,00	V	0,48	V	136,31	V	28548	V
2018/04/24 06	SR	6,03	V	0,65	V	113,97	V	0,00	V	0,48	V	136,98	V	28901	V
2018/04/24 07	SR	3,25	V	0,67	V	125,41	V	0,00	V	0,56	V	138,53	V	29453	V
2018/04/24 08	SR	11,69	V	0,67	V	106,43	V	0,00	V	0,41	V	138,64	V	28336	V
2018/04/24 09	SR	13,88	V	0,66	V	86,60	V	0,00	V	0,44	V	137,45	V	27086	V
2018/04/24 10	SR	14,69	V	0,73	V	90,54	V	0,00	V	0,40	V	137,55	V	27702	V
2018/04/24 11	SR	11,04	V	0,67	V	99,01	V	0,00	V	0,36	V	137,04	V	26919	V
2018/04/24 12	SR	3,38	V	0,69	V	122,65	V	0,00	V	0,33	V	135,85	V	26161	V
2018/04/24 13	SR	3,55	V	0,68	V	120,89	V	0,00	V	0,39	V	135,00	V	26220	V
2018/04/24 14	SR	2,66	V	0,70	V	130,84	V	0,00	V	0,32	V	131,17	V	25035	V
2018/04/24 15	SR	0,68	V	0,76	V	135,31	V	0,00	V	0,39	V	130,78	V	25756	V
2018/04/24 16	SR	5,57	V	0,81	V	108,52	V	0,00	V	0,40	V	131,09	V	25311	V
2018/04/24 17	SR	15,01	V	0,77	V	76,32	V	0,00	V	0,35	V	130,77	V	24293	V
2018/04/24 18	SR	20,79	V	0,73	V	76,04	V	0,00	V	0,30	V	130,30	V	23659	V
2018/04/24 19	SR	93,40	V	1,50	V	55,88	NV	0,03	V	0,21	V	128,17	V	21260	V
2018/04/24 20	SR	66,15	V	0,98	V	60,03	V	0,00	V	0,08	V	126,91	V	21697	V
2018/04/24 21	SR	18,04	V	0,81	V	91,77	V	0,00	V	0,13	V	127,24	V	22830	V
2018/04/24 22	SR	26,61	V	0,86	V	94,96	V	0,00	V	0,30	V	127,48	V	23104	V
2018/04/24 23	SR	73,18	V	1,19	V	75,71	V	0,00	V	0,27	V	127,42	V	23192	V
2018/04/24 24	SR	14,80	V	0,87	V	92,97	V	0,00	V	0,36	V	130,33	V	25660	V
Campo Scala		0-700 mg/Nm3		0-40 mg/Nm3		0-800 mg/Nm3		0-100 mg/Nm3		0-20 mg/Nm3		0-300 -C		0-54263 Nm3/h	
Min-Max		0.7-93.4		0.4-1.5		60.0-135.3		0.0-0.0		0.1-0.6		126.9-138.6		21260.3-29453.2	
Supero Orario		0		0		0		0		0		0		0	
Media Giornaliera		21.7		0.8		100.8		0		0.4		133.3		26018.2	
Supero Giornaliero		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/04/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp_Fumi051		Portata_Fumi055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/04/25 01	SR	47,82	V	1,00	V	68,13	V	0,00	V	0,31	V	132,44	V	25795	V
2018/04/25 02	SR	11,51	V	0,87	V	96,79	V	0,00	V	0,36	V	133,57	V	26654	V
2018/04/25 03	SR	7,73	V	0,91	V	103,98	V	0,00	V	0,57	V	136,70	V	28978	V
2018/04/25 04	SR	9,01	V	0,91	V	101,35	V	0,00	V	0,58	V	138,38	V	29451	V
2018/04/25 05	SR	13,44	V	0,90	V	98,72	V	0,00	V	0,51	V	137,12	V	28333	V
2018/04/25 06	SR	9,89	V	0,77	V	90,52	V	0,00	V	0,34	V	135,28	V	26145	V
2018/04/25 07	SR	7,51	V	0,76	V	94,44	V	0,00	V	0,30	V	132,86	V	24238	V
2018/04/25 08	SR	6,81	V	0,72	V	95,40	V	0,00	V	0,28	V	131,96	V	24484	V
2018/04/25 09	SR	7,03	V	0,67	V	98,94	V	0,00	V	0,28	V	132,48	V	24503	V
2018/04/25 10	SR	28,73	V	0,77	V	78,12	V	0,00	V	0,30	V	133,46	V	25296	V
2018/04/25 11	SR	70,11	V	1,12	V	79,67	V	0,00	V	0,46	V	136,52	V	27289	V
2018/04/25 12	SR	117,12	V	1,94	V	78,07	V	0,05	V	0,53	V	139,72	V	28742	V
2018/04/25 13	SR	75,29	V	1,24	V	83,21	V	0,02	V	0,53	V	141,54	V	28901	V
2018/04/25 14	SR	40,99	V	0,77	V	94,87	V	0,00	V	0,50	V	141,77	V	28822	V
2018/04/25 15	SR	47,69	V	0,94	V	89,86	V	0,00	V	0,48	V	142,08	V	27609	V
2018/04/25 16	SR	18,95	V	0,72	V	94,36	V	0,00	V	0,54	V	142,04	V	28561	V
2018/04/25 17	SR	14,64	V	0,75	V	104,26	V	0,00	V	0,53	V	141,47	V	28495	V
2018/04/25 18	SR	6,64	V	0,72	V	124,87	V	0,00	V	0,52	V	141,26	V	28555	V
2018/04/25 19	SR	29,47	V	0,73	V	89,51	V	0,00	V	0,51	V	141,08	V	28537	V
2018/04/25 20	SR	48,37	V	0,95	V	72,68	V	0,01	V	0,48	V	140,59	V	28251	V
2018/04/25 21	SR	24,20	V	0,69	V	81,84	V	0,00	V	0,50	V	140,37	V	28741	V
2018/04/25 22	SR	23,67	V	0,70	V	76,53	V	0,00	V	0,58	V	141,03	V	28947	V
2018/04/25 23	SR	19,94	V	0,69	V	81,56	V	0,00	V	0,59	V	141,42	V	28883	V
2018/04/25 24	SR	15,71	V	0,69	V	85,84	V	0,00	V	0,49	V	139,78	V	27520	V
Campo Scala		0-700 mg/Nm3		0-40 mg/Nm3		0-800 mg/Nm3		0-100 mg/Nm3		0-20 mg/Nm3		0-300 -C		0-54263 Nm3/h	
Min-Max		6,6-117,1		0,7-1,9		68,1-124,9		0,0-0,1		0,3-0,6		132,0-142,1		24237,8-29450,9	
Supero Orario		0		0		0		0		0		0		0	
Media Giornaliera		29,3		0,9		90,1		0		0,5		138,1		27572,1	
Supero Giornaliero		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE		F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMAIA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO		MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO		T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO		CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp_Fumi_051		Portata_Fumi_055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/04/26 01	SR	8,61	V	0,71	V	109,49	V	0,00	V	0,42	V	137,78	V	25959	V
2018/04/26 02	SR	2,15	V	0,71	V	138,06	V	0,00	V	0,38	V	136,15	V	26378	V
2018/04/26 03	SR	54,15	V	3,87	V	106,72	V	3,27	V	0,42	V	135,26	V	27032	V
2018/04/26 04	SR	42,84	V	0,89	V	54,44	NV	0,00	V	0,28	V	132,22	V	24223	V
2018/04/26 05	SR	23,69	V	0,84	V	76,12	V	0,00	V	0,29	V	131,00	V	24020	V
2018/04/26 06	SR	80,52	V	2,59	V	84,05	V	0,24	V	0,33	V	132,99	V	25622	V
2018/04/26 07	SR	67,13	V	1,33	V	70,63	V	0,03	V	0,49	V	139,15	V	27466	V
2018/04/26 08	SR	80,93	V	1,63	V	64,06	V	0,06	V	0,48	V	141,96	V	28484	V
2018/04/26 09	SR	137,15	V	2,19	V	57,09	NV	0,05	V	0,49	V	141,79	V	28159	V
2018/04/26 10	SR	53,61	V	0,94	V	64,03	V	0,00	V	0,50	V	142,24	V	28083	V
2018/04/26 11	SR	57,37	V	0,85	V	62,11	V	0,00	V	0,50	V	142,53	V	28314	V
2018/04/26 12	SR	104,89	V	1,46	V	65,31	V	0,01	V	0,53	V	142,73	V	28270	V
2018/04/26 13	SR	91,90	V	1,36	V	68,70	V	0,03	V	0,51	V	142,18	V	28464	V
2018/04/26 14	SR	14,30	V	0,61	V	92,20	V	0,00	V	0,54	V	141,87	V	28712	V
2018/04/26 15	SP	334,35	V	224,00	V	176,73	V	39,59	V	2,34	V	139,60	V	26226	V
2018/04/26 16	SP	1000,00	V	1000,00	V	79,29	V	279,34	V	4,73	V	122,89	V	6530	V
2018/04/26 17	SP	1000,00	V	999,05	V	24,75	NV	257,20	V	4,98	V	112,44	V	3732	V
2018/04/26 18	SP	1000,00	V	592,40	V	2,79	NV	85,18	V	5,64	V	106,62	V	3578	V
2018/04/26 19	SP	1000,00	V	244,66	V	1,46	NV	28,66	V	6,13	V	102,84	V	3446	V
2018/04/26 20	SP	909,52	V	198,60	V	1,50	NV	52,11	V	6,73	V	100,45	V	4861	V
2018/04/26 21	SP	729,77	NV	192,28	NV	0,00	NV	86,43	NV	3,33	NV	103,47	NV	10178	NV
2018/04/26 22	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/26 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/26 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.2-137.1	0.6-3.9	62.1-138.1	0.0-3.3	0.3-0.5	131.0-142.7	24019.6-28712.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	58.5	1.4	83.5	0.3	0.4	138.6	27084.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Manti

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/04/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp_Fumi_051		Portata_Fumi_055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/04/27 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/27 02	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/27 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/27 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/27 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/27 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/27 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/27 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/27 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/27 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/27 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/27 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/27 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/27 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/27 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/27 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/27 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/27 18	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/27 19	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/27 20	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/27 21	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/27 22	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/27 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/27 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Ante

RESPONSABILE IMPIANTO:

plb

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR													
SOCIETA': SIPEA SRL		V: MISURA VALIDA		25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE		SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE		F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA							
CODICE STABILIMENTO: LTC1		NV: DATO NON VALIDO		TAR: CALIBRAZIONE		AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO		MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE							
CODICE IMPIANTO: C2		NS: NON SIGNIFICATIVA				SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO		16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO							
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA		18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA				TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO		CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE							
ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp_Fumi051		Portata_Fumi055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/04/28 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/28 02	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/28 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/28 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/28 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/28 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/28 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/28 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/28 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/28 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/28 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/28 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/28 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/28 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/28 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/28 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/28 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/28 18	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/28 19	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/28 20	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/28 21	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/28 22	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/28 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/28 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
Campo Scala		0-700 mg/Nm3		0-40 mg/Nm3		0-800 mg/Nm3		0-100 mg/Nm3		0-20 mg/Nm3		0-300 -C		0-54263 Nm3/h	
Min-Max															
Supero Orario		0		0		0		0		0		0		0	
Media Giornaliera		0		0		0		0		0		0		0	
Supero Giornaliero		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR													
SOCIETA': SIPEA SRL		V: MISURA VALIDA		25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE		SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE		F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA							
CODICE STABILIMENTO: LTC1		NV: DATO NON VALIDO		TAR: CALIBRAZIONE		AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO		MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE							
CODICE IMPIANTO: C2		NS: NON SIGNIFICATIVA				SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO		T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO							
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA		18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA				TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO		CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE							
ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp_Fumi_051		Portata_Fumi_055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/04/29 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/29 02	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/29 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/29 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/29 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/29 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/29 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/29 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/29 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/29 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/29 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/29 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/29 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/29 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/29 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/29 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/29 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/29 18	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/29 19	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/29 20	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/29 21	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/29 22	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/29 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/29 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
Campo Scala		0-700 mg/Nm3		0-40 mg/Nm3		0-800 mc/Nm3		0-100 mg/Nm3		0-20 mg/Nm3		0-300 -C		0-54263 Nm3/h	
Min-Max															
Supero Orario		0		0		0		0		0		0		0	
Media Giornaliera		0		0		0		0		0		0		0	
Supero Giornaliero		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/04/30

RIFERIMENTI				CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL		V: MISURA VALIDA		25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE		SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	
CODICE STABILIMENTO: LTC1		NV: DATO NON VALIDO		TAR: CALIBRAZIONE		AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	
CODICE IMPIANTO: C2		NS: NON SIGNIFICATIVA				SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA		18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA				TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	
						CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp_Fumi_051		Portata_Fumi_055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/04/30 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/30 02	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/30 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/30 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/30 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/30 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/30 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/30 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/30 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/30 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/30 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/30 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/30 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/30 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/30 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/30 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/30 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/30 18	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/30 19	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/30 20	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/30 21	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/30 22	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/30 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/04/30 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mcg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: