

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/04/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/04/01 01	SR	2,37	V	0,00	V	129,25	V	0,03	V	0,36	V	130,05	V	32880	V
2023/04/01 02	SR	29,84	V	0,03	V	92,37	V	0,02	V	0,29	V	129,64	V	32160	V
2023/04/01 03	SR	14,04	V	0,00	V	104,57	V	0,01	V	0,31	V	130,16	V	32544	V
2023/04/01 04	SR	12,89	V	0,00	V	107,98	V	0,01	V	0,32	V	130,36	V	32319	V
2023/04/01 05	SR	1,68	V	0,06	V	132,11	V	0,24	V	0,34	V	130,57	V	32625	V
2023/04/01 06	SR	3,62	V	0,00	V	140,22	V	0,57	V	0,36	V	130,64	V	32527	V
2023/04/01 07	SR	13,42	V	0,08	V	134,52	V	3,73	V	1,57	V	128,35	V	31591	V
2023/04/01 08	SR	70,81	V	1,58	V	117,79	V	5,34	V	3,89	V	126,47	V	31615	V
2023/04/01 09	SR	125,59	V	2,75	V	102,17	V	8,11	V	0,32	V	126,37	V	30962	V
2023/04/01 10	SR	24,24	V	0,64	V	126,48	V	4,99	V	0,26	V	126,34	V	30646	V
2023/04/01 11	SR	25,73	V	0,12	V	114,96	V	3,23	V	0,31	V	126,81	V	30943	V
2023/04/01 12	SR	20,56	V	0,01	V	117,34	V	2,42	V	0,26	V	127,09	V	30817	V
2023/04/01 13	SR	13,63	V	0,00	V	122,43	V	4,26	V	0,35	V	126,88	V	30488	V
2023/04/01 14	SR	6,80	V	0,01	V	133,21	V	5,95	V	0,31	V	125,50	V	30905	V
2023/04/01 15	SR	5,31	V	0,00	V	134,45	V	5,02	V	0,36	V	126,27	V	31516	V
2023/04/01 16	SR	7,36	V	0,00	V	124,65	V	3,76	V	0,35	V	126,87	V	31603	V
2023/04/01 17	SR	2,48	V	0,06	V	131,49	V	3,14	V	0,39	V	127,44	V	31873	V
2023/04/01 18	SR	0,53	V	0,00	V	155,29	V	2,76	V	0,44	V	127,73	V	32064	V
2023/04/01 19	SR	26,39	V	0,35	V	119,45	V	5,14	V	0,44	V	127,45	V	31690	V
2023/04/01 20	SR	6,27	V	0,00	V	131,29	V	4,70	V	0,42	V	127,09	V	31903	V
2023/04/01 21	SR	15,04	V	0,05	V	121,86	V	4,84	V	0,42	V	127,03	V	31723	V
2023/04/01 22	SR	20,97	V	0,03	V	119,62	V	4,68	V	0,41	V	127,35	V	31642	V
2023/04/01 23	SR	11,89	V	0,09	V	117,81	V	3,80	V	0,40	V	127,72	V	31760	V
2023/04/01 24	SR	67,70	V	0,96	V	94,67	V	4,38	V	0,35	V	127,47	V	31260	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.5-125.6	0.0-2.8	92.4-155.3	0.0-8.1	0.3-3.9	125.5-130.6	30488.1-32879.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	22	0.3	121.9	3.4	0.6	127.8	31669
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/04/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/04/02 01	SR	23,73	V	0,05	V	104,95	V	3,96	V	0,34	V	127,59	V	31432	V
2023/04/02 02	SR	9,91	V	0,00	V	116,57	V	2,69	V	0,34	V	127,43	V	31540	V
2023/04/02 03	SR	10,48	V	0,00	V	111,41	V	1,12	V	0,37	V	127,86	V	31820	V
2023/04/02 04	SR	14,33	V	0,02	V	107,19	V	0,12	V	0,38	V	128,32	V	32217	V
2023/04/02 05	SR	6,58	V	0,07	V	118,42	V	0,07	V	0,38	V	128,65	V	32291	V
2023/04/02 06	SR	6,92	V	0,00	V	120,95	V	0,23	V	0,45	V	128,16	V	31898	V
2023/04/02 07	SR	5,05	V	0,00	V	127,78	V	0,92	V	0,41	V	126,55	V	32207	V
2023/04/02 08	SR	69,81	V	0,99	V	91,69	V	1,15	V	3,77	V	126,33	V	31594	V
2023/04/02 09	SR	62,40	V	0,39	V	91,52	V	1,69	V	0,28	V	126,27	V	31138	V
2023/04/02 10	SR	12,35	V	0,00	V	110,72	V	2,00	V	0,34	V	126,25	V	31082	V
2023/04/02 11	SR	44,29	V	0,33	V	102,28	V	2,33	V	0,32	V	126,58	V	31417	V
2023/04/02 12	SR	45,35	V	0,59	V	107,78	V	3,17	V	0,36	V	126,81	V	31514	V
2023/04/02 13	SR	35,23	V	0,20	V	106,89	V	3,21	V	0,35	V	127,39	V	31272	V
2023/04/02 14	SR	49,18	V	0,61	V	103,76	V	3,59	V	0,30	V	127,59	V	30928	V
2023/04/02 15	SR	30,30	V	0,37	V	114,34	V	4,47	V	0,33	V	127,84	V	30972	V
2023/04/02 16	SR	54,96	V	0,82	V	106,29	V	5,34	V	0,33	V	128,20	V	31082	V
2023/04/02 17	SR	83,11	V	1,58	V	101,89	V	6,26	V	0,37	V	128,29	V	30924	V
2023/04/02 18	SR	27,38	V	0,09	V	110,77	V	6,43	V	0,39	V	127,76	V	31027	V
2023/04/02 19	SR	7,75	V	0,02	V	125,72	V	4,38	V	0,39	V	127,57	V	31580	V
2023/04/02 20	SR	5,38	V	0,00	V	115,87	V	3,54	V	0,38	V	127,66	V	31465	V
2023/04/02 21	SR	3,09	V	0,00	V	116,43	V	2,98	V	0,41	V	128,15	V	31687	V
2023/04/02 22	SR	2,55	V	0,00	V	114,25	V	2,19	V	0,42	V	128,31	V	31691	V
2023/04/02 23	SR	1,85	V	0,11	V	129,24	V	1,73	V	0,44	V	128,51	V	31994	V
2023/04/02 24	SR	15,38	V	0,04	V	120,55	V	1,93	V	0,45	V	128,57	V	31894	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.8-83.1	0.0-1.6	91.5-129.2	0.1-6.4	0.3-3.8	126.3-128.7	30924.0-32291.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	26.1	0.3	111.6	2.7	0.5	127.6	31527.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. H.

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/04/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/04/03 01	SR	29,74	V	0,30	V	105,18	V	1,84	V	0,41	V	128,42	V	31424	V
2023/04/03 02	SR	14,89	V	0,00	V	109,83	V	1,55	V	0,40	V	127,89	V	31321	V
2023/04/03 03	SR	8,64	V	0,00	V	111,07	V	1,54	V	0,43	V	128,32	V	31677	V
2023/04/03 04	SR	86,18	V	2,39	V	89,46	V	2,19	V	0,42	V	128,32	V	31026	V
2023/04/03 05	SR	6,24	V	0,07	V	130,80	V	1,88	V	0,46	V	128,10	V	31741	V
2023/04/03 06	SR	20,09	V	0,60	V	134,39	V	1,85	V	0,67	V	128,74	V	32051	V
2023/04/03 07	SR	11,57	V	0,00	V	114,40	V	2,07	V	0,66	V	125,94	V	31114	V
2023/04/03 08	SR	5,22	V	0,00	V	132,33	V	2,91	V	3,80	V	123,93	V	31521	V
2023/04/03 09	SR	7,93	V	0,00	V	137,37	V	4,07	V	0,37	V	124,52	V	31433	V
2023/04/03 10	SR	14,90	V	0,04	V	126,18	V	3,33	V	0,39	V	125,03	V	31346	V
2023/04/03 11	SR	37,58	V	0,78	V	106,30	V	3,68	V	0,30	V	125,27	V	30899	V
2023/04/03 12	SR	77,09	V	0,59	V	92,27	V	4,63	V	0,33	V	125,29	V	30412	V
2023/04/03 13	SR	19,76	V	0,02	V	113,11	V	5,33	V	0,38	V	125,04	V	30696	V
2023/04/03 14	SR	31,63	V	0,36	V	113,44	V	5,57	V	0,41	V	125,10	V	30976	V
2023/04/03 15	SR	19,33	V	0,00	V	109,17	V	5,20	V	0,38	V	125,28	V	31108	V
2023/04/03 16	SR	13,55	V	0,00	V	116,69	V	5,27	V	0,44	V	125,69	V	31312	V
2023/04/03 17	SR	46,32	V	0,41	V	100,76	V	4,58	V	0,45	V	125,79	V	31153	V
2023/04/03 18	SR	22,87	V	0,07	V	111,72	V	3,11	V	0,47	V	125,89	V	31224	V
2023/04/03 19	SR	3,72	V	0,00	V	127,98	V	2,47	V	0,52	V	126,80	V	31895	V
2023/04/03 20	SR	0,29	V	0,00	V	139,53	V	1,69	V	0,54	V	127,77	V	32160	V
2023/04/03 21	SR	2,07	V	0,00	V	138,49	V	2,14	V	0,54	V	127,91	V	32174	V
2023/04/03 22	SR	62,13	V	1,07	V	90,00	V	3,59	V	0,49	V	127,41	V	31574	V
2023/04/03 23	SR	39,43	V	1,09	V	103,61	V	2,14	V	0,50	V	126,97	V	31771	V
2023/04/03 24	SR	96,49	V	1,86	V	80,49	V	2,08	V	0,53	V	126,68	V	31281	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.3-96.5	0.0-2.4	80.5-139.5	1.5-5.6	0.3-3.8	123.9-128.7	30411.8-32173.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	28.2	0.4	113.9	3.1	0.6	126.5	31387.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. A.

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/04/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/04/04 01	SR	147,40	V	3,45	V	68,53	V	1,53	V	0,26	V	125,61	V	30470	V
2023/04/04 02	SR	92,64	V	1,04	V	71,19	V	0,76	V	0,28	V	125,75	V	31040	V
2023/04/04 03	SR	32,81	V	0,01	V	77,65	V	0,34	V	0,44	V	126,75	V	31531	V
2023/04/04 04	SR	12,37	V	0,01	V	94,91	V	0,32	V	0,50	V	127,31	V	31971	V
2023/04/04 05	SR	2,07	V	0,05	V	115,31	V	0,25	V	0,47	V	127,55	V	31954	V
2023/04/04 06	SR	2,30	V	0,00	V	113,76	V	0,31	V	0,47	V	127,52	V	31861	V
2023/04/04 07	SR	3,62	V	0,00	V	107,76	V	0,38	V	0,44	V	127,76	V	32127	V
2023/04/04 08	SR	1,10	V	0,01	V	124,01	V	0,52	V	4,01	V	127,97	V	32295	V
2023/04/04 09	SR	2,09	V	0,00	V	123,49	V	0,63	V	0,49	V	128,36	V	32482	V
2023/04/04 10	SR	6,79	V	0,00	V	111,83	V	0,70	V	0,49	V	128,49	V	32267	V
2023/04/04 11	SR	9,08	V	0,06	V	111,83	V	0,76	V	0,32	V	126,88	V	31430	V
2023/04/04 12	SR	8,81	V	0,00	V	110,95	V	0,74	V	0,46	V	125,20	V	31581	V
2023/04/04 13	SR	16,48	V	0,25	V	109,32	V	0,73	V	0,49	V	125,41	V	31608	V
2023/04/04 14	SR	3,93	V	0,00	V	122,08	V	1,03	V	0,44	V	125,29	V	31554	V
2023/04/04 15	SR	2,92	V	0,00	V	140,77	V	1,63	V	0,53	V	125,50	V	31852	V
2023/04/04 16	SR	1,80	V	0,00	V	136,94	V	2,96	V	0,54	V	126,26	V	32202	V
2023/04/04 17	SR	1,69	V	0,06	V	130,52	V	2,83	V	0,55	V	126,28	V	31956	V
2023/04/04 18	SR	0,71	V	0,00	V	133,85	V	1,91	V	0,59	V	126,88	V	32263	V
2023/04/04 19	SR	0,25	V	0,00	V	125,53	V	0,62	V	0,57	V	127,41	V	32167	V
2023/04/04 20	SR	0,10	V	0,00	V	147,64	V	0,50	V	0,63	V	127,51	V	32171	V
2023/04/04 21	SR	7,24	V	0,00	V	117,86	V	1,15	V	0,60	V	127,32	V	31954	V
2023/04/04 22	SR	17,84	V	0,00	V	91,75	V	0,71	V	0,53	V	126,52	V	31474	V
2023/04/04 23	SR	58,52	V	4,72	V	94,00	V	14,75	V	0,56	V	125,89	V	30868	V
2023/04/04 24	SR	82,63	V	0,90	V	68,21	V	5,45	V	0,25	V	124,39	V	29918	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.1-147.4	0.0-4.7	68.2-147.6	0.2-14.7	0.2-4.0	124.4-128.5	29918.3-32481.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	21.5	0.4	110.4	1.7	0.6	126.7	31708.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

