


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/04/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/04/15 01	SR	75,59	V	1,34	V	76,16	V	0,15	V	0,60	V	130,42	V	30276	V
2019/04/15 02	SR	59,37	V	1,05	V	80,87	V	0,01	V	0,58	V	130,87	V	30371	V
2019/04/15 03	SR	56,93	V	0,97	V	73,03	V	0,01	V	0,58	V	131,56	V	30218	V
2019/04/15 04	SR	39,56	V	0,80	V	82,25	V	0,00	V	0,60	V	132,01	V	30276	V
2019/04/15 05	SR	75,36	V	1,58	V	78,94	V	0,11	V	0,60	V	132,22	V	30022	V
2019/04/15 06	SR	29,82	V	0,74	V	88,84	V	0,00	V	0,60	V	132,33	V	30233	V
2019/04/15 07	SR	69,49	V	1,09	V	63,71	V	0,01	V	0,63	V	131,15	V	29605	V
2019/04/15 08	SR	31,81	V	0,84	V	86,50	V	0,02	V	0,63	V	130,62	V	30160	V
2019/04/15 09	SR	50,50	V	0,94	V	70,42	V	0,01	V	0,60	V	131,18	V	29932	V
2019/04/15 10	SR	45,00	V	0,97	V	77,12	V	0,04	V	0,68	V	131,65	V	29789	V
2019/04/15 11	SR	79,08	V	1,13	V	60,51	V	0,00	V	0,60	V	131,85	V	31231	V
2019/04/15 12	SR	42,05	V	0,85	V	82,48	V	0,00	V	0,59	V	132,20	V	31276	V
2019/04/15 13	SR	49,90	V	0,85	V	82,45	V	0,00	V	0,61	V	132,26	V	29319	V
2019/04/15 14	SR	53,48	V	0,80	V	75,58	V	0,00	V	0,60	V	132,71	V	30108	V
2019/04/15 15	SR	63,93	V	0,94	V	71,96	V	0,00	V	0,57	V	133,03	V	30015	V
2019/04/15 16	SR	39,65	V	0,65	V	74,19	V	0,00	V	0,57	V	133,60	V	30429	V
2019/04/15 17	SR	68,62	V	0,82	V	64,53	V	0,00	V	0,59	V	133,95	V	30332	V
2019/04/15 18	SR	45,02	V	0,69	V	73,75	V	0,00	V	0,57	V	134,40	V	30179	V
2019/04/15 19	SR	37,52	V	0,72	V	77,55	V	0,00	V	0,57	V	134,68	V	30260	V
2019/04/15 20	SR	66,31	V	1,05	V	68,77	V	0,02	V	0,53	V	134,87	V	30098	V
2019/04/15 21	SR	44,50	V	0,79	V	84,26	V	0,00	V	0,51	V	134,37	V	29951	V
2019/04/15 22	SR	12,30	V	0,56	V	124,43	V	0,00	V	0,60	V	134,29	V	30670	V
2019/04/15 23	SR	38,22	V	0,87	V	113,74	V	0,00	V	0,59	V	134,58	V	30543	V
2019/04/15 24	SR	48,38	V	0,84	V	99,20	V	0,00	V	0,59	V	134,83	V	30438	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.3-79.1	0.6-1.6	60.5-124.4	0.0-0.1	0.5-0.7	130.4-134.9	29318.6-31276.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	50.9	0.9	80.5	0	0.6	132.7	30238.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/04/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/04/16 01	SR	55,33	V	1,32	V	93,95	V	0,11	V	0,55	V	135,32	V	30267	V
2019/04/16 02	SR	70,34	V	1,69	V	90,18	V	0,09	V	0,52	V	135,95	V	30030	V
2019/04/16 03	SR	37,38	V	0,91	V	107,44	V	0,02	V	0,61	V	136,41	V	30149	V
2019/04/16 04	SR	20,21	V	0,71	V	123,81	V	0,01	V	0,60	V	136,42	V	30270	V
2019/04/16 05	SR	7,49	V	0,54	V	140,82	V	0,00	V	0,60	V	136,31	V	30424	V
2019/04/16 06	SR	8,48	V	0,54	V	138,93	V	0,00	V	0,60	V	136,16	V	30656	V
2019/04/16 07	SR	39,06	V	0,79	V	107,34	V	0,00	V	0,61	V	135,96	V	30380	V
2019/04/16 08	SR	82,87	V	1,46	V	82,79	V	0,02	V	1,06	V	131,22	V	29841	V
2019/04/16 09	SR	66,13	V	1,20	V	76,73	V	0,01	V	0,48	V	128,63	V	29409	V
2019/04/16 10	SR	29,90	V	0,61	V	92,11	V	0,00	V	0,52	V	129,14	V	30328	V
2019/04/16 11	SR	13,38	V	0,65	V	111,77	V	0,00	V	0,56	V	129,81	V	31156	V
2019/04/16 12	SR	16,38	V	0,60	V	112,19	V	0,00	V	0,52	V	129,57	V	30827	V
2019/04/16 13	SR	9,93	V	0,56	V	137,00	V	0,00	V	0,57	V	129,86	V	31441	V
2019/04/16 14	SR	4,23	V	0,63	V	184,99	V	0,00	V	0,59	V	128,79	V	29557	V
2019/04/16 15	SR	104,89	V	2,10	V	79,51	V	0,16	V	0,49	V	129,98	V	30092	V
2019/04/16 16	SR	66,11	V	0,94	V	75,54	V	0,00	V	0,52	V	131,91	V	30507	V
2019/04/16 17	SR	65,96	V	0,86	V	76,56	V	0,00	V	0,45	V	131,00	V	29991	V
2019/04/16 18	SR	81,70	V	1,13	V	81,07	V	0,03	V	0,50	V	130,56	V	30141	V
2019/04/16 19	SR	38,50	V	0,68	V	99,77	V	0,01	V	0,46	V	130,80	V	30424	V
2019/04/16 20	SR	50,10	V	0,68	V	72,27	V	0,01	V	0,45	V	130,84	V	30031	V
2019/04/16 21	SR	25,50	V	0,55	V	87,24	V	0,00	V	0,51	V	131,32	V	30481	V
2019/04/16 22	SR	20,31	V	0,57	V	93,91	V	0,00	V	0,54	V	131,59	V	30712	V
2019/04/16 23	SR	12,19	V	0,55	V	98,52	V	0,00	V	0,56	V	131,98	V	30694	V
2019/04/16 24	SR	38,75	V	0,66	V	74,53	V	0,00	V	0,49	V	132,53	V	30492	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.2-104.9	0.5-2.1	72.3-185.0	0.0-0.2	0.4-1.1	128.6-136.4	29408.5-31440.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	40.2	0.9	101.6	0	0.6	132.2	30345.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/04/17 01	SR	31,95	V	0,60	V	92,29	V	0,00	V	0,49	V	132,86	V	30513	V
2019/04/17 02	SR	11,01	V	0,50	V	123,87	V	0,00	V	0,51	V	132,54	V	30872	V
2019/04/17 03	SR	11,19	V	0,52	V	120,63	V	0,00	V	0,52	V	132,27	V	31091	V
2019/04/17 04	SR	13,26	V	0,48	V	107,96	V	0,00	V	0,53	V	132,62	V	30898	V
2019/04/17 05	SR	50,53	V	1,09	V	89,14	V	0,11	V	0,55	V	133,04	V	30608	V
2019/04/17 06	SR	94,65	V	1,10	V	72,49	V	0,11	V	0,52	V	133,44	V	30208	V
2019/04/17 07	SR	24,22	V	0,57	V	111,56	V	0,00	V	0,46	V	130,44	V	29398	V
2019/04/17 08	SR	11,73	V	0,66	V	110,91	V	0,00	V	0,44	NV	127,68	V	30160	V
2019/04/17 09	SR	11,70	V	0,59	V	104,32	V	0,00	V	0,53	V	127,57	V	29945	V
2019/04/17 10	SR	16,07	V	0,63	V	94,94	V	0,00	V	0,48	V	128,22	V	30021	V
2019/04/17 11	SR	36,22	V	0,62	V	72,46	V	0,00	V	0,41	V	128,64	V	29033	V
2019/04/17 12	SR	1,97	V	0,65	V	147,69	V	0,00	V	0,31	V	125,66	V	27300	V
2019/04/17 13	SR	0,00	V	0,63	V	181,44	V	0,00	V	0,31	V	123,55	V	28056	V
2019/04/17 14	SR	0,00	V	0,64	V	189,61	V	0,00	V	0,32	V	122,25	V	28105	V
2019/04/17 15	SR	0,00	V	0,69	V	206,78	V	0,00	V	0,46	V	122,72	V	28320	V
2019/04/17 16	SR	0,00	V	0,66	V	202,83	V	0,00	V	0,24	V	121,85	V	27482	V
2019/04/17 17	SR	15,33	V	0,62	V	126,96	V	0,00	V	0,20	V	121,77	V	26893	V
2019/04/17 18	SR	25,93	V	0,59	V	106,77	V	0,00	V	0,40	V	125,49	V	28853	V
2019/04/17 19	SR	81,54	V	1,76	V	81,31	V	0,09	V	0,44	V	130,12	V	30065	V
2019/04/17 20	SR	53,89	V	0,99	V	87,05	V	0,00	V	0,46	V	132,31	V	29218	V
2019/04/17 21	SR	74,52	V	1,57	V	96,38	V	0,09	V	0,48	V	133,21	V	29968	V
2019/04/17 22	SR	57,08	V	1,32	V	106,31	V	0,04	V	0,47	V	132,83	V	29886	V
2019/04/17 23	SR	6,72	V	0,57	V	163,24	V	0,00	V	0,68	V	133,27	V	31276	V
2019/04/17 24	SR	14,34	V	0,55	V	132,54	V	0,00	V	0,62	V	133,69	V	31074	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-94.7	0.5-1.8	72.5-206.8	0.0-0.1	0.2-0.7	121.8-133.7	26892.5-31276.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	26.8	0.8	122.1	0	0.5	129.1	29551.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/04/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/04/18 01	SR	38,01	V	0,83	V	117,59	V	0,02	V	0,56	V	134,03	V	30825	V
2019/04/18 02	SR	46,49	V	0,78	V	96,06	V	0,00	V	0,56	V	134,39	V	29744	V
2019/04/18 03	SR	59,56	V	0,91	V	90,44	V	0,00	V	0,80	V	133,36	V	29410	V
2019/04/18 04	SR	44,77	V	0,90	V	105,29	V	0,03	V	0,54	V	131,59	V	30447	V
2019/04/18 05	SR	58,36	V	1,15	V	104,14	V	0,05	V	0,52	V	131,98	V	30121	V
2019/04/18 06	SR	49,83	V	0,96	V	101,08	V	0,00	V	0,56	V	132,23	V	30178	V
2019/04/18 07	SR	30,03	V	1,00	V	159,22	V	0,04	V	0,18	V	123,59	V	23211	V
2019/04/18 08	SR	0,00	V	0,74	V	226,88	V	0,00	V	0,18	V	115,59	V	24639	V
2019/04/18 09	SR	0,00	V	0,77	V	221,11	V	0,00	V	0,17	V	112,69	V	22877	V
2019/04/18 10	SR	0,00	V	0,76	V	217,19	V	0,00	V	0,17	V	111,16	V	22165	V
2019/04/18 11	SR	0,00	V	0,78	V	220,87	V	0,00	V	0,18	V	110,66	V	22484	V
2019/04/18 12	SR	31,08	V	1,05	V	170,85	V	0,10	V	0,27	V	113,54	V	26045	V
2019/04/18 13	SR	80,41	V	1,28	V	85,90	V	0,07	V	0,40	V	123,53	V	29436	V
2019/04/18 14	SR	48,33	V	0,79	V	79,86	V	0,00	V	0,42	V	127,33	V	29577	V
2019/04/18 15	SR	30,20	V	0,61	V	93,64	V	0,00	V	0,52	V	128,91	V	30001	V
2019/04/18 16	SR	25,15	V	0,60	V	98,84	V	0,00	V	0,54	V	129,70	V	30052	V
2019/04/18 17	SR	45,73	V	0,70	V	87,01	V	0,00	V	0,49	V	130,26	V	29739	V
2019/04/18 18	SR	37,28	V	0,62	V	87,52	V	0,00	V	0,50	V	130,73	V	29833	V
2019/04/18 19	SR	70,49	V	1,09	V	84,86	V	0,00	V	0,51	V	131,51	V	29991	V
2019/04/18 20	SR	94,27	V	1,48	V	71,30	V	0,04	V	0,50	V	131,70	V	29602	V
2019/04/18 21	SR	68,34	V	1,49	V	79,20	V	0,11	V	0,48	V	132,51	V	29927	V
2019/04/18 22	SR	68,26	V	1,35	V	80,14	V	0,05	V	0,48	V	132,90	V	30092	V
2019/04/18 23	SR	31,64	V	1,08	V	107,29	V	0,07	V	0,51	V	132,91	V	30080	V
2019/04/18 24	SR	12,91	V	0,62	V	120,28	V	0,00	V	0,61	V	132,88	V	30647	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-94.3	0.6-1.5	71.3-226.9	0.0-0.1	0.2-0.8	110.7-134.4	22164.9-30825.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	40.5	0.9	121.1	0	0.4	127.1	28380.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. M.

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/04/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/04/19 01	SR	21,38	V	0,65	V	109,55	V	0,00	V	0,59	V	132,62	V	30697	V
2019/04/19 02	SR	26,18	V	0,68	V	102,25	V	0,00	V	0,60	V	132,77	V	30657	V
2019/04/19 03	SR	25,19	V	0,62	V	94,68	V	0,00	V	0,56	V	132,97	V	30675	V
2019/04/19 04	SR	26,30	V	0,64	V	89,97	V	0,00	V	0,60	V	133,09	V	30797	V
2019/04/19 05	SR	52,37	V	0,75	V	69,30	V	0,00	V	0,66	V	132,81	V	30504	V
2019/04/19 06	SR	82,56	V	0,88	V	59,22	NV	0,00	V	0,54	V	132,36	V	30123	V
2019/04/19 07	SR	52,79	V	0,75	V	81,92	V	0,02	V	0,51	V	132,90	V	31085	V
2019/04/19 08	SR	19,03	V	0,67	V	95,30	V	0,00	V	0,56	V	134,01	V	31327	V
2019/04/19 09	SR	24,82	V	0,67	V	89,93	V	0,00	V	0,53	V	134,54	V	31163	V
2019/04/19 10	SR	22,43	V	0,56	V	93,92	V	0,00	V	0,54	V	135,05	V	30761	V
2019/04/19 11	SR	15,15	V	0,53	V	105,60	V	0,00	V	0,57	V	135,51	V	30867	V
2019/04/19 12	SR	21,50	V	0,55	V	96,92	V	0,00	V	0,52	V	135,87	V	30559	V
2019/04/19 13	SR	12,80	V	0,55	V	114,74	V	0,00	V	0,53	V	136,09	V	30584	V
2019/04/19 14	SR	12,82	V	0,51	V	117,68	V	0,00	V	0,54	V	136,40	V	30694	V
2019/04/19 15	SR	12,97	V	0,56	V	118,57	V	0,00	V	0,62	V	136,56	V	30553	V
2019/04/19 16	SR	15,77	V	0,52	V	115,26	V	0,00	V	0,54	V	136,65	V	30468	V
2019/04/19 17	SR	17,07	V	0,53	V	112,91	V	0,00	V	0,59	V	136,87	V	30477	V
2019/04/19 18	SR	22,36	V	0,56	V	102,91	V	0,00	V	0,58	V	137,17	V	30378	V
2019/04/19 19	SR	70,68	V	0,81	V	74,84	V	0,00	V	0,53	V	137,52	V	30313	V
2019/04/19 20	SR	84,87	V	1,04	V	76,32	V	0,00	V	0,59	V	136,26	V	30275	V
2019/04/19 21	SR	85,34	V	1,09	V	77,27	V	0,00	V	0,59	V	133,05	V	30619	V
2019/04/19 22	SR	62,67	V	0,94	V	89,43	V	0,00	V	0,62	V	132,53	V	30643	V
2019/04/19 23	SR	22,43	V	0,63	V	105,71	V	0,00	V	0,61	V	132,52	V	30948	V
2019/04/19 24	SR	25,55	V	0,63	V	105,00	V	0,00	V	0,57	V	132,48	V	30939	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.8-85.3	0.5-1.1	69.3-118.6	0.0-0.0	0.5-0.7	132.4-137.5	30123.1-31327.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	34.8	0.7	97.4	0	0.6	134.5	30671.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. 725

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/04/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/04/20 01	SR	42,58	V	0,70	V	84,62	V	0,00	V	0,60	V	132,65	V	30794	V
2019/04/20 02	SR	74,02	V	0,90	V	71,57	V	0,00	V	0,58	V	132,96	V	30614	V
2019/04/20 03	SR	113,15	V	1,14	V	60,40	V	0,01	V	0,50	V	133,36	V	30542	V
2019/04/20 04	SR	92,47	V	1,00	V	64,33	V	0,00	V	0,55	V	133,75	V	30568	V
2019/04/20 05	SR	92,24	V	1,16	V	66,84	V	0,02	V	0,50	V	133,82	V	30661	V
2019/04/20 06	SR	87,41	V	1,04	V	70,00	V	0,00	V	0,53	V	134,03	V	30622	V
2019/04/20 07	SR	31,41	V	0,65	V	90,21	V	0,00	V	0,55	V	134,36	V	31053	V
2019/04/20 08	SR	21,38	V	0,76	V	98,81	V	0,00	V	0,57	V	134,88	V	30921	V
2019/04/20 09	SR	90,34	V	1,23	V	68,08	V	0,01	V	0,51	V	135,39	V	30623	V
2019/04/20 10	SR	86,77	V	0,98	V	66,84	V	0,00	V	0,50	V	135,93	V	30438	V
2019/04/20 11	SR	63,85	V	0,77	V	77,46	V	0,00	V	0,54	V	136,64	V	30232	V
2019/04/20 12	SR	53,73	V	0,72	V	78,77	V	0,00	V	0,56	V	137,31	V	30195	V
2019/04/20 13	SR	37,97	V	0,62	V	89,88	V	0,00	V	0,52	V	137,64	V	30187	V
2019/04/20 14	SR	73,59	V	0,82	V	81,36	V	0,00	V	0,55	V	137,86	V	30169	V
2019/04/20 15	SR	112,42	V	1,35	V	71,36	V	0,00	V	0,50	V	138,07	V	29985	V
2019/04/20 16	SR	92,36	V	1,22	V	78,60	V	0,00	V	0,55	V	135,90	V	30080	V
2019/04/20 17	SR	69,12	V	1,07	V	84,33	V	0,00	V	0,61	V	134,67	V	30397	V
2019/04/20 18	SR	65,97	V	0,90	V	82,27	V	0,00	V	0,60	V	134,70	V	30216	V
2019/04/20 19	SR	54,51	V	0,81	V	79,02	V	0,00	V	0,56	V	134,67	V	30241	V
2019/04/20 20	SR	20,39	V	0,62	V	98,84	V	0,00	V	0,54	V	134,53	V	30379	V
2019/04/20 21	SR	40,40	V	0,79	V	87,86	V	0,00	V	0,57	V	134,61	V	30505	V
2019/04/20 22	SR	67,83	V	0,76	V	65,91	V	0,00	V	0,55	V	134,96	V	30456	V
2019/04/20 23	SR	46,80	V	0,60	V	74,92	V	0,00	V	0,58	V	135,27	V	30473	V
2019/04/20 24	SR	43,14	V	0,55	V	76,72	V	0,00	V	0,57	V	135,57	V	30362	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.4-113.1	0.5-1.3	60.4-98.8	0.0-0.0	0.5-0.6	132.7-138.1	29984.6-31052.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	65.6	0.9	77.9	0	0.5	135.1	30446.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/04/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/04/21 01	SR	53,54	V	0,60	V	73,75	V	0,00	V	0,55	V	135,25	V	30279	V
2019/04/21 02	SR	61,90	V	0,65	V	75,08	V	0,00	V	0,57	V	134,82	V	30180	V
2019/04/21 03	SR	23,04	V	0,46	V	97,90	V	0,00	V	0,57	V	135,08	V	30188	V
2019/04/21 04	SR	40,05	V	0,60	V	92,22	V	0,00	V	0,58	V	135,14	V	30010	V
2019/04/21 05	SR	25,97	V	0,48	V	100,64	V	0,00	V	0,54	V	135,13	V	30012	V
2019/04/21 06	SR	22,30	V	0,49	V	101,88	V	0,00	V	0,55	V	135,38	V	30102	V
2019/04/21 07	SR	25,95	V	0,60	V	104,70	V	0,00	V	0,51	V	135,52	V	30070	V
2019/04/21 08	SR	38,84	V	0,65	V	91,24	V	0,00	V	0,53	V	136,12	V	30072	V
2019/04/21 09	SR	31,77	V	0,65	V	94,25	V	0,00	V	0,53	V	136,75	V	30035	V
2019/04/21 10	SR	19,56	V	0,63	V	103,43	V	0,00	V	0,55	V	137,07	V	30136	V
2019/04/21 11	SR	39,72	V	0,67	V	83,34	V	0,00	V	0,53	V	137,69	V	29446	V
2019/04/21 12	SR	33,67	V	0,63	V	87,69	V	0,00	V	0,55	V	138,04	V	29483	V
2019/04/21 13	SR	23,36	V	0,60	V	96,58	V	0,00	V	0,54	V	138,17	V	29394	V
2019/04/21 14	SR	24,36	V	0,59	V	92,85	V	0,00	V	0,62	V	138,32	V	29386	V
2019/04/21 15	SR	35,23	V	0,63	V	87,27	V	0,00	V	0,54	V	138,54	V	29700	V
2019/04/21 16	SR	28,94	V	0,62	V	89,95	V	0,00	V	0,56	V	138,73	V	29680	V
2019/04/21 17	SR	64,47	V	0,76	V	70,91	V	0,00	V	0,58	V	138,59	V	29440	V
2019/04/21 18	SR	77,55	V	1,00	V	70,48	V	0,03	V	0,54	V	138,14	V	29241	V
2019/04/21 19	SR	67,19	V	0,78	V	72,09	V	0,00	V	0,51	V	133,93	V	28751	V
2019/04/21 20	SR	107,51	V	1,25	V	63,63	V	0,01	V	0,46	V	132,69	V	28481	V
2019/04/21 21	SR	109,31	V	1,46	V	68,51	V	0,02	V	0,52	V	132,54	V	28856	V
2019/04/21 22	SR	80,96	V	1,15	V	76,52	V	0,03	V	0,49	V	133,21	V	29324	V
2019/04/21 23	SR	58,83	V	0,85	V	79,55	V	0,00	V	0,55	V	132,50	V	29041	V
2019/04/21 24	SR	40,65	V	0,71	V	89,93	V	0,00	V	0,53	V	131,20	V	29089	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.6-109.3	0.5-1.5	63.6-104.7	0.0-0.0	0.5-0.6	131.2-138.7	28480.7-30279.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	47.3	0.7	86	0	0.5	135.8	29599.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/04/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/04/22 01	SR	20,18	V	0,58	V	104,39	V	0,00	V	0,56	V	131,30	V	29170	V
2019/04/22 02	SR	12,24	V	0,59	V	121,44	V	0,00	V	0,59	V	132,18	V	30090	V
2019/04/22 03	SR	27,20	V	0,66	V	104,60	V	0,01	V	0,65	V	132,62	V	30106	V
2019/04/22 04	SR	38,10	V	0,77	V	100,27	V	0,00	V	0,53	V	131,10	V	29553	V
2019/04/22 05	SR	18,60	V	0,63	V	117,86	V	0,00	V	0,55	V	131,26	V	29911	V
2019/04/22 06	SR	20,46	V	0,67	V	114,46	V	0,00	V	0,57	V	131,40	V	29746	V
2019/04/22 07	SR	41,81	V	0,78	V	103,27	V	0,00	V	0,51	V	131,45	V	29502	V
2019/04/22 08	SR	31,13	V	0,72	V	102,13	V	0,00	V	0,55	V	132,46	V	29755	V
2019/04/22 09	SR	24,28	V	0,64	V	106,84	V	0,00	V	0,52	V	133,03	V	29833	V
2019/04/22 10	SR	20,13	V	0,65	NV	111,64	V	0,04	V	0,57	V	133,34	V	30202	V
2019/04/22 11	SR	14,02	V	0,00	NV	115,56	V	0,29	V	0,66	V	133,83	V	30970	V
2019/04/22 12	SR	41,71	V	0,00	NV	94,12	V	0,45	V	0,68	NV	133,76	V	30949	NV
2019/04/22 13	SR	36,20	V	0,00	NV	102,89	V	0,01	V	0,85	NV	134,02	V	30445	NV
2019/04/22 14	SR	35,15	V	0,00	NV	106,79	V	0,00	V	1,00	V	134,25	V	30756	V
2019/04/22 15	SR	52,54	V	0,00	NV	97,98	V	0,02	V	0,88	V	134,67	V	30646	V
2019/04/22 16	SR	28,30	V	0,00	NV	111,59	V	0,00	V	0,95	V	135,00	V	30758	V
2019/04/22 17	SR	48,23	V	0,00	NV	99,60	V	0,00	V	1,00	V	134,79	V	30545	V
2019/04/22 18	SR	66,33	V	0,00	NV	94,04	V	0,01	V	0,93	V	134,92	V	30541	V
2019/04/22 19	SR	101,90	V	0,00	NV	81,88	V	0,18	V	0,86	V	135,21	V	30536	V
2019/04/22 20	SR	60,76	V	0,00	NV	93,66	V	0,33	V	0,85	V	135,33	V	30575	V
2019/04/22 21	SR	35,64	V	0,00	NV	104,51	V	0,62	V	0,87	V	135,76	V	30781	V
2019/04/22 22	SR	32,47	V	0,00	NV	104,84	V	0,05	V	0,80	V	135,96	V	30749	V
2019/04/22 23	SR	35,53	V	0,00	NV	118,54	V	0,13	V	0,99	V	136,07	V	30274	V
2019/04/22 24	SR	78,40	V	0,00	NV	86,46	V	0,89	V	0,79	V	136,48	V	30812	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.2-101.9	0.6-0.8	81.9-121.4	0.0-0.9	0.5-1.0	131.1-136.5	29170.1-30970.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	38.4	0.7	104.1	0.1	0.7	133.8	30264.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 