

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/04/17 01	SR	45,66	V	1,28	V	75,07	V	0,00	V	0,73	V	137,55	V	22869	V
2024/04/17 02	SR	41,46	V	1,37	V	70,03	V	0,00	V	0,73	V	137,33	V	22435	V
2024/04/17 03	SR	31,62	V	1,45	V	73,29	V	0,00	V	0,70	V	137,32	V	22618	V
2024/04/17 04	SR	21,78	V	1,48	V	84,09	V	0,00	V	0,70	V	137,36	V	22564	V
2024/04/17 05	SR	24,64	V	1,31	V	81,97	V	0,00	V	0,66	V	137,43	V	23762	V
2024/04/17 06	SR	78,63	V	1,31	V	65,22	V	0,00	V	0,83	V	137,22	V	23597	V
2024/04/17 07	SR	58,07	V	1,25	V	73,15	V	0,00	V	1,41	V	134,85	V	23675	V
2024/04/17 08	SR	42,83	V	1,23	V	85,42	V	0,00	V	1,30	V	132,38	V	22676	V
2024/04/17 09	SR	20,92	V	1,17	V	95,19	V	0,00	V	0,64	V	129,70	V	22367	V
2024/04/17 10	SR	15,09	V	1,16	V	101,37	V	0,00	V	0,69	V	129,86	V	22764	V
2024/04/17 11	SR	9,13	V	1,14	V	108,48	V	0,00	V	0,67	V	130,08	V	23013	V
2024/04/17 12	SR	7,37	V	1,16	V	114,71	V	0,00	V	0,72	V	130,75	V	23092	V
2024/04/17 13	SR	33,49	V	1,18	V	117,82	V	2,52	V	0,57	V	128,93	V	20653	V
2024/04/17 14	SR	2,69	V	1,11	V	111,40	V	0,00	V	0,49	V	123,47	V	19073	V
2024/04/17 15	SR	4,97	V	1,11	V	109,14	V	0,00	V	0,50	V	120,64	V	18791	V
2024/04/17 16	SR	7,96	V	1,07	V	101,40	V	0,00	V	0,47	V	120,31	V	18586	V
2024/04/17 17	SR	30,11	V	1,05	V	95,63	V	0,09	V	0,48	V	119,87	V	18959	V
2024/04/17 18	SR	110,81	V	1,04	V	71,64	V	0,07	V	0,84	V	126,56	V	22645	V
2024/04/17 19	SR	102,96	V	1,06	V	67,75	V	0,01	V	0,79	V	132,42	V	23094	V
2024/04/17 20	SR	61,72	V	1,13	V	80,39	V	0,00	V	0,74	V	133,52	V	23221	V
2024/04/17 21	SR	127,51	V	1,13	V	59,74	V	0,00	V	0,72	V	134,29	V	23044	V
2024/04/17 22	SR	78,55	V	1,18	V	69,70	V	0,00	V	0,72	V	134,67	V	23068	V
2024/04/17 23	SR	71,81	V	1,19	V	71,66	V	0,00	V	0,69	V	134,81	V	23396	V
2024/04/17 24	SR	41,76	V	1,24	V	85,31	V	0,00	V	0,69	V	134,99	V	23281	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.7-127.5	1.0-1.5	59.7-117.8	0.0-2.5	0.5-1.4	119.9-137.5	18586.0-23761.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	44.6	1.2	86.2	0.1	0.7	131.5	22218.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/04/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/04/18 01	SR	26,24	V	1,29	V	91,09	V	0,00	V	0,68	V	134,95	V	23342	V
2024/04/18 02	SR	51,02	V	1,25	V	75,97	V	0,00	V	0,69	V	135,10	V	23269	V
2024/04/18 03	SR	9,98	V	1,38	V	99,79	V	0,00	V	0,71	V	134,91	V	23203	V
2024/04/18 04	SR	7,01	V	1,42	V	109,94	V	0,00	V	0,69	V	134,84	V	23305	V
2024/04/18 05	SR	42,11	V	1,52	V	83,30	V	0,00	V	0,71	V	134,99	V	23722	V
2024/04/18 06	SR	37,89	V	1,28	V	91,17	V	0,00	V	0,83	V	134,40	V	23242	V
2024/04/18 07	SR	11,88	V	1,24	V	96,74	V	0,00	V	0,54	V	127,89	V	20927	V
2024/04/18 08	SR	33,69	V	1,18	V	102,68	V	0,94	V	0,36	V	119,15	V	16666	V
2024/04/18 09	SR	0,64	V	1,22	V	130,92	V	0,00	V	0,31	V	113,35	V	15889	V
2024/04/18 10	SR	0,00	V	1,21	V	145,77	V	0,00	V	0,45	V	111,77	V	16602	V
2024/04/18 11	SR	0,00	V	1,20	V	157,13	V	0,00	V	0,40	V	112,08	V	17020	V
2024/04/18 12	SR	0,00	V	1,16	V	157,96	V	0,00	V	0,39	V	111,93	V	16656	V
2024/04/18 13	SR	0,00	V	1,16	V	155,24	V	0,00	V	0,51	V	111,81	V	17077	V
2024/04/18 14	SR	3,49	V	1,02	V	130,91	V	0,10	V	0,96	V	120,23	V	23284	V
2024/04/18 15	SR	21,86	V	1,03	V	94,77	V	0,00	V	0,75	V	128,87	V	23471	V
2024/04/18 16	SR	41,30	V	0,98	V	76,06	V	0,00	V	0,72	V	131,19	V	23417	V
2024/04/18 17	SR	78,93	V	1,00	V	64,83	V	0,10	V	0,73	V	131,86	V	23335	V
2024/04/18 18	SR	74,81	V	1,07	V	65,41	V	0,00	V	0,69	V	132,41	V	23440	V
2024/04/18 19	SR	111,84	V	1,01	V	62,18	V	0,05	V	0,68	V	132,68	V	23181	V
2024/04/18 20	SR	68,53	V	1,13	V	71,00	V	0,00	V	0,66	V	132,74	V	23176	V
2024/04/18 21	SR	40,20	V	1,28	V	81,85	V	0,00	V	0,70	V	133,14	V	23319	V
2024/04/18 22	SR	17,25	V	1,26	V	95,28	V	0,00	V	0,72	V	133,22	V	23599	V
2024/04/18 23	SR	11,96	V	1,22	V	100,40	V	0,00	V	0,68	V	133,31	V	23578	V
2024/04/18 24	SR	4,64	V	1,36	V	120,43	V	0,00	V	0,74	V	133,37	V	23496	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-111.8	1.0-1.5	62.2-158.0	0.0-0.9	0.3-1.0	111.8-135.1	15888.9-23721.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	29	1.2	102.5	0	0.6	127.5	21592.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/04/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/04/19 01	SR	0,01	V	1,41	V	155,46	V	0,00	V	0,75	V	133,14	V	23722	V
2024/04/19 02	SR	2,60	V	1,24	V	128,93	V	0,00	V	0,79	V	133,31	V	23704	V
2024/04/19 03	SR	8,97	V	1,23	V	111,98	V	0,00	V	0,82	V	133,26	V	23668	V
2024/04/19 04	SR	15,93	V	1,18	V	95,17	V	0,00	V	0,78	V	133,67	V	23582	V
2024/04/19 05	SR	22,50	V	1,08	V	92,33	V	0,00	V	0,74	V	133,71	V	24664	V
2024/04/19 06	SR	34,84	V	1,16	V	85,59	V	0,06	V	0,83	V	133,41	V	24522	V
2024/04/19 07	SR	12,79	V	1,10	V	103,55	V	0,22	V	0,72	V	132,57	V	24468	V
2024/04/19 08	SR	16,90	V	1,16	V	95,74	V	0,07	V	0,71	V	132,54	V	24383	V
2024/04/19 09	SR	22,20	V	1,20	V	91,41	V	0,04	V	0,68	V	133,13	V	23999	V
2024/04/19 10	SR	5,80	V	1,14	V	111,59	V	0,00	V	0,69	V	133,95	V	23985	V
2024/04/19 11	SR	11,25	V	1,02	V	100,76	V	0,11	V	0,77	V	133,66	V	24229	V
2024/04/19 12	SR	3,82	V	1,02	V	113,14	V	0,00	V	0,66	V	133,16	V	24147	V
2024/04/19 13	SR	21,91	V	1,00	V	96,31	V	0,49	V	3,23	V	132,47	V	24212	V
2024/04/19 14	SR	49,56	V	1,02	V	77,19	V	1,39	V	0,77	V	130,08	V	24202	V
2024/04/19 15	SR	61,85	V	1,04	V	80,06	V	1,29	V	0,66	V	129,90	V	24327	V
2024/04/19 16	SR	36,82	V	1,04	V	93,32	V	0,57	V	0,66	V	130,25	V	24508	V
2024/04/19 17	SR	1,29	V	1,05	V	128,27	V	0,46	V	0,69	V	130,43	V	24524	V
2024/04/19 18	SR	2,18	V	1,05	V	123,31	V	0,13	V	0,66	V	130,64	V	24494	V
2024/04/19 19	SR	1,55	V	1,06	V	120,45	V	0,00	V	0,65	V	131,00	V	24337	V
2024/04/19 20	SR	18,03	V	1,14	V	88,90	V	0,00	V	0,68	V	131,29	V	24388	V
2024/04/19 21	SR	58,56	V	1,17	V	69,43	V	0,00	V	0,68	V	131,34	V	24456	V
2024/04/19 22	SR	78,38	V	1,12	V	64,45	V	0,01	V	0,67	V	131,83	V	24243	V
2024/04/19 23	SR	81,35	V	1,12	V	64,59	V	0,00	V	0,68	V	132,17	V	24124	V
2024/04/19 24	SR	48,62	V	1,12	V	72,14	V	0,00	V	0,66	V	132,24	V	24050	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-81.3	1.0-1.4	64.5-155.5	0.0-1.4	0.7-3.2	129.9-134.0	23582.0-24664.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	25.7	1.1	98.5	0.2	0.8	132.2	24205.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/04/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/04/20 01	SR	43,53	V	1,17	V	75,14	V	0,00	V	0,67	V	132,23	V	24101	V
2024/04/20 02	SR	47,64	V	1,22	V	74,71	V	0,00	V	0,68	V	132,34	V	24213	V
2024/04/20 03	SR	100,91	V	1,19	V	62,78	V	0,01	V	0,67	V	132,43	V	24245	V
2024/04/20 04	SR	65,63	V	1,14	V	71,11	V	0,01	V	0,67	V	132,74	V	24155	V
2024/04/20 05	SR	13,86	V	1,23	V	94,58	V	0,00	V	0,70	V	132,72	V	24187	V
2024/04/20 06	SR	13,87	V	1,18	V	96,73	V	0,00	V	0,71	V	132,89	V	24140	V
2024/04/20 07	SR	41,90	V	1,78	V	78,07	V	0,00	V	0,85	V	132,69	V	24052	V
2024/04/20 08	SR	71,26	V	1,47	V	72,34	V	0,00	V	0,69	V	132,02	V	23819	V
2024/04/20 09	SR	17,64	V	1,22	V	96,29	V	0,00	V	2,92	V	131,83	V	23671	V
2024/04/20 10	SR	72,61	V	0,98	V	83,95	V	0,12	V	0,91	V	129,97	V	23705	V
2024/04/20 11	SR	13,10	V	0,99	V	102,37	V	0,00	V	0,73	V	129,44	V	23991	V
2024/04/20 12	SR	18,45	V	1,01	V	100,21	V	0,00	V	0,67	V	129,84	V	24122	V
2024/04/20 13	SR	13,00	V	1,03	V	101,85	V	0,00	V	0,68	V	130,45	V	23940	V
2024/04/20 14	SR	24,87	V	1,02	V	90,94	V	0,00	V	0,74	V	130,68	V	23936	V
2024/04/20 15	SR	37,53	V	0,96	V	79,44	V	0,01	V	0,71	V	130,89	V	23834	V
2024/04/20 16	SR	60,37	V	0,96	V	72,86	V	0,01	V	0,74	V	131,34	V	23611	V
2024/04/20 17	SR	47,52	V	0,98	V	77,74	V	0,00	V	0,71	V	131,41	V	23683	V
2024/04/20 18	SR	19,58	V	0,99	V	93,47	V	0,00	V	0,74	V	131,67	V	23725	V
2024/04/20 19	SR	12,08	V	1,06	V	104,12	V	0,00	V	0,73	V	131,79	V	23872	V
2024/04/20 20	SR	17,13	V	1,02	V	96,48	V	0,00	V	0,73	V	131,90	V	23908	V
2024/04/20 21	SR	13,25	V	1,06	V	102,69	V	0,00	V	0,73	V	132,11	V	23864	V
2024/04/20 22	SR	5,66	V	1,13	V	118,03	V	0,00	V	0,75	V	131,94	V	23838	V
2024/04/20 23	SR	3,54	V	1,20	V	122,44	V	0,00	V	0,82	V	131,97	V	23837	V
2024/04/20 24	SR	3,08	V	1,34	V	120,65	V	0,00	V	0,86	V	132,01	V	23819	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.1-100.9	1.0-1.8	62.8-122.4	0.0-0.1	0.7-2.9	129.4-132.9	23611.3-24244.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	32.4	1.1	91.2	0	0.8	131.6	23927.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Pina

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/04/21 01	SR	3,02	V	1,63	V	120,54	V	0,00	V	0,91	V	132,05	V	23470	V
2024/04/21 02	SR	2,68	V	1,77	V	127,00	V	0,00	V	0,90	V	131,95	V	23392	V
2024/04/21 03	SR	1,31	V	1,65	V	137,10	V	0,00	V	0,92	V	131,91	V	23480	V
2024/04/21 04	SR	1,80	V	1,47	V	131,99	V	0,00	V	0,89	V	132,06	V	23621	V
2024/04/21 05	SR	3,04	V	1,33	V	118,92	V	0,00	V	0,84	V	132,16	V	24226	V
2024/04/21 06	SR	4,92	V	1,25	V	114,55	V	0,00	V	0,79	V	132,17	V	24276	V
2024/04/21 07	SR	3,66	V	1,21	V	124,20	V	0,00	V	0,83	V	132,29	V	24241	V
2024/04/21 08	SR	44,07	V	1,12	V	76,28	V	0,03	V	0,78	V	132,58	V	24058	V
2024/04/21 09	SR	18,12	V	1,13	V	88,08	V	0,00	V	0,75	V	133,02	V	23835	V
2024/04/21 10	SR	9,29	V	1,06	V	104,17	V	0,00	V	0,83	V	133,57	V	23798	V
2024/04/21 11	SR	14,86	V	0,98	V	92,90	V	0,00	V	0,77	V	133,90	V	23758	V
2024/04/21 12	SR	19,99	V	0,96	V	86,41	V	0,00	V	0,75	V	133,95	V	23742	V
2024/04/21 13	SR	47,53	V	0,95	V	68,90	V	0,00	V	0,74	V	134,43	V	23681	V
2024/04/21 14	SR	23,06	V	1,00	V	83,61	V	0,00	V	0,83	V	134,67	V	23602	V
2024/04/21 15	SR	22,88	V	1,01	V	85,91	V	0,00	V	0,75	V	135,05	V	23618	V
2024/04/21 16	SR	34,13	V	1,02	V	80,28	V	0,00	V	0,75	V	135,28	V	23750	V
2024/04/21 17	SR	20,64	V	1,05	V	87,44	V	0,00	V	0,76	V	135,46	V	23862	V
2024/04/21 18	SR	42,29	V	1,03	V	74,35	V	0,00	V	0,70	V	135,64	V	23847	V
2024/04/21 19	SR	55,84	V	1,03	V	67,04	V	0,00	V	0,71	V	136,02	V	23802	V
2024/04/21 20	SR	63,79	V	1,04	V	62,87	V	0,00	V	0,71	V	136,31	V	23838	V
2024/04/21 21	SR	31,67	V	1,07	V	75,22	V	0,00	V	0,76	V	136,48	V	23618	V
2024/04/21 22	SR	36,49	V	1,04	V	71,02	V	0,00	V	0,76	V	136,52	V	23648	V
2024/04/21 23	SR	33,18	V	1,02	V	75,52	V	0,00	V	0,81	V	136,54	V	23575	V
2024/04/21 24	SR	26,65	V	1,06	V	82,15	V	0,00	V	0,82	V	136,52	V	23597	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.3-63.8	1.0-1.8	62.9-137.1	0.0-0.0	0.7-0.9	131.9-136.5	23392.2-24276.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	23.5	1.2	93.2	0	0.8	134.2	23764
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: